Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
Direction générale des inventaires
et de la recherche

SERVICE DES EAUX SOUTERRAINES

ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE

RIVE NORD du SAINT - LAURENT

RENALD McCORMACK

QUÉBEC
1983



I.S.B.N. 2-550-02939-9

Envirodoq: 83-0038

ERRATA

p. 5 — 1er paragraphe, 9e ligne
"1:200 000" au lieu de "1:250 000"

p. 19 — 4e paragraphe
le paragraphe entier devrait se lire comme suit:

"Par ailleurs, les municipalités de Cap-Santé (N^O 68), Saint-Alban (N^O 52), Saint-Luc (N^O 31), Saint-Marc-des-Carrières (N^{OS} 53, 54, 55 et 56) et Notre-Dame-de-Montauban (N^O 46), de même qu'un réseau privé de Pointe-aux-Trembles (N^O 70), nous ont fait part de la présence de sources d'approvisionnement plus adéquates dont le raccordement à leur réseau de distribution devait être imminent."

p. 24 — 2e paragraphe, 1ère ligne
"La carte No HG-15-7" au lieu de "La carte N^O HG-1-5-7.

Rénald Mc Cormack, géologue
Service des eaux souterraines

Le 5 avril 1983.

H.G.-15

ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE DE LA RIVE NORD DU SAINT-LAURENT

Renald McCormack

SERVICE DES EAUX SOUTERRAINES

1983

TABLE DES MATIÈRES

DÉFINITION DE TERMES HYDROGÉOLOGIQUES..... VII

TABLE DE CONVERSION..... IX

RÉSUMÉ..... XI

REMERCIEMENTS..... XIII

I INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS..... 1

II MÉTHODE DE TRAVAIL..... 3

III GÉOLOGIE ET PERMÉABILITE DES DÉPÔTS MEUBLES..... 5
3.1 DÉPÔTS MEUBLES PERMÉABLES..... 5
3.2 DÉPÔTS MEUBLES PEU OU PAS PERMÉABLES..... 6
3.3 DÉPÔTS MEUBLES PERMÉABLES ENFOUIS..... 6

IV GÉOLOGIE ET PERMÉABILITÉ DE LA ROCHE DE FOND..... 9
4.1 PERMÉABILITÉ FAIBLE..... 10
4.2 PERMÉABILITÉ MODÉRÉE..... 10
4.3 PERMÉABILITÉ ÉLEVÉE..... 11

V UTILISATEURS D'EAU SOUTERRAINE..... 13
5.1 SERVICES D'EAU MUNICIPAUX..... 14
5.2 SERVICES D'EAU PRIVÉS..... 16
5.3 INDUSTRIES..... 16
5.4 OUVRAGES DE CAPTAGE INUTILISÉS..... 18

5.5 OUVRAGES DE CAPTAGE ABANDONNÉS..... 20

VI HYDROCHIMIE..... 23
6.1 ZONALITÉ DE LA DURETÉ TOTALE..... 24
6.2 ZONALITÉ DU FER..... 25
6.3 ZONALITÉ DES CHLORURES..... 25
6.4 ZONALITÉ DE LA CONDUCTIVITÉ..... 26
6.5 ZONALITÉ DU pH..... 27
6.6 QUALITÉ DE L'EAU DANS LES RÉSEAUX COMMUNAUTAIRES..... 28

VII CENTRES D'INTÉRÊT HYDROGÉOLOGIQUE..... 31
7.1 DÉPÔTS MEUBLES..... 31
7.2 ROCHE DE FOND..... 33

VIII AGENTS DE CONTAMINATION DES AQUIFÈRES..... 35

IX CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS..... 37

BIBLIOGRAPHIE..... 41

LISTE DES ANNEXES

I LISTE DES LEVÉS HYDROGÉOLOGIQUES..... 45

II SERVICES D'EAU MUNICIPAUX ET PRIVÉS..... 65

III INDUSTRIES..... 131

IV OUVRAGES DE CAPTAGE INUTILISÉS..... 145

V OUVRAGES DE CAPTAGE ABANDONNÉS..... 162

VI ANALYSES CHIMIQUES..... 181

VII ANALYSES CHIMIQUES, RÉSEAUX MUNICIPAUX ET PRIVÉS..... 193

VIII DESCRIPTION DES PUITS..... 219

IX DÉBITS SPÉCIFIQUES ET DÉBITS DISPONIBLES DES PUITS DANS LE ROC..... 353

X PUITS COULANTS..... 393

LISTE DES TABLEAUX

I MODE D'ALIMENTATION DES MUNICIPALITÉS..... 15

II DISTRIBUTION DES MUNICIPALITÉS ALIMENTÉES PAR EAU SOUTERRAINE..... 17

LISTE DES CARTES

HG-15-1 GÉOLOGIE ET PERMÉABILITÉ DES DÉPÔTS MEUBLES.....

HG-15-2 GÉOLOGIE ET PERMÉABILITÉ DE LA ROCHE DE FOND.....

HG-15-3 SERVICES D'EAU MUNICIPAUX ET PRIVÉS ALIMENTÉS PAR EAU SOUTERRAINE...

HG-15-4 INDUSTRIES ALIMENTÉES PAR EAU SOUTERRAINE.....

HG-15-5 OUVRAGES DE CAPTAGE INUTILISÉS ET ABANDONNÉS.....

HG-15-6 LOCALISATION DES ÉCHANTILLONS D'EAU SOUTERRAINE.....

HG-15-7 ZONALITÉ DE LA DURETÉ TOTALE.....

HG-15-8 ZONALITÉ DU FER.....

HG-15-9 ZONALITÉ DES CHLORURES.....

HG-15-10 ZONALITÉ DE LA CONDUCTIVITÉ.....

HG-15-11 ZONALITÉ DU pH.....

DÉFINITION DE TERMES HYDROGÉOLOGIQUES

Aquiclude : formation géologique saturée, très faiblement conductrice d'eau souterraine, dans laquelle le captage de quantités d'eau appréciable n'est pas possible.

Aquifère : formation géologique saturée d'où on peut tirer une quantité d'eau suffisante pour servir de source d'approvisionnement.

Aquifuge : formation géologique théoriquement impénétrable et non traversable par un fluide, notamment par l'eau.

Artésianisme : aptitude d'un aquifère captif à permettre le jaillissement spontané des puits qui l'atteignent, ou l'existence de sources artésiennes, créée par la conjonction de conditions hydrodynamiques et topographiques favorables.

Coefficient d'emmagasinement: volume d'eau qu'un aquifère peut créer ou accepter par unité de surface par changement unitaire de la composante de la tête d'eau normale à cette surface (nombre pur).

Coefficient de perméabilité : volume d'eau, en mètre cube par mètre carré par jour, qui s'écoule à travers une coupe verticale de surface unitaire d'un aquifère, sous un gradient hydraulique unitaire, à la température de l'eau (s'exprime en mètre à la seconde).

Coefficient de transmissivité : volume d'eau, en mètre cube par mètre par jour, qui s'écoule à travers une coupe verticale de largeur unitaire d'un aquifère, sous un gradient hydraulique unitaire à la température de l'eau souterraine (s'exprime en mètre carré à la seconde).

Débit spécifique: débit en mètre cube par heure par mètre de rabattement.

Nappe phréatique: limite supérieure de la partie saturée d'un aquifère non artésien.

TABLE DE CONVERSION

Longueur

1 mètre = 39,37 pouces = 3,28 pieds
0,3048 mètre = 1 pied

Surface

1 mètre carré = 10,76 pieds carrés
0,0929 mètre carré = 1 pied carré

Volume

1 mètre cube = 35,32 pieds cubes = 220 gallons impériaux
0,0045 mètre cube = 1 gallon impérial

Débit

1 mètre cube par heure = 3,67 gallons à la minute
0,2725 mètre cube par heure = 1 gallon à la minute

Débit spécifique

1 mètre cube par heure par mètre de rabattement = 1,117 gallon par minute par pied.
0,895 mètre cube par heure par mètre = 1 gallon par minute par pied

Perméabilité

1 mètre par seconde = $1,766 \times 10^{6}$ gallons par jour par pied carré
$5,663 \times 10^{-7}$ mètre par seconde = 1 gallon par jour par pied carré

Transmissivité

1 mètre carré par seconde = $5,793 \times 10^{6}$ gallons par jour par pied
$1,726 \times 10^{-7}$ mètre carré par seconde = 1 gallon par jour par pied

RÉSUMÉ

La présente étude a été réalisée de façon à établir une mise à jour concernant l'utilisation de l'eau souterraine sur la rive nord du Saint-Laurent. Elle constitue la suite des études hydrogéologiques précédentes amorcées au programme de connaissances intégrées de la Direction générale des eaux de l'ancien ministère des Richesses naturelles.

Nous fournissons à l'aide de 2 tableaux, 7 annexes et 11 cartes toutes les données hydrogéologiques pertinentes recueillies au cours de l'inventaire réalisé en 1980. En plus de faire une distinction entre les aquifères rocheux et les aquifères non consolidés, ce document précise l'étendue de chacun et propose, par le biais des centres d'intérêt hydrogéologique, les secteurs présentant les indices les plus intéressants.

L'aspect qualitatif est également considéré dans cette étude et selon l analyse des paramètres les plus connus (fer, dureté, salinité, conductivité, pH) il en résulte que dans l'ensemble, l'eau souterraine qui circule dans les dépôts meubles granulaires est de qualité supérieure à celle qui circule dans la roche en place. Les cartes de zonalité précisent cependant pour cette dernière catégorie les secteurs où les paramètres analysés apparaissent en concentration excessive.

Finalement, en plus d'aborder la vulnérabilité des aquifères à la pollution, nous énonçons une politique d'entretien et de réhabilitation de puits de même que nous recommandons des installations et des moyens de contrôle afin de prévenir une dégradation qualitative et quantitative de la ressource eau souterraine.

REMERCIEMENTS

La préparation de ce document est rendue possible grâce à la collaboration de Pierre Bernier, Sylvie Giguère, Gilles Mercier et Richard Racine, tous quatre étudiants en géologie, dont le travail sur le terrain fut des plus appréciés. Je tiens à souligner également, la disponibilité sans égale de Raymond Perron et André Lemay, techniciens au Service des eaux souterraines de même que celle de Normand Guay, technicien en arts graphiques au Service des eaux de surface.

CHAPITRE I

INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS

Poursuivant ses inventaires hydrogéologiques amorcés au programme de connaissances intégrées de l'ancienne Direction générale des eaux du ministère des Richesses naturelles et qui visait à obtenir toute l'information pertinente à la ressource "EAU" dans les bassins hydrographiques les plus populeux du Québec, le Service des eaux souterraines a réalisé en 1980, l'inventaire hydrogéologique du secteur habilité de la rive nord du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec.

Le territoire inventorié couvre environ 7300 km^2 et s'étend plus précisément entre la limite est du bassin de la rivière L'Assomption et la limite est du bassin de la rivière Saint-Charles. De façon générale la région couverte se présente sous forme de plaines superposées entre le fleuve et la cote de 160 mètres, cette dernière servant de limite entre un relief plus prononcé vers le nord et un terrain moins accidenté au sud. La bande qui sépare le fleuve de cette altitude s'élargit du sud-ouest vers le nord-est jusqu'à Saint-Prosper passant d'environ 25 à 50 km de largeur alors que de cette localité elle se rétrécit graduellement en direction de Québec pour atteindre près de 8 km au nord de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Assez curieusement, à travers tout cet immense territoire, cette altitude correspond à toute fin pratique à la limite nord du secteur habité au-delà de laquelle on ne retrouve qu'une immense forêt parsemée d'inombrables lacs et cours d'eau.

La zone étudiée est recoupée par les trois provinces géologiques soit le Bouclier canadien constitué de roches ignées et métamorphiques, les Basses-Terres et les Appalaches dont les assemblages pétrographiques sont essentiellement sédimentaires.

CHAPITRE II

MÉTHODE DE TRAVAIL

Le contexte géologique étant absolument fondamental dans une étude hydrogéologique, nous avons donc consulté tous les rapports géologiques de la région couverte et nous nous sommes inspirés des cartes qui les accompagnent pour élaborer la carte de la géologie et de la perméabilité des dépôts meubles (carte N^{O} HG-15-1) ainsi que celle de la géologie et de la perméabilité de la roche de fond (carte N^{O} HG-15-2).

Nous nous sommes familiarisés avec les services d'eau municipaux et privés de même qu'avec les industries tout en s'attardant à ceux qui s'approvisionnent par eau souterraine et pour lesquels nous avons obtenu, à l'aide d'un questionnaire approprié, toute l'information hydrogéologique pertinente. L'examen de tous les documents provenant d'organismes impliqués dans des travaux d'ordre hydrogéologique a permis d'établir trois cartes N^{OS} HG-15-3, HG-15-4 et HG-15-5 et des annexes sur trois catégories de puits: 1^{O}) présentement utilisés, 2^{O}) abandonnés et 3^{O}) inutilisés.

Une analyse chimique sommaire a été réalisée sur 264 échantillons d'eau souterraine provenant de puits de particuliers, ce qui nous a permis d'en retenir 79 que nous considérons comme représentatifs; les résultats sont pointés sur la carte N^{O} HG-15-6. Ces analyses permettent l'élaboration des cartes de zonalité pour la dureté totale (carte N^{O} HG-15-7), le fer (carte N^{O} HG-15-8), les chlorures (carte N^{O} HG-15-9), le pH (carte N^{O} HG-15-10) et la conductivité (carte N^{O} HG-15-11) qui font ressortir les régions où les valeurs de chacun de ces paramètres excèdent les normes permises (Anonyme, 1978).

Nous avons également procédé à l'analyse sommaire d'eau souterraine provenant de sources et de puits alimentant les services d'eau municipaux et privés.

Toutes ces informations permettent le tracage des zones les plus propices au captage de l'eau souterraine sur les cartes de perméabilité de dépôts meubles et de la roche de fond.

Après avoir noté la présence de plusieurs centres potentiels de contamination qualitative ou quantitative au cours de nos travaux de terrain, nous localisons sur la carte N^{O} HG-15-1 ceux qui sont les plus nombreux soit les cimetières d'autos, les dépotoirs, les sites d'enfouissement sanitaire, les sablières où affleure la nappe d'eau ainsi que les carrières où un pompage est nécessaire pour l'extraction des matériaux.

CHAPITRE III

GÉOLOGIE ET PERMÉABILITE DES DÉPÔTS MEUBLES

Les formations non consolidées, telles qu'elles apparaissent sur les cartes provenant de thèses universitaires (Dufour, 1969 ; Ochietti, 1978) et de rapports géologiques publiés par le ministère des Richesses naturelles (La Salle, 1963, 1973, 1978; La Salle, Thibeault et Charbonneau, 1980; Denis, 1976) et la Commission géologique du Canada (Gadd, 1971; 1960; Karrow, 1959) occupent 73 pour cent de tout le secteur étudié. Leur cartographie détaillée comporte plusieurs unités de dépôts meubles qu'il nous est cependant impossible de reproduire en totalité compte tenu de l'échelle de présentation de la carte N^{O} HG-15-1 soit 1: 250 000.

En s'inspirant de ces travaux détaillés, nous avons toutefois regroupé ces formations non consolidées en deux grandes catégories: 1^{O}) les dépôts meubles perméables et 2^{O}) les dépôts meubles peu ou pas perméables. Nous croyons justifié d'insérer une troisième catégorie soit celles des dépôts meubles perméables enfouis parce que ces derniers offrent un intérêt hydrogéologique d'importance compte tenu de leur position stratigraphique (isolation contre les polluants, artésianisme). Nous référons ici le lecteur à l'annexe VIII qui présente 924 puits creusés dans les limites de la zone couverte recoupant au moins 3 mètres consécutifs de sable ou de gravier.

3.1 DÉPÔTS MEUBLES PERMÉABLES

Cette catégorie qui compte pour 30 pour cent de la région d'étude, réunit toutes les formations sablo-graveleuses d'origine glaciaire ou marine

qui pourraient théoriquement servir de source d'alimentation à des services d'eau communautaires ou à des industries. Bien que dans l'ensemble du territoire leur distribution soit plutôt irrégulière et sous forme de plaques d'étendue variable, ces dépôts présentent cependant une certaine continuité à partir de Pointe-du-Lac en direction de Québec alors qu'ils occupent une superficie plus considérable.

Plusieurs localités et industries tirent profit de la présence de ces dépôts en y aménageant des ouvrages de captage (puits tubulaires, pointes, drains, sources) qui répondent à leurs besoins.

3.2 DÉPÔTS MEUBLES PEU OU PAS PERMÉABLES

Cette catégorie regroupe les formations non consolidées dont la perméabilité est inférieure à la catégorie précédente. Son étendue est un peu plus considérable que celle des dépôts meubles perméables car elle couvre 43 pour cent de la région d'étude. Ces dépôts comprennent des tills d'âge variable, de l'argile marine qui occupe une grande étendue dans le secteur ouest de la région, de la tourbe et finalement des sédiments alluvionnaires localisés le long des cours d'eau et comportant une fraction argilo-silteuse importante.

Compte tenu des conditions peu propices à l'obtention de débits importants, ces unités ne servent aucunement à l'alimentation de services d'eau communautaires ou d'industries; tout au plus, certains de ces dépôts peuvent satisfaire des besoins individuels.

3.3 DÉPÔTS MEUBLES PERMÉABLES ENFOUIS

Ce type de dépôts apparaît à plusieurs endroits dans la région étudiée. Ce sont des formations sablo-graveleuses possédant généralement une bonne perméabilité et qu'on retrouve sous une couverture de dépôts meubles

imperméables.

Les puits qui sont terminés dans ces sables et graviers enfouis présentent des conditions artésiennes qui vont parfois jusqu'au jaillissement en surface de l'eau souterraine. Un bon nombre de services d'eau communautaires et d'industries ont recours à ces formations pour combler leurs besoins d'alimentation en eau.

Compte tenu de leur position dans la colonne stratigraphique, il devient très difficile de préciser leur étendue. L'examen attentif de l'annexe VIII permettra cependant au lecteur de localiser des puits qui possèdent cette particularité. Ce rapport inclut également l'annexe X portant sur la présence de puits coulants terminés indifféremment dans les dépôts meubles ou dans la roche de fond.

CHAPITRE IV

GÉOLOGIE ET PERMÉABILITE DE LA ROCHE DE FOND

La carte de la géologie et de la perméabilité de la roche de fond (NO HG-15-2) résulte de la compilation des cartes accompagnant les rapports géologiques préparés par Béland (1961), Clark et Globensky (1964, 1973, 1975, 1976 et 1977), Laurin et Sharma (1975), Rondot (1978), Saint-Julien et Osborne (1973). Les formations rocheuses reconnues par ces auteurs appartiennent aux trois grandes provinces géologiques soit le Bouclier canadien, les Basses-Terres du Saint-Laurent et les Appalaches.

Dans le premier cas, les assemblages pétrographiques englobent des roches ignées et métamorphiques qui ont la particularité d'être les plus âgées du continent nord-américain. Ces dernières s'étendent d'un bout à l'autre de la région étudiée et leur contact avec les unités rocheuses des Basses-Terres du Saint-Laurent suit une direction sensiblement sud-ouest - nord-est. Ces dernières, rassemblées en sept groupes, sont constituées de roches sédimentaires d'âge plus récent, peu déformées et de faible pendage. Elles apparaissent entre le fleuve et les roches précambriennes du Bouclier canadien à l'exception de la région de Québec où elles sont coincées entre les roches du Bouclier et celles des Appalaches. Ces dernières sont représentées par le groupe de Sillery caractérisé par des roches sédimentaires cambriennes fortement faillées et plissées suite aux bouleversements tectoniques qu'elles ont connus à l'Ordovicien (orogénie taconique) et au Dévonien (orogénie acadienne).

Les affleurements rocheux appartenant à l'une ou l'autre de ces provinces occupent 27 pour cent du territoire étudié.

Les multiples unités géologiques de la roche de fond ont été regroupées sur cette carte (N^{O} HG-15-2) selon trois types de perméabilité: faible, modérée et élevée. Ces distinctions sont établies dans une étude statistique traitant d'une part de la capacité de production des formations rocheuses pour l'ensemble du Québec et d'autre part, de la qualité chimique et bactériologique de l'eau qu'elles fournissent (Simard et Des Rosiers, 1979). Cette étude reconnaît trois grands types de perméabilité à l'échelle du Québec soit faible, modérée et élevée. On retrouve les trois dans des proportions variables, chacun d'eux étant représenté sur la carte N^{O} HG-15-2 au moyen d'un symbole approprié. De plus, le lecteur trouvera à l'annexe 1X les valeurs de débits disponibles pour 588 puits terminés dans le roc.

4.1 PERMÉABILITE FAIBLE

Cette catégorie regroupe les formations rocheuses fournissant un débit généralement inférieur à 3 m^3/h. Elle comprend les roches précambriennes du Bouclier canadien affleurant dans la partie nord (unité 1) ainsi que les unités rocheuses appartenant aux groupes d'Utica et de Lorraine plus au sud (unités 8 et 9 respectivement).

Ces terrains consolidés peu perméables ne favorisent pas l'aménagement de puits pour l'alimentation en eau des industries et des réseaux communautaires municipaux ou privés. Sauf en de rares endroits, ces utilisateurs ont davantage recours à des puits terminés dans des dépôts meubles perméables ou à l'aménagement de sources.

4.2 PERMÉABILITE MODÉRÉE

Nous retrouvons dans cette catégorie les unités hydrostratigraphiques susceptibles de produire un débit disponible se situant entre 3 et 5,5 m^3/h. Elle couvre une très faible portion du territoire soit 1 pour cent, et elle est identifiée par le groupe appartenant à la province géologique des Appalaches. Cette dernière affleure dans la région de Québec à l'extrémité est du territoire inventorié.

Compte tenu du caractère urbain de ce secteur et de la faible superficie de cette catégorie nous n'y avons retracé que deux utilisateurs d'eau souterraine et chacun d'eux obtient le débit désiré à l'aide d'un puits tubulaire.

4.3 PERMÉABILITE ÉLEVÉE

Cette troisième catégorie rassemble des unités rocheuses appartenant à la province géologique des Basses-Terres du Saint-Laurent et capables de fournir un débit supérieur à 5,5 m^3/h. Elle occupe 19 pour cent de la région d'étude et comprend les groupes de Potsdam (unité 3), Beekmantown (unité 4), Chazy (unité 5), Black River (unité 6) et de Trenton (unité 7).

Selon leur étude, Simard et DesRosiers établissent à 20 pour cent la probabilité d'obtenir un débit de 27 m^3/h par puits à l'échelle du Québec dans cette catégorie et l'examen attentif de l'annexe IX permettra de déceler les secteurs les plus propices sur la rive nord du fleuve.

Malgré leur grande perméabilité, ces formations rocheuses sont rarement sollicitées comme aquifères à cause des dépôts meubles perméables qui les surmontent et qui sont retenus comme source d'approvisionnement pour un grand nombre de services d'eau et d'industries.

CHAPITRE V

UTILISATEURS D'EAU SOUTERRAINE

L'inventaire hydrogéologique de la rive nord du Saint-Laurent établit clairement que sur plus de 95 pour cent du territoire couvert, l'eau souterraine représente la source d'approvisionnement en eau par excellence et que les dépôts meubles perméables constituent des aquifères fort précieux pour l'alimentation des services d'eau communautaires, des industries et des puits individuels.

La population desservie par l'eau souterraine dans les limites du territoire inventorié s'établit à un peu plus de 280 000 personnes, soit environ 36 pour cent de la population totale. Sans la présence de grands centres urbains comme Québec, Sainte-Foy, Trois-Rivières, Shawinigan et Grand-Mère tous alimentés par eau de surface, cette proportion serait beaucoup plus élevée.

Le lecteur trouvera sur la carte N^{O} HG- 15-3 la localisation des utilisateurs d'eau souterraine avec les valeurs de consommation et de capacité de production des ouvrages de captage; ces détails pertinents apparaissent aussi à l'annexe II. Dans le cas des réseaux communautaires municipaux et privés dépourvus de compteurs d'eau, nous considérons une consommation théorique de 0,36 m^{3} par jour par personne; cette valeur correspond assez bien à la consommation en milieu rural.

Nous avons dénombré 138 municipalités dans les limites de la région et au moment de l'étude le tiers d'entre elles utilisaient de l'eau de surface comme source d'approvisionnement (voir tableau I). Nous avons également noté la présence de deux municipalités, Charlesbourg et Louiseville, qui utilisaient une alimentation combinée d'eau souterraine et d'eau de surface pour répondre aux besoins de leurs contribuables. Les 90 autres municipalités s'alimentent uniquement par eau souterraine à l'aide de puits, de sources ou de drains horizontaux.

5.1 SERVICES D'EAU MUNICIPAUX

Parmi les localités qui font appel à l'eau souterraine pour alimenter leurs résidents en eau potable, nous en avons dénombré 53 qui opèrent 63 réseaux de distribution municipaux (sept localités étant propriétaires de plus d'un réseau de distribution) dont 30 sont pourvus d'au moins un compteur d'eau. De plus, 33 de celles-ci comptent une population supérieure à 1000 personnes (voir tableau II). Avec ses 31 puits tubulaires assurant une consommation quotidienne de près de 16 000 m^3/jour, la cité de Cap-de-la-Madeleine est la plus importante de la région à s'alimenter par eau souterraine et elle constitue la seconde en importance au Québec à utiliser cette ressource après la ville de Châteauguay au sud de Montréal (McCormack, 1980). Cette localité repose sur des dépôts granulaires appartenant au delta de Trois-Rivières (Gadd, 1971) qui s'étend du contrefort des Laurentides jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Avec sa superficie de près de 450 kilomètres carrés et son épaisseur moyenne d'environ 15 mètres, cette zone représente le volume sablo-graveleux le plus considérable de tout le Québec méridional et par conséquent, une zone très propice au captage de l'eau souterraine.

De tous les ouvrages de captage qui alimentent les réseaux municipaux, onze seulement se terminent dans la roche de fond. Cette constatation démontre jusqu'à quel point les localités sont favorisées par la présence de formations sablo-graveleuses suffisamment perméables pour être exploitées comme aquifères.

	Nombre de municipalités (population)	
Municipalités alimentées par eau souterraine avec réseau municipal ou privé	79	(157 796)
Municipalités alimentées par eau souterraine sans réseau (puits individuels)	11	(52 808)
Municipalités alimentées par eau de surface avec réseau municipal	46	(490 574)
Municipalités utilisant une alimentation combinée	2	(71 000)
Total	138	(772 178)

Tableau I - Mode d'alimentation des municipalités sur la rive nord du Saint-Laurent

Nous avons aussi établi que les réseaux ayant recours à des systèmes de captage peu profonds (sources, puits-citernes, drains horizontaux) sont presque aussi nombreux que ceux qui n'utilisent uniquement que des puits tubulaires profonds (26). Les neuf autres municipalités font appel simultanément aux deux modes de captage.

5.2 SERVICES D'EAU PRIVÉS

Nous avons également tenu à connaître l'emplacement et le nombre de réseaux communautaires privés qui apparaissent dans la zone couverte car nous considérons que les usagers de ces systèmes d'approvisionnement constituent des utilisateurs d'eau souterraine au même titre que ceux qui sont desservis par les réseaux municipaux. Dans cette optique, nous avons dénombré 69 réseaux communautaires privés dont deux seulement sont équipés de compteurs d'eau, soit les réseaux appartenant au Séminaire Saint-Augustin et à la base des Forces armées canadiennes de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Avec des populations respectives de 1000 et 5800 personnes ces deux réseaux privés sont les plus importants de cette catégorie et contribuent à hausser la moyenne de population desservie par réseau privé à un peu plus de 200 personnes.

La plupart de ces réseaux se situent en milieu rural, en dehors des villes et villages et l'eau qui est véhiculée dans les conduites sert de plus à l'alimentation des animaux de ferme et des estivants. La plupart des réseaux que nous avons relevés soit 39 sur 69, font appel à des ouvrages de captage peu profonds (sources, puits-citernes, drains horizontaux) pour assurer l'alimentation en eau de leurs usagers alors que 25 d'entre eux s'approvisionnent uniquement à l'aide de puits tubulaires profonds. Les 5 derniers ont recours à une combinaison des deux types d'ouvrages de captage.

5.3 INDUSTRIES

Dans ce chapître nous incluons les industries qui assurent leur alimentation totale ou partielle en eau à l'aide de puits qu'elles soient



Tableau II - Distribution des municipalités alimentées par eau souterraine en regard de leur population

reliées ou non à des réseaux communautaires. Elles sont compilées dans l'annexe III et apparaissent sur la carte N^{O} HG-15-4. Nous avons reconnu 53 industries de toutes sortes et seulement sept d'entre elles possèdent un compteur d'eau. Cette catégorie d'utilisateurs inclut les industries à vocation saisonnière comme les terrains de camping, les terrains de golf et le centre de ski Saint-Gérard à Saint-Mathieu près de Grand-Mère. Parmi toutes ces entreprises il y en a 35 qui n'utilisent que des puits tubulaires profonds (49 en tout) dont 14 sont terminés dans la roche de fond alors que 14 entreprises ont recours à des ouvrages de captage peu profonds soit des sources, des puits-citernes et des drains horizontaux, tous terminés dans des formations granulaires. Les 4 autres industries ont recours à une combinaison des deux types d'ouvrages de captage.

Les consommations d'eau souterraine les plus élevées appartiennent aux Industries Valcartier (N^{O} 49) à Saint-Gabriel-de-Valcartier et à la papeterie Reed (N^{O} 46) de Québec où nous avons noté des prélèvements respectifs de 6364 et 5683 m^3 par jour. Comme dans le cas des réseaux communautaires municipaux et privés, c'est encore une fois grâce à la présence de formations de sables et graviers excessivement perméables que ces débits peuvent être obtenus.

Nous avons dénombré pas moins de 22 terrains de camping répartis un peu partout dans le territoire et la moyenne de consommation s'établit à 64 m^3 par jour variant de 6 m^3 par jour au Domaine Samson à Saint-Elie (N^{O} 19), à 273 m^3 par jour au camping du Vieux Moulin (N^{O} 10) à Saint-Barthélémy. Nous avons également noté la présence de deux usines d'embouteillage d'eau minérale soit à Sainte-Geneviève-de-Batiscan (N^{O} 35) et à Saint-Justin (N^{O} 11). A ces deux endroits, ce sont des puits terminés dans la roche de fond qui fournissent l'eau embouteillée.

5.4 OUVRAGES DE CAPTAGE INUTILISÉS

Nous avons tenu à inventorier des aquifères qui ont été décelés suite à des études commandées par des municipalités ou des réseaux privés et qui, pour diverses raisons étaient inutilisés en 1980.

Les multiples rencontres avec les autorités municipales, les responsables de services communautaires privés et les représentants de firmes privées, de même qu'une intensive consultation de documents pertinents à l'hydrogéologie ont permis l'élaboration de l'annexe IV et de la carte N^{O} HG-15-5. Nous avons ainsi appris que des zones présentant de bons indices d'approvisionnement par eau souterraine avaient été mises à jour dans 27 municipalités mais certains de ces aquifères étaient totalement délaissés lors de notre passage.

Une concentration particulièrement abondante apparaît à l'extrémité est de la région alors qu'on y trouve une batterie de puits d'essai réalisés pour le compte des villes de Sainte-Foy, Loretteville et Val-Bélair. A l'exception des puits N^{OS} 57, 100 et 112 localisés à Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport et à Charlesbourg respectivement et dont les essais tendaient à connaître la perméabilité de la roche de fond, tous les autres ont été complétés dans des horizons de sables et graviers. La moyenne des débits disponibles pour tous les puits sollicitant ces dépôts non consolidés est de 76 m^3/h alors qu'un maximum de 191 m^3/h a été obtenu au puits N^{O} 43 à Saint-Jean-des-Piles.

Les dépôts sablo-graveleux de la région de Québec sont très perméables et certaines localités en tirent encore profit aujourd'hui. Cependant, compte tenu des facteurs d'ordre qualitatif (dureté élevée et forte teneur en fer dans certains puits) et démographique (accroissement rapide de la population), la ville de Sainte-Foy a totalement renoncé à transformer les puits d'essai en puits de production même si elle a longtemps favorisé l'eau souterraine pour répondre aux besoins de ses contribuables.

Par ailleurs, les municipalités de Cap-Santé (N^{O} 68), Saint-Alban (N^{O} 52), Saint-Luc (N^{O}31), Saint-Marc-des-Carrières (N^{OS} 53,54,55 et 56) et Notre-Dame-de-Montauban (N^{O} 46). C'est également le cas à Pointe-aux-Trembles (N^{O} 70) pour un réseau privé.

5.5 OUVRAGES DE CAPTAGE ABANDONNÉS

Nous avons cherché à connaître cette catégorie d'ouvrages de captage qui ont déjà servi à l'alimentation de réseaux communautaires et d'industries et qui, pour diverses raisons, ont été délaissés au cours des années. Ces aménagements décrits à l'annexe V sont pointés sur la carte N^{O} HG-15-5.

Comme dans la catégorie précédente, l'extrémité est de la région comporte une forte concentration d'ouvrages de captage abandonnés. Sur une superficie relativement restreinte, nous en avons retracé 41 et ils sont répartis dans les muncipalités de Charlesbourg (N^{OS} 106 à 111), Québec (N^{OS} 113 à 125), Saint-Augustin-de-Desmaures (N^{OS} 87 à 91), Saint-Emile (N^{OS} 101 à 104), Sainte-Foy (N^{OS} 138 à 147), Saint-Gabriel-de-Valcartier (N^{OS} 78 et 79) et Shannon (N^{O} 77). La majorité des puits qui alimentaient jadis ces divers réseaux de distribution ont été éliminés suite à une diminution de leur capacité de production. Dans certains cas, ce phénomène était aussi accompagné d'une qualité chimique plutôt défavorable (teneurs en fer et en dureté totale très élevées).

Le puits le plus productif qui ait été abandonné se situe à Sainte-Foy (N^{O} 144) et fournissait à l'origine un débit de 567 m^{3}/h. Il appartient à un ensemble de puits terminés dans des dépôts sablo-graveleux qui alimentaient jusqu'en 1964 la ville de Sainte-Foy mais présentaient des concentrations excessives en fer et en dureté totale. A cause de ces problèmes et également à la suite d'une brusque augmentation de la population, les puits furent graduellement délaissés pour faire place à l'implantation d'une usine de filtration. A l'époque où les districts de Sainte-Monique-des-Saules et de Neufchatel n'appartenaient pas à la ville de Québec, des puits tubulaires, des sources et des drains horizontaux assuraient l'alimentation en eau potable des citoyens qui y résidaient. A l'exception du N^{O} 119 qui est terminé dans la roche de fond, tous les autres font appel à des dépôts granulaires comme aquifères. Ailleurs dans la région de Québec les débits disponibles

originaux sont beaucoup moins considérables compte tenu de l'absence de formations géologiques favorables et du type d'ouvrage de captage utilisé.

En scrutant la région vers l'ouest, nous notons des ilôts plus ou moins importants d'ouvrages de captage abandonnés dont le plus remarquable de tous est sans équivoque celui de Trois-Rivières. Onze puits tubulaires crépinés dont les débits variaient entre 13 et 334 m^3/h ont déjà assuré l'alimentation en eau de cette ville. En 1951, cette municipalité opérait simultanément 7 puits dont la capacité totale de production était de 38 000 m^3/jour. Ce débit était alors amplement suffisant pour combler les besoins domestiques industriels et commerciaux. L'utilisation de tels puits reflétait une confiance exemplaire envers l'eau souterraine de la part des autorités municipales de l'époque et faisait de Trois-Rivières l'agglomération la plus importante du Québec à utiliser cette ressource pour son alimentation en eau potable.

Vers la fin des années 50 cependant, la crainte d'une pénurie d'eau potable que pourrait occasionner un abaissement de la capacité de production combinée à une augmentation de population remplaçait graduellement l'engouement manifesté envers ces mêmes puits. Dans ce contexte, une usine de filtration était mise en opération en 1962 et à l'exception du puits de l'île Saint-Quentin, tous les ouvrages de captage étaient désormais écartés comme source d'approvisionnement. Mais cela n'élimine pas pour autant la très grande perméabilité des formations de graviers sur lesquelles repose la ville.

La cité de Cap-de-la-Madeleine a dû également procéder à l'abandon de 6 de ses puits depuis 1958. Cinq de ceux-ci ont été débranchés du réseau de distribution suite à un double problème de diminution de capacité de production et de présence de bactéries de fer alors que l'élimination du sixième a été occasionnée par la construction de l'autoroute 755.

CHAPITRE VI

HYDROCHIMIE

L'inventaire a porté également sur l'aspect qualitatif de l'eau souterraine dans les limites de la région. Dans le but d'obtenir un aperçu global, nous avons procédé au prélèvement et à l'analyse sommaire à l'aide d'une trousse de terrain, de 264 échantillons d'eau provenant de puits terminés dans la roche en place et appartenant, en grande majorité, à des particuliers. De ce nombre, nous en avons retenu 79 qui constituent les plus représentatifs d'au moins 3 échantillons prélevés dans un rayon de 3 kilomètres d'une cible préalablement déterminée; ils sont pointés sur la carte N^{O} HG-15-6 avec les valeurs de concentration pour la dureté totale, le fer, les chlorures, le pH et la conductivité en plus d'apparaître dans l'annexe VI.

De façon générale, les échantillons d'eau provenant de puits terminés dans les formations rocheuses révèlent une eau souterraine de qualité médiocre. Les moyennes de 1136 microsiemens/cm pour la conductivité et de 0,6 mg/l pour le fer excèdent les teneurs maximales acceptables de 775 microsiemens/cm et de 0,3 mg/l. La moyenne de 145 mg/l de $CaCO_3$ pour la dureté totale indique que l'eau souterraine est généralement dure. Elle est de peu inférieure à la concentration de 180 mg/l de $CaCO_3$ au-delà de laquelle l'eau de consommation est considérée comme très dure. Parmi les paramètres analysés, il n'y a que les chlorures et le pH qui offrent des concentrations moyennes respectant les teneurs maximales acceptables. Dans le premier cas, la valeur de 183 mg/l est inférieure à la limite de 250 mg/l de chlorures alors que pour le pH, sa valeur moyenne de

7,9 est bien à l'intérieur des limites comprises entre 6,5 et 8,5. La teneur de ces paramètres permet de tracer des courbes d'isovaleurs pour la dureté totale (carte N^{O} HG-15-7), le fer (carte N^{O} HG-15-8), les chlorures (carte N^{O} HG-15-9), la conductivité (carte N^{O} HG-15-10) et le pH (carte N^{O} HG-15-11) et d'isoler ainsi des secteurs où les concentrations excèdent les normes.

6.1 ZONALITÉ DE LA DURETÉ TOTALE

La carte N^{O} HG-1-5-7 indique que la presque totalité de la région laisse circuler une eau souterraine dont la dureté totale se situe au-delà de 180 mg/l de $CaCO_3$. Cette valeur est basée sur des condisérations d'ordre économique alors que l'excédent de cette teneur entraîne l'entartrage des tuyauteries et des ustensiles en plus de nécessiter de plus grandes quantités de savon lors de la lessive (Anonyme, 1978). Le lecteur trouvera sur cette même carte un tableau montrant les divers degrés de dureté de l'eau.

L'existence d'une eau dont la dureté est élevée reflète généralement la présence de roches calcaires dans les environs immédiats des points de prélèvement. C'est le cas de la majorité des unités rocheuses faisant partie des Basses-Terres du Saint-Laurent dont la teneur en $CaCO_3$ est particulièrement importante.

Nous avons décelé 5 zones où les concentrations excèdent la teneur maximale acceptable mentionnée ci-haut. La plus considérable s'étend de l'extrémité ouest vers le nord-est jusqu'à Sainte-Christine et couvre presque entièrement la province géologique des Basse-Terres du Saint-Laurent. C'est dans cette zone qu'apparaît la dureté totale la plus élevée, soit plus de 1710 mg/l de $CaCO_3$ à l'échantillon N^{O} 38 provenant de l'usine d'eau minérale l'Etoile de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Elle empiète également sur les roches précambriennes du Bouclier canadien au centre-nord du territoire inventorié où nous y avons observé des valeurs de dureté totale anormalement élevées aux échan-

tillons N^{os} 36, 39, 40, 43 et 45 qui présentent des teneurs respectives de 393, 530, 222, 239 et 188 mg/ℓ de $CaCO_3$. Quant aux quatre autres elles occupent des superficies variables entre Saint-Charles-de-Grondines et l'extrémité est de la région.

De façon générale la dureté totale augmente de l'intérieur des terres (partie haute) vers le fleuve (partie basse).

6.2 ZONALITÉ DU FER

La teneur en fer excède la norme acceptable de 0,3 mg/ℓ sur la grande majorité du territoire inventorié (voir carte N^{O} HG-15-8) alors que 56 pour cent des échantillons analysés présentent une teneur en fer qui se situe au-delà de cette limite. La concentration maximale apparaît dans l'échantillon N^{O} 38 à l'usine d'eau embouteillée L'Etoile de Sainte-Geneviève-de-Batiscan où elle excède 5 mg/ℓ.

Seuls quelques secteurs plus ou moins étendus et localisés à l'ouest de la rivière Saint-Maurice (régions de Saint-Thomas-de-Joliette, Saint-Félix-de-Valois -Saint-Cuthbert, Saint-Alexis-des-Monts-Saint-Paulin, Shawinigan) bénéficient d'une eau faiblement ferrugineuse. Vers l'est, la teneur est respectée dans les secteurs de Saint-Raymond-Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Saint-Augustin-de-Desmaures-Sillery.

Au-delà de la norme mentionnée plus haut, le fer peut être dommageable 1) sur le plan esthétique alors qu'il tache les tissus à la lessive, ainsi que les éléments de plomberie et 2) sur le plan économique alors qu'il peut favoriser le développement, sous forme de dépôt gluant, de dépôts ferrugineux et de bactéries sidérophiles dans les conduites et les canalisations sous forme de dépôt gluant (Anonyme, 1978).

6.3 ZONALITÉ DES CHLORURES

Bien que la moyenne des chlorures respecte la norme maximale acceptable de 250 mg/ℓ, nous avons tout de même relevé trois zones à l'intérieur

desquelles les chlorures excèdent cette concentration. La plus importante apparaît au centre de la région d'étude dans un quadrilatère formé par les localités de Charette, Louiseville, Sainte-Anne-de-la-Pérade et Saint-Séverin et elle contient la valeur la plus élevée, soit plus de 3028 mg/ℓ encore une fois à l'usine d'eau embouteillée L'Etoile (N^O 38). Cette zone est caractérisée par l'échantillon N^O 37 qui fournit une valeur anormalement faible en chlorures, soit 45 mg/ℓ. Entouré de teneurs supérieures à 500 mg/ℓ, cet échantillon révèle donc une anomalie dans un milieu fortement minéralisé.

Les deux autres zones possèdent une superficie plus restreinte et sont localisées de part et d'autre de la précédente. Elles contiennent des valeurs respectives maximales de 1240 mg/ℓ (N^O 8) et de 818 mg/ℓ (N^O 53).

La norme de 250 mg/ℓ est basée sur des considérations de sapidité (Anonyme, 1968).

6.4 ZONALITÉ DE LA CONDUCTIVITÉ

La conductivité d'une eau est directement proportionnelle à la concentration en solides totaux dissous qu'elle contient et le lien entre les deux existe selon la relation mathématique suivante:

$$S = CA \quad \text{(Hem, 1970)}$$

S = solides totaux dissous, en mg/ℓ
C = conductivité, en microsiemens/cm
A = facteur de conversion, variant de 0,55 à 0,75

En utilisant 0,65 comme valeur moyenne du facteur de conversion et en tenant compte de la teneur maximale acceptable de 500 mg/ℓ pour les solides totaux dissous, cette formule établit qu'une eau dont la conductivité est supérieure à 775 microsiemens/cm excède les normes de potabilité.

Dans le territoire qui nous préoccupe, nous avons reconnu quatre zones qui offrent des concentrations supérieures à la norme précitée. La plus vaste s'étend de la limite ouest de la région jusqu'aux environs de Saint-Marc-des-Carrières et de Saint-Thuribe ; elle montre, comme pour tous les paramètres précédents, la valeur la plus élevée soit plus de 20 000 microsiemens/cm à l'échantillon N^{O} 38. A l'instar des chlorures, l'échantillon N^{O} 37 de faible conductivité (250 microsiemens/cm contraste avec le milieu environnant. Les trois autres zones occupent des secteurs isolés près de Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Raymond et Saint-Augustin-de-Desmaures.

De façon générale, les teneurs élevées sont concentrées dans les Basses-Terres du Saint-Laurent et elles diminuent en direction des roches précambriennes du Bouclier.

6.5 ZONALITÉ du pH

Bien que la valeur moyenne du pH, soit 7,9, est à l'intérieur des limites souhaitables de 6,5 et de 8,5 (Anonyme, 1978) la carte N^{O} HG-15-11 laisse voir que la presque totalité du territoire possède une eau souterraine dont le pH est à l'extérieur de ces limites. Une eau est considérée comme étant neutre lorsque son pH est de 7,0 et toutes les valeurs inférieures ou supérieures à cette mesure lui confèrent respectivement un caractère acide ou basique. Il est primordial d'obtenir la valeur du pH car en établissant qu'elle se situe en dehors de cet intervalle, des ajustements devront être réalisés de façon à éliminer la corrosion ou l'entartrage du réseau de distribution.

De façon générale, les terrains rocheux laissent circuler une eau souterraine avec un pH nettement alcalin, alors que 72 échantillons sur 79 ont un pH supérieur à 7,0. De plus, la valeur de ce paramètre dépasse la norme maximale souhaitable de 8,5 sur une bonne partie du territoire. Cinq analyses seulement présentent un pH de 7,0 et elles ont été réalisées à Saint-Félix-de-Valois (N^{O} 7), Sainte-Geneviève-de-Berthier (N^{O} 10), Saint-Edouard (N^{O} 23), Saint-Augustin-de-Desmaures (N^{O} 71) et à Lac-Edouard (N^{O} 70). Par

ailleurs, nous notons 2 zones où le pH se situe en-dessous de la norme de 6,5 . Elles sont localisées à Saint-Ubalde (N^O 45) et Val-Bélair (N^O 67) et présentent des valeurs respectives de 6,2 et 6,3.

Les zones favorisées par un pH souhaitable se trouvent 1^O) à l'ouest de Pointe-du-Lac, 2^O) dans un petit secteur à l'ouest de Shawinigan, 3^O) le long d'une bande sinusoïdale entre Sainte-Thècle et Stoneham, 4^O) entre Saint-Narcisse et Saint-Charles-de-Grondines, 5^O) dans la région de Donnacona et 6^O) dans la région de Québec.

6.6 QUALITÉ DE L'EAU DANS LES RÉSEAUX COMMUNAUTAIRES

En plus des prélèvements réalisés dans les puits de particuliers, nous avons tenu à connaître la qualité de l'eau souterraine distribuée aux usagers des divers réseaux communautaires. Nous avons donc dénombré 132 réseaux municipaux et privés alimentés par 572 sources d'approvisionnement différentes (puits tubulaires, puits-citernes, sources, drains horizontaux). L'analyse de l'eau brute pour chacun de ces ouvrages de captage a été réalisée encore une fois à l'aide d'une trousse de terrain dans la mesure où ils étaient accessibles individuellement; dans le cas contraire, l'analyse résulte de la combinaison de plus d'une source d'alimentation.

Dans l'ensemble, l'eau souterraine qui est véhiculée dans les réseaux de distribution rencontre les normes acceptables et aux endroits où ces dernières ne sont pas respectées, des appareils de traitement domestique sont quelquefois utilisés. L'analyse systématique a permis de constater que le fer constitue le seul paramètre dont la concentration moyenne excède la teneur maximale acceptable. En ce qui concerne la valeur du pH, 45 pour cent des échantillons d'eau présentent un pH inférieur à 6,5 alors qu'il est supérieur à 8,5 dans seulement 4 pour cent des cas. Avec des teneurs moyennes de 28 mg/l pour les chlorures, 76 mg/l de $CaCO_3$ pour la dureté totale et de 137 microsiemens/cm pour la conductivité, les objectifs souhaitables pour chacun de ces paramètres sont atteints dans tous les réseaux. Le lecteur trouvera à l'annexe VII la liste des analyses chimiques réalisées sur chacune des sources d'approvisionnement.

À l'exception du fer dont la teneur est un peu plus élevée, la concentration moyenne des paramètres contraste nettement avec les teneurs moyennes observées dans les 79 puits représentatifs tous terminés dans la roche en place. Compte tenu du grand nombre de réseaux municipaux et privés et que ceux-ci possèdent des ouvrages de captage terminés pour la plupart dans des formations sablo-graveleuses, nous pouvons donc conclure que ces dépôts fournissent une eau souterraine plus douce et moins minéralisée que celle qui provient des puits terminés dans la roche en place et que le pH d'alcalin qu'il est dans ces derniers devient plus acide dans les dépôts meubles. Par ailleurs à cause d'une plus grande abondance des minéraux de fer dans certaines parties de la zone d'étude (Vieilles-Forges), les formations non consolidées laissent circuler une eau souterraine plus ferrugineuse. Etant donné cependant que leur distribution est plutôt inégale, nous notons des concentrations élevées côtoyant des régions pauvres en fer et l'exemple le plus éloquent apparaît dans la région de Trois-Rivières, de part et d'autre de la rivière Saint-Maurice. Alors que les puits municipaux de Trois-Rivières-Ouest, Yamachiche et Pointe-du-Lac indiquent une teneur moyenne de 2,3 mg/l de fer, ceux de Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine et Saint-Louis-de-France présentent une concentration moyenne de 0,3 mg/l de fer. La vivianite (phosphate hydraté de fer, $Fe_3 P_2 O_8 \cdot 8H_2O$) qu'a observée Gadd (1973) dans les formations sablonneuses des Vieilles-Forges serait à l'origine des teneurs élevées dans les puits situés plus en aval.

Ces dépôts proviennent de la fonte des glaciers il y a près de 10 000 ans et se sont accumulés en quantité variable un peu partout dans la région inventoriée.

CHAPITRE VII

CENTRES D'INTÉRÊT HYDROGÉOLOGIQUE

L'examen des documents géologiques et hydrogéologiques ainsi que les informations provenant de notre banque de données hydrogéologiques permettent de dégager des secteurs où des études hydrogéologiques détaillées devraient être envisagées lorsque des besoins en eau d'ordre domestique, commercial, industriel, agricole ou récréatif se manifesteront.

En considérant le contexte géologique, nous apportons une distinction entre les secteurs qui se rattachent à la couverture quaternaire et ceux qui sont en relation avec la roche de fond.

7.1 DÉPÔTS MEUBLES

Nous avons reconnu sept centres d'intérêt hydrogéologique appartenant à cette catégorie et les superficies qu'ils occupent sont très variables. Ces zones impliquent la présence d'unités sablo-graveleuses qu'elles soient affleurantes ou sous-jacentes à des dépôts peu ou pas perméables et les limites sont tracées sur la carte HG-15-1 à partir de conditions hydrogéologiques connues. A la lumière cependant de travaux réalisés antérieurement (McCormack, 1979 et 1980), une attention particulière devrait être portée vers les vallées remplies de dépôts non consolidés car elles présentent généralement de bons potentiels en eau souterraine.

Tel qu'il a été établi précédemment, la région de la Basse-Mauricie entre Grandes-Piles et le fleuve Saint-Laurent est favorisée par la présence de tels dépôts et compte tenu de leur étendue, de leur épaisseur et de leur perméabilité, elles constituent une zone propice de grande importance. Plus à l'ouest deux zones intéressantes retiennent notre attention. La première a comme plaque tournante la région du lac Maskinongé alors que la seconde apparaît à l'extrémité sud-ouest entre Berthierville et Repentigny.

À l'est de la rivière Saint-Maurice, nous avons délimité quatre secteurs qui présentent des indices intéressants. Le plus étendu et de forme rectangulaire a comme point central Saint-Prosper. Plusieurs ouvrages de captage terminés dans des dépôts granulaires y sont aménagés. Les trois autres, de forme irrégulière, se localisent dans la région de Québec. Les deux premiers apparaissent respectivement dans les environs de Saint-Raymond et de Val-Bélair-Loretteville alors que le troisième coïncide avec l'ancien lit du fleuve Saint-Laurent. Bien que cette dernière zone de direction sud-ouest-nord-est soit cartographiée comme peu ou pas perméable, ces formations coiffent des aquifères sablo-graveleux fort productifs.

Il existe sûrement d'autres secteurs qui recèlent de bons aquifères mais l'absence de données précises nous empêche de les identifier plus exactement.

7.2 ROCHE DE FOND

L'établissement de zones propices dans ce milieu est basé sur l'étude statistique de Simard et DesRosiers (1979) concernant la perméabilité de la roche de fond. Ainsi nous référons le lecteur à la carte N^{O} HG-15-2 où les zones considérées comme étant les plus propices correspondent aux zones à perméabilité élevée. La première occupe une bande plus ou moins étroite entre Saint-Thomas-de-Joliette et Saint-Marc-des-Carrières et renferme sur la majeure partie de son étendue les groupes de Black River et de Trenton. De plus, à l'extrémité sud-ouest apparaissent les groupes de Potsdam,

de Beekmantown et de Chazy.

Deux autres zones de superficie plus restreinte apparaissent dans le prolongement de la première bande; la première s'étend entre Saint-Basile et Neuville et renferme les groupes de Black River et de Trenton alors que la dernière occupe un petit territoire dans le secteur de Charlesbourg.

Par ailleurs, le zone de perméabilité modérée peut contenir localement des petits ilôts où les débits sont supérieurs à 5,5 m^3/h. L'examen de l'annexe IX permettra de préciser leur emplacement.

CHAPITRE VIII

AGENTS DE CONTAMINATION DES AQUIFÈRES

Nous avons pointé sur nos cartes de travail (1: 50 000) tous les centres d'activité humaine (sablières, gravières, carrières, réservoirs d'huile, cimetières d'autos, enfouissements sanitaires, dépotoirs, abattoirs, porcheries, industries) susceptibles de détériorer chimiquement ou bactériologiquement la qualité de l'eau souterraine. Cependant nous n'avons pas tenté d'établir de lien entre ces centres et la qualité de l'eau des puits qui les entourent; d'ailleurs aucun cas de contamination d'aquifère n'a été porté à notre attention au cours de l'étude.

L'information concernant ces centres potentiels de contamination existe à l'état manuscrit * et compte tenu de l'échelle de présentation de la région, soit 1: 200 000, il nous est impossible de reproduire tous ces points. Nous reportons sur la carte N^{O} HG-15-1 ceux dont la fréquence d'apparition est la plus élevée ou qui risquent d'avoir un impact direct sur la qualité ou la quantité de l'eau souterraine. Nous avons ainsi dénombré 82 cimetières d'automobiles, 61 dépotoirs, 45 sablières ou gravières où la nappe phréatique affleurait, 12 sites d'enfouissement sanitaire et 5 carrières où un pompage est nécessaire pour extraire les matériaux.

La vulnérabilité des aquifères à la pollution est directement reliée à la nature et à l'épaisseur de la couverture quaternaire, de même qu'à la profondeur du niveau de l'eau. Généralement les aquifères bénéficient d'une protection adéquate lorsque la couche imperméable qui les surmonte, excède 3 mètres. Etant donné que la grande majorité des ouvrages de captage sont

---

* Ces renseignements sont disponibles au Service des eaux souterraines

terminés dans des dépôts qui ne présentent pas cette particularité, il est bien évident que toute activité potentiellement polluante devrait être interdite dans ces secteurs à moins qu'une étude d'impact n'établisse que l'emplacement proposé soit suffisamment éloigné de toute source d'approvisionnement en eau potable.

À cause du contexte géologique et des nombreux puits localisés en milieu urbain, la ville de Cap-de-la-Madeleine est particulièrement vulnérable à la pollution et il est heureux qu'à ce jour il n'y ait pas eu d'incident fâcheux qui aurait été directement responsable de l'abandon d'un ou de plusieurs puits municipaux.

CHAPITRE IX

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La présence d'aquifères sablo-graveleux occupant de grandes étendues sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent favorise l'utilisation de l'eau souterraine comme source d'approvisionnement en eau potable pour les deux tiers des localités qui s'y trouvent, soit 92 sur 138, alors que leur alimentation s'effectue à l'aide de services d'eau communautaires ou de puits individuels. Cette ressource profite également à 53 industries qui en ont recours pour combler divers besoins en eau.

La population moyenne par localité desservie par eau souterraine, s'établit à 3700 personnes alors que nous en avons dénombré 34 qui ont une population supérieure à 1000 résidents; cette moyenne inclut les deux municipalités qui utilisent une alimentation combinée, soit Charlesbourg et Louiseville. La municipalité la plus populeuse qui en bénéficie est celle de Cap-de-la-Madeleine qui compte 35 000 personnes. Une mise en garde s'impose cependant dans ce dernier cas sur la politique actuelle d'implantation de puits. L'empiètement de l'urbanisation sur les aquifères comme le pavage des rues et la construction de résidences, commerces et industries réduit de plus en plus la superficie nécessaire à l'infiltration et par conséquent entraîne une diminution de la réalimentation naturelle des aquifères. Ce phénomène provoque un abaissement global du niveau d'eau dans l'aquifère et pour y pallier, un apport d'eau extérieur, par le biais d'une réalimentation artificielle en amont des puits actuels, doit être envisagé. Cette forme d'alimentation contribuerait sans doute à hausser le niveau d'eau dans l'aquifère

et augmenter ainsi le rendement des puits.

À l'exception du fer qui excède l'objectif souhaitable sur une bonne superficie, les analyses chimiques sommaires rapportent une eau souterraine dont la qualité varie en fonction du type d'aquifère qui la fournit. Une grande différence existe entre l'eau provenant de la roche de fond et celle qui circule dans les dépôts non consolidés. Alors que les formations rocheuses fournissent une eau qui est alcaline et dont la dureté, la salinité et la minéralisation sont plus élevées, celle qui circule dans les dépôts granulaires est légèrement acide, douce et peu minéralisée.

Étant donné que l'eau souterraine devient une préoccupation majeure pour près des deux tiers des localités de la région étudiée et que cette ressource est généralement plus économique à utiliser que l'eau de surface, il devient prioritaire de prendre les précautions afin d'empêcher sa détérioration. Dans ce contexte, le ministère de l'Environnement émet des directives très strictes en ce qui concerne l'élimination des déchets et tout individu ou organisme soucieux de la protection de l'environnement se doit d'en prendre connaissance avant de promouvoir une aire destinée à l'enfouissement sanitaire. Il en est de même des nombreux cultivateurs et propriétaires de porcheries qui devraient se soucier de l'élimination des déchets provenant d'animaux de ferme sans quoi des éléments fortement polluants risquent d'atteindre les puits environnants et occasionner des effets physiologiques très sérieux chez les utilisateurs d'eau souterraine.

Une politique d'entretien, de nettoyage et de réhabilitation de puits devrait être implantée dans les localités utilisant ce système d'approvisionnement. En excluant une détérioration due à l'activité humaine, des phénomènes d'ensablement et d'accumulation de dépôts ferrugineux et calcaires entraînent avec les années, une diminution du rendement de certains ouvrages de captage. A cet égard, la ville de Loretteville procure un exemple encourageant alors qu'elle procédait à l'automne 1980 à la réhabilitation de ses

puits. Ces travaux lui ont permis de couper tout lien avec la ville de Québec à qui elle devait payer une facture de livraison d'eau potable atteignant à l'occasion 500 $/jour. De manière générale, dès qu'une diminution de capacité de l'ordre de 15 à 25 pour cent est observée, des moyens de réhabilitation devraient être envisagés pour obtenir à nouveau la capacité originale. Ces derniers peuvent être d'ordre mécanique (pistonnage, nettoyage à l'air comprimé) ou chimique (utilisation d'agents chimiques). Ce programme d'entretien se traduit à long terme par des économies, en ce sens qu'il évite la construction d'un nouveau centre de pompage.

De plus, un programme de détection de fuites devrait être envisagé. En considérant que dans certains cas ces dernières totalisent jusqu'à 50 pour cent de l'eau produite (Anonyme, 1980), il convient d'établir un programme de localisation des fuites afin de minimiser le gaspillage et éviter des prélèvements inutiles d'eau souterraine.

Les aquifères actuellement en exploitation ou qui le seront éventuellement devront ainsi faire l'objet d'une étroite surveillance afin de contrôler et prévenir une dégradation d'ordre quantitatif ou qualitatif. A cet égard, nous recommandons que les installations et les moyens de contrôle suivants fassent partie intégrante d'un centre de pompage destiné à alimenter une collectivité ou une industrie: 1) aménagement d'un puits d'observation pour chaque puits de production, 2) mise en place d'une ligne d'air et d'un compteur d'eau pour chaque puits de production et 3) analyse chimique et bactériologique de l'eau de façon périodique.

La rive nord du fleuve Saint-Laurent constitue un secteur privilégié en ce qui a trait à la présence d'aquifères dont le potentiel excessivement élevé en eau souterraine favorise l'aménagement d'ouvrages de captage pouvant répondre à des besoins domestiques, industriels, agricoles et récréatifs. Même si certaines localités éprouvent des difficultés avec la qualité (eau ferrugineuse, pH trop acide ou trop alcalin, dureté élevée) il est encore plus rentable dans bien des cas de procéder à des traitements correcteurs que d'avoir recours à l'eau de surface.

BIBLIOGRAPHIE

Anonyme	(1978)	Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada; ministère de la Santé nationale et du Bien-Être Social; Ottawa
Anonyme	(1977)	Population du Québec par bassin hydrographique; Service des relevés; ministère des Richesses naturelles; rapport N^{O} H.P-43; Québec
Anonyme	(1980)	Les fuites dans les réseaux de distribution d'eau: problèmes et solutions; guide technique préparé conjointement par Environnement-Québec et l'Association québécoise des techniques de l'eau
Béland, J.	(1961)	Région de Shawinigan; rapport géologique N^{O}97; ministère des Richesses naturelles; Québec
Clark, T.H.	(1964)	Région de Yamaska-Aston; rapport géologique N^{O} 102; ministère des Richesses naturelles; Québec
Clark, T.H. et Globensky, Y.	(1973)	Région de Portneuf et parties de Saint-Raymond et de Lyster; rapport géologique N^{O} 148; ministère des Richesses naturelles; Québec

Clark, T.H. et Globensky, Y. (1975) Région de Grondines; rapport géologique N^{O} 154; ministère des Richesses naturelles; Québec

Clark, T.H. et Globensky, Y. (1976) Région de Sorel; rapport géologique N^{O} 155; ministère des Richesses naturelles; Québec

Clark, T.H. et Globensky, Y. (1976) Région de Trois-Rivières; rapport géologique N^{O} 164; ministère des Richesses naturelles; Québec

Clark, T.H. et Globensky, Y. (1976) Région de Bécancour; rapport géologique N^{O} 165; ministère des Richesses naturelles; Québec

Clark, T.H. et Globensky, Y (1977) Région de Verchères; rapport géologique N^{O} 190; ministère des Richesses naturelles; Québec

Denis, R. (1971) Région de Saint-Gabriel-de-Brandon; rapport géologique N^{O} 168; ministère des Richesses naturelles; Québec

Dufour, J. (1969) Géomorphologie du bassin de Saint-Raymond; sa portée sur les modes d'utilisation du sol; thèse de maîtrise présentée au Département de géographie, Université Laval

Gadd, N.R. (1960) Géologie de la région de Bécancour, Québec; étude N^{O} 59-8; Commission géologique du Canada; Ottawa

Gadd, N.R.	(1971)	Pleistocene Geology of the Central St. Lawrence Lowland; Memoir N^{O} 359; Geological Survey of Canada; Ottawa
Gélinas, P.	(1971)	Dépôts meubles dans la région de Québec; rapport N^{O} H.G.-3; ministère des Richesses naturelles; Québec
Hem, J.D.	(1970)	Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Water; U.S.G.S. Water Supply Paper N^{O} 1473; Washington, D.C.
Karrow, P.F.	(1959)	Surficial Geology, Grondines; carte N^{O} 41-1959; Geological Survey of Canada; Ottawa
La Salle, P.	(1963)	Géologie de la région de Verchères (dépôts meubles); rapport N^{O} 505; ministère des Richesses naturelles; Québec
La Salle, P.	(1973)	Géologie des sédiments meubles de la région de Joliette-Sorel; rapport N^{O} DP-140; ministère des Richesses naturelles; Québec
La Salle, P.	(1978)	Géologie des sédiments de surface de la région de Québec; rapport N^{O} DPV-565; ministère des Richesses naturelles; Québec
La Salle, P. Thibeault, L. et Charbonneau, L.	(1980)	Géologie des sédiments meubles de la région de Portneuf; rapport N^{O} DPV-741; ministère des Richesses naturelles; Québec
Laurin, A. et Sharma, K.N.M.	(1975)	Région des rivières Mistassini, Péribonca et Saguenay; rapport géologique N^{O} 161; ministère des Richesses naturelles; Québec

McCormack, R. (1979) Étude hydrogéologique du bassin de la rivière Saint-François; rapport N^{O} EA-16; ministère des Richesses naturelles; Québec

McCormack, R. (1981) Étude hydrogéologique du bassin de la Richelieu; rapport N^{O} EE-4; ministère de l'Environnement; Québec

McCormack, R. (1981) Étude hydrogéologique du bassin de la Châteauguay; rapport N^{O} EF-2; ministère de l'Environnement; Québec

McCormack, R. (1982) Étude hydrogéologique du bassin de la Chaudière; rapport N^{O} EI-1; ministère de l'Environnement, Québec

McNeely, R.N. Neimanis, V.P. et Dwyer, L. (1980) Références sur la qualité des eaux. Guide des paramètres de la qualité des eaux; ministère de l'Environnement; Ottawa

Occhietti, S. (1978) La quaternaire de la région de Trois-Rivières -Shawinigan, Québec; thèse de doctorat présentée à l'Université d'Ottawa; Ottawa

Rondot, J. (1978) Région de Saint-Maurice; rapport N^{O} DPV-594; ministère des Richesses naturelles; Québec

Saint-Julien, P. et Osborne, F.F. (1973) Géologie de la région de la ville de Québec; rapport N^{O} DP-205; ministère des Richesses naturelles; Québec

Simard G. et DesRosiers, R. (1979) Qualité des eaux souterraines du Québec; rapport N^{O} HG-13; ministère des Richesses naturelles; Québec

ANNEXE I

LISTE DES LEVÉS HYDROGÉOLOGIQUES EFFECTUÉS PAR LE SERVICE DES EAUX SOUTERRAINES SUR LA RIVE NORD DU FLEUVE SAINT-LAURENT

Cap-de-la-Madeleine	Relevé hydrologique faite à Cap-De-La-Madeleine Co. Champlain, rapport N^{O} 421, R. Roy, 1960
	Renseignements supplémentaires sur une visite faite au Cap-de-la-Madeleine, Co. Champlain, rapport N^{O} 458, R. Roy, 1961
Charlesbourg	Localisation d'un site favorable au développement d'un puits tubulaire dans le roc à Notre-Dame-des-Laurentides, Co. Québec, rapport N^{O} 272, R. DeBlois, 1954
	Relevé géologique et hydrologique à Orsainville, Co. Québec, rapport N^{O} 282, R. Deblois, 1954
	Relevé hydrologique sur la propriété des Frères Saint-Jean-de-Dieu au Mont-Saint-Aubert, paroisse de Notre-Dame-des-Laurentides, Co. Québec, rapport N^{O} 341, R. Roy, 1956
	Rapport préliminaire sur un levé hydrogéologique à Notre-Dame-des-Laurentides, Co. Québec, rapport N^{O} 508, C. Grenier, 1962
Deschambault	Levé hydrogéologique à Deschambault, Co. Portneuf, rapport N^{O} 997, C. Bilodeau, 1979
Donnacona	Eau ferrugineuse sur le lot 26, paroisse des Ecureuils, Co. Portneuf, rapport N^{O} 203, R. DeBlois, 1952
	Relevé hydrologique à Saint-Jean-Baptiste-des-Ecureuils, Co. Portneuf, rapport N^{O} 203-A, R. DeBlois, 1954

	Relevé hydrologique à Les Ecureuils, Co. Portneuf, rapport N^{O} 203-B, R. DeBlois, 1956
	Relevé hydrologique à Donnacona, Co. Portneuf, rapport N^{O} 404 et 404-A, C. Grenier, 1959
Fossambault-sur-le-Lac	Relevé hydrologique à Fossambault-sur-le-Lac, Co. Portneuf, rapport N^{O} 357, R. DeBlois, 1957
Lac Saint-Charles	Notes sur un levé hydrogéologique aux environs du dépotoir intermunicipal de Lac Saint-Charles (Québec), Co. Québec, rapport N^{O} 748, C. Grenier, 1971
Lanoraie-d'Autray	Relevé hydrologique à Lanoraie, Co. Berthier, rapport N^{O} 360, R. DeBlois, 1957
	Levé hydrogéologique à Lanoraie, Co. Berthier, rapport N^{O} 460, C. Grenier, 1961
	Renseignements supplémentaires sur un levé hydrogéologique à Lanoraie, Co. Berthier, rapport N^{O} 614, C. Grenier, 1964
La Pérade	Jaugeage des sources d'approvisionnement de l'aqueduc de la municipalité du village de La Pérade, Co. Champlain, rapport N^{O} 354, R. DeBlois, 1957
Lavaltrie	Rapport hydrogéologique préliminaire sur la région de Lavaltrie, Co. Berthier, rapport N^{O} 441, R. Roy, 1961
	Épreuve de pompage d'un puits-citerne d'essai à Lavaltrie, Co. Berthier, rapport N^{O} 441-A, R. Roy, 1961

	Seconde épreuve de pompage du puits-citerne d'essai sur la propriété Turnbull à Lavaltrie, Co. Berthier, rapport N^{O} 473, R. Roy, 1961
	Levé hydrogéologique à Lavaltrie, Co. Berthier, rapport N^{O} 489, R. Roy, 1962
La Visitation-de-Champlain	Relevé hydrologique à La Visitation-de-Champlain, Co. Champlain, rapport N^{O} 412, R. Roy, 1959
	Renseignements supplémentaires, rapport N^{O} 412-A, R. Roy, 1960
Lorette (R.I.)	Rapport au sujet du système d'aqueduc d'Indian Lorette, Co. Québec, rapport N^{O} 241, C. Faessler, 1948
Loretteville	Conseils géologiques et techniques donnés à la Société d'aqueduc de l'Orme, paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune Lorette, Co. Québec, rapport N^{O} 266, R. DeBlois, 1954
	Relevé hydrologique à Saint-Ambroise de la Jeune Lorette, Co. Québec, rapport N^{O} 266-A, R. DeBlois, 1957
	Relevé hydrologique au Moulin des Mères, paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune Lorette, Co. Québec, rapport N^{O} 266-B, C. Grenier, 1957
	Relevé hydrologique à Saint-Ambroise de la Jeune Lorette, Co. Québec, rapport N^{O} 266-C, C. Grenier, 1959

Rapport préliminaire sur un relevé hydrologique à Saint-Ambroise de la Jeune Lorette, Co. Québec, rapport N^{O} 266-D, R. DeBlois, 1960

Levé hydrogéologique à Loretteville, Co. Québec, rapport N^{O} 506, R. Roy, 1962

Épreuves de pompage du puits de la gravière Knox, à Loretteville, Co. Québec, rapport N^{O} 506-A, R. Roy, 1963

Épreuve de pompage d'un nouveau puits sur le terrain Knox, le 2 décembre 1963, rapport N^{O} 506-B, R. Roy, 1963

Journal des sondages à Saint-Ambroise de la Jeune Lorette, Co. Québec, rapport N^{O} 631, R. Roy, 1965

Louiseville

Relevé hydrologique à Sainte-Ursule, Co. Maskinongé, rapport N^{O} 326, R. DeBlois, 1956

Compte-rendu d'une visite à Louiseville, Co. Maskinongé, concernant les besoins futurs en eau de la municipalité, rapport N^{O} 817, D. Paré, 1973

Maskinongé

Notes sur une visite faite à Maskinongé dans le but d'augmenter le rendement d'un puits artésien, rapport N^{O} 257, R. DeBlois, 1951

Neuville

Relevé hydrologique à Neuville, Co. Portneuf, rapport N^{O} 427, C. Grenier, 1960

Notre-Dame-de-Montauban	Relevé hydrologique à Notre-Dame-des-Anges, Co. Portneuf, rapport N^{O} 347, R. Roy, 1957
	Renseignements sur deux visites faites à Notre-Dame-des-Anges, Co. Portneuf, les 14 août et 24 septembre 1957. Re: épreuves de pompage d'un puits d'essai, rapport N^{O} 347-A, R. Roy, 1957
Notre-Dame-du-Mont-Carmel	Relevé hydrologique à Mont-Carmel, Co. Champlain, rapport N^{O} 426, R. DeBlois, 1960
	Possibilité d'approvisionnement en eau souterraine à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Co. Champlain, rapport N^{O} 928, C. Bilodeau, 1976
Portneuf	Levé hydrogéologique à Portneuf, Co. Portneuf, rapport N^{O} 741, D. Paré, 1971
Québec	Municipalité de Petite-Rivière (Duberger), Co. Québec, rapport N^{O} 199, R. DeBlois, 1956
	Relevé hydrologique à Charlesbourg-Ouest, Co. Québec, rapport N^{O} 355, R. DeBlois, 1957
	Examen de deux puits tubulaires aménagés pour le compte de la municipalité de Sainte-Monique-des-Saules, Co. Québec, rapport N^{O} 406, R. Roy, 1959
	Renseignements sur une visite faite à l'aquarium, près du pont de Québec, rapport N^{O} 436, R. Roy, 1961

Saint-Adelphe	Levé hydrogéologique à Saint-Adelphe, Co. Champlain, rapport N^{O} 546, R. Dessureault, 1963
	Levé hydrogéologique à Saint-Adelphe, Co. Champlain, rapport N^{O} 546-B, D. Paré, 1974
Saint-Augustin-de-Desmaures	Relevé hydrologique à Saint-Augustin, Co. Portneuf, rapport N^{O} 376, R. Roy, 1958
	Notes supplémentaires faisant suite au rapport hydrologique écrit le 15 janvier 1958 sur la région de Saint-Augustin, Co. Portneuf, rapport N^{O} 376-A, R. Roy, 1959
	Notes sur une épreuve de pompage à Saint-Augustin, Co. Portneuf, rapport N^{O} 376-B, C. Grenier, 1968
	Notes sur un levé sismique à Saint-Augustin, Co. Portneuf, rapport N^{O} 376-C, C. Grenier, 1968
	Relevé hydrologique à la ferme des religieuses de l'Hôpital général, à Saint-Augustin, Co. Portneuf, rapport N^{O} 429, C. Grenier, 1959
	Levé hydrogéologique préliminaire aux environs du lac Saint-Augustin, Co. Portneuf, rapport N^{O} 449, R. Roy, 1962
	Levé hydrogéologique sur la propriété des Pères Capucins, à Saint-Augustin, Co. Portneuf, rapport N^{O} 490, C. Grenier, 1962

Épreuve de pompage d'un puits tubulaire à Saint-Augustin, Co. Portneuf, rapport N^{O} 490-A, R. Dessureault, 1962

Levé hydrogéologique sur la ferme expérimentale de Saint-Augustin, Co. Portneuf, rapport N^{O} 555, R. Roy, 1963

Levé hydrogéologique dans la région sise au sud et au sud-est du lac Saint-Augustin, Co. Portneuf et Québec, rapport N^{O} 598, C. Grenier, 1964

Levé hydrogéologique à Saint-Augustin, Co. Portneuf (ARDA N^{O} 765), rapport N^{O} 684, C. Grenier, 1969

Notes sur des travaux de forage et un pompage effectués à Saint-Augustin, Co. Portneuf, C. Grenier, 1970

Levé hydrogéologique à Saint-Augustin-de-Desmaures, Co. Portneuf, pour le Syndicat d'aqueduc des 3^{O} et 4^{O} Rangs, rapport N^{O} 1003, C. Bilodeau, 1979

Saint-Barnabé

Relevé hydrologique à Saint-Barnabé-Nord, Co. Saint-Maurice, rapport N^{O} 305, R. Roy, 1956

Notes sur une visite faite le 22 juillet 1956 à Saint-Barnabé-Nord, Co. Saint-Maurice en rapport avec des travaux faits pour améliorer les sources d'approvisionnement en eau de l'aqueduc de l'endroit, rapport N^{O} 305-A, R. Roy, 1957

Saint-Barthélémy	Levé hydrogéologique à Saint-Barthélémy, Co. Berthier, rapport N^{O} 647, C. Grenier, 1965
	Recherche en eau souterraine dans la municipalité de Saint-Barthélémy, Co. Berthier, rapport N^{O} 977, C. Bilodeau, 1978
Saint-Basile	Levé hydrogéologique dans le rang de Sainte-Angélique, Saint-Basile, Co. Portneuf, rapport N^{O} 559, C. Grenier, 1963
Saint-Boniface-de-Shawinigan	Reconnaissance hydrogéologique à Saint-Boniface-de-Shawinigan, Co. Saint-Maurice, J.M. Prévôt, 1972
	Recherches en eau souterraine sur le territoire de la municipalité de Saint-Boniface-de-Shawinigan, Co. Saint-Maurice, rapport N^{O} 944, C. Bilodeau, 1977
Saint-Casimir	Levé hydrogéologique à Saint-Casimir, Co. Portneuf, rapport N^{O} 967, C. Bilodeau, 1978
Sainte-Catherine	Relevé hydrologique sur la propriété de monsieur Robert Cantin à Sainte-Catherine, Co. Portneuf, rapport N^{O} 335, R. Roy, 1956
Saint-Charles-de-Mandeville	Levé hydrogéologique à Saint-Charles-de-Mandeville, Co. Berthier, rapport N^{O} 934, C. Bilodeau, 1976
Saint-Charles-des-Grondines	Relevé hydrologique à Grondines, Co. Portneuf, rapport N^{O} 271, R. DeBlois, 1954

	Relevé hydrologique à Grondines, Co. Portneuf, rapport N^{O} 271-A, R. DeBlois, 1957
	Levé hydrogéologique à Grondines, Co. Portneuf, rapport N^{O} 639, C. René, 1965
Saint-Cléophas	Levé hydrogéologique à Saint-Cléophas, Co. Joliette, rapport N^{O} 661, C. Grenier, 1965
	Levé hydrogéologique à Saint-Cléophas, Co. Joliette, rapport N^{O} 661-A, C. Grenier, 1970
Saint-Damien	Levé hydrogéologique à Saint-Damien-de-Brandon, rapport N^{O} 645, C. Grenier, 1965
	Levé hydrogéologique à Saint-Damien, Co. Berthier, rapport N^{O} 645-A, C. Grenier, 1969
Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport	Sondages faits par Rémi Beaumont, de Saint-Pierre-de-Montmagny, pour le compte d'un nommé Brazeau, rapport N^{O} 340, R. DeBlois, 1956
Saint-Édouard	Recherche d'une source d'approvisionnement pour la protection contre le feu à Saint-Édouard, Co. Maskinongé, rapport N^{O} 377, R. Roy, 1958
Sainte-Élizabeth	Relevé hydrologique sommaire à Sainte-Élizabeth, Co. Joliette, rapport N^{O} 265, R. DeBlois, 1953
	Levé hydrogéologique à Sainte-Élizabeth, Co. Joliette, rapport N^{O} 519, R. Dessureault, 1962
	Levé hydrogéologique à Sainte-Élizabeth, Co. Joliette, rapport N^{O} 575, R. Dessureault, 1964

Saint-Émile	Relevé hydrologique à Saint-Émile, Co. Québec, rapport N^{O} 287, R. DeBlois, 1955
	Relevé hydrologique à Saint-Émile, Co. Québec, rapport N^{O} 287-A, R. Roy, 1957
Saint-Félix-de-Cap-Rouge	Relevé hydrologique à Cap-Rouge, Co. Québec, rapport N^{O} 411, C. Grenier, 1959
	Levé hydrogéologique à Cap-Rouge, Co. Québec, rapport N^{O} 618, C. Grenier, 1964
Saint-Félix-de-Valois	Relevé hydrologique à Saint-Félix-de-Valois, Co. Joliette, rapport N^{O} 348, R. DeBlois, 1957
	Relevé hydrologique à Saint-Félix-de-Valois, Co. Joliette, rapport N^{O} 348-A., R. Roy, 1958
	Essai de pompage d'un nouveau puits-citerne à Saint-Félix-de-Valois, Co. Joliette, rapport N^{O} 348-B, R. Roy, 1958
	Renseignements sur une visite faite le 26 février 1959 à Saint-Félix-de-Valois, Co. Joliette, rapport N^{O} 348-C, R. Roy, 1959
Sainte-Foy	Étude écologique, base de plein air de Sainte-Foy, Co. Québec, rapport N^{O} 856, G. Simard, 1974
Saint-Gabriel-de-Brandon	Levé hydrogéologique à Saint-Gabriel-de-Brandon, Co. Berthier, rapport N^{O} 550, C. Grenier, 1963

Levé hydrogéologique à Saint-Gabriel-de-Brandon, Co. Berthier, rapport N^{O} 550-A, C. Grenier, 1965

Protection des puits de Saint-Gabriel-de-Brandon, Co. Berthier, rapport N^{O} 993, G. Simard, 1979

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Relevé hydrologique à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Co. Champlain, rapport N^{O} 289, R. DeBlois, 1957

Levé hydrogéologique à Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Rang Sud), Co. Champlain, rapport N^{O} 759, D. Paré, 1971

Levé hydrogéologique à Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Rang Sud), Co. Champlain, D. Paré, rapport N^{O} 759-A, 1971

Exploitation d'une sablière vs source d'alimentation à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Co. Champlain, rapport N^{O} 931, C. Bilodeau, 1976

Compte-rendu d'une visite de la source d'alimentation de l'aqueduc sud à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Co. Champlain, rapport N^{O} 978, C. Bilodeau, 1978

Saint-Georges

Relevé hydrologique à Saint-Georges, Co. Champlain; rapport N^{O} 362, R. DeBlois, 1957

Saint-Ignace-de-Loyola	Levé hydrogéologique à Saint-Ignace-de-Loyola, Co. Berthier, rapport N^{O} 582, R. Dessureault, 1964
Saint-Justin	Levé hydrogéologique à Saint-Justin, Co. Maskinongé, rapport N^{O} 551, R. Dessureault, 1963
	Levé hydrogéologique à Saint-Justin, Co. Maskinongé "Syndicat coopératif d'aqueduc de Saint-Justin", rapport N^{O} 657, C. Grenier, 1965
	Levé hydrogéologique à Saint-Justin, Co. Maskinongé, rapport N^{O} 657-A, C. Grenier, 1970
	Levé hydrogéologique à Saint-Justin, Co. Maskinongé, rapport N^{O} 872, C. Bilodeau, 1974
	Levé hydrogéologique à Saint-Justin, Co. Maskinongé, rapport N^{O} 950, C. Bilodeau, 1977
Saint-Léon	Levé hydrogéologique à Saint-Léon, Co. Maskinongé, rapport N^{O} 491, R. Roy, 1962
	Levé hydrogéologique à Saint-Léon, Co. Maskinongé, rapport N^{O} 491-A, D. Paré, 1973
	Levé hydrogéologique à Saint-Léon, rang Barthélémy, Co. Maskinongé, rapport N^{O} 787, D. Paré, 1972
	Compte-rendu d'une visite à Saint-Léon-le-Grand, Co. Maskinongé, rapport N^{O} 936, C. Bilodeau, 1976

Saint-Léonard-de-Portneuf	Levé hydrogéologique à Saint-Léonard, Co. Portneuf, rapport N^{O} 1005, C. Bilodeau, 1979
Saint-Louis-de-France Saint-Luc Saint-Maurice	Levé hydrogéologique à Saint-Luc, Saint-Maurice et Saint-Louis-de-France (ARDA N^{O} 765), rapport N^{O} 719, C. Grenier, 1969
Saint-Louis-de-France	Étude des sources d'approvisionnement de l'aqueduc de Saint-Louis-de-France, Co. Champlain, rapport N^{O} 295, R. DeBlois, 1955
	Relevé hydrologique à Saint-Louis-de-France, Co. Champlain faisant suite à un rapport écrit sur le même sujet par monsieur Roland DeBlois le 22 mai 1955, rapport N^{O} 295-A, R. Roy, 1956
	Levé hydrogéologique à Saint-Louis-de-France, Co. Champlain, rapport N^{O} 672, C. Grenier, 1966
	Hydrogéologie de la région de Saint-Louis-de-France, Co. Champlain, rapport N^{O} 919, C. Bilodeau, 1976
Saint-Luc	Levé hydrogéologique à Saint-Luc-de-Vincennes, Co. Champlain, rapport N^{O} 671, C. Grenier, 1966
	Compte-rendu d'une visite à Saint-Luc, Co. Champlain, rapport N^{O} 994, C. Bilodeau, 1979
Saint-Marc-des-Carrières	Relevé hydrologique à Saint-Marc-des-Carrières, Co. Portneuf, rapport N^{O} 339, R. DeBlois, 1956
	Levé hydrogéologique à Saint-Marc-des-Carrières, Co. Portneuf, rapport N^{O} 470, C. Grenier, 1961

Levé hydrogéologique à Saint-Marc-des-Carrières, Co. Portneuf, rapport N^{O} 482, C. Grenier, 1962

Levé hydrogéologique à Saint-Marc-des-Carrières, Co. Portneuf, rapport N^{O} 798, F. Rochette, 1972

Compte-rendu d'une visite à Saint-Marc-des-Carrières, Co. Portneuf, rapport N^{O} 926, C. Bilodeau, 1976

Saint-Mathieu

Saint-Mathieu, Co. Saint-Maurice, rapport N^{O} 273, R. DeBlois, 1954

Saint-Maurice

Levé hydrogéologique à Saint-Maurice, Co. Champlain, rapport N^{O} 478, R. Roy, 1961

Résultats d'analyses granulométriques et choix d'une crépine déterminés à partir d'échantillons de deux forages pratiqués à Saint-Maurice, Co. Champlain,rapport N^{O} 478-A, R. Roy et G. Simard, 1965

Saint-Narcisse

Aqueducs de Saint-Narcisse, Co. Champlain, rapport N^{O} 243, R. DeBlois, 1949

Relevé hydrologique à Saint-Narcisse, Co. Champlain, rapport N^{O} 243-A, R. DeBlois, 1957

Relevé hydrologique à Saint-Narcisse, Co. Champlain, re: Société d'aqueduc Saint-Thomas, rapport N^{O} 243-B, R. DeBlois, 1959

Épreuve de pompage à Saint-Narcisse, Co. Champlain, rapport N^{O} 466, C. Grenier , 1961

Levé hydrogéologique à Saint-Narcisse, Co. Champlain, rapport N^{O} 584, C. Grenier, 1964

Lettre à monsieur Justin Bordeleau concernant l'alimentation en eau de la municipalité, rapport N^{O} 851, C. Bilodeau, 1974

Levé hydrogéologique à Saint-Narcisse, Co. Champlain, rapport N^{O} 851-A, C. Bilodeau, 1974

Visite à Saint-Narcisse, Co. Champlain, rapport N^{O} 906, C. Bilodeau, 1976

Levé hydrogéologique à Saint-Narcisse, Co. Champlain, rapport N^{O} 1000, C. Bilodeau, 1979

Saint-Paulin

Relevé hydrologique à Saint-Paulin, Co. Maskinongé, rapport N^{O} 291, R. DeBlois, 1955

Levé hydrogéologique à Saint-Paulin, Co. Maskinongé, rapport N^{O} 760, D. Paré, 1971

Saint-Raymond, paroisse

Relevé hydrologique sur la propriété des Scouts catholiques, paroisse de Saint-Raymond, Co. Portneuf, rapport N^{O} 367, R. Roy, 1957

Notes supplémentaires sur une visite faite à Saint-Raymond, Co. Portneuf, rapport N^{O} 367-A, R. Roy, 1958

Essai de pompage d'un puits-citerne nouvellement aménagé sur la propriété des Scouts catholiques à Saint-Raymond, Co. Portneuf, rapport N^{O} 367-B, R. Roy, 1958

	Relevé hydrologique à Bourg-Louis, paroisse de Saint-Raymond, Co. Portneuf, rapport N^{O} 431. R. Roy, 1960
Saint-Raymond, ville	Épreuve de pompage à Saint-Raymond, Co. Portneuf, rapport N^{O} 634, C. Grenier, 1965
Saint-Sévère	Levé hydrogéologique à Saint-Sévère, Co. Saint-Maurice, rapport N^{O} 643, C. René, 1965
Saint-Sévérin	Relevé hydrologique à Saint-Sévérin-de-Proulxville, Co. Champlain, rapport N^{O} 300, R. DeBlois, 1955
	Levé hydrogéologique à Saint-Sévérin-de-Proulxville, Co. Champlain, rapport N^{O} 583, C. Grenier, 1964
Saint-Sulpice	Relevé hydrologique à Saint-Sulpice, Co. L'Assomption, rapport N^{O} 325, R. DeBlois, 1956
	Relevé hydrologique à Saint-Sulpice, Co. L'Assomption, rapport N^{O} 325-A, C. Grenier, 1960
	Levé hydrogéologique à Saint-Sulpice, Co. L'Assomption, rapport N^{O} 589, C. Grenier, 1964
	Renseignements supplémentaires sur un levé hydrogéologique à Saint-Sulpice, Co. L'Assomption, rapport N^{O} 615, C. Grenier, 1964

Saint-Théophile	Relevé hydrologique à Saint-Théophile-du-Lac, Co. Champlain, rapport N^{O} 345, R. DeBlois, 1956
Stoneham et Tewkesbury	Guérites de Stoneham, Laterrière et Mésy, Co. Québec, rapport N^{O} 685, R. Dessureault, 1967
	Notes sur le jaugeage d'une source à Stoneham, Co. Québec, rapport N^{O} 758, C. Grenier, 1971
	Compte-rendu d'une visite à Stoneham, Co. Québec, C. Bilodeau, 1975
Trois-Rivières	Notes sur le système d'aqueduc de la ville de Trois-Rivières, Co. Saint-Maurice, rapport N^{O} 247, R. DeBlois, 1950
	Relevé hydrologique pour le compte de la paroisse de Trois-Rivières, Co. Saint-Maurice, rapport N^{O} 409, R. Roy, 1959
	Levé hydrogéologique dans la région de Trois-Rivières, Co. Saint-Maurice, rapport N^{O} 796, F. Rochette, 1972
Val-Bélair	Puits tubulaire défectueux à Val-Saint-Michel, Co. Québec, rapport N^{O} 277, R. DeBlois, 1954
	Relevé hydrologique à Saint-Gérard-Magella, Co. Québec, rapport N^{O} 330, R. Roy, 1959

Levé hydrogéologique à Saint-Gérard-Magella, Co. Québec, rapport N^{O} 544, R. Roy, 1963

Possibilité d'approvisionnement en eau souterraine pour la ville de Val-Bélair, Co. Québec, rapport N^{O} 935, C. Bilodeau, 1976

Vanier

Levé hydrogéologique à Ville-Vanier, Co. Québec, Rapport N^{O} 713, C. Grenier, 1969

Yamachiche

Relevé hydrologique à Yamachiche, Co. Saint-Maurice, rapport N^{O} 372, R. Roy, 1957

Relevé hydrologique sur la terre de monsieur Léo Samson, rang Grande Rivière Nord, Yamachiche, Co. Saint-Maurice, rapport N^{O} 402, R. Roy, 1958

ANNEXE II

SERVICES D'EAU MUNICIPAUX ET PRIVÉS ALIMENTÉS PAR EAU SOUTERRAINE

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité	M ou P * (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Carte topographique 1 50 000	Localisation U T M X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	NS (m) / ND (m)	Débit pompe (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit site 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
-de-la-baleine amplain)	M (44) / Municipalité / 35 000	14 400 (M) domestique	--		689,50	5139,20	37	R	0-23: dépôts meubles	-----	----	----	----	-----	----	
		1453 (M) industrielle	--		689,58	5138,65	34	R	0-26: dépôts meubles	-----	----	----	----	-----	----	
			--		690,90	5138,55	21	R	0-11: dépôts meubles	9,7 / 12,9	35	72	1970	-----	----	$T = 1,3 \times 10^{-3}$ m^2/s
			--		691,10	5139,75	37	R	0-20: dépôts meubles	-----	----	----	----	-----	----	
			--		689,90	5139,32	36	R	0-23: dépôts meubles	17,5 / 18,6	52	72	1971	-----	----	$T = 2,7 \times 10^{-3}$ m^2/s
			--		690,78	5138,98	35	R	0-24: dépôts meubles	-----	----	----	----	-----	----	
			--		687,82	5139,78	48	R	0-22: dépôts meubles	-----	----	----	----	-----	----	
			--	31 I/7	690,85	5139,70	38	R	0-21: dépôts meubles	17,4 / 18,4	57	72	1971	-----	----	$T = 8,6 \times 10^{-3}$ m^2/s
			--		687,85	5140,00	48	R	0-27: dépôts meubles	14,7 / 16,5	39	72	1971	-----	----	$T = 4,3 \times 10^{-4}$ m^2/s

* M: réseau municipal
P: réseau privé
** R: information obtenue d'un rapport
V: information verbale
NS: niveau statique: niveau de l'eau avant pompage, en mètres
ND: niveau dynamique: niveau de l'eau au terme du pompage, en mètres
T: coefficient de transmissivité, en m^2/s (voir définition de termes hydrogéologiques

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité / Comté	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,38 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Carte topographique 1:50 000	Localisation UTM X	Localisation UTM Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Epreuve de pompage: NS (m) / ND (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit crit 1980 (m^3/h) R ou V	Fréquence d'apparition (h/j)	Remarques
Île-de-la-Madeleine (suite)			--	31 1/7	688,05	5139,80	47	R	0-23: dépôts meubles	14,3 / 16,2	38	72	1971	------	----	T= $1,3x10^{-3}$ m^2/s
			--		690,35	5139,38	36	R	0-21: dépôts meubles	15,7 / 16,4	55	72	1971	------	----	T= $9,9x10^{-3}$ m^2/s
			--		690,72	5139,40	36	R	0-19: dépôts meubles	----	---	---	----	------	----	
			--		687,60	5139,60	49	R	0-22: dépôts meubles	13,8 / 16,8	39	72	1971	------	----	T= $1,9x10^{-3}$ m^2/s
			--		690,38	5138,25	29	R	0 - 5: sable fin 5 -18: sable moyen 18 -19: sable argileux 19 -20: argile	14,9 / 17,7	39	72	1971	------	----	T= $1,6x10^{-3}$ m^2/s
			35		689,30	5139,05	37	R	0 - 7: sable grossier 7 - 8: sable fin 8 -24: sable grossier	15,9 / 24,1	38	72	1971	------	----	Crépine de 3 m de longueur et de 35 cm de diamètre entre 21 et 24m T= $9,2x10^{-3}$ m^2/s
			--		687,50	5139,40	48	R	0 -12: sable grossier 12 -23: sable moyen 23 -24: sable fin	11,7 / 14,6	39	72	1971	------	----	T= $2,6x10^{-3}$ m^2/s

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

...cipalité ...nté)	M ou P * (identification) Propriétaire Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,18 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation U T M Carte topographique 1 50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Epreuve de pompage N S (m) N D (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'exploitation (h/j)	Remarques
p-de-la-deleine suite)			--		687,55	5140,05	52	R	0 - 8: sable fin 8 -21: sable moyen 21 -22: argile	8,4 9,3	39	72	1971	----	---	T= 4,4x10^{-3} m^2/s
			15		691,25	5139,45	23	R	0 - 8: sable moyen à grossier 8 - 9: argile	3,8 5,3	16	8	1972	----	---	Crépine N° 40 de 2,4m de longueur et de 12,5cm de diamètre entre 5,8m et 8,2m
			15	31 I/7			23	R	0 - 6: sable moyen 6 - 7: sable moyen à grossier 7 - 8: sable grossier 8 - 9: argile	3,9 5,1	14	8	1972	----	---	Crépine N° 40 de 2,4m de longueur et de 12,5cm de diamètre entre 5,8m et 8,2m
			15		691,25	5139,55	23	R	0 - 6: sable moyen 6 - 9: sable grossier 9 -10: argile	4,3 5,3	19	8	1972	----	---	Crépine N° 40 de 2,4m de longueur et de 12,5cm de diamètre entre 6,4m et 8,8m
			15		691,30	5139,60	23	R	0 - 6: sable moyen 6 - 9: sable grossier 9 -10: argile	4,9 5,7	16	8	1972	----	---	Crépine N° 30 de 2,4m de longueur et de 12,5cm de diamètre entre 6,6 et 9,0m
			15		691,35	5139,65	23	R	0 - 6: sable moyen 6 - 8: sable grossier 8 - 9: argile	3,9 5,1	27	72	1972	----	---	Crépine N° 30 de 2,4m de longueur et de 12,5cm de diamètre entre 6,1 et 8,5m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité / Comté	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	NS (m) / ND (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h)	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
ap-de-la-Madeleine (suite)			15		691,40	5139,70	23	R	0 - 1: sable très fin 1 - 6: sable moyen 6 - 7: sable moyen à grossier 7 - 8: argile	3,4 / 4,4	19	8	1972	----	---	Crépine N° 30 de 2,4 m de longueur et de 12,5 cm de diamètre entre 5,2 et 7,6m
			15		691,45	5139,75	23	R	0 - 3: sable très fin 3 - 6: sable fin à moyen 6 - 7: sable moyen 7 - 8: argile	3,2 / 4,5	16	8	1972	----	---	Crépine N° 20 de 2,4 m de longueur et de 12,5 cm de diamètre entre 5,2 et 7,6m
			30		687,75	5139,70	50	R	0 -23: sable moyen à grossier 23- : argile	10,4 / 12,7	38	72	----	----	---	Crépine N° 15 entre 17,7 et 22,3 m
			30	31 I/7	688,72	5138,12	30	R	0 - 3: remplissage 3 -29: sable moyen à grossier	7,4 / 16,6	57	72	----	----	---	Crépine N° 11 entre 22,6 et 28,7 m
			30		690,45	5139,75	35	R	0 -20: sable moyen à grossier	10,9 / 14,1	38	72	----	----	---	Crépine N° 23 entre 16,8 et 19,8 m
			30		689,20	5139,65	38	V	0 - 9: sable grossier 9 - 14: sable fin 14 - 19: sable moyen 19 - 23: sable grossier 23 - 24: sable moyen	9,2 / 15,6	48	72	1977	----	---	Crépine N° 40 de 6m de longueur et de 30 cm de diamètre entre 17,3 et 23,3m
			30		688,90	5139,60	43	V	0 - 5: argile et sable fin 5 - 12: sable fin 12 - 21: sable moyen 21 - 24: silt	8,8 / 17,9	44	72	1977	----	---	Crépine N° 30 de 4,5 m de longueur et de 30 cm de diamètre entre 16,4 et 20,9m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,38 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	Localisation UTM: X	Localisation UTM: Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Epreuve de pompage: N.S. (m) / N.D. (m)	Epreuve de pompage: Débit pompé (m^3/h)	Epreuve de pompage: Durée (h)	Année d'aménagement	Débit en 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'exploitation (h/j)	Remarques
Cap-de-la-Madeleine (suite)			30		688,70	5138,00	21	V	0 - 1: sable argileux 1 - 23: sable fin à moyen 23 - 30: sable moyen 30 - 31: argile	10,1 / 19,5	56	72	1979	----	----	Crépine N° 30 de 6m de longueur et de 12 cm de diamètre entre 23,7 et 29,7m
			30		690,10	5139,40	35	R	0 - 8: sable moyen 8 - 11: sable fin 11 - 22: sable moyen 22 - 23: sable grossier	13,1 / 17,7	48	72	1980	----	----	Crépine N° 40 de 3m de longueur et 30 cm de diamètre entre 19,2m et 22,2m
Cap-Santé (Portneuf)	M (84) / Municipalité / 1 500	850 (E) valeur obtenue de la municipalité	20	21L/12W	288,70	5172,30	61	R	0 - ?: dépôts meubles ? - 43: roche en place	-----	---	---	1950	12(V)	-----	Puits N° 1 situé sur le lot N° 87
			25	21L/12W	287,90	5172,40	69	R	0 - 7: dépôts meubles 7 - ?: roche en place	-----	---	---	1976	5(V)	-----	Puits N° 2 situé sur le lot N° 99
			--	21L/12W	288,40	5171,75	38							16(M)	24	→ Source
	P (82) / Welly Fecteau / 16	6 (E)	--	21L/12W	284,50	5173,90	38						1965	5(V)	24	→ Source comblant de plus les besoins des estivants estimés à 41 m^3/j

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P° (Identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,38 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Epreuve de pompage: NS (m) / ND (m)	Débit pompage (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V*	Fréquence d'exploitation (h/j)	Remarques
Cap-Santé (Portneuf) (suite)	P (21) / Gérard Pascal / 16	6 (E)	---	21L/12W	283,80	5174,50	46						1945	1 (V)	24	Source comblant de plus les besoins des estivants estimés à 22 m^3/j
	P (83) / Jean-Paul Julien / 14	50 (E)	30	21L/12E	290,70	5175,50	53		0 - 9: dépôts meubles	2,0 / 8,5	9	72	1977	2 (V)	-----	crépine entre 7m et 8,5m
Champlain (Champlain)	M (46) / Municipalité / 513	182 (M)	---	31I/8	702,40	5147,70	15	V						18 (M)	24	26 sources captées, vente à la paroisse au taux de 241 m^3/j

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Epreuve de pompage: N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompe (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit site 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Charette (Saint-Maurice)	M (28) / Municipalité / 225	81 (E)	----	31 I/7	658,73	5146,20	136	V	0 - 2: sable gris 2 - 4: sable et argile	-----	---	---	1975	11 (V)	24	
	P (27) / Michel Gélinas / 36	13 (E)	----	31 I/7	659,65	5144,80	122	V					1905	0,5 (V)	24	→ 2 sources aménagées
Charlesbourg (Québec)	M (118) / Municipalité / 67 000	24 730 (M) dont 37 p.100 en eau souterraine	----	21L/14W	323,80	5199,90	198	V	0 - 5,5: till 5,5 - 5,6: gravier 5,6 - 6,1: till	-----	---	---	1962	95 (M)	24	drain horizontal de 91 m de longueur interceptant l'horizon de gravier à N.D.-des-Laurentides
			----	21L/14W	324,40	5196,60	168	V						284(V)	24	→ captage de 14 sources (Bon-Pasteur) ancien Charlesbourg

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P* (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m³/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m³/j/pers.	Nombre de puits (ex)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompage (m³/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit dès 1980 (m³/h) R ou V†	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
dossambault-sur-le-Lac (Portneuf)	P (115) / Développement Fossambault Inc. / 200	72 (E)	122	21L/13E	301,60	5196,90	153	V	0 - 4: sable	----	---	---	1978	3(M)	24	puits-citerne
Grandes-Piles (Champlain)	M (33) / Municipalité / 400	145 (E)	20	31I/10	674,10	5172,45	122	R	0 - 4: sable fin 4 -24: sable fin et trace de sable grossier 24 -32: sable grossier et gravier	7,5 / 10,5	49	---	1961	43 (V)	24	crépine de 5m de longueur et 20cm de diamètre entre 27 et 32 m
Lac-Sergent (Portneuf)	P (113) / Société d'aqueduc Lac Sergent / 12	4 (E)	--	21L/13E	292,20	5193,55	157	V	→					1,4 (V)	24	source: comblant de plus les besoins des estivants estimés à 16 m³/j

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité / Comté	M ou P° (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation U T M : Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V °°	Lithologie (m)	Epreuve de pompage : NS (m) / ND (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Langelier (Champlain)	M (133) Municipalité 200	404 (M)	20	31 P/10	669,80	5272,20	160	R	0 - 17: sable fin à moyen 17 - 47: sable moyen silteux 47 - 49: sable fin à moyen 49 - 50: sable silteux dur	5,5 / 28,4	22	72	1976	17(M)	24	crépine de 2m de longueur et 15 cm de diamètre N° 20 $\frac{Q}{s}$ = 1,3 $m^3/h.m$ T = 22,3 m^2/j
Panoraie-(D'Autray Joliette)	M (3) Municipalité 2500	1591 (M)	25	31 H/14	638,60	5092,92	14	R	0 - 1: argile et cailloux 1 - 11: sable gris moyen 11 - 26: sable gris très fin et argile	0,8 / 3,3	34	72	1977	66(V)	---	crépine N° 40 de 4,6m de longueur et 25cm de diamètre entre 4,6 et 9,2m
			25	31 H/14	638,50	5092,98	14	R	0 - 1: sable 1 - 2: argile et cailloux 2 - 12: sable gris moyen 12 - 24: sable gris très fin	0,7 / 5,5	34	72	1977		---	crépine N° 40 de 4,6m de longueur et 25cm de diamètre entre 4,6 et 9,2m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P* (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Carte topographique 1:50 000	Localisation U T M X	Localisation U T M Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	N S (m)	N D (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m^3/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V†	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
			20	31H/14	638,40	5092,91	14	R	0 - 1: argile et cailloux 1 - 11: sable gris fin 11 - 27: sable gris très fin	0,7	4,3	32	72	1977	-----	-----	crépine N°40 de 4,6m de longueur et 20cm de diamètre entre 4,6 et 9,2m
la Pérade (Champlain)	M (54) / Municipalité / 1032	233 (M)		31 I/9	716,80	5162,90	26	R	→						1,5(M)	24	ensemble de 8 sources
					716,70	5163,00	26	R	→						3,8(M)	24	ensemble de 7 sources
					716,70	5163,10	26	R	→						1,0(M)	24	ensemble de 5 sources
					716,70	5163,20	26	R	→						0,7(M)	24	ensemble de 3 sources
					717,30	5162,80	26	R	→						0,5(M)	24	ensemble de 5 sources
					717,05	5162,85	26	R	→						0,5(M)	24	une source

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P° (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Epreuve de pompage: N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit de 1980 (m^3/h) R ou V	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Lorettville (Québec)	M (117) / Municipalité / 15 500	6170 (M) dont 97 p.100 par eau souterraine	25	21L/14	318,30	5194,40	157	R	0 - 17: dépôts meubles	3,2 / 7,8	58	72	1964	56 (M)	-----	puits Smith N° 1; crépine N° 50 de 4,6m de longueur entre 12,2 et 16,8m T= $9,49 \times 10^{-3} m^2/s$
			36	21L/14	318,15	5194,25	157	R	0 - 5: argile 5 - 10: gravier et cailloux	-----	----	----	1966	22 (M)	-----	puits Smith N° 2; crépine N° 70 de 3m de longueur entre 6,7 et 9,7m T= $9,67 \times 10^{-3} m^2/s$
			--	21L/14	315,60	5196,50	183	R	0 - 18: dépôts meubles	------	----	----	1964	8 (M)	-----	puits Knox N° 1; serait muni de deux crépines
			25	21L/14	315,55	5196,45	183	R	0 - 12: dépôts meubles	------	----	----	-----	11 (M)	-----	puits Knox N°2; crépine de 3m entre 9,0 et 12,0m
			25	21L/14	315,20	5196,45	195	R	0 - 14: dépôts meubles	3,1 / 8,5	49	72	1966	17 (M)	-----	puits Knox N° 3; T= $4,3 \times 10^{-3} m^2/s$

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (Identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation U T M: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	N.S. (m)	N.D. (m)	Epreuve de pompage: Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) P ou V *	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
			---	21L/14	315,55	5196,45	183	R	0 - 3: cailloux 3 - 13: sable fin gris 13 - 20: sable fin jaune 20 - 22: sable grossier et gravier 22 : roche en place	12 (rabattement)	27	60	1969	7(M)	-----		puits Knox N° 4; T= $5,18 \times 10^{-4} m^2/s$
			36	21L/14	315,50	5196,60	190	R	0 - 17: dépôts meubles	3 (rabattement)	63	72	1967	23(M)	-----		puits Knox N°5; crépine N° 60 de 3m de longueur entre 14 et 17m T= $4,83 \times 10^{-3} m^2/s$
			25	21L/14	315,10	5197,05	190	R	0 - 10: dépôts meubles	1,4 6,0	57	72	1976	34(M)	-----		puits Lapointe N°1; crépine N°60 ou 30 de 4,6m de longueur entre 5,8 et 10,4m T= $7,08 \times 10^{-3} m^2/s$

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (Identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	NS (m) / ND (m)	Epreuve de pompage: Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit etc 1980 (m^3/h) R ou V	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
			25	21L/14	315,05	5197,10	190	R	0 - 1: remplissage 1 - 4: till 4 - 11: sable grossier, gravier et cailloux	1,6 / 1,8	48	72	1976	17(M)	---	puits Lapointe N°2; crépine de 4,9m de longueur entre 5,2 et 10,1m T= $5,86 \times 10^{-2} m^2/s$
			25	21L/14	315,35	5196,75	195	R	0 - 19: dépôts meubles	7,5 / 14,8	57	72	1975	29(M)	---	puits Carrier N°1; crépine N°60 de 6,1m de longueur entre 12,2 et 18,3m T= $5,13 \times 10^{-3} m^2/s$
			25	21L/14	315,20	5196,70	195	R	0 - 5: gravier et blocaux 5 - 7: sable fin 7 - 12: sable moyen 12 - 16: sable fin, argile 16 - 19: sable fin avec traces d'argile	8,6 / 17,2	17	72	1975	11(M)	---	puits Carrier N°2; deux crépines N°30 de 3m de longueur entre 9,2 et 12,2m ainsi qu'entre 15,6 et 18,6m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: NS (m) / ND (m)	Débit pompe (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Cuiseville (Maskinongé)	M (21) / Municipalité / 4000	3410 (M)	36	31I/6	645,30	5132,15	152	R	0 - 3: sable fin 3 - 10: argile 10 - 13: argile et sable 13 - 14: sable moyen 14 - 17: sable grossier	4,9 / 14,3	57	72	1956	-----	24	crépine N°30 de 36 cm de diamètre et de 3m de longueur entre 13,7 et 16,7m
			25	31I/6	647,50	5131,20	105	R	0 - ?: gros sable et blocaux	? / 21,7	55	72	1932	-----	24	crépine de dimension inconnue
Neuville (Portneuf)	P (97) / Luc Larue / 56	20 (E)	----	21L/12	302,80	5174,90	46						1967	1(V)	24	source aménagée dans la roche en place
Neuville et Pointe-aux-Trembles Portneuf)	M (87) / Aqueduc intermunicipal Neuville-Pointe-aux-Trembles	511 (E)	----	21L/12	298,20	5178,90	76						1910	-----	24	sources au contact dépôts meubles et calcaire de Trenton

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation U T M: Carte topographique 1 50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit site 1980 (m^3/h) R ou V F	Fréquence d'exploitation (h/j)	Remarques
Neuville et Pointe-aux-Trembles (Portneuf) (suite)	Neuville 1170 Pointe-aux-Trembles 244		---	21L/12	298,60	5178,90	75		0 - 2: dépôts meubles							24	drain de 152m de longueur
Notre-Dame-de-Lourdes (Joliette)	P (5) Syndicat d'aqueduc de Notre-Dame-de-Lourdes 400	182 (E)	---	31I/3	620,56	5107,13	91	V						8 (V)		24	sources aménagées dans le sable
			---	31I/3	620,51	5106,52	91	V								24	
Notre-Dame-de-Montauban (Portneuf)	P (71) Suzanne Gingras réseau A 312	112 (E)	3	31I/16	705,22	5194,82	147	V	0 - 5: sable	------	----	----	avant 1950	5 (V)		24	
			---	31I/16	705,42	5194,86	168	V					1950			24	3 sources
	P (72) Suzanne Gingras réseau B 64	23 (E)	---	31I/16	705,60	5195,37	153	V					1945	1 (V)		24	source aménagée dans la roche en place

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

...icipalité (...omté)	M ou P* (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V†	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
	P (70) / M. Frenette / 48	17 (E)	---	31 I/16	705,17	5194,45	153	V					1977	1 (V)	24	sources aménagées dans les dépôts meubles
			---	31 I/16	705,00	5194,55	130	V					1900		24	
...tre-Dame-...-Portneuf (...rtneuf)	M (78) / Municipalité; réseau N° 1 / 1050	295 (M)	15	21 L/12	278,25	5177,55	76	V	0 - 12: dépôts meubles 12 - 24: roche en place	------	----	----	1950	7 (M)	----	
			---	21 L/12	278,25	5177,55	76	V	0 - 3: dépôts meubles	? / 0,9	----	----	1950	5 (V)	----	puits-citerne de 4,7m x 3,1m
	M (79) / Municipalité; réseau N° 2 / 1050	341 (M)	---	21 L/12	281,00	5177,80	38	V					1977	17 (M)	24	→ 7 sources
			25	21 L/12	281,00	5177,80	38	R	0 - 2: sable silteux 2 - 3: sable grossier 3 - 14: sable grossier et moyen 14 - 16: silt et sable très fin	coulant / 3,0	20	672	1977	------	------	crépine N° 20 de 20 cm de diamètre et de 3m de longueur entre 3 et 6m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,38 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	Localisation UTM: X	Localisation UTM: Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: NS (m) / NO (m)	Épreuve de pompage: Débit pompe (m^3/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Champlain)	M (36) Municipalité; réseau rang Saint-Flavien / 1280	465 (E)	25	31 I/7	678,10	5148,30	104	R	0 - 8: sable grossier 8 - 10: sable brun 10 - 12: sable grossier gris 12 - 21: sable et gravier	3,5 / 17,8	68	72	1968	19(V)	24	Crépine N° 25 de 25cm de diamètre et de 6 m de longueur entre 15m et 21m
			20	31 I/7	677,45	5147,55	100	R	0 - 12: sable	------	10	46	1962		24	crépine de 20cm de diamètre et de 3m de longueur entre 9m et 12m
			20	31 I/7	679,30	5150,85	142	V	0 - 4: sable							
			20	31 I/7	679,25	5150,95	143	V	0 - 4: sable							
	M (37) Municipalité; réseau rang Saint-Félix / 340	124 (E)	---	31 I/7	682,15	5151,05	114	V						5(V)	24	→ source avec réservoir de captage de $32m^3$

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

ipalité mté)	M ou P * (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation U T M — Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Epreuve de pompage — NS (m)	ND (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V **	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
	M (38) Municipalité; réseau rang Saint-Louis (boul. Robitaille) 800	290 (E)	---	31 I/7	674,75	5150,20	91	V						12(V)	24		→ source aménagée dans le sable
	M (39) Municipalité; réseau rang Saint-Louis (route Lamothe) 160	58 (E)	---	31 I/10	678,05	5153,35	122	V						3(V)	24		→ source aménagée dans le sable
nte-aux-ables rtneuf)	P (94) Thomas Martineau (Cie MGT) 132	48 (E)	15	21 L/12	304,80	5176,60	69	V	0 - 2: terre 2 - 9: sable 9 -66: argile et blocaux avec sable fin 66 -68: gravier	44,2 67,9	7	2	1977	2(V)	----		

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	Localisation UTM: X	Localisation UTM: Y	Altitude (m)	R ou V *	Lithologie (m)	Epreuve de pompage: N.S. (m)	Epreuve de pompage: N.D. (m)	Epreuve de pompage: Débit pompé (m^3/h)	Epreuve de pompage: Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 R ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
	P (95) / Robert Bélanger (Constructions Gerobec) / 28	10 (E)	92	21 L/12	304,60	5175,90	23	V	0 - 1: sable gris 1 - 2: till 2 - 4: roche en place	-----	----	---	1978	0,5(V)	----	puits-citerne	
	P (88) / Jean Larue / 20	8 (E)	---	21 L/12	302,90	5175,50	84	V					1950	0,3(V)	24	→ source	
	P (86) / Raoul Chabot / 40	14 (E)	---	21 L/12	296,90	5175,90	72	V	0 - 6: sable	-----	----	----	1976	0,5(V)	24	puits-citerne avec drains horizontaux comblant de plus les besoins d'animaux de ferme estimés à 12m^3/j	

Annexe II -Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: B.S. (m) / B.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit éval. 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
	P (85) / Yves Raymond / 36	13 (E)	---	21 L/12	294,80	5476,10	76	V	0 - ?: sable	-----	----	----	1940	0,5(V)	24	drains horizontaux comblant de plus les besoins des estivants au taux de $4m^3/j$
Pointe-du-Lac (Saint-Maurice)	M (23) / Municipalité / 3750	2318 (M)	25	31 I/7	681,10	5130,62	34	R	0 - 11: sable grossier	0,9 / 6,6	58	72	1973	------	-----	crépine N° 30 de 25 cm de diamètre et de longueur inconnue
			25	31 I/7	676,22	5133,05	50	R	0 - 8: sable grossier et gravier 8 - 14: sable grossier	2,7 / 5,2	57	72	1969	46(M)	----	crépine N° 60 de 25 cm de diamètre et de 3m de longueur entre 11m et 14m
			25	31 I/7	676,35	5133,25	52	R	0 - 9: sable moyen 9 - 12: sable grossier 12 - 13: sable et gravier 13 - 14: sable grossier et gravier	2,5 / 7,4	57	72	1978	76(M)	----	crépine N° 30 de 25 cm de diamètre et de 4,6m de longueur entre 8,2m et 12,8m
			25	31 I/7	681,20	5130,65	34	R	0 - 6: sable moyen 6 - 8: sable fin à moyen 8 - 9: argile	0,8 / 4,2	29	72	1979	29(M)	----	crépine N° 35 de 25 cm de diamètre et de 3m de longueur entre 4,6m et 7,6m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Epreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit std 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'exploration (h/j)	Remarques
Pont-Rouge (Portneuf)	M (98) / Municipalité / 3560	1390 (E)	---	21 L/13	296,60	5181,30	107	V					1960	----	24	source Paquet aménagée dans le sable
			---	21 L/13	297,70	5188,50	137	V	0 - 3: sable	----	---	---	1960	----	24	drain Sainte-Catherine
Portneuf (Portneuf)	M (80) / Municipalité / 1260	262 (M)	---	21L/12	279,25	5174,45	8	R	0 - 9: argile 9 -11: roc trituré 11 -23: roche en place	coulant / 7,7	20	72	1979	11(M)	6	
			---	21L/12	279,60	5175,85	23	V						20(M)	14	4 sources aménagées dans les dépôts meubles
			---	21L/12	279,55	5175,85	15	V							14	
Rivière-à-Pierre (Portneuf)	M (73) / Municipalité / 575	207 (E)	---	31P/1	715,27	5208,88	228	V						9 (V)	24	aménagement d'une source

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U T M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Saint-Alban (Portneuf)	M (74) / Municipalité / 522	188 (E)	---	31 I/9	724,35	5179,55	76	R					1980	23 (M)	24	→ aménagement de deux sources
Sainte-Angèle (Maskinongé)	M (11) / Municipalité / 520	458 (M)	---	31 I/6	648,37	5137,42	181	V	0 - ?: sable	-----	----	----	1954	19 (V)	24	bassin creusé dans le sable
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Champlain)	M (55) / Municipalité; réseau Le Bas Sainte-Anne / 312	112 (E)		31 I/9	719,75	5163,55	30	V	0 - ?: dépôts meubles				1930		24	→ source
					718,90	5163,50	38	V	0 - 1: dépôts meubles	? / 0,3	----	----	1930	11(V)	24	puits-citerne avec drains horizontaux comblant de plus les besoins des estivants et des besoins d'animaux de ferme estimés respectivement à 100 m^3/j et 34 m^3/j
					718,90	5163,35	30	V	0 - 2: dépôts meubles	-----	----	----	1930		24	

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (Identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.28 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V ou	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompage (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit réel (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'utilisation (h/j)	Remarques
	M (56) Municipalité; réseau Village D'Orvilliers / 25	9 (E)	---	31 I/9	717,60	5163,75	30	V						1930	0,4(V)	24	→ aménagement d'une source
Saint-Antoine-de-Lavaltrie (Berthier)	P (2) Jean-Richer Brault / 40	14 (E)	90	31 H/14	632,19	5080,68	15	V	0 - 3: sable	------	-----	---	1980	0,5(V)	24	puits-citerne
Saint-Augustin-de-Desmeures (Portneuf)	P (92) Syndicat d'aqueduc des 3e et 4e rangs / 910	328 (E)	---	21 L/13	308,60	5183,60	107	R	0 - 6: sable et gravier 6 - 12: roche en place	------	----	---	1977	11(V)	----	4 puits tubulaires dont 3 sont très rapprochés comblant de plus les besoins d'animaux de ferme estimés à 101 m^3/j
			15		308,90	5183,80	107	R	0 - 3: sable et blocaux 3 - 4: sable gravier, argile 4 - 12: sable et gravier	0,6 5,9	11	72	1980	10(M)	17	

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit déd 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'exploitation (h/j)	Remarques
	P (90) Séminaire Saint-Augustin 1 000	386 (M) en période scolaire	20	21 L/14	317,10	5180,20	46	R	0 - 1: terre et cailloux 1 - 10: sable 10 - 13: sable et gravier	-----	27	48	1965	16(V)	-----	Crépine N° 50 de 200cm de diamètre et de 2,4m de longueur entre 10 et 12,4m
			25	21 L/14	317,10	5180,20	46	R	0 - 2: terre et cailloux 2 - 12: sable 12 - 14: gravier	5,2 (rabattement)	34	67	1979		-----	Crépine N° 60 de 25cm de diamètre et de 1,5m de longueur entre 11,8m et 13,3m
	P (89) M. Juneau 8	3 (E)	---	21 L/14	317,10	5180,20	46	R	0 - 2: terre et cailloux 2 - 12: sable 12 - 13: gravier 13 : argile	-----	-----	-----	1965	3(V)	-----	puits tubulaire comblant de plus les besoins des estivants estimés à 72 m^3/j
	P (93) Jean-Louis Fiset 48	17 (E)	---	21 L/14	309,50	5183,60	84	V						5(M)	-----	source comblant de plus les besoins des animaux de ferme estimés à 13 m^3/j

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence dépression (h/j)	Remarques
Saint-Barnabé (Saint-Maurice)	M (25) / Municipalité / 1 250	369 (M)	---	31 I/7	657,50	5144,93	140	R	0 - ?: dépôts meubles	------	----	----	1970	----	-----		bassin captant l'eau de 2 drains de 91m et 1 drain de 183m
			15	31 I/7	658,87	5148,67	163	R	0 - 9: sable 9 - 14: argile 14 - 24: sable et gravier	coulant / 2,4	29	----	1980	----	-----		pas de crépine: vente également à des résidents de Yamachiche, Charette, Saint-Elie et Saint-Etienne-des-Grès au taux de 327 m^3/j
Saint-Barthélémy (Berthier)	M (20) / Municipalité / 1250	639 (M)	15	31 I/3	640,80	5119,82	76	R	0 - 6: argile 6 - 9: argile et gravier 9 - 15: sable et gravier	4 (rabattement)	16	72	1968		10		vente à des résidents de Saint-Cuthbert et Saint-Viateur au taux de 43 m^3/j
			15	31 I/3	640,55	5120,00	76	R	0 - 6: argile 6 - 13: argile et gravier cimenté 13 -13,4: roche en place	------	-----	---	1968	27 (V)	24		
			35	31 I/3	640,83	5119,80	76	R	0 - 7: argile 7 - 12: sable grossier 12 - 16: gravier 16 : roche en place	5,5 / 13,4	29	72	1972		15		crépine N° 40 de 35cm de diamètre et de 3m de longueur entre 12,5 m et 15,5 m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	Épreuve de pompage N.D. (m)	Épreuve de pompage Débit pompé (m^3/h)	Épreuve de pompage Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Saint-Basile (Portneuf)	P (104) / Aqueduc Jules et Alex Hardy / 17	6 (E)	---	21 L/13	284,60	5185,75	106	V						1905	0,3 (V)	24	→ aménagement d'une source
	P (106) / Société d'aqueduc Saint-Jean / 56	20 (E)	---	21 L/13	286,60	5186,90	114	V	0 - 1: dépôts meubles	------	-----	----	1930	1 (V)	24	drain horizontal	
	P (107) / Association coopérative de Sainte-Angélique / 104	37 (E)	---	21 L/13	287,55	5186,70	106	V					très vieux	3 (V)	24	→ aménagement d'une source comblant de plus les besoins d'animaux de ferme estimés à 29 m^3/j	

Annexe II -Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V *	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Saint-Basile et Saint-Basile-sud (Portneuf)	M (103)	714 (E)	---	21 L/13	279,75	5188,55	152	V				très vieux	30 (V)		24	aménagement de plusieurs sources
	Municipalités de Saint-Basile et Saint-Basile-Sud; réseau N° 1		---	21 L/13	279,30	5188,00	137	V				très vieux			24	
	1984															
	M (102)	16 (E)	---	21 L/13	277,65	5188,30	137	V				très vieux	1 (V)		24	aménagement d'une source
	Municipalités de Saint-Basile et Saint-Basile-Sud; réseau N° 2															
	45															
Saint-Basile-sud (Portneuf)	P (101)	21 (E)	---	21 L/12	281,70	5180,80	76	V				très vieux	2 (V)		24	aménagement d'une source comblant de plus les besoins d'animaux de ferme estimés à 17 m^3/j
	Victorin Ouellet															
	59															

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
	P (100)	18 (E)	---	21 L/12	282,10	5181,00	76	V						1950	-----	24	aménagement de sources
	Aqueduc Saint-Georges 51		---	21 L/12	282,00	5181,10	84	V						1950	1 (M)	24	
			---	21 L/12	282,00	5181,00	76	V	0 - 2: dépôts meubles 2 - 53: roche en place	4,3 53,4	2	1	1980	3 (M)	10 à 12	puits tubulaire comblant de plus les besoins d'animaux de ferme estimés à 14 m^3/j
Saint-Boniface-de-Shawinigan (Saint-Maurice)	M (30) Municipalité 500	273 (E) valeur obtenue de la municipalité	8	31 I/7	668,00	5150,85	108	V	0 - 7,0: sable grossier 7,0 - 7,2: argile grise 7,2 - 7,8: sable grossier 7,8 - : argile bleue	-----	---	---	----	12 (V)	----	ensemble de 32 pointes N° 10 de 1m de longueur
Sainte-Catherine (Portneuf)	M (114) Municipalité 1500	540 (E)	----	21 L/13	299,10	5190,20	137	V							23 (V)	24	aménagement d'une source

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (Identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence dépération (h/j)	Remarques
Saint-Didace (Maskinongé)	M (9) Municipalité 200	72 (E)	15	31 I/6	632,03	5131,77	152	R	0 - 18: argile 18 - 20: gravier 20 - 72: roche en place	------	4	-----	1980	4 (V)	24	
Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport (Québec)	P (130) Jean-Guy Bollard Domaine des Mélèzes		15	21 L/14	323,60	5200,60	198	R	0 - 2: silt argileux 2 - 8: till à blocaux 8 - 58: roche en place	coulant 5,1	16	72	1978	-----	----	
	P (131) Le Sommet Vert Inc. 136	49 (E)	15	21 L/14	325,30	5201,10	244	R	0 - 18: sable 18 - 28: argile et roches 28 - 84: roche en place	15,2 83,8	3	2	1977	2 (V)	---	
	P (132) Aqueduc Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport 168	60 (E)	---	21 L/14	325,80	5201,00	267	V					1968	3 (V)	24	← aménagement d'une source dans la roche en place

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P* (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'exploitation (h/j)	Remarques
Saint-Édouard (Maskinongé)	M (10) / Municipalité / 450	180 (E)	20	31 I/6	642,91	5132,26	158	R	0 - 9: sable moyen 9 - 15: sable et gravier 15 - 18: sable moyen 18 - 21: sable et gravier 21 - 31: sable brun 31 - 34: argile 34 : roche en place	13,7 / 17,4	40	72	1968	8 (V)	24	crépine de 25 cm de diamètre et de 3m de longueur entre 27m et 30m
Saint-Elie (Saint-Maurice)	P (29) / Léopold Ouellet / 40	55 (E) valeur obtenue du propriétaire	---	31 I/7	660,35	5151,38	160	V	0 - 1: dépôts meubles	------	----	----	1971	3 (V)	-----	quatre drains de 23m de longueur et de 20 cm de diamètre enfouis à 1,2 m de profondeur
Sainte-Elizabeth (Joliette)	M (4) / Municipalité / 600	réseau Saint-Pierre 149 (M)	15	31 I/3	625,71	5112,30	79	V	0 - 2: gravier 2 - 12: roche en place	------	----	----	1930	-----	24	bassin aménagé dans le sable; vente à des résidents de Sainte-Geneviève-de-Berthier au taux de 614 m^3/j
		réseau Sainte-Elisabeth 722 (M)	---	31 I/3	620,06	5106,05	83	V	0 - ?: sable	-----	----	----	1945	-----	24	

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Saint-Emile (Québec)	M (119) / Municipalité / 1994	718 (E)	25	21 L/14	321,10	5195,20	168	R	0 - 2: sable brun 2 - 4: argile et cailloux 4 - 9: gravier cimenté	0,3 / 3,9	19	168	1966	30 (V)	-----	
			25	21 L/14	320,30	5195,60	153	R	0 - 11: argile 11 - 12: sable fin 12 - 16: sable et gravier avec traces d'argile	coulant / 12,2	22	168	1973		-----	crépine N° 60 de 25 cm de diamètre et de 3 m de longueur entre 13 m et 16 m
Saint-Etienne-des-Grès (Saint-Maurice)	M (2E) / Municipalité / 1300	454 (E) valeur obtenue de la municipalité	---	31 I/7	671,50	5144,40	91	R	0 - ?: dépôts meubles	4,9 / 5,7	15	2	1955	10 (M)	16	chaque puits est muni d'une crépine de dimension inconnue
			---	31 I/7	671,45	5144,35	91	R	0 - ?: dépôts meubles	2,5 / 3,3	13	2	1955	10 (V)	16	
			25	31 I/7	671,35	5144,25	91	R	0 - 8: sable et gravier 8 - 14: silt et argile	6,8 / ?	7	2	1970	10 (V)	16	crépine N° 40 de 25 cm de diamètre et de 1,5m de longueur entre 6,4m et 7,9m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit déd 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Saint-Félix-de-Valois, village (Joliette)	M (6) / Municipalité / 2000	1273 (E) valeur obtenue de la municipalité	122	31 I/3	620,57	5113,55	140	R	0 - 2: terre jaune 2 - 6: sable moyen et cailloux arrondis 6 - 7: sable gris fin	1,2 / 4,7	22	72	1950	-----	24	puits-citerne
			20	31 I/3	619,93	5111,34	142	R	0 - 6: sable grossier 6 - 23: sable fin brunâtre 23 - 31: sable fin gris 31 - 35: argile	----	---	---	1970	-----	15	crépine de 20 cm de diamètre et de 7,6 m de longueur et de profondeur inconnue
			20	31 I/3	620,00	5111,40	142	R	0 - 26: sable fin à moyen avec traces d'argile	15,1 / 20,3	20	72	1977	----	24	crépine N° 25 de 20 cm de diamètre et de 7,6 m de longueur entre 18,3 m et 25,9 m
			20	31 I/3	619,90	5111,28	142	R	0 - 11: sable fin à grossier 11 - 18: sable très fin à fin 18 - 24: sable fin à moyen 24 - 33: sable très fin à fin avec un peu de sable moyen	16,2 / 24,0	33	72	1978	----	15	crépine N° 20 de 20 cm de diamètre et de 9,1 m de longueur entre 24,4m et 33,5m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P* (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	N.S. (m) / N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
									33-37: sable très fin à fin avec silt et argile							
			15	31 I/3	620,57	5113,55	140	R	0 - ?: dépôts meubles ? -52: roche en place	-----	----	----	1960	-----	24	
Saint-Félix de-Valois, paroisse (Joliette)	M (7) / Municipalité / 200	72 (E)	---	31 I/3	621,09	5109,50	91	V					1950	20 (V)	24	→ captage de 5 sources comblant de plus les besoins des estivants au taux de 205 m^3/j en plus d'en vendre à la municipalité de Sainte-Elisabeth au taux de 191 m^3/j

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V ? Fréquence dépression (h/j)	Remarques
Sainte-Foy (Québec)	P (91) / Frères des Ecoles chrétiennes / 45	6 (E) valeur obtenue du propriétaire	---	21 L/14	324,90	5182,80	99	V	0 - ?: dépôts meubles ? - 49: roche en place	-----	----	----	----	0,3(V)	----	utilisé pour l'eau froide seulement
Saint-François-Xavier-de-Batiscan (Champlain)	M (47) / Municipalité / 900	604 (M)	25	31 I/9	709,60	5151,35	15	R	0 - 9: sable grossier 9 - : argile	2,1 3,3	68	72	1965	51 (V)	-----	crépine N° 70 de 25 cm de diamètre et de 3 m de longueur entre 6,0 et 9,0 m
			30	31 I/9	709,60	5151,35	15	R	0 - 9: sable grossier 9 - : argile	2,1 3,7	82	72	1974		-----	crépine N° 40 de 30 cm de diamètre et de 3 m de longueur entre 5,5 m et 8,5 m vente à la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade au taux de 609 m^3/j

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P° (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	Épreuve de pompage N.D. (m)	Épreuve de pompage Débit pompé (m^3/h)	Épreuve de pompage Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Saint-Gabriel (Berthier)	M (8) / Municipalité / 4250	2129 (M)	30	31 I/6	622,89	5128,19	160	R	0 - 1: till 1 - 3: sable et gravier 3 - 6: argile 6 - 9: sable et argile 9 - 13: sable et gravier 13 - 15: argile et gravier 15 - 21: argile 21 - 23: sable et gravier 23 - 33: sable fin, argile et gravier 33 - 38: gravier, sable et argile 38 - 43: sable et argile 43 - 50: sable silteux et argile	coulant 10,4	171	72	1979	142(V)	15	2 crépines N° 20 de 30 cm de diamètre de 6m de longueur entre 27,2 m et 33,2 m et de 3 m de longueur entre 34,7 m et 37,7 m
			30	31 I/6	623,01	5128,62	165	R	0 - 6: argile 6 - 16: argile sablonneuse, gravier 16 - 48: argile sablonneuse 48 - 54: sable fin à grossier, gravier	4,7 28,7	145	72	1979		15	crépine N° 20 de 30 cm de diamètre et de 4,6 m de longueur entre 50,0 m et 54,6 m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P* (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
									54-56: sable très fin et argile							
Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec)	P (120) / Base militaire / 5837	3464 (M)	40	21 L/14	309,80	5195,90	175	R	0 - ?: dépôts meubles	9,8 / 11,4 (1972)	152 (1972)	4 (1972)	1954		-----	crépine de 4,6 m de longueur à une profondeur de 21,8 m
			25	21 L/14	310,20	5196,10	175	R	0 - 3: sable 3 - 8: sable et gravier 8 - 13: sable et gravier compacts 13 - 31: sable et gravier	13,2 / 18,6 (1972)	82 (1972)	4 (1972)	1954	142(V)	-----	crépine de 4,6 m de longueur à une profondeur de 26,9 m
			40	21 L/14	310,80	5195,60	175	R	0 - 2: sable et gravier 2 - 16: sable fin 16 - 23: sable fin compact 23 - 38: sable et gravier	6,7 / 12,2 (1972)	163 (1972)	0,25 (1972)	1971		-----	crépine de 7,6m de longueur à une profondeur de 32,2 m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P° (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (mm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	Épreuve de pompage N.D. (m)	Épreuve de pompage Débit pompé (m^3/h)	Épreuve de pompage Durée (h)	Année d'aménagement	Débit réel 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Saint-Gabriel-Ouest (Québec)	P (122) / Paul Cossette / 20	7 (E)	---	21 L/13	309,00	5206,00	386	V						1973	0,3(V)	24	→ aménagement d'une source comblant de plus les besoins des estivants estimés à 22 m^3/j
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Champlain)	M (49) / Municipalité / 104	37 (E)	---	31 I/9	708,35	5154,65	20	---	0 - 4: sable très fin	-----	----	----	1974	2 (V)	-----	aménagement de drains horizontaux
	P (48) / Grégoire Massicotte / 112	40 (E)	----	31 I/9	703,92	5155,08	30	V	0 - 1: sable fin 1 - : argile	-----	----	----	1949	2 (V)	24	aménagement d'une source

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Saint-Georges (Champlain)	M (34) / Municipalité / 3500	1260 (E)	25	31 I/10	679,90	5165,40	130	R	0 - 5: sable moyen 5 - 8: sable grossier et gravier 8 - 14: sable moyen 14 - 17: sable fin	2,1 / 6,0	80	72	1979	60 (M)	24	crépine N° 30 de 25 cm de diamètre et de 6 m de longueur entre 10,4m et 16,4 m
			---	31 I/10	678,50	5166,15	107	V								
			---	31 I/10	678,75	5166,50	107	V								→ sources
Saint-Gilbert (Portneuf)	P (75) / Aqueduc Saint-Gilbert / 200	72 (E)	---	21 L/12	271,20	5181,45	99	V				très vieux	8 (V)	24		→ source comblant de plus les besoins des animaux de ferme estimés à 106 m^3/j
Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge (Portneuf)	P (99) / Société d'aqueduc Saint-Jacques / 60	22 (E)	92	21 L/13	290,60	5182,50	114	---	0 - ?: dépôts meubles	----	---	---	1906	1 (V)	24	puits-citerne et drains horizontaux

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V **	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
	P (96) / Martin Laroche / 96	35 (E)	---	21 L/13	290,60	5182,40	107	V					1900	1 (V)	24	→	aménagement d'une source
								V	0 - ?: dépôts meubles	-----	----	----	1900		24		drains horizontaux
	P (105) / Jacques Paquet / 28	10 (E)	20	21 L/13	293,50	5184,90	122	V	0 - 10: sable moyen 10 - 13: gravier 13 - 14: gravier silteux 14 - 18: silt et sable fin	4,6 6,6	16	72	1978	0,4(V)	-----		crépine N° 50 de 15 cm de diamètre et de 3 m de longueur entre 10 et 13 m
Saint-Justin (Maskinongé)	P (17) / Syndicat coopératif d'aqueduc de Saint-Justin / 470	377 (E)	15	31 I/6	646,22	5126,10	75	R	0 - 20: argile 20 - 32: roche en place	------	-----	----	1965		24		
			5	31 I/6	645,64	5126,70	82	R	0 - 13: terre sablonneuse 13 - 92: roche en place	0,0 19,8	2	15	1967	16 (V)	-----		deux puits d'essai utilisés lorsque le puits principal ne fournit pas le débit requis
			5	31 I/6	645,71	5126,73	82	R	0 - 11: terre sablonneuse 11 - 92: roche en place	2,1 22,9	2	6	1967		-----		

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
	P (18) / Syndicat des Bois-Blancs / 350	164 (E)	5	31 I/3	644,79	5122,82	53	R	0 - 9: argile 9 - 14: sable fin gris 14 - 16: argile 16 - 20: sable fin argileux	------	----	----	1955	0,3(V)	24	implantation d'une pointe dans l'horizon de sable
			10	31 I/3	644,79	5122,82	53	R	0 - 9: argile 9 - 13: sable fin gris 13 - 16: argile 16 - 20: sable fin 20 - : roche en place	------	----	----	1955	3 (V)	24	implantation d'une pointe dans l'horizon de sable
			5	31 I/3	644,49	5122,72	53	R	0 - 11: argile 11 - 12: sable fin gris 12 - 15: argile 15 - : roche en place	------	----	----	1965	2 (V)	24	implantation d'une pointe dans l'horizon de sable
			5	31 I/3	644,00	5121,59	50	R	0 - 12: argile 12 - 19: sable fin 19 - 21: argile brune compacte 21 - 23: gravier grossier argileux	------	----	----	1965	11 (V)	24	trois pointes de profondeur à peu près identiques fournissant le débit de 11 m^3/j

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	Épreuve de pompage N.D. (m)	Épreuve de pompage Débit pompé (m^3/h)	Épreuve de pompage Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
	P (19) / M. Gagné / 35	18 (E)	15	31 I/6	647,50	5123,89	44	V	0 - 31: argile 31 - 51: roche en place	-----	----	----	1960	0,8(V)	24		
Saint-Léon-le-Grand (Maskinongé)	P (15) / Syndicat du Grand-Rang / 280	101 (E)	20	31 I/6	653,60	5136,95	107	V	0 - 2: argile et gravier 2 - 61: roche en place	coulant / 7,9	27	----	1971	32 (V)	12		ce puits comble de plus les besoins des animaux de ferme au taux de 275 m^3/j
	P (14) / Syndicat du rang Barthélémy / 100	36 (E)	15	31 I/7	654,98	5130,08	49	V	0 - 6: till 6 - 17: roche en place	? / 5,9	1,6	120	1965	2 (V)	24		ce puits comble de plus les besoins des animaux de ferme au taux de 104 m^3/j

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	N.S. (m)	N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m^3/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V *	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
	P (13) / Syndicat du rang Saint-Charles / 40	14 (E)	----	31 I/6	653,05	5135,65	96	V	0 - 2: terre et sable	------	-----	----	1963	-------	----	puits-citerne	
			7,6	31 I/6	653,05	5135,65	96	V	0 - ?: dépôts meubles ? - 92: roche en place	coulant ?	-----	----	1974	-------	----		
			7,6	31 I/6	652,83	5136,05	111	V	0 - ?: dépôts meubles	coulant ?	-----	----	----	-------	----		
Saint-Louis-de-France (Champlain)	M (41) / Municipalité; réseau N° 1 / 2300	918 (M)	25	31 I/7	686,30	5139,80	55	R	0 - 18: sable fin à moyen	5,5 13,4	48	72	1974	29 (M)	10	crépine de 25 cm de diamètre et de 6,1 m de longueur entre 11,9 m et 18,0 m	
			25	31 I/7	686,38	5139,90	55	R	0 - 12: sable fin 12 - 18: sable grossier	5,2 9,2	76	72	1974	56 (M)	10	crépine N° 30 de 25 cm de diamètre et de 6,1 m de longueur entre 11,9 m et 18,0 m $\frac{Q}{s}$ = 13,4 $m^3/h.m$	

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P* (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
	M (42)		----	31 I/7	682,60	5145,55	68	V	0 - 3: sable	-----	----	----	-----				puits-citerne de 3 m x 3 m x 3 m
	Municipalité; réseau N°2	36 (E)	----	31 I/7	682,55	5145,60	68	V	0 - 4: sable	-----	----	----	-----	2 (V)			puits-citerne de 4 m x 4 m x 4 m
	100																
Saint-Marc-des-Carrières (Portneuf)	M (76)		360		723,90	5175,80	61	V	0 - 4: sable et gravier	-----	----	----	-----		24		puits-citerne
	Municipalité	936 (E) domestique + 82 (M) industries	----		723,90	5175,85	61	V	0 - 4: sable et gravier	-----	----	----	-----		24		puits-citerne de 15,2 m x 4,3 m
	2600		----		724,05	5175,95	61	V	0 - 2: sable et gravier	-----	----	----	-----		24		puits-citerne de 38,1 m x 2,4 m
			360	31 I/9	724,05	5175,95	61	V	0 - 4: sable et gravier	-----	----	----	-----		24		puits-citerne
			420		723,80	5175,80	61	V	0 - 4: sable et gravier	-----	----	----	-----	40 (V)	24		puits-citerne
															24		puits-citerne

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V **	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
			450		723,90	5175,70	61	V	0 - 4: sable et gravier	------	-----	---	-----			24	puits-citerne
			15		724,80	5174,65	52	R	0 - 5: dépôts meubles 5 -43: roche en place	------	-----	---	avant 1956		-----		
	P (77) / Samuel Paquin / 46	17 (E)	---	31 I/9	727,60	5172,45	46	V	0 - 4: dépôts meubles				très vieux	3 (V)		24	→ aménagement d'une source comblant de plus les besoins d'animaux de ferme estimés à 43 m^3/j
Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine (Champlain)	M (45) / Municipalité / 3000	1182 (M)	25	31 I/7	691,20	5140,20	32	R	0 -13: sable moyen 13 -16: sable grossier 16 - : argile	------	18	2	1950		----		crépine de 25 cm de diamètre et de 3 m de longueur entre 13 m et 16 m $\frac{Q}{s}$ = 11,7 $m^3/h.m$
			25	31 I/7	691,15	5140,25	33	R	0 -13: sable moyen 13 -16: sable grossier 16 : argile	------	17	2	1965	50 (V)	-----		crépine de 25 cm de diamètre et de 3 m de longueur entre 13 et 16 m $\frac{Q}{s}$ = 13,6 $m^3/h.m$

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit dié 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence dégradation (h/j)	Remarques
			15	31 I/7	691,20	5140,05	33	R	0 -13: sable moyen 13 -16: sable grossier 16 : argile	------	----	----	1965		-----	crépine de 15 cm de diamètre et de 1,5 m de longueur entre 13,1 m et 14,6 m
Saint-Mathieu (Saint-Maurice)	P (31) / Société d'aqueduc Saint-Mathieu / 290	105 (E)	600	31 I/10	659,85	5159,55	183	V	0 - 5: gravier grossier	------	-----	---	----	5(V)	----	puits-citerne
Saint-Maurice (Champlain)	M (40) / Municipalité / 2020	1204 (M)	4 et 5	31 I/7	687,60	5151,40	64	V	0 - ?: dépôts meubles	------	----	----	-----	50 (V)	-----	implantation de 95 pointes dont la profondeur varie entre 8 m et 30 m sous une couche d'argile
Saint-Narcisse (Champlain)	M (50) / Municipalité / 1280	389 (M)	---		694,60	5158,90	107	R	0 - ?: dépôts meubles	------	----	----	1966	5 (M)	-----	
			---		694,65	5158,95	107	R	0 - ?: dépôts meubles	------	----	----	1966	1 (M)	-----	
			---		694,72	5159,05	107	R	0 - ?: dépôts meubles	------	----	----	1966	7 (M)	-----	

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
			90	31 I/9	694,21	5158,50	107	V	0 - 5: sable	------	----	----	1968	5 (M)	2	puits de surface
			5		694,15	5158,38	107	R	0 - 3: dépôts meubles 3 - : argile	------	----	----	1980	3 (M)	-----	implantation de 2 pointes
			5		694,15	5158,38	107	R	0 - 4: dépôts meubles 4 : argile	------	----	----	1980		----	implantation de 2 pointes
Saint-Paulin (Maskinongé)	M (12) / Municipalité / 1295	466 (E)	---		649,45	5140,65	174	V	0 - ?: dépôts meubles	------	----	----	-----		24	2 puits-citernes; Baribeau N^{os} 1 et 2
			---	31 I/6	650,00	5141,10	165	R	0 - 1,6: sable 1,6 - : argile	------	----	----	-----	20 (V)	24	2 puits-citernes; Bergeron N^{os} 1 et 2
			---		650,90	5141,30	165	R	0 - 3: sable 3 - : argile	------	----	----	-----		24	1 puits-citerne

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit dté 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Saint-Prosper (Champlain)	P (59) Société d'aqueduc Saint-Joseph-de-la-rivière-Veillette 42	15 (E)	----	31 I/9	703,55	5163,45	46	V					1970	2 (V)	24	→ aménagement d'une source comblant de plus les besoins d'animaux de ferme estimés à 34 m^3/j
	P (53) Société d'aqueduc de Saint-François-Xavier 50	18 (E)	---						0 - 2: dépôts meubles	? / 0,9	----	----	-----	3 (V)	24	→ aménagement d'une source
			90	31 I/9	704,80	5165,20	46	V	0 - 2: dépôts meubles	------	-----	----	----		24	puits-citerne avec drains horizontaux comblant de plus les besoins des animaux de ferme estimés à 57 m^3/j
	P (60) Société d'aqueduc Saint-Augustin 60	22 (E)	90	31 I/9	704,90	5166,85	81	V	0 - 2: sable, gravier et cailloux	? / 2,1	----	----	-----	2 (V)	----	puits-citerne
			90		704,95	5166,70	76	V	0 - 2: dépôts meubles						24	→ source comblant de plus les besoins d'animaux de ferme estimés à 36 m^3/j

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
	P (58) / Société d'aqueduc Saint-Joseph / 140	50 (E)	---	31 I/9	705,15	5167,20	76	V	0 - 0,2: dépôts meubles						24	sources
			---					V	0 - 1: dépôts meubles						24	sources
			5		705,20	5167,25	76	V	0 - ?: dépôts meubles				4 (V)		24	drains horizontaux
			5					V	0 - 3: dépôts meubles						24	ensemble de 6 pointes; comblant de plus les besoins des animaux de ferme estimés à 35 m^3/j
	P (57) / Société d'aqueduc Saint-Charles / 450	162 (E)	90		705,10	5167,10	76	V	0 - 6: dépôts meubles	? / 5,8	----	----	-----		24	puits-citerne
			4					V	0 - 11: dépôts meubles	------	----	----	-----		24	1 pointe
			60					V	0 - 1: dépôts meubles	0,0 / 0,8	----	----	-----		24	puits avec drain

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
			90	31 I/9	705,40	5167,50	61	V	0 - 2: dépôts meubles	? / 1,4	----	----	----	8 (V)	24	puits avec drain
			90					V	0 - 2: dépôts meubles	? / 2,3	----	----	-----		24	puits avec drain
			5		705,50	5167,50	58	V	0 - 3: dépôts meubles	-----	----	----	----		24	1 pointe
			5					V	0 - 9: dépôts meubles	-----	----	----	----		24	1 pointe; comblant de plus les besoins des animaux de ferme estimés à 36 m^3/j
Saint-Raymond (Portneuf)	M (110) / Municipalité / 3900	1866 (M) domestique 53 (M) industrielle	25	21 L/13	285,75	5194,05	152	R	0 - 3: terre noire 3 - 5: gravier grossier 5 - 8: sable très fin 8 - 15: sable fin 15 - 16: sable fin à moyen 16 - 21: sable grossier	0,3 / 7,2	41	72	1965	27 (M)	----	crépine N° 20 de 25 cm de diamètre et de 6 m de longueur entre 15 m et 21 m comblant de plus les besoins de la paroisse de Saint-Raymond au taux de 354 m^3/j

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	Épreuve de pompage N.D. (m)	Épreuve de pompage Débit pompé (m^3/h)	Épreuve de pompage Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
			25	21 L/13	285,85	5193,95	152	R	0 - 1: terre noire 1 - 9: sable et gravier 9 - 13: sable moyen 13 - 16: sable moyen et gravier	0,4 6,6	41	72	1965	44(M)	----		crépine N° 20 de 25 cm de diamètre et de 4,9 m de longueur entre 10,9 m et 15,8 m
			---	21 L/13	283,60	5195,90	137	V						9 (M)	24	→	sources de la Côte Joyeuse
			---		282,90	5195,55	152	V						25 (M)	24	→	sources Panet
			---		281,05	5199,05	152	V						31 (M)	24	→	(sources rang Sainte-Croix)
			---		281,05	5199,25	152	V									
	P (111) Camille Julien 200	72 (E)	---	21 L/13	284,00	5197,50	160	V					1890	3 (V)	24	→	aménagement d'une source

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P* (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V ? Fréquence d'opération (h/j)		Remarques
	P (108) Armand Rochette 8	3 (E)	---	21 L/13	284,50	5190,90	160	V	0 - 9: sable fin 9 - 38: argile 38 - 39: till 39 - 58: roche en place	13,0 / 27,2	8	72	1979	0,4(V)	----	comblant de plus les besoins des estivants estimés à 7 m^3/j
	P (109) Domaine Val des Pins 25	9 (E)	20	21 L/13	285,75	5192,60	146	R	0 - 8: sable et gravier 8 - 21: sable moyen	5,6 / ?	20	24	1979	0,4(V)	----	crépine N° 12 de 15 cm de diamètre et de 2,4 m de longueur entre 18,6 m et 21,0 m
	P (112) Les Immeubles GMN Inc. 4	1 (E)	15	21 L/13	286,60	5198,25	198	R	0 - 14: terre et roche 14 - 16: sable et gravier	6,7 / 16,4	5	2	1979	0,4(V)	----	crépine ?

Annexe II -Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V *	Fréquence dépération (h/j)	Remarques
Saint-Rémi (Portneuf)	P (69)	6 (E)	---	31 I/16	700,60	5189,32	168	V	0 - 2: sable fin				1900	0,3(V)	24	→ aménagement d'une source
	Roland Grégoire															
	16															
Saint-Roch-de-Mékinac (Champlain)	M (32)	500 (M)		31 I/15	670,28	5187,70	107	R	0 - ?: dépôts meubles				1969	38(M)	24	
	Municipalité															
	385															
Saint-Stanislas (Champlain)	M (52)	164 (M)	15						0 - 1: terre 1 -30: argile 30 -36: sable 36 -69: roche en place	3,7 36,6	4	4	1978		----	
	Municipalité; réseau N° 1		15	31 I/9	699,95	5166,05	104	R	0 - 1: terre 1 -32: argile 32 -44: sable et gravier 44 -69: roche en place	4,6 35,1	8	4	1978	13(M)	----	
	900															

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U T M: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
			15						0 - 1: terre 1 - 29: argile 29 - 35: sable 35 - 69: roche en place	0,6 45,6	2	4	1978		-----	
	M (51) / Municipalité; réseau N° 2 / 400	109 (E) valeur obtenue de la municipalité	100	31 I/9	700,55	5162,67	122	V	0 - 3: sable et gravier	------	---	---	1970	5 (V)	24	puits-citerne
			----	31 I/9	700,80	5163,03	122	V	0 - 1: terre 1 -1,1: sable 1,1 - : argile				1940		24	→ aménagement d'une source comblant de plus les besoins des estivants estimés à 16 m^3/j
Saint-Sulpice (L'Assomption)	M (1) / Municipalité / 900	591 (E) valeur obtenue de la municipalité	---	31 H/14	629,82 à 630,20	5079,70 à 5080,02	21	R	0 - ?: sable	0,0 0,9 (N° 1)	8	3	-----		24	aménagement de 13 puits-citerne de dimension variable mais n'excédant pas 2,6 m de profondeur; comblant de plus les besoins des résidents de la pa-

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
										0,9 / 2,0 (N°5)	11	2	----	31 (V)	24	roisse de Lavaltrie estimés à 157 m^3/j
										1,5 / 2,1 (N°6)	11	3	----		24	
										0,0 / 1,5 (N°8)	18	3	----		24	
Sainte-Thècle Champlain)	M (63) / Municipalité / 2188	498 (M) domestique 192 (M) industrielle						V	0 - 0,2: argile 0,2 - 0,6: sable							
								V	0 - 0,15: argile 0,15 - 0,6 : sable				1924	32(V)	24	→ aménagement de sources; comblant de plus les besoins des résidents de la paroisse de Sainte-Thècle esti-
				31 I/16	692,05	5189,25	166	V	0 - 0,6: argile 0,6 - : sable							

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
								V	0 - 1: argile 1 - : sable								més à 77 m^3/j
	P (62) / Bernard Gagnon / 32	12 (E)	105	31 I/15	689,32	5185,63	168	V	0 - 3: gravier	-------	----	---	1925	4 (V)	3		puits-citerne
Saint-Théophile (Champlain)	M (35) / Municipalité / 1307	500 (M)	----	31 I/10	679,10	5164,20	122	V					1968	68(V)	24	→	aménagement d'une source; comblant de plus les besoins des estivants mesurés à 636 m^3/j
Saint-Tite (Champlain)	P (61) / Roger Marchand / 56	20 (E)	----	31 I/15	686,17	5182,00	168	V	0 - 0,8: sable	-------	----	----	1949	1(V)	24	→	aménagement d'une source

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Saint-Ubalde (Portneuf)	M (65)	360 (C)	91	31 I/16	705,60	5183,35	137	V	0 - 10: dépôts meubles	------	----	----	----	17(V)	24	24	aménagement de sources; comblant de plus les besoins des animaux de ferme estimés à $37m^3/j$
	Municipalité		---		706,40	5182,70	131	V							24		
	1000																
	P (64)	14 (E)	5	31 I/16	705,15	5183,50	137	V	0 - 2,4: dépôts meubles	-----	----	----	----	2(V)	24	24	pointe source, comblant de plus les besoins des animaux de ferme estimés à $35m^3/j$
	Société d'aqueduc rang Saint-Achillé		---					V	0 - 1,5: dépôts meubles	0,0	----	----	-----				
	40									0,8							
	P (67)	30 (E)	30	31 I/16	710,60	5183,90	114	V	0 - 0,5: dépôts meubles	0,0				5(V)	24	24	aménagement de sources; comblant de plus les besoins des animaux de ferme estimés à $97m^3/j$
	Société d'aqueduc Saint-Ubalde		90							0,3							
	84								0 - 0,6: dépôts meubles	0,0					24		
										0,3							

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
			60		710,70	5183,80	104	V	0 - 0,6: dépôts meubles	0,0						24	
										0,3							
			60		710,70	5183,70	104	V	0 - 0,6: dépôts meubles							24	
	P (68) Rang Saint-Alphonse 50	18 (E)	---	31 I/16	708,65	5183,70	137	V					1915	2(V)	24	→	aménagement d'une source; comblant de plus les besoins des animaux de ferme estimés à 28 m^3/j
	P (65) Raymond Marcotte 25	9 (E) domestique 91 (E) industrielle	20	31 I/16	704,25	5182,15	122	R	0 - 6: sable 6 -36: argile 36 -44: gravier	0,6 / 0,8	82	5	1969	4(V)	-----		comblant de plus les besoins des animaux de ferme estimés à 7 m^3/j

Annexe II -Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) Propriétaire Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m)	N.D. (m)	Débit pompage (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence dépression (h/j)	Remarques
Sainte-Ursule (Maskinongé)	M (16) Municipalité 425	153 (E)	---	31 I/6	646,90	5133,75	175	V	0 - 2: sable	-----	----	---	1967	7 (V)	24		puits-citerne de 24,7m x 4,6m x 1,9m
Shannon (Portneuf)	P (121) M. Daigle 108	39 (E)	15	21 L/13	307,90	5195,40	168	R	0 - 27: terre et sable 27 - 29: gravier	3,0 25,9	5	1	1980	2 (V)	-----		
Stoneham et Tewkesbury (Québec)	P (128) Philippe Tanguay 36	13 (E)	15	21 L/14	320,70	5201,80	229	R	0 - 4: terre 4 - 43: roche en place	0,0 43,3	1	1	1978	0,5(V)	-----		

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
	P (126) James Piton 60	22 (E)	15	21 L/14	318,10	5205,40	153	R	0 - 6: sable 6 - 13: argile 13 - 14: roche en place fracturée	4,9 / 13,7	5	1	1970	1 (V)	-----	
	P (125) Michel Guay 108	39 (E)	---	21 L/14	320,70	5207,10	198	V					1968	3 (V)	24	→ aménagement d'une source; comblant de plus les besoins des estivants estimés à 21m^3/j
	P (123) Daniel Simon 6	2 (E)	15	21 L/14	320,20	5202,10	198	R	0 - 3: terre 3 - 7: terre et roches 7 - 15: roche en place	0,6 / 15,3	5	1	1970	------	-----	

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.38 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
	P (127) / Raymond Parent; réseau N° 1 / 72	26 (E)	20	21 L/14	320,50	5202,50	244	V	0 - ?: dépôts meubles ? - 64: roche en place	------	----	---	1975	1 (V)	-----	
	P (129) / Raymond Parent; réseau N° 2 / 20	7 (E)	15	21 L/14	320,40	5202,30	198	R	0 - 3: terre et roches 3 - 23: roche en place	4,0 / 22,9	1	1	1976	0,3(V)	----	
	P (124) / Parc des Pins Enr. / 268	97 (E)	15	21 M/3	319,15	5210,95	259	R	0 - 15: blocaux et cailloux 15 - 61: roche en place	3,0 / 54,9	3	1	1980	4 (V)	----	

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation U T M: Carte topographique 1 50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h)	R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
Trois-Rivières (Saint-Maurice)	M (43) / Municipalité / --------	225 à 450 (E)	5	31 I/7	690,80	5136,05	8	V	0 - 6: sable	-----	----	----	----	18 (V)	-----		2 pointes de 0,9 m de longueur distancées de 3m assurent l'alimentation en eau des installations récréatives et de la marina de Trois-Rivières
Trois-Rivières-Ouest (Saint-Maurice)	M (24) / Municipalité / 12 000	9091 (M)	25	31 I/7	682,00	5135,25	73	R	0 - 17: argile 17 - 20: sable et argile 20 - 34: sable moyen à grossier	3,7 / 15,6	58	72	1973	-----	30		crépine N° 40 de 25 cm de diamètre et de 4,6m de longueur entre 29m et 33,6m T=1,7x10^{-3} m^2/s
			25	31 I/7	679,55	5137,65	61	R	0 - 23: sable et gravier 23 - : argile	6,1 / ?	---	---	1959	-----	42		crépine N° 60 de 25 cm de diamètre et de 3m de longueur entre 19,8m et 22,8m
			30	31 I/7	679,35	5137,85	61	R	0 - 23: sable moyen 23 - : argile	4,9 / ?	----	----	1970	------	24		crépine N° 60 de 30 cm de diamètre et de 6,1m de longueur entre 16,8m et 22,9m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V ?	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
			30	31 I/7	679,70	5137,80	61	R	0 - 24: sable	6,7 / 13,4	123	72	1966	-----	120	crépine N° 60 de 30 cm de diamètre et de 6,1 m de longueur entre 17,9m et 24,0m $T=7,6x10^{-3}m^2/s$
			40	31 I/7	679,25	5137,72	61	R	0 - 23: sable	6,7 / 15,2	122	50	1975	------	84	crépine N° 40 de 40 cm de diamètre et de 6,1m de longueur entre 16,5m et 22,6m $T=3,1x10^{-3}m^2/s$
			40	31 I/7	679,30	5137,60	61	R	0 - 6: sable grossier 6 - 15: sable fin 15 - 23: sable moyen 23 - 32: sable grossier 32 - 33: sable gris	6,7 / 18,6	157	72	1977	------	204	crépine N° 30 de 40 cm de diamètre et de 6,1m de longueur entre 25,9m et 32,0m $T=3,9x10^{-3}m^2/s$
Val-Bélair (Québec)	M (116) / Municipalité / 7500	2700 (E) domestique 122 (M) industrielle	---	21 L/14	313,50	5193,50	168	R	0 - 8: sable moyen 8 - 14: sable fin à très fin 14 - 24: argile silteuse 24 - 30: sable très fin 30 - 36: sable fin à moyen 36 - : roche en place	3,9 / 17,5	134	72	1979	152(V)	-----	crépine N° 60 de 30 cm de diamètre et de 6m de longueur entre 30 et 36m $T=3,9x10^{-3}m^2/s$

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0.36 m^3/j/pers.	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage: N.S. (m) / N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques
			25	21 L/14	313,80	5193,60	160	R	0 - 3: gravier 3 - 5: sable 5 - 16: argile plus ou moins sablonneuse 16 - 20: sable et gravier 20 - 28: sable et blocaux 28 - 33: gravier et blocaux	-----	---	---	1964	88(V)	---	2 puits tubulaires situés à environ 10 mètres l'un de l'autre
			25													
Yamachiche (Saint-Maurice)	M (22) / Municipalité / 1743	902 (M)	25	31 I/7	675,72	5132,50	49	R	0 - 2: sable moyen brun 2 - 4: sable fin gris 4 - 11: sable moyen brun 11 - 14: sable brun 14 - 16: sable fin gris	4,0 / 8,0	48	72	1979	34(V)	24	crépine N° 60 de 25 cm de diamètre et de 4,6 m de longueur entre 11,3m et 15,9m
			30	31 I/7	676,10	5133,30	52	R	0 - 5: sable fin 5 - 8: sable moyen brun 8 - 9: sable moyen gris 9 - 10: sable très fin et argile	2,3 / 7,0	16	72	1967	27(M)	24	crépine N° 30 de 30 cm de diamètre et de 1,8m de longueur entre 7,9m et 9,7m

Annexe II - Services d'eau municipaux et privés alimentés par eau souterraine

Municipalité (Comté)	M ou P * (identification) / Propriétaire / Population desservie	Consommation (m^3/j) (M) mesurée (E) estimée à 0,36 m^3/j/pers	Diamètre du puits (cm)	Localisation U T M : Carte topographique 1 50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Épreuve de pompage : N S (m) / N D (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Année d'aménagement	Débit été 1980 (m^3/h) R ou V †	Fréquence d'opération (h/j)	Remarques

* M: puits municipal
P: puits de réseau privé

** R: information obtenue d'un rapport
V: information verbale

† M: débit mesuré à l'aide d'un compteur
V: débit obtenu d'une information verbale

ANNEXE III

INDUSTRIES ALIMENTÉES PAR EAU SOUTERRAINE

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (Identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V*	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Débit à l'été 1980 (m^3/h) M ou V*	Remarques
Cap-de-la-Madeleine (Champlain)	Compagnie Norton (33)	409 (V)	15	31 I/7	690,60	5138,35	30	V	0 - 20: sable	1939	17 (V)	eau utilisée pour refroidir les transformateurs
	Société d'aluminium Reynolds (34)	990 (M)	35	31 I/7	690,75	5138,15	21	R	0 - 12: sable	1938	41 (M) (1979)	débit peu représentatif pour 1980 suite à un conflit de travail qui a ralenti les activités de l'usine pendant 9 mois
		1590 (M)	20		690,70	5137.95	21	R	0 - 12: sable	1940	66 (M) (1979)	
Charette (Saint-Maurice)	Samson et Frères Ltée (17)	5 (V)	15	31 I/7	639,33	5145,00	122	R	0 - 3: sable 3 - 6: argile 6 - 16: argile sablonneuse 16 - 21: sable silteux et gravier	1979	0,2 (V)	crépine N° 10 de 15 cm de diamètre et de 3m de longueur entre 18 et 21 m; niveau statique: 7,6 m; niveau dynamique: 18,3m;débit 2,7 m^3/h
	Camping de L'Etang du Repos (16)	20 (V)	90		657,55	5144,15	122	V				deux puits-citernes
				31 I/7	657,38	5144,10	119	V	0 - 3: dépôts meubles	1960	1 (V)	
			----		657,57	5144,80	120	V	0 - ?: dépôts meubles ? - 68: roche en place	1980		

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (Identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V*	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Débit à l'été 1980 (m^3/h) M ou V*	Remarques
Deschambault (Portneuf)	Camping Rivard (45)	227 (V)	244	21 L/12	270,50	5169,40	26	V	0 - 2: dépôts meubles	-------	9 (V)	puits-citerne
Haute-Mauricie (Champlain)	Camping Haut de la Chute (52)	50 (V)	15	31 P/7	670,15	5259,50	186	R	0 -16: sable et gravier	1979	2 (V)	crépine N° 60 de 13 cm de diamètre et de 1,2 m de longueur entre 14,9m et 16,1m; épreuve de pompage au taux de 2,2 m^3/h
			15	31 P/7	669,92	5259,52	171	R	0 -10: sable et gravier	-------		crépine N° 60 de 13 cm de diamètre et de 1,2 m de longueur entre 8,8 m et 10,0 m; épreuve de pompage au taux de 1,1 m^3/h
Lac-Sergent (Portneuf)	Base de Plein Air Quatre Saisons (42)	22 (V)	20	21 L/13	291,90	5194,90	183	V	0 - 2: dépôts meubles 2 -39: roche en place	1950	1 (V)	
			---	21 L/13	291,80	5195,10	198	V			0,1 (V)	→ aménagement d'une source
Langelier (Champlain)	Bétonière La Tuque (53)	5 (V)	5	31 P/10	668,15	5265,00	152	V	0 - 9: sable	1956	0,2 (V)	cinq pointes dans un caisson de 122 cm de diamètre et 6,7m de profondeur; pointe de 5 cm de diamètre entre 6,7 m et 9,0 m

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (Identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V*	Diamètre du puits (cm)	Localisation U.T.M Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Débit à l'été 1980 (m^3/h) M ou V*	Remarques
Pointe-du-Lac (Saint-Maurice)	Camping Louis Riel (31)	35 (V)	---	31 I/7	675,97	5132,37	46	V	0 - 4: dépôts meubles	1975	2 (V)	quatre pointes de 4 m de profondeur
Portneuf (Portneuf)	Camping Panoramique (44)	59 (V)	760	21 L/12	278,00	5174,15	23	V	0 - 5: dépôts meubles	1973	3 (V)	puits-citerne avec drains
Québec (Québec)	Papeterie Reed Ltée (48)	2898 (V)	40,6	21 L/14E	331,10	5188,05	6	R	0 - 1,83: sable fin 1,83 - 5,49: argile silteuse sable fin 5,49 - 17,08: sable fin, coquillage, sable fin, blocaux 17,08 - 19,83: sable fin, coquillage 19,83 - 32,02: sable, gravier, coquillages, blocaux	1955	120 (V)	P-3 crépine de 40,6 cm de diamètre, 12,2 m de longueur entre 19,83 et 32,02 m; niveau statique: 4,73m niveau dynamique: 7,62m
		2785 (M)	25,4	21 L/14E	330,95	5188,05	6	R	0 - 4,6: sable et argile 4,6 - 30,5: sable fin 30,5 - 33,5: sable et gravier	1980	136 (M)	P-4 crépine de 25,4 cm de diamètre et de 3,05 m de longueur entre 27,45 et 33,5 m; niveau statique: 4,85 m niveau dynamique: 10,93 m

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (Identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V*	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	Localisation UTM: X	Localisation UTM: Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Débit à l'été 1980 (m^3/h) M ou V*	Remarques
Rivière-à-Pierre (Portneuf)	Ministère du Loisir, Chasse et Pêche (39)	5 (V)	15	31 P/1	715,15	5209,49	213	R	0 - 5: sable moyen, gravier 5 - 6: sable moyen 6 - 20: sable fin 20 - 25: sable très fin	1975	0,2 (V)	crépine N° 10 de 15 cm de diamètre et 3 m de longueur entre 22 et 25 m, épreuve de pompage de 24 hres au taux de 7,5 m^3/h; niveau statique: 6,4 m niveau dynamique: 8,5 m
Sainte-Angèle-de-Prémont (Saint-Maurice)	Germain Lambert (14)	5 (V)	----	31 I/6	648,05	5137,95	182	V		1957	0,2 (V)	→ aménagement d'une source
Saint-Antoine-de-Lavaltrie (Berthier)	Les Bétons Lanaudière (1)	32 (V)	90	31 H/14	628,90	5087,35	24	V	0 - 6: dépôts meubles	1976	2 (V)	puits-citerne
			----	31 H/14	628,90	5087,35	24	V	0 - 6: dépôts meubles	1978		puits-citerne de 3m x 6m x 5,5m de profondeur
Saint-Augustin-de-Desmaures (Portneuf)	Université Laval, ferme expérimentale (46)	11 (M)	15	21 L/11	309,60	5177,80	23	R	0 - 4: terre 4 - 10: sable 10 - 11: sable grossier et gravier 11 : roche en place	1963	1 (V)	une épreuve de pompage de plus de 50 heures au taux de 16 m^3/h a provoqué un rabattement de 0,3m; crépine N° 60 de 15 cm de diamètre dont le fond est à 11 m

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (Identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V*	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	Localisation UTM: X	Localisation UTM: Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Débit à l'été 1980 (m^3/h) M ou V*	Remarques
Saint-Barthélémy (Berthier)	Camping du Vieux Moulin (10)	273 (V)	10	31 I/3	643,23	5120,61	47	V	0 - 20: sable et gravier 20 - 38: roche en place	1973	14 (V)	tubage perforé entre 10,7 m et 19,8 m
			15	31 I/3	643,36	5120,68	46	V	0 - 6: sable	1965	5 (V)	tubage perforé entre 4,8 m et 6,0 m
Saint-Boniface-de-Shawinigan (Saint-Maurice)	Crèmerie Saint-Boniface (23)	---------	5	31 I/10	666,95	5151,90	111	V	0 - 5: sable	-------	2 (V)	pointe de 0,9 m de longueur entre 4,1 m et 5,0 m
	Golf Le Domaine (24)	---------	3	31 I/7	667,60	5151,13	113	V	0 - 5: sable	-------	---------	pointe dont la profondeur s'établit à 4,6m
	Camping Bonenfant (25)	33 (V)	---	31 I/7	666,40	5150,73	107	V	0 - ?: dépôts meubles	1973	2 (V)	deux pointes de profondeur inconnue
Saint-Charles-de-Mandeville (Berthier)	Camping La Baie du Canpeur (13)	25 (V)	10	31 I/6	622,45	5132,65	148	V	0 - 26: couches de sable et gravier avec traces d'argile	1963	1 (V)	

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V*	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	Localisation UTM: X	Localisation UTM: Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Débit à l'été 1980 (m^3/h) M ou V*	Remarques
Saint-Didace (Maskinongé)	Golf Saint-Didace (12)	23 (V)	90	31 I/6	635,70	5138,75	198	V	0 - 6: sable et gravier	1977	1 (V)	puits-citerne; épreuve de pompage de 48 heures au taux de 13,6 m^3/h produisant un rabattement très faible
Saint-Elie (Saint-Maurice)	Saint-Elie Confection (20)	----------	15	31 I/7	656,65	5150,07	177	V	0 - ?: sable et gravier	1978	--------	
	Domaine Samson (19)	6 (V)	30	31 I/7	659,08	5147,72	145	V	0 - 2: dépôts meubles	1975	0,2 (V)	tuyau de gélinite de 1,4 m de hauteur sous un ruisseau
	Camping du lac Bell (18)	68 (V)	5	31 I/10	658,35	5152,90	180	V	0 - 5: dépôts meubles	1980	3 (V)	deux pointes de 4,6 m de profondeur
Saint-Etienne-des-Grès (Saint-Maurice)	Camping du lac Blais (26)	101 (V)	90	31 I/7	668,65	5147,80	108	V	0 - 3: sable	1960	5 (V)	cinq puits-citernes dans une zone de 30 m x 45 m
			90	31 I/7	668,70	5147,70	108	V	0 - 2: sable	1960		un puits-citerne

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (Identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V *	Diamètre du puits (cm)	Localisation J T M: Carte topographique 1:50 000	Localisation J T M: X	Localisation J T M: Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Débit à l'été 1980 (m^3/h) M ou V *	Remarques
	Camping des Grès (27)	23 (V)	5	31 I/7	669,85	5148,80	108	R	0 - 7: sable 7 - 9: sable moyen	1980	3 (V)	un puits-citerne de 90 cm de diamètre entre 0 et 6,7 m au fond duquel une pointe N° 20 de 1 m de longueur est descendue entre 7,8 m et 8,8 m
Saint-Félix-de-Valois (Joliette)	Les Volailles Vincent (7)	273 (V)	15	31 I/3	619,69	5113,33	149	V	0 - ?: dépôts meubles ? - 138: roche en place	1975	22 (V)	
	Camping Paradis (8)	102 (V)							0 - ?: dépôts meubles ? - 152: roche en place	1979	25 (V)	
			4	31 I/3	620,40	5108,40	107	V	0 - 6: sable	1973	4 (V)	pointe de 6 m de profondeur
			120	31 I/3	620,25	5108,20	107	V	0 - 5: sable	1970	6 (V)	puits-citerne; épreuve de pompage de 24 heures au taux de 5,5 m^3/h
			90	31 I/3	620,00	5108,00	110	V	0 - 3: sable	1975	16 (V)	puits-citerne; épreuve de pompage de 10 heures au taux de 4,5 m^3/h, rabattement: 0,3 m

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V*	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM Carte topographique 1 50 000	UTM X	UTM Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Débit à l'ère 1980 (m^3/h) M ou V*	Remarques
	Camping Globe Trotteur (6)	91 (V)	---	31 I/3	619,40	5118,50	152	V	0 - 6: dépôts meubles	1967	4 (V)	puits-citerne de 2,4 m x 1,8 m x 6,1 m de profondeur
	Camping Nancy (5)	14 (V)	---	31 I/3	621,12	5109,28	91	V		1965	2 (V)	→ aménagement de deux sources
Sainte-Foy (Québec)	Centre hospitalier de l'université Laval (47)	294 (V)	---	21 L/14	325,80	5181,80	84	V	0 - 95: roche en place	1960	294 (V)	ce puits n'est utilisé qu'en cas de manque d'eau de la ville de Sainte-Foy et peut fournir 294 m^3/j
Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec)	Industries Valcartier (49)	6364 (M)	15	21 L/14	311,80	5194,80	175	V	0 - 11: dépôts meubles	1940	265 (V)	épreuve de pompage réalisée au taux de 53 m^3/h
			20						0 - 23: dépôts meubles	1941		
			25						0 - 32: dépôts meubles	1955		

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (Identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V*	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	Localisation UTM: X	Localisation UTM: Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Débit à l'été 1980 (m^3/h) M ou V*	Remarques
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Champlain)	Eau minérale Etoile (35)	2 (V)	----	31 I/9	704,00	5155,70	15	R	0 - 46: argile 46 - 61: roche en place	1975	0,2 (V)	puits d'eau minéralisée
Sainte-Geneviève-de-Berthier (Berthier)	Camping Quatre-Saisons (4)	6 (V)	3	31 I/3	638,50	5103,30	9	V	0 - 12: sable 0 - 14: sable	1978 1978	0,3 (V)	implantation de deux pointes
	Club de golf de Berthier (3)	64 (V)	15	31 I/3	640,70	5099,90	9	V	0 - 15: sable et gravier	1966	3 (V)	aménagé pour répondre aux besoins domestiques
Saint-Justin (Maskinongé)	Les eaux minérales de Saint-Justin (11)	10 (M)	15	31 I/6	647,80	5123,40	30	V	0 - 18: argile 18 - 38: dépôts meubles 38 - 49: roche en place	1965	0,4 (M)	
Saint-Mathieu (Saint-Maurice)	Station de ski Saint-Gérard (21)	24 (V) + 192 (M)	15	31 I/10	665,39	5162,48	152	V	0 - 24: dépôts meubles 0 - 2: terre 2 - 95: roche en place	-------	1 (V) 3 (M)	

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (Identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V*	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1 50 000	Localisation UTM: X	Localisation UTM: Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Débit à l'été 1980 (m^3/h) M ou V*	Remarques
			15	31 I/10	665,85	5162,05	213	V	0 - 1: terre 1 - 95: roche en place	1980	4 (M)	
									0 - 2: terre 2 - 95: roche en place		1 (M)	
Saint-Norbert (Berthier)	Les Parquets Dubeau (9)	----------	15	31 I/3	631,02	5113,06	69	V	0 - ?: dépôts meubles	1975	--------	
Saint-Paulin (Maskinongé)	Camping de la Belle Montagne (15)	34 (V)	15	31 I/6	648,80	5140,85	165	V	0 - 33: dépôts meubles	-------	3 (V)	puits de 33 m de profondeur
Saint-Raymond (Portneuf)	Saint-Marc Ready-Mix (43)	23 (V)	244	21 L/13	285,55	5192,15	145	V	0 - 8: sable	1970	1 (V)	puits-citerne
	Station de communications de la Défense nationale (40)	1136 (M)	---	21 L/13	285,60	5192,80	152	V	0 - 14: dépôts meubles	-------	30 (V)	aménagement de deux puits tubulaires
									0 - 14: dépôts meubles	-------	30 (V)	

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (Identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V*	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM Carte topographique 1:50 000	X	Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Début à l'été 1980 (m^3/h) M ou V*	Remarques
	Camping Scouts Catholiques (41)	----------	15	21 L/13	288,30	5193,20	152	R	0 - 18: sable 18 - 30: sable, argile 30 - 55: argile 55 - 62: cailloux, gravier	79	---------	essai de pompage au taux de 0,5 m^3/h
Saint-Stanislas (Champlain)	Abattoir Roger Fugère (36)	227 (V)			699,90	5165,28	104	R	0 - 34: argile			
			15	31 I/9	699,94	5165,35	104	R	0 - 40: argile 40 - 55: roche en place	1977	10 (V)	
Saint-Théophile (Champlain)	Métal Expert (22)	----------	15	31 I/10	677,55	5156,60	125	V	0 - 49: dépôts meubles 49 - 56: roche en place	1976	--------	
Saint-Thomas (Joliette)	Boulangerie Saint-Thomas (2)	7 (M)	25	31 I/3	626,90	5096,59	32	V	0 - 15: sable 15 - 27: gravier	1978	0,3 (V)	épreuve de pompage au taux de 14 m^3/h
Saint-Ubald (Portneuf)	Camping du lac Blanc (38)	27 (V)	----	31 I/16	708,15	5189,65	160	----			2 (V)	← captage de sources
	Herman Dolbec (37)	45 (V)	---	31 I/9	709,00	5179,50	107	V	0 - 6: sable fin	1976	2 (V)	drain horizontal de 90 cm de diamètre de 5,5m de longueur et enfoui à 6 m de profondeur

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (Identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V*	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	Localisation UTM: X	Localisation UTM: Y	Altitude (m)	R ou V**	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Débit à l'été 1980 (m^3/h) M ou V*	Remarques
Stoneham et Tewkesbury (Québec)	Camping Parc Stoneham (50)	91 (M)	----	21 M/3	322,80	5211,60	213	---	0 - ?: dépôts meubles	1967	4 (V)	
	Leduc Henri C. Ltée (51)	36 (V) 8 mois/an 15 (V) 4 mois/an	15	21 M/11	331,90	5278,00	793	R	0 - 45: sable 45 - 50: argile 50 - 58: sable 58 - 60: gravier	1978	2 (V)	
Trois-Rivières (Saint-Maurice)	Camping Lac du Repos (29)	23 (V)	----	31 I/7	676,90	5142,20	38	V			1 (V)	→ aménagement d'une source dans le sable
	Camping Lac Saint-Michel (28)	45 (V)	----	31 I/7	677,78	5141,80	38	V			2 (V)	→ deux sources dans le sable
					678,05	5141,85	33					
	Crèmerie Union (30)	910 (V)	25	31 I/7	688,18	5134,76	12	R	0 - 16: sable grossier	1979	38 (V)	crépine N°30 de 25 cm de diamètre et de 3 m de longueur entre 13 m et 16 m; épreuve de pompage au taux de 37 m^3/h; niveau statique: 3,7m niveau dynamique: 4,3m

Annexe III - Industries alimentées par eau souterraine

Municipalité (Comté)	Nom de l'industrie (Identification no)	Consommation (m^3/j) M ou V *	Diamètre du puits (cm)	Localisation UTM: Carte topographique 1:50 000	Localisation UTM: X	Localisation UTM: Y	Altitude (m)	R ou V **	Lithologie (m)	Année d'aménagement	Débit à l'été 1980 (m^3/h) M ou V *	Remarques
	Crèmerie des Trois-Rivières (32)	454 (V)	25	31 I/7	688,70	5135,00	12	R	0 - 6: sable fin 6 - 17: sable moyen 17 - 20: sable fin 20 - 23: sable grossier 23 - 26: argile	1959	57 (V)	crépine N° 60 de 25 cm de diamètre et de 3 m de longueur entre 20 m et 23 m; épreuve de pompage de 24 heures au taux de 83 m^3/h; niveau statique: 8,6m niveau dynamique: 18,9m

* M: consommation et débit mesurés à l'aide d'un compteur
V: consommation et débit obtenus d'une information verbale

** R: information obtenue d'un rapport
V: information verbale

ANNEXE IV

OUVRAGES DE CAPTAGE INUTILISÉS

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Epreuve de pompage: N.S./N.D. (m)	Débit pompé (m^3/h)	Durée (h)	Débit disponible (m^3/h)	Remarques
Boucher (Champlain)	52	1974	31 I/15	675,90	5198,35	0 - 1: argile brune 1 -40: argile bleue 40 -41: argile bleue et blocaux 41 -48: silt, sable, gravier, blocaux	46,3	3,3	+0,8 4,1	5,5	72	11	capacité spécifique: 1,2 $m^3/h.m$ transmissivité: $4,5 \times 10^{-4} m^2/s$
Cap-Santé (Portneuf)	77	1977	21 L/12	287,10	5175,45	0 - 2: sable fin 2 -14: argile avec interlits de sable et gravier 14 -17: gravier avec traces de sable et argile 17 -20: gravier	20,0	2,4	+0,6 ---	82	72	82	devrait être mis en opération en 1982
Charlesbourg (Québec)	121	1959	21 L/14	326,10	5193,05	0 - 1: sable argileux 1 - 8: argile, gravier et cailloux 8 -19: roche en place (alternance de calcaire et shale)	----	----	2,1 6,1	89	------	89	puits inutilisé à cause d'une teneur trop élevée en fer
Deschambault (Portneuf)	73	1980	21 L/12	274,75	5169,85	0 - 8: argile 8 -22: argile, sable et gravier 22 -26: argile très compacte 26 -29: sable fin propre et uniforme 29 -31: sable très fin silteux 31 : roche en place	29	3	1,0 16,7	27	72	27	crépine N° 20 de 15 cm de diamètre transmissivité: $2,6 \times 10^{-3} m^2/s$

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1 : 50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: N.S./N.D. (m)	Débit pompé (m³/h)	Durée (h)	Débit disponible (m³/h)	Remarques
Donnacona (Portneuf)	78	1959	21 L/12	286,85	5175,10	0 - 17: sable avec horizons d'argile 17 - 19: argile bleue 19 - 21: schiste, sable, gravier	-----	-----	+0,2 9,2	103	72	109	l'hétérogénéité des matériaux porte à conclure que le débit ne pourrait possiblement pas être maintenu sur une longue période de fonctionnement
Loretteville (Québec)	102	1970	21 L/14	314,40	5194,20	0 - 3: gravier 3 - 8: argile et sable 8 - 12: sable avec argile 12 - 14: sable grossier et cailloux 14 - 27: sable cimenté 27 - 28: sable fin	-----	-----	3,1 6,3	14	72	91	
	103	1970	21 L/14	315,30	5196,50	0 - 2: sable fin et cailloux 2 - 6: gravier et cailloux 6 - 20: silt 20 - 23 sable 23 - 25: sable grossier et gravier	-----	-----	7,0 8,2	30	72	60	
Loretteville et Val-Bélair (Québec)	104	1949	21 L/14	317,10	5192,25	0 - 4: sable et gravier fin 4 - 6: sable 6 - 19: sable et gravier fin 19 - 29: argile 29 - 32: sable et gravier compact 32 - 34: sable et gravier argileux 34 - : roche en place	-----	-----	8,7 9,3	3	-----	70	

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: N.S./N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit spécifique (m³/h)	Remarques
	105	1950	21 L/14	317,85	5191,85	0 - 8: sable grossier 8 - 12: sable 12 - 15: sable fin et lentilles d'argile 15 - 19: argile 19 - 21: sable et gravier, coquillage 21 - : roche en place	11,9	----	0,9 1,8	5	------	57	
	106	1950	21 L/14	317,80	5192,50	0 - 5: sable fin 5 - 21: sable et lentilles d'argile 21 - 28: sable et lentilles de sable fin siliceux 28 -31,4: sable compact, gravier, coquillages	31,4	----	1,2 2,7	7	------	150	
	107	1950	21 L/14	318,30	5194,50	0 - 13: argile 13 - 18: sable et gravier 18 - : roche en place	aucune		0,9 3,1	34	22	115	

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: N.S./N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Remarques
Louiseville (Maskinongé)	0	1978	31 I/6	646,25	5131,70	0 - 2: sable 2 - 12: sable fin argileux 12 - 15: sable moyen 15 - 19: sable grossier	-----	-----	-----	8	-----	57	
Notre-Dame-de-Montauban (Portneuf)	54	1979	31 I/16	703,25	5189,58	0 - 1: terre 1 - 11: sable brun grossier 11 - 14: argile	10,9	2,4	2,0 4,7	11	72	16	crépine N° 20 de 15 cm de diamètre; devrait être utilisé à l'automne 1981
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Champlain)	38	1975	31 I/7	681,95	5151,83	0 - 3: sable moyen 3 - 5: sable et cailloux 5 - 14: sable grossier 14 - 15: gravier grossier 15 - 18: sable grossier	-----	-----	6,7 7,6	10	72	30	
Pointe-aux-Trembles (Portneuf)	79	1980	21 L/12	504,55	5176,05	0 - 1: dépôts inorganiques 1 - 12: sable et gravier 12 - : roche en place	11,6	3,3	5,3 7,5	5	72	5	devrait être en opération en 1981, aménagé pour le compte de la firme Constructions Gérobec Inc.
Québec (Québec)	136	1969	21 L/14	311,45	5203,19	0 - 5: blocaux, gravier sablonneux 5 - 24: sable, blocaux 24 - 31: sable, gravier 31 - 32: roche en place	31,4	2,75	4,3 7,0	76	8	-----	puits d'essai IWS 5/69 près du drain de Neufchâtel à Saint-Gabriel-de-Valcartier

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage — Carte topo 1 50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine — Fond (m)	Crépine — Longueur (m)	Epreuve de pompage — NS/ND (m)	Epreuve de pompage — Débit pompé (m³/h)	Epreuve de pompage — Durée (h)	Epreuve de pompage — Débit disponible (m³/h)	Remarques
	122	1974	21 L/14	330,60	5188,30	0 - 8: sable moyen 8 - 14: sable grossier 14 - 23: sable grossier et gravier 23 - 25: gravier et sable grossier	24,8	4,8	6,5 - 6,3	90	72	90	ce puits devait être aménagé pour répondre aux besoins de l'incinérateur régional de la Communauté urbaine de Québec
Rivière-à-Pierre (Portneuf)	53	1975	31 I/16	714,52	5208,50	0 - 7: sable et gravier grossier 7 - 9: silt, sable fin et gravier 9 - 12: silt compact et quelques lits de sable et gravier 12 - 18: silt et lits d'argile	7,6	2,4	3,4 - 4,9	11	329	16	crépine N° 40 de 15 cm de diamètre
Saint-Alban (Portneuf)	60	1976	31 I/9	724,35	5179,55							31	débit des sources jaugé le 78-12-15; elles devraient être raccordées au réseau en 1981
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)	93	1963	21 L/11	309,35	5177,85	0 - 4: argile 4 - 10: sable 10 - 11: sable grossier et gravier	11	1,5	1,1 - 7,7	5	4	-------	puits d'essai réalisé pour le compte de la Ferme expérimentale de l'Université Laval

Annexe II - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation de l'ouvrage de captage			Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine		Epreuve de pompage				Remarques
			Carte topo 1 : 50 000	x	y		Fond (m)	Longueur (m)	NS/NO (m)	Débit pompé (m³/h)	Durée (h)	Débit espéré (m³/h)	
	94	1979	21 L/13	308,90	5183,80	0 - 5: gravier argileux et blocaux 5 - 12: sable et gravier	11,5	2,7	coulant	----	----	----	puits d'essai réalisé pour le compte du Syndicat d'aqueduc des 3e et 4e rangs
	95	1979	21 L/14	310,20	5182,10	0 - 3: dépôts meubles	----	----	----	----	----	----	
Saint-Barnabé (Saint-Maurice)	10	1980	31 I/7	659,38	5148,69	0 - 17: argile 17 - 24: sable	aucune		coulant	14 sans pompage	----	----	
	11	1980	31 I/7	659,06	5148,64	0 - 17: argile 17 - 20: sable	aucune		coulant	13 sans pompage	-----	------	
Saint-Dustan-du-Lac-Beauport (Québec)	109	1977	21 L/14W	325,30	5201,20	0 - 27: sable fin à moyen 27 - 84: roche en place	----	-----	21,3 83,8	4	2	-----	puits réalisé pour le compte du réseau privé "Le Sommet Vert Inc."

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Epreuve de pompage: N.S./N.D. (m)	Débit pompé (m³/h)	Durée (h)	Débit disponible (m³/h)	Remarques
Saint-Elie (Saint-Maurice)	13	1980	31 I/7	659,00	5148,80	0 - 14: argile 14 - 24: gravier	aucune		coulant	3e débit sans pompage	----	----	puits creusés et commandés par Florent Gélinas sur la terre de ce dernier
	14	1980	31 I/7	659,05	5148,85	0 - 14: argile 14 - 20: sable et gravier	aucune		coulant	30 débit sans pompage	----	----	
	12	1979	31 I/7	657,46	5149,50	0 - 9: gravier et cailloux 9 - 10: roche en place	9	1,5	5,0 5,1	27	72	71	crépine N° 80 de 15 cm de diamètre
Saint-Félix-de-Valois (Joliette)	3	1980	31 I/3	619,50	5111,05	0 - 15: sable fin à moyen 15 - 18: sable moyen à grossier 18 - 19: sable fin à moyen 19 - 20: sable moyen à fin 20 - 34: sable fin à moyen 34 - 35: argile	33,7	6,1	5,8 16,5	16	72	16	crépine N° 20 de 15 cm de diamètre T=2,5 x 10^{-3} m^2/s

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: N.S./N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Remarques
Sainte-Foy (Québec)	137	1950	21 L/14	impossible à localiser exactement		0 - 1: tourbe 1 - 3: argile 3 - 5: argile sablonneuse 5 -12: sable, gravier, coquillages 12 -16: sable, gravier, cailloux, coquillages, un peu d'argile 16 -17: sable, gravier, cailloux 17 -19: sable, gravier, cailloux, argile	14,3	------	1,8 2,0	6	-----	109	
	138	1954	21 L/14	320,20	5183,90	0 - 9: sable et gravier 9 -18: argile bleue et cailloux 18 - : roche en place	8,5	1,8	3,4	16	-----	54 à 109	
	139	1954	21 L/14	320,95	5183,73	0 - 2: argile sablonneuse 2 - 3: argile bleue 3 -13: sable gris 13 -15: sable, gravier et cailloux	13,1	-----	0,6	10	23	71 à 109	
	140	1954	21 L/14	323,15	5186,25	0 - 3: sable fin 3 -11: sable, cailloux, coquillages 11 -20: argile molle	10,7	----	1,8	9	6	68 à 109	

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage			Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine			Epreuve de pompage			Remarques
			Carte topo. 1:50 000	X	Y		Fond (m)	Longueur (m)	NS/ND (m)	Débit spécifique (m³/h)	Durée (h)	Débit d'exploitation (m³/h)	
	141	1954	21 L/14	323,40	5186,40	0 - 1: sable, cailloux 1 - 9: sable, cailloux, argile, fragments de shale 9 - 10: sable fin et gravier grossier 10 - 13: argile molle	10,4	----	0,9 6,6	52	32	54 à 95	
	142	1954	21 L/14	317,70	5186,95	0 - 2: sable brun 2 - 5: sable fin, gravier grossier 5 - 13: cailloux, argile	----	----	1,5 1,9	10	7	34 à 95	
	143	1954	21 L/14	322,20	5184,85	0 - 2: argile sablonneuse 2 - 5: sable et gravier 5 - 11: sable 11 - 13: sable et gravier 13 - 14: sable, gravier, cailloux, un peu d'argile	13,4	----	2,1 2,3	7	-----	136	
	144	1954	21 L/14	322,10	5185,00	0 - 3: argile 3 - 13: sable, gravier et cailloux 13 - 14: cailloux, glaise 14 - 16: sable et gravier 16 - 17: sable, gravier et cailloux, un peu d'argile 17 - 27: argile, gravier et cailloux 27 - 29: roche en place	15,9	-----	2,4 2,7	10	---	163	

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: N.S. / N.D. (m)	Débit pompé (m³/h)	Durée (h)	Débit disponible (m³/h)	Remarques
	145	1955	21 L/14	impossible à localiser exactement		0 - 14: dépôts meubles	14	3,1	2,2 / 6,7	103	32	180	ces puits ont été réalisés pour le compte de la municipalité de Sainte-Foy
	147	1954	21 L/14	322,55	5185,50	0 - 2: sable 2 - 3: sable, cailloux 3 - 7: sable fin 7 - 10: sable et argile 10 - 13: sable et gravier fin 13 - 15: sable, gravier, cailloux 15 - 30: argile molle 30 - : roche en place	12,8	----	1,9 / 3,3	43	-----	122	
	146	1954	21 L/14	322,05	5185,25	0 - 2: argile 2 - 9: sable 9 - 15: sable, gravier, cailloux 15 - 18: cailloux, argile	14,6	-----	2,7 / 3,0	8	----	102	
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Champlain)	32	1971	31 I/9	708,35	5154,65	0 - 3: sable moyen à grossier	----	----	1,2 / 2,3	6	-----	9	

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1 : 50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Crépine: N.S. N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Remarques
Saint-Jean-des-Piles (Champlain)	50					0 - 6: sable grossier 6 - 12: gravier moyen 12 - 18: sable fin et fragments de roche	17	3,3	3,4 12,2	20	72	16	ces puits ont été réalisés pour le compte de la municipalité de Saint-Jean-des-Piles
	51	1975	31 I/10	672,90	5173,18	0 - 1: gravier 1 - 11: sable grossier 11 - 20: sable très grossier et gravier 20 - 24: sable fin avec argile 24 - 33: sable fin 33 - 53: sable moyen à grossier	48,5	6,1	3,4 8,6	37	72	191	
Saint-Léonard-de-Portneuf (Portneuf)	84	1980	21 L/13	278,55	5196,95	0 - 21: dépôts meubles	21,2	4,6	11,0 17,1	27	148	20	puits creusé pour le compte de la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Luc (Champlain)	31	1980	31 I/8	697,50	5151,75	0 - 14: argile 14 - 17: gravier, sable, argile 17 - 18: silt	17,4	2,4	+0,6 7,6	12	72	------	puits d'essai réalisé pour le compte de la municipalité de Saint-Luc; devrait être mis en opération en 1981

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1 50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: N.S. / N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Remarques
Saint-Marc-des-Carrières (Portneuf)	61	1978	31 I/16	727,60	5182,25							35	débit des sources jaugé à l'été 1978; elles devraient être raccordées au réseau en 1981
	62			727,80	5182,40							23	
	64			728,05	5182,50							89	
	63			728,40	5183,00							56	
	65	1977	31 I/9	724,70	5174,55	0 - 2: dépôts meubles 2 - 29: roche en place (calcaire) 29 - 45: roche en place (granite)	-----	-----	? 21,3	38	72	-------	puits inutilisé à cause des teneurs trop élevées en fer et en manganèse
Saint-Prosper (Champlain)	38	1980	31 I/9	705,55	5167,55	0 - 2: terre et cailloux 2 - 6: sable et glaise 6 - 24: sable 24 - 43: gravier 43 - 44: sable 44 - 46: gravier	----	----	0,3 22,8	9	1	-------	puits creusé pour le compte du réseau privé "Saint-Charles"; n'était pas encore raccordé au réseau lors de notre étude

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: Abaissement N.S. (m)	Épreuve de pompage: Débit spécifique (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit d'exploitation (m³/h)	Remarques
Saint-Raymond (Portneuf)	83	1964	21 L/13	285,20	5195,75	0 - 2: tourbe 2 - 4: sable, gravier, cailloux 4 - 7: sable fin 7 - 15: sable fin avec lits d'argile 15 - 21: sable argileux 21 - 40: sable avec lits de limon argileux	16,8	-----	0,9 1,7	14	5	68	
	82	1964	21 L/13	285,70	5194,20	0 - 1: tourbe 1 - 8: sable fin 8 - 12: sable grossier 12 - 14: sable et silt	13,7	1,8 tubage perforé	1,2	22 à 27	48	34	
Val-Bélair (Québec)	92	1977	21 L/14	311,90	5192,80	0 - 1: remblai 2 - 8: sable et gravier et sable grossier 8 - 19: argile noire, silt 19 - 27: sable et sable fin avec blocaux 27 - 28: sable, gravier, gravier cassé et blocaux compacts	28,36	3,05	2,80 3,81	40,8	72	-----	pompage avec crépine de 3m
							28,36	9,15	3,53 19,35	65,28	72	87	pompage avec crépine de 9m

Annexe IV - Ouvrages de captage inutilisés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1 : 50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: N.S./N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit spécifique (m³/h/m)	Remarques
	91	1950	21 L/14	312,80	5194,50	0 - 1: sol 1 - 4: sable et gravier 4 - 6: argile brune 6 - 17: argile avec lentilles de sable silteux fin 17 - 26: sable fin compact 26 - 29: sable, compact et dur, gravier 29 - : roc	-----	-----	-----	-----	-----	142	
	90	1949	21 L/14	313,45	5193,45	0 - 1: sol 1 - 5: sable et gravier 5 - 9: sable 9 - 19: argile 19 - 23: sable fin et silt 23 - 28: sable fin et silt, cailloux 28 - 34: sable et gravier compact 34 - : blocaux	-----	----	-----	-----	-----	142	
	89	1976	21 L/14	312,70	5194,10	0 - 4: gros sable 4 - 6: sable fin 6 - 8: sable très fin 8 - 15: argile 15 - 22: sable fin 22 - 27: sable et blocaux 27 - 28: sable 28 - : roc	28,1	4,6	1,5 15,2	32	-----	-------	eau ferrugineuse

ANNEXE V

OUVRAGES DE CAPTAGE ABANDONNÉS

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M. de l'ouvrage de captage — Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine — Fond (m)	Crépine — Longueur (m)	Crépine — N.S./N.D. (m)	Épreuve de pompage — Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage — Durée (h)	Épreuve de pompage — Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
Cap-de-la-Madeleine (Champlain)	32	1960	31 I/7	687,15	5140,75	----------	----	----	----	-----	-----	------	abandonné en 1967 lorsque vendu à l'ancien centre commercial SAM
	33	1960		688,15	5138,85	----------	----	----	----	-----	-----	------	abandonné en 1965 à cause de la présence de bactéries de fer et d'une diminution de la capacité de production
	34	1960		690,95	5138,70	----------	----	----	----	-----	-----	-----	abandonné en 1971 à cause de la présence de bactéries de fer et d'une diminution de la capacité de production
	35	1958		689,85	5139,90	----------	----	----	----	-----	-----	------	abandonné en 1958 peu de temps après sa mise en opération à cause d'une trop grande quantité de fer
	36	1963		689,35	5139,40	----------	----	----	----	-----	-----	------	abandonné en 1980 suite à une expropriation du ministère des Transports pour la construction de l'autoroute 755
	37	1973		688,70	5139,60	----------	----	----	18,2 / 20,0	38	-----	38	abandonné en 1979 à cause de la présence de bactéries de fer

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M. de l'ouvrage de captage — Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine — Fond (m)	Crépine — Longueur (m)	Crépine — N.S./N.D. (m)	Épreuve de pompage — Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage — Durée (h)	Épreuve de pompage — Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
Charlesbourg (Québec)	115	1951	21 L/14	321,45	5198,50	0 - 3: dépôts meubles 3 - 76: roche en place	-----	-----	1,8 ?	24,5	-----	-----	incapacité des puits à fournir le débit requis suite à une augmentation du nombre d'abonnés
Municipalité	116	1953	21 L/14	321,50	5198,55	0 - 8: argile, sable, cailloux 8 - 62: roche en place	-----	-----	1,8 54,9	12,2	------	14	
	117	1952				0 - ?: dépôts meubles ? - 95: roche en place	-----	-----	3,7 51,9	7,6	------	-------	
	118	1953	21 L/14	324,60	5195,10	0 - ?: dépôts meubles ? - 64: roche en place	-----	-----	0,0 33,6	2,7	------	-------	diminution de la capacité de production
Jardin Zoologique	119	1953				0 - ?: dépôts meubles ? - 61: roche en place	-----	-----	6,1 39,7	6,3	-----	------	
	120	1961				0 - ?: dépôts meubles ? - 62: roche en place	-----	-----	------	-----	-----	-------	

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1 50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: N.S./N.D. (m)	Débit pompé (m³/h)	Durée (h)	Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
Deschambault (Portneuf) Camping Fivard	72	1979	21 L/12	270,60	5169,25	0 - 9: terre 9 - : roche en place	9,2	3,05	1,0 8,5	9,1	48	15	puits situé trop près des fosses septiques
Jonnacuna (Portneuf) Secteur les Ecureuils	79	1950	21 L/12	292,80	5152,70	0 - 3: argile 3 - 4: roc trituré 4 - 65: roche en place	----	-----	? 54,9	1,8	-----	-----	débit devenu insuffisant, abandonné en 1955
	76	1952	21 L/12	292,85	5172,55	0 - 2: argile 2 - 4: roc trituré 4 - 92: roche en place	----	----	4,5 48,8	1,0	-----	0,7	débit devenu insuffisant, abandonné en 1955
	75	avant 1955	21 L/12	292,50	5173,45	0 - 2: argile 2 - 4: roc trituré 4 - 7: roche en place	----	----	3,0 4,3	1,1	-----	0,7	puits-citerne de 1,8m x 1,8m, débit devenu insuffisant, abandonné entre 1955 et 1980
	74	1955	21 L/12	291,90	5172,60	0 - 1: sable fin 1 - 4: sable moyen, cailloux, coquillages	----	----	0,9 3,3	20,5	5	28	puits-citerne de 2,1m x 2,1m, teneur en fer trop élevée (6,5 à 14 mg/l); abandonné en 1956
Lac-Edouard (Québec)	158	1950	31 P/9	703,30	5280,70	0 - 9: dépôts meubles	----	----	----	-----	-----	6	puits-citerne alimentant un centre de réadaptation; abandonné en 1977 lors de la fermeture de ce centre

Annexe 9 - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: N.S. / N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
anoraie- l'Autray Joliette)	2	-----	31 H/14	639,09	5093,21	0 - 2: sable moyen 2 - 5: argile légèrement silteuse 5 - 14: sable fin	----	-----	-----	-----	-----	-----	puits-citerne abandonné en 1977 au profit de sources d'approvisionnement plus productives
orette (ré- erve in- ienne uébec)	114	entre 1946 et 1948	21 L/14	localisation imprécise		0 - 5: sable et gravier 5 - 88: roche en place	----	-----	----	2,2 à 3,5	-----	-----	débit devenu insuffisant
oretteville Québec)	101	1950	21 L/14	315,90	5196,00	0 - 2: dépôts meubles	----	-----	----	43,3	-----	-----	12 puits-citernes avec drains de grès de 6,1 à 15,2 m de longueur; ancien aqueduc de la municipalité; abandonné au profit de sources d'approvisionnement plus productives
Notre-Dame de-Montauban (Portneuf)	58			705,00	5194,55	0 - 1,2: sable	----	----	-----	0,6 ?	-----	-----	aqueduc Frenette puits-citerne de 0,7m de diamètre et de 1,2m de profondeur; raisons de l'abandon inconnues
	59	avant		705,40	5194,90	0 - 1,4: dépôts meubles	-----	-----	-----	-----	-----	-----	aqueduc Barry; puits-citerne de 4,3m x 3,8m; raisons de l'abandon inconnues
	56	1956	31 I/16	705,40	5195,20	0 - 0,6: sable fin	----	----	----	-----	-----	-----	aqueduc Paquin;puits-citerne de 4,9 m x 3,7 m; raisons de l'abandon inconnues

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1 50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Crépine: N.S./N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
	57			705,45	5195,20	0 - 1,1: sable fin	----	----	----	-----	----	------	aqueduc de la Coopérative, puits et terre de 1,8m x 1,8m; raisons de l'abandon inconnues
	55			705,80	5195,45	0 - 0,8: dépôts meubles	----	----	----	----	------	-----	aqueduc Lavoie; puits-citerne de 3,0m x 2,1m; raisons de l'abandon inconnues
Pointe-du-Lac (Saint-Maurice)	18	1974	31 I/7	681,05	5130,67	0 - 12: sable grossier	11,6	3,0	1,3 6,2	23	72	35	teneur en fer trop élevée, abandonné en 1979, était muni d'une crépine No 40 de 25 cm de diamètre
Pont-Rouge (Portneuf)	81	1965	21 L/13	292,50	5182,50	0 - ?: dépôts meubles	-----	-----	----	----	------	------	aqueduc Brière alimenté à l'aide de pointes, abandonné en 1978 suite à un débit devenu insuffisant
Québec (Québec)	135	1958		322,25	5185,10	0 - 2: sable fin 2 - 7: argile 7 - 17: cailloux, sable, gravier	16,8	4,9	2,3 5,2	113	32	113	deux puits à Sainte-Monique-des-Saules; raisons de l'abandon inconnues

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Crépine: N.S. / N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
	134	1952		323,50	5186,50	0 - 1: argile sablonneuse 1 - 3: sable et gravier 3 - 12: sable, traces d'argile 12 - 19: argile	11,9	3,1	2,3 6,8	110	19	110	raisons de l'abandon inconnues
	133	1953		323,15	5186,40	0 - 2: sable, argile, gravier 2 - 3: sable, gravier, cailloux 3 - 10: sable et gravier	10,5	3,1	1,8 6,5	87	32	87	raisons de l'abandon inconnues
	132	1953	21 L/14	317,70	5192,40	0 - 6: sable moyen à grossier 6 - 18: sable fin à moyen	18,0	3,1	1,9 7,3	8	------	8	aqueduc de la Traverse Martel; débit devenu insuffisant
	131	1950		317,35	5191,15	0 - 0,5: sable	-----	-----	-----	12	------	12	aqueduc de la Traverse Martel à Neufchâtel unité Thibault; drain de 15 à 20 cm de diamètre et de 244m de longueur; raisons de l'abandon inconnues
	130	1950		317,25	5191,30	0 - 1: dépôts meubles	------	-----	-----	7	------	7	aqueduc de la Traverse Martel à Neufchâtel, unité Lirette (source); raisons de l'abandon inconnues

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation UTM de l'ouvrage de captage: Carte topo 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: N.S / N.D (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
	12[illegible]	1953		321,30	5192,50	0 - 8: sable et cailloux 8 - 47: roche en place	----	----	1,9 8,2	27	-----	64	aqueduc de l'Orme à Neufchâtel; débit devenu insuffisant
	12[illegible]	1960		322,35	5192,10	0 - 4: sable, gravier, blocaux	----	----	1,4 2,5	10	----	23	aqueduc de l'Orme à Neufchâtel; puits-citerne de 1,2m x 1,2m; débit devenu insuffisant
	12[illegible]	1950		325,25	5191,45	0 - 1: terre 1 - 4: mélange d'argile de sable et de cailloux	----	----	----	-----	------	-------	aqueduc Saint-Joseph; puits-citerne de 8,5m x 8,5m; débit devenu insuffisant
	12[illegible]	1965		311,50	5202,70	0 - 9: dépôts meubles	----	----	----	-----	------	-------	colmatage d'un drain de 213m de longueur à Neufchâtel; abandonné en 1967
Liquid Carbonic Canada Ltée	12[illegible]	1947	21 L/14	328,70	5188,85	0 - 5: argile 5 - 14: sable fin 14 - 23: sable, gravier fin	22,3	3,1	8,0 12,2	82	------	82	déménagement de la compagnie et transformation des lieux en école (école Saint-Jean-Eudes)

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M. de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Crépine: N.S. / N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
Papeterie Reed	127	1948	21 L/14	331,10	5187,80	0 - 2: remblai 2 - 4: sable fin 4 - 5: argile sablonneuse 5 - 21: sable silteux 21 - 32: sable 32 - 42: sable et gravier	41,2	4,6	4,1 10,9	218	------	163	corrosion du tubage par infiltration d'acide dans le sol et surpompage; abandonné en 1954
	128	1954		331,10	5187,95	0 - 2: sable fin 2 - 5: argile silteuse, sable fin 5 - 20: sable, blocaux, coquillages 20 - 35: sable, gravier, blocaux	35,1	4,6	4,7 8,9	168	33	136	corrosion du tubage par infiltration d'acide dans le sol; abandonné en 1978
Saint-Antoine-de-Lavaltrie (Berthier)	1	1967	31 H/14	632,19	5080,68	0 - 9: dépôts meubles	-----	-----	-----	-----	-----	-----	puits-citerne de 90 cm de diamètre et de 9m de profondeur; abandonné au printemps 1980 suite à un bris causé par le dégel
Saint-Augustin-de-Desmaures (Portneuf) Ferme expérimentale de l'université Laval	96	avant 1959	21 L/12	308,60	5178,60	0 - ?: dépôts meubles ? - 24: roche en place	-----	----	1,1 6,7	1,1	------	4,5	les trois puits ont tous été abandonnés avant 1964 à cause d'un débit devenu insuffisant
	98			308,75	5178,55	0 - ?: dépôts meubles ? - 67: roche en place	------	----	----	faible	------	-------	

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M. de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Crépine: N.S./N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
	100			308,60	5178,55	0 - ?: dépôts meubles ? - 49: roche en place	-----	-----	-----	faible	-----	-------	
Séminaire Saint-Augustin	97	1970	21 L/14	317,10	5180,20	0 - > 12: dépôts meubles	-----	-----	----	-----	------	-------	crépine bouchée; abandonné en 1975 et remplacé par un autre situé à proximité
Municipalité	99	1968	21 L/14	309,40	5181,30	0 - 4: gravier grossier	-----	----	----	41 à 54	6 à 24	------	puits-citerne de 1,8m de diamètre; abandonné en 1977 à cause de sa vulnérabilité à la pollution et du raccordement du réseau à celui de la C.U.O.
Saint-Barthélémy (Berthier) Municipalité	5	1960	31 I/3	640,80	5119,82	0 - 18: dépôts meubles	18	1,5	0,6 0,9	10	3	------	aménagement d'un puits plus productif à proximité; abandonné entre 1965 et 1970
Saint-Boniface-de-Shawinigan (Saint-Maurice) Municipalité	15	1964	31 I/7	668,00	5150,85	0 - 7: sable grossier 7 - 9: sable fin	9	1,8	0,8 1,4	33	72	33	débit devenu insuffisant; la crépine avait 30 cm de diamètre et portait le numéro 40; abandonné en 1980

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M. de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Crépine: N.S./N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
Sainte-Catherine (Portneuf) Municipalité	85	?	21 L/13	299,10	5190,20	0 - ?: dépôts meubles	-----	-----	----	-----	-----	22	5 sources abandonnées en 1978 suite à une contamination causée par l'épandage d'engrais chimiques
Saint-Charles-des-Grondines (Champlain)	66	avant 1953		726,40	5164,40	0 - 2: sable et gravier compacts 2 - : roche en place	-----	-----	-----	0,4	-----	------	aqueduc Trottier; puits-citerne de 3,7m x 2,4m; débit devenu insuffisant; abandonné avant 1964
	67					0 -2,4: sable et gravier compacts 2,4 - : roche en place	-----	-----	-----	-----	------	-------	aqueduc Trottier; puits-citerne de 10,7m x 3,7m; débit devenu insuffisant; abandonné avant 1964
	69	avant 1965	31 I/9	726,50	5164,40	0 -2,7: dépôts meubles	-----	-----	? 2,9	0,7	------	-------	aqueduc Trottier; puits-citerne de 7,3m x 3,0m avec drains
	68	avant		726,20	5164,10	0 -0,3: terre 0,3 -0,9: argile	-----	------	----	-----	------	-------	aqueduc Laganière; puits-citerne de 6,1m x 1,2m; débit devenu insuffisant
	71	1954				0 -0,3: terre 0,3 -1,1: argile avec minces lits de sable	------	-----	-----	-----	------	-------	aqueduc Laganière; puits-citerne de 3,1m x 1,3m; débit devenu insuffisant; abandonné avant 1965

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Crépine: N.S. / N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit spécifique (m³/h)	Raisons de l'abandon
Beurrerie	70	avant 1964	31 I/9	724,75	5164,35	0 - 21: dépôts meubles 21 - 49: roche en place	-----	-----	2,4 7,6	11	-----	97	raisons de l'abandon inconnues
Saint-Emile (Québec)	110	1966				0 - 2: terre sablonneuse avec cailloux 2 - 5: argile et cailloux 5 - 9: gravier cimenté et cailloux	4,6 9,1	1,5 2,1	1,5 5,8	16	168	18	pompe défectueuse
Municipalité	111	1960	21 L/14	321,10	5195,20	0 - 5: sable et gravier 5 - 7: argile silteuse 7 - 10: sable grossier 10 - 14: cailloux et argile 14 - : roche en place	-----	-----	----	------	-----	-------	pompe brisée lors d'un nettoyage; abandonné en 1966
	112	1954	21 L/14	320,95	5193,15	0 - 2: sable et gravier	-----	-----	-----	7,6	-----	-------	aqueduc Saint-Ignace; deux tranchées parallèles de 37m et 33m de longueur; raisons de l'abandon inconnues
	113	avant 1957	21 L/14	321,40	5195,00	0 -2,4: sable grossier, cailloux	-----	-----	? 1,3	2,7	------	-------	aqueduc Saint-Emile Enr.; puits-citerne de 14,0m x 3,9m; raisons de l'abandon inconnues

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M. de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Crépine: N.S./N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
Saint-Félix-de-Valois (Joliette) Municipalité	4	1940	31 I/3	620,57	5113,55	0 - 8: sable fin	-----	-----	2,7 6,5	3	72	-------	puits localisé trop près du réservoir; abandonné en 1968
Sainte-Foy (Québec)	157	1943	21 L/14	317,50	5186,90	0 - 1: argile sablonneuse 1 - 8: sable, gravier, coquillages	8,2	-----	3,1 4,9	41	------	27	ce puits avait été commandé par le ministère fédéral des Transports pour desservir les installations aéroportuaires; raisons de l'abandon inconnues
Municipalité	156					0 - 1: terre 1 - 3: argile 3 - 5: argile et gravier 5 - 9: sable et gravier 9 - 14: gravier, blocaux 14 - 15: gravier compact 15 - : roche en place	14,7	3,1	1,2 7,3	132	------	207	diminution de la capacité de production et forte teneur en fer et en dureté; abandonné en 1960
	155	1950	21 L/14	321,80	5184,20	0 - 16: dépôts meubles	16,2	3,1	3,9 11,3	116	------	143	diminution de la capacité de production et forte teneur en fer et en dureté; abandonné en 1960

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M. de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Crépine: N.S. / N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
	154	1956				0 - 4: sable fin 4 - 10: sable, gravier, blocaux 10 - 21: sable et gravier compacts 21 - 31: sable et gravier 31 - 33: argile, blocaux 33 - 40: sable, gravier, blocaux	39,5	6,1	5,2 11,9	288	-----	567	diminution de la capacité de production et forte teneur en fer et en dureté; abandonné en 1964
	152	1959	21 L/11	320,70	5179,50	0 - 2: remblai 2 - 3: sable 3 - 5: gravier, blocaux 5 - 40: sable, gravier grossier 40 - 41: sable, gravier, argile	39,7	6,1	11,6 16,5	322	-----	------	diminution de la capacité de production et forte teneur en fer et en dureté; abandonné en 1964
	150					0 - ?: dépôts meubles	----	----	-----	-----	-----	122	forte teneur en fer et en dureté: abandonné en 1964 mais sert encore à l'occasion
	148	1960	21 L/11	320,60	5179,30	0 - ?: dépôts meubles	----	----	-----	-----	---	122	diminution de la capacité de production et forte teneur en fer et en dureté; abandonné en 1964

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M. de l'ouvrage de captage — Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine — Fond (m)	Crépine — Longueur (m)	Crépine — N.S./N.D. (m)	Épreuve de pompage — Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage — Durée (h)	Épreuve de pompage — Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
	153	?	21 L/14	320,90	5183,70	0 - ?: dépôts meubles	-----	-----	-----	------	------	-------	diminution de la capacité de production et forte teneur en fer
	151			321,10	5183,80								
otel 'Abitation	149	1960	21 L/14	325,20	5181,70	0 - ?: dépôts meubles ? - 41: roche en place	-----	----	-----	-----	------	-------	diminution de la capacité de production et forte teneur en fer
aint-Gabriel e-Valcartier Québec) ndustries alcartier	87	1936	21 L/14	311,80	5194,80	0 - ?: dépôts meubles	35,3	6,5	14,1 16,1 (1972)	36 (1972)	4 (1972)	54	forte teneur en fer
ase mili- aire	88	?	21 L/14	309,70	5195,80	0 - ?: dépôts meubles	20	5,4	8,8 10,0 (1972)	74 (1972)	4	78	infiltration de sable

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M. de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1 : 50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Crépine: N.S./N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
Saint-Justin (Maskinongé) Municipalité	6	1940	31 I/6	645,75	5126,67	0 - 11: sable fin	-----	----	----	------	------	------	puits-citerne de 45 cm de diamètre; abandonné en 1945 à cause d'une trop grande accumulation de sable
	7	1950	31 I/6	645,69	5126,48	0 - 17: sable fin	-----	-----	-----	------	------	------	très difficile d'obtenir une eau exempte de sable; abandonné en 1960
Saint-Léon (Maskinongé) Municipalité	9	avant 1911	31 I/7	654,27	5133,25	0 - 0,3: terre 0,3 - ?: argile et granules	-----	-----	-----	5,5	6	5,5	5 puits-citernes reliés entre eux; diminution de la capacité de production; abandonné en 1977
Saint-Narcisse (Champlain)	43	avant 1949	31 I/9	693,80	5158,80	0 - 5: sable et argile interstratifiés	-----	-----	? / 3,7	2,8	-----	------	aqueduc Société Saint-Narcisse; puits-citerne de 7,3m x 3,7m; raisons de l'abandon inconnues
	44	avant 1949	31 I/9	694,45	5159,10	0 - 5: sable et argile interstratifiés	-----	-----	-----	4,5	------	------	aqueduc Jeffrey Cossette; débit devenu insuffisant; abandonné en 1956
	42	1956	31 I/9	694,70	5158,95	0 - 5: sable moyen, minces lits d'argile 5 - 6: sable fin à moyen	-----	-----	0,9 / 4,6	15,8	-----	-------	aqueduc Jeffrey Cossette; puits-citerne de 5,5m x 3,0m; raisons de l'abandon inconnues
	41	avant 1956	31 I/9	694,70	5158,95	0 - 3: sable moyen	-----	-----	-----	------	------	-------	aqueduc Cossette & Frères; puits-citerne de 5,5m x 3,7m; abandonné en 1956 à cause d'un débit devenu insuffisant

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M. de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1 : 50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Crépine: N.S./N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
	45	avant 1959	31 I/9	694,70	5159,20	0 - 5: dépôts meubles	-----	-----	-----	------	------	-------	aqueduc Société Saint-Thomas; puits-citerne de 3,0m x 3,0m; abandonné à cause d'une pression très faible
Saint-Sévérin (Champlain)	47	avant 1954	31 I/9	691,50	5170,75	0 - 12,8: argile 12,8 - 13,1: gravier ou roc trituré (coquillages) 13,1 - : roche en place	-----	-----	2,4 7,6	4,6	-----	8,5	débit devenu insuffisant; abandonné en 1968
Municipalité	48	1954	31 I/10	691,00	5171,20	0 - 22: argile 22 -110: roche en place	-----	-----	-----	3,2	-----	------	débit devenu insuffisant; abandonné en 1968
	49			690,95	5170,95	0 - 30: argile 30 - 52: roche en place	-----	-----	-----	3,2	336	------	débit devenu insuffisant; abandonné en 1968
Shannon (Portneuf)	86	?	21 L/13	307,90	5195,40	0 - 3: dépôts meubles	-----	-----	-----	------	------	-------	deux puits-citernes de 120 cm de diamètre; abandonnés en 1980 au profit d'un puits tubulaire plus productif
Stoneham et Tewkesbury (Québec)	108	1969	21 M/3	319,10	5210,90	0 - 14: dépôts meubles 14 - 31: roche en place	-----	-----	-----	2,7	-----	------	aqueduc Parc des Pins; abandonné en 1980 à cause de la faible distance qui le sépare des fosses septiques environnantes

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M. de l'ouvrage de captage: Carte topo. 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine: Fond (m)	Crépine: Longueur (m)	Épreuve de pompage: N.S. / N.D. (m)	Épreuve de pompage: Débit pompé (m³/h)	Épreuve de pompage: Durée (h)	Épreuve de pompage: Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
Trois-Rivières (Saint-Maurice)	20	1947		688,65	5134,80	0 - ?: sable et gravier	-----	----	3,7 / ?	-----	-----	279	détérioration de la crépine et utilisation éventuelle d'une usine de filtration; abandonné en 1962
	28	1948		689,15	5135,80	" " " "	-----	-----	-----	-----	-----	187	diminution de la capacité de production; abandonné en 1961
	25	1948		688,47	5135,38	" " " "	-----	-----	-----	-----	-----	190	diminution de la capacité de production; abandonné en 1963
Municipalité	29	1948		689,33	5136,12	" " " "	-----	-----	-----	-----	-----	191	infiltration de l'eau de la rivière Saint-Maurice; abandonné en 1951
	22	1950		689,05	5134,95	" " " "	-----	-----	-----	-----	-----	334	incrustation de fer et utilisation éventuelle d'une usine de filtration; abandonné en 1963
	26	1951	31 I/7	689,15	5135,55	" " " "	-----	-----	-----	-----	-----	201	dégagement d'une forte odeur de soufre; abandonné en 1956
	19	1951		688,28	5134,70	" " " "	-----	-----	-----	-----	-----	169	diminution de la capacité de production et forte teneur en fer; abandonné en 1963
	23	1946		687,55	5135,30	" " " "	-----	-----	-----	-----	-----	27	protestation vigoureuse des usagers suscitée par la présence d'écuries; abandonné en 1962

Annexe V - Ouvrages de captage abandonnés

Municipalité (Comté)	Identification	Année des travaux hydrogéologiques	Localisation U.T.M. de l'ouvrage de captage — Carte topo 1:50 000	X	Y	Coupe lithologique de l'ouvrage de captage (m)	Crépine — Fond (m)	Crépine — Longueur (m)	Crépine — N.S. / N.D. (m)	Épreuve de pompage — Débit pompage (m³/h)	Épreuve de pompage — Durée (h)	Épreuve de pompage — Débit disponible (m³/h)	Raisons de l'abandon
	27	1957		688,25	5135,72	0 - ?: sable et gravier	-----	-----	----	-----	------	91	diminution de la capacité de production; abandonné en 1961
	30	1958		688,18	5136,20	" " " "	-----	-----	----	-----	------	67	diminution de la capacité de production; abandonné en 1962
	31	?		680,55	5138,95	" " " "	-----	-----	-----	-----	------	--------	puits sur la rue Sentinelle dans le secteur des Vieilles-Forges; abandonné en 1979 suite au prolongement du réseau de distribution de la ville de Trois-Rivières
	24	1958		688,18	5135,65	" " " "	-----	-----	-----	------	------	75	diminution de la capacité de production; abandonné en 1963
	21	1958		688,65	5134,95	" " " "	-----	-----	-----	-----	------	86	diminution de la capacité de production; abandonné en 1962
Yamachiche (Saint-Maurice)	17	1958	31 I/7	674,70	5132,10	0 - ?: dépôts meubles	----	-----	-----	-----	-----	4,6	ce puits n'est pas complètement abandonné; il sert à l'occasion
Municipalité	16	?		674,60	5132,95	0 - ? dépôts meubles	------	-----	-----	------	-----	-------	débit insuffisant et forte teneur en fer

ANNEXE VI

ANALYSES CHIMIQUES

ANNEXE VI – ANALYSES CHIMIQUES

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U.T.M.			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y									
1	Saint-Thomas (Joliette)	Willy Lemire	31 I 03	627,00	5096,60	30	80-07-30	120	455	7,6	0,1	2800	11	
2	Sainte-Elizabeth (Joliette)	Pierre Bérard	31 I 03	626,12	5101,73	46	80-07-31	256	395	7,6	0,2	2500	13	
3	Sainte-Elizabeth (Joliette)	Fernand Bérard	31 I 03	625,70	5102,00	49	80-07-31	68	180	7,3	0,1	1345	----	
4	Notre-Dame-des-Prairies (Joliette)	Marcel Picard	31 I 03	622,85	5102,68	55	80-08-01	34	60	7,8	0,3	725	----	
5	Notre-Dame-de-Lourdes (Joliette)	Luc Laplante	31 I 03	620,33	5104,20	70	80-08-05	34	30	8,2	0,6	1130	19	
6	Saint-Félix-de-Valois (Joliette)	Volailles Vincent	31 I 03	619,69	5113,33	154	80-08-07	34	20	7,4	0,1	250	9	
7	Saint-Félix-de-Valois (Joliette)	Réjean Aubin	31 I 03	625,80	5115,75	140	80-08-06	51	15	7,0	0,1	275	16	
8	Sainte-Elizabeth (Joliette)	Florian Généreux	31 I 03	630,15	5109,25	49	80-08-05	393	1240	7,9	1,0	6400	7	

ANNEXE VI – ANALYSES CHIMIQUES

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U.T.M.			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y									
9	Saint-Norbert (Berthier)	Maurice Coulombe	31 I 03	643,00	5109,55	54	80-08-02	274	425	7,8	1,2	2450	10	
10	Sainte-Geneviève-de-Berthier (Berthier)	Léo Lafond	31 I 03	637,50	5108,50	23	80-07-29	51	15	7,0	0,3	225	16	
11	Saint-Cuthbert (Berthier)	O. Pilon Duchesnay	31 I 03	634,85	5112,70	46	80-08-04	51	15	7,1	0,1	360	10	
12	Saint-Cuthbert (Berthier)	Claude Mercier	31 I 03	634,11	5114,99	78	80-08-06	34	5	7,7	0,2	280	10	
13	Saint-Viateur (Berthier)	Jean-Yves Clément	31 I 03	640,90	5115,95	40	80-07-29	222	60	6,7	2,5	600	10	
14	Saint-Justin (Maskinongé)	Sylvio Frappier	31 I 06	641,65	5125,45	154	80-08-14	34	15	7,5	0,5	193	12	
15	Saint-Barthélémy (Berthier)	Colette Pérusse	31 I 06	634,75	5125,10	198	80-08-13	68	5	6,5	0,7	165	14	
16	Saint-Gabriel-de-Brandon (Berthier)	André Pelland	31 I 06	623,75	5125,43	155	80-08-18	34	175	7,6	0,5	1250	13	

ANNEXE VI – ANALYSES CHIMIQUES

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U.T.M.			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (Pmho/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y									
17	Saint-Jean-de-Matha (Joliette)	Lucien Girouard	31 I 06	616,50	5125,58	229	80-08-18	137	15	7,4	0,3	250	10	
18	Saint-Damien (Berthier)	A. Omier	31 I 06	620,11	5131,81	162	80-08-19	68	70	7,1	0,2	520	15	
19	Saint-Didace (Maskinongé)	Municipalité Saint-Didace	31 I 06	632,03	5131,77	152	80-08-15	34	20	6,9	0,2	225	11	
20	Saint-Didace (Maskinongé)	?	31 I 06	635,80	5132,58	168	80-08-20	68	5	6,5	0,9	177	11	
21	Saint-Didace (Maskinongé)	Jacques Sarrasin	31 I 06	633,79	5135,52	190	80-08-20	51	5	7,6	0,2	192	10	
22	Saint-Charles-de-Mandeville (Berthier)	Gilles Dubois	31 I 06	630,85	5139,27	183	80-08-21	68	5	7,2	0,2	185	14	
23	Saint-Edouard (Maskinongé)	Marc-Henri Clément	31 I 06	641,98	5133,30	183	80-08-14	68	5	7,0	0,2	215	10	
24	Sainte-Angèle-de-Prémont (Maskinongé)	Jean-Claude Jaunasse	31 I 06	649,03	5134,92	133	80-07-28	85	15	8,5	0,2	180	10	

ANNEXE VI – ANALYSES CHIMIQUES

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U.T.M.			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (Pmho/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y									
25	Saint-Paulin (Maskinongé)	S. Simard	31 I 06	648,40	5140,55	165	80-07-24	68	20	9,0	0,2	152	8	
26	Hunterstown (Maskinongé)	Donat Julien	31 I 06	645,13	5141,80	165	80-07-25	85	45	9,0	0,1	270	9	
27	Saint-Alexis (Maskinongé)	Nick Malone	31 I 06	638,88	5149,90	259	80-07-28	85	15	8,8	0,4	170	8	
28	Charette (Saint-Maurice)	Benoit Pelletier	31 I 07	657,05	5143,57	122	80-07-24	34	70	9,2	0,2	495	8	
29	Saint-Barnabé (Saint-Maurice)	Jacques Bourassa	31 I 07	665,28	5139,80	67	80-08-05	393	790	8,5	0,5	2800	9	
30	Charette (Saint-Maurice)	François D. Gélinas	31 I 07	660,13	5147,15	128	80-08-05	51	205	9,2	0,4	1530	12	
31	Saint-Elie (Saint-Maurice)	Germain Milette	31 I 07	660,30	5150,77	171	80-07-24	34	5	6,7	2,0	90	8	
32	Saint-Boniface (Saint-Maurice)	Ronnie Panzel	31 I 10	664,80	5152,35	122	80-08-18	103	15	8,4	0,2	230	10	

ANNEXE VI – ANALYSES CHIMIQUES

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U.T.M.			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (Pmhos/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y									
33	Saint-Gérard-des-Laurentides (Saint-Maurice)	Emile Fortin	31 I 10	667,57	5163,65	152	80-08-18	103	15	8,5	0,2	210	10	
34	Saint-Jean-des-Piles (Champlain)	Claude Beaulieu	31 I 10	670,41	5171,17	152	80-08-19	85	15	8,9	0,4	265	10	
35	Saint-Théophile (Champlain)	Métal Expert	31 I 10	677,55	5158,60	125	80-08-13	34	5	8,9	0,3	780	8	
36	Saint-Narcisse (Champlain)	Roger Veillette	31 I 10	690,88	5158,15	107	80-08-19	393	1455	9,0	0,3	6700	9	
37	Saint-Narcisse (Champlain)	Renald Vaugeois	31 I 09	696,73	5156,83	54	80-08-19	68	45	8,0	0,4	250	11	
38	Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Champlain)	Eau minérale Etoile	31 I 09	704,00	5155,70	16	80-07-29	>1710	>3028	7,7	>5,0	>20000	9	
39	Saint-Narcisse (Champlain)	Georges Rousseau	31 I 10	690,40	5164,25	122	80-08-19	530	2301	8,5	0,6	7500	9	
40	Saint-Stanislas (Champlain)	Roméo Déry	31 I 09	698,42	5166,02	107	80-08-21	222	636	8,9	0,4	2700	7	

ANNEXE VI – ANALYSES CHIMIQUES

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U.T.M.			Altitude (m)	Date de la mesure	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y		A-M-J							
41	Saint-Séverin (Champlain)	Fernand Mongrain	31 I 10	689,60	5170,93	125	80-08-21	34	53	9,0	0,5	420	12	
42	Sainte-Thècle (Champlain)	Lucie Villeran	31 I 16	692,60	5184,00	153	80-08-13	137	30	7,5	0,4	200	12	
43	Saint-Adelphe (Champlain)	Marcel Cossette et André Trépanier	31 I 09	698,35	5180,25	137	80-08-13	239	38	7,5	0,3	400	9	
44	Saint-Ubalde (Portneuf)	Neilson Rochon	31 I 16	702,60	5186,14	153	80-08-14	34	23	8,9	0,3	360	14	
45	Saint-Ubalde (Portneuf)	Thomas-Louis Denis	31 I 16	707,30	5183,60	122	80-08-	188	68	6,2	0,5	650	9	
46	Sainte-Anne-de-la-Pérade (Champlain)	Albert Saint-Laurent	31 I 09	713,10	5163,40	15	80-08-	34	8	8,5	0,3	800	10	
47	Saint-Charles-des-Grondines (Portneuf)	Louis M. Hamelin	31 I 09	721,50	5164,10	15	80-08-	154	68	8,5	0,5	1000	13	

ANNEXE VI – ANALYSES CHIMIQUES

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U.T.M.			Altitude (m)	Date de la mesure	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y		A-M-J							
48	Saint-Charles-des-Grondines (Portneuf)	Heldège Chalifour	31 I 09	725,65	5166,90	30	80-08-	171	38	8,0	0,7	800	11	
49	Saint-Charles-des-Grondines (Portneuf)	Roland Trottier	31 I 09	724,25	5168,30	30	80-08-	205	23	7,7	0,5	800	10	
50	Saint-Casimir-Est (Portneuf)	J. Marie Bélanger	31 I 09	717,80	5168,70	30	80-08-	120	91	8,0	1,2	1200	14	
51	Saint-Casimir-Est (Portneuf)	Denis Richard	31 I 09	721,60	5172,20	30	80-08-	120	15	8,5	0,7	550	11	
52	Saint-Alban (Portneuf)	Marcel Lapierre	31 I 09	723,40	5176,00	61	80-08	103	15	8,5	0,6	450	11	
53	Saint-Alban (Portneuf)	Anthyme Lanouette	31 I 09	721,65	5179,30	61	80-08-	376	818	8,0	4,0	4500	11	
54	Saint-Joseph-de-Deschambault (Portneuf)	François Gariépy	21 L 12	272,40	5171,95	38	80-08-	34	76	9,2	0,4	900	12	

ANNEXE VI – ANALYSES CHIMIQUES

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U.T.M.			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y									
55	Saint-Joseph-de-Deschambault (Portneuf)	Emile Matte	21 L 12	273,20	5173,95	53	80-08-	85	15	7,7	0,8	350	10	
56	Sainte-Christine (Portneuf)	Léo Fisette	21 L 13	273,10	5188,30	137	80-08-	68	23	9,0	1,0	200	9	
57	Saint-Basile (Portneuf)	Ernest Langlais	21 L 13	279,95	5184,05	122	80-08-	137	23	8,0	0,7	400	9	
58	Cap-Santé (Portneuf)	Garage Biasotto et Hardy	21 L 12	282,35	5177,65	76	80-08-	68	15	9,0	0,4	300	9	Puits N° 2
59	Cap-Santé (Portneuf)	Municipalité Cap-Santé	21 L 12	287,90	5172,40	69	80-07-28	222	23	8,3	0,3	420	10	
60	Pointe-aux-Trembles (Portneuf)	Victor Pagé	21 L 12	294,50	5174,35	53	80-08-14	410	30	7,7	2,1	750	15	Odeur de gaz
61	Pointe-aux-Trembles (Portneuf)	J.L. Rochette	21 L 12	296,30	5173,20	46	80-08-13	222	38	8,0	1,0	575	17	Odeur de gaz
62	Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge (Portneuf)	Claude Brochu	21 L 12	291,10	5179,55	88	80-08-14	188	38	8,8	1,2	600	15	Odeur de soufre

ANNEXE VI – ANALYSES CHIMIQUES

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U.T.M.			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y									
63	Saint-Raymond (Portneuf)	Ernest Plante	21 L 13	286,00	5191,70	137	80-08-	34	45	9,5	0,3	450	6	
64	Saint-Léonard-de-Portneuf (Portneuf)	Ludgé Julien	21 L 13	279,50	5195,80	137	80-08-	34	45	8,0	0,5	900	10	
65	Lac-Sergent (Portneuf)	C. Turmel	21 L 13	293,15	5195,00	152	80-08-	51	15	7,2	0,3	150	9	
66	Sainte-Catherine (Portneuf)	Michel Bélanger	21 L 13	305,60	5192,40	153	80-08-12	51	61	9,0	0,3	190	11	
67	Val-Bélair (Québec)	----------	21 L 13	307,75	5191,50	183	80-08-12	51	30	6,3	0,5	95	11	
68	Sainte-Catherine (Portneuf)	J.Y. Rousseau	21 L 13	304,10	5187,40	153	80-08-12	137	30	8,5	0,5	250	11	
69	Pointe-aux-Trembles (Portneuf)	Roland Gagnon	21 L 12	301,00	5177,70	84	80-08-21	103	45	9,0	1,0	350	14	
70	Pointe-aux-Trembles (Portneuf)	Jacques Martin	21 L 12	303,75	5175,55	60	80-08-21	103	91	8,5	0,8	625	12	

ANNEXE VI – ANALYSES CHIMIQUES

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U.T.M.			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50 000	X	Y									
71	Saint-Augustin-de-Desmaures (Portneuf)	Jacques Girard	21 L 12	308,00	5178,40	53	80-08-18	427	114	7,0	2,5	1250	15	
72	Saint-Augustin-de-Desmaures (Portneuf)	Pierre Côté	21 L 11	315,05	5178,90	53	80-08-19	68	123	9,3	0,3	700	15	
73	Sillery (Québec)	Alphonse Gagnon	21 L 14	325,70	5180,00	5	80-08-16	103	106	9,0	0,3	600	13	
74	Sainte-Foy (Québec)	Centre Hospitalier de l'Université Laval	21 L 14	325,70	5181,80	91	80-08-22	51	61	7,8	0,3	300	10	
75	Charlesbourg (Québec)	Jardin Zoologique	21 L 14	324,35	5195,00	145	80-08-22	137	151	7,5	0,5	450	11	
76	Lac-Saint-Charles (Québec)	----------	21 L 14	317,90	5200,40	183	80-08-09	68	23	9,3	0,3	125	8	
77	Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport (Québec)	Benoit Nolin	21 L 14	323,70	5202,30	290	80-08-09	256	242	8,2	0,4	550	11	

ANNEXE VI – ANALYSES CHIMIQUES

Identification	Municipalité (Comté)	Propriétaire	Localisation U.T.M.			Altitude (m)	Date de la mesure A-M-J	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Remarques
			Carte topographique 1:50000	X	Y									
78	Stoneham et Tewkesbury (Québec)	Aqueduc privé Parc des Pins enr.	21 M 03	315,15	5210,95	259	81-02-12	51	15	6,5	0,3	70	3	
79	Lac-Edouard (Québec)	Philippe Chabot	31 P 09	704,50	5181,80	366	81-07-26	68	38	7,0	0,6	170	11	

ANNEXE VII

ANALYSES CHIMIQUES DE L'EAU SOUTERRAINE ALIMENTANT LES SERVICES D'EAU MUNICIPAUX ET PRIVÉS

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Cap-de-la-Madeleine (Champlain)			689,50	5139,20	34	20	6,3	0,2	82	6	1			
			689,58	5138,65	34	30	6,4	0,3	133	6	1			
			690,90	5138,55	68	60	5,9	0,3	270	7	1			
			691,10	5139,75	17	15	6,4	0,2	50	6	1			
			689,90	5139,32	34	15	6,1	0,2	56	6	1			
			690,78	5138,98	120	60	6,3	0,2	335	6	1			
			687,82	5139,78	34	15	6,6	1,2	83	7	1			
			690,85	5139,70	34	15	6,3	0,2	60	6	1			
			687,85	5140,00	85	60	6,3	0,2	270	8	1			
	44 (M)	31 I/7	688,05	5139,80	68	45	6,4	0,2	210	7	1			
			690,35	5139,38	34	15	6,4	0,1	65	6	1			
			690,72	5139,40	34	35	6,4	0,2	140	6	1			

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
			687,60	5139,60	17	5	7,0	0,2	46	6	1			
			690,38	5138,25	51	45	6,2	0,1	200	7	1			
			689,30	5139,05	68	60	6,6	0,1	280	7	1			
			687,50	5139,40	34	15	6,5	0,1	80	6,5	1			
			687,55	5140,05	34	15	6,5	1,2	97	7	1			
			691,25	5139,45	34	15	6,5	0,1	69	6	4			
			691,30	5139,60	34	15	6,0	0,1	65	6,5	3			
			687,75	5139,70	34	5	7,0	1,0	81	6	1			
			688,72	5138,12	103	90	6,3	0,1	350	7	1			
			690,45	5139,75	51	55	6,2	0,1	200	6	1			
			689,20	5139,65	68	60	6,5	0,6	240	7	1			
			688,90	5139,60	68	35	6,3	1,0	173	7	1			
			688,70	5138,00	137	85	6,3	0,2	360	7	1			

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Cap-Santé (Portneuf)	84 (M)		288,70	5172,30	154	53	8,0	0,0	400	12	1			
			287,90	5172,40	222	23	8,3	0,3	420	10	1			
			288,40	5171,75	154	76	7,7	0,3	430	11			1	
	82 (P)	21 L/12	284,50	5173,90	51	23	8,5	0,6	125	13			1	
	81 (P)		283,80	5174,50	86	23	7,5	0,3	140	11			1	
	83 (P)		290,70	5175,50	257	38	8,6	0,3	575	15	1			
Champlain (Champlain)	46 (M)	31 I/8	702,40	5147,70	34	5	6,3	0,1	55	8			13	
			702,10	5147,55	34	35	6,3	0,1	135	8			13	
Charette (Saint-Maurice)	28 (M)		658,73	5146,20	34	5	6,3	0,8	52	8		1		
	27 (P)	31 I/7	659,65	5144,80	85	60	5,6	0,1	370	10			1	
					68	20	5,6	0,1	190	10,5			1	
Charlesbourg (Québec)	118 (M)	21 L/14	323,80	5199,90	68	83	6,2	0,3	250	9				1
			324,40	5196,60	34	23	6,5	0,3	50	8			14	

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Fossambault-sur-le-Lac (Portneuf)	115 (P)	21 L/13	301,60	5196,90	51	15	6,3	0,0	20	11		1		
Grandes-Piles (Champlain)	33 (M)	31 I/10	674,10	5172,45	188	145	6,4	1,1	570	7	1			
Lac-Sergent (Portneuf)	113 (P)	21 L/13	292,20	5193,55	51	15	6,5	2,5	200	11			1	
Langelier (Champlain)	132 (M)	31 P/10	669,80	5272,20	65	5	8,7	0,3	108	7	1			
Lanoraie-d'Autray (Joliette)	3 (M)	31 H/14	638,50	5092,92	154	15	6,3	0,1	190	9	3			
La Pérade (Champlain)			716,80	5162,90	----	----	7,75	0,6	325	10			1	
					----	----	7,5	0,4	400	8			1	
					----	----	7,75	0,4	375	11			1	
					----	----	7,75	0,5	360	9			1	
					----	----	8,5	0,4	400	9			1	

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P°	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
					----	-----	8,0	0,3	360	9			1	
					----	----	8,0	0,3	375	9			1	
	54 (M)	31 I/9	716,70	5163,00	205	15	8,0	0,5	380	8			1	
					188	23	8,0	0,3	350	8			1	
					188	15	8,0	0,5	380	9			1	
					188	15	8,0	0,3	400	9			1	
					188	15	8,0	0,3	370	9			1	
					205	15	7,75	0,4	360	10			1	
					188	15	8,0	0,3	380	10			1	
			716,70	5163,10	205	8	7,75	0,4	350	8			1	
					188	8	8,0	0,4	370	8			1	
					222	15	8,0	0,4	350	9			1	
					188	15	8,0	0,5	370	9			1	

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
La Pérade (suite)	54 (M)	31 I/9			171	15	7,3	0,3	325	8			1	
			716,70	5163,20	137	15	8,0	0,4	325	8			1	
					137	15	8,0	0,5	350	8			1	
					120	15	7,5	0,4	200	8			1	
			717,30	5162,80	205	15	8,5	0,4	380	9			1	
					205	15	9,0	0,5	400	13			1	
			717,05	5162,85	154	8	8,0	0,6	300	8			1	
Loretteville (Québec)			318,30	5194,40	86	23	6,5	1,5	250	6	1			
			318,15	5194,25	86	30	6,5	1,5	310	6	1			
			315,60	5196,50	51	15	6,0	0,9	160	8	1			
			315,55	5196,45	51	15	6,0	0,9	155	8	1			
			315,20	5196,45	51	15	6,3	0,4	140	6	1			

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
	117 (M)	21 L/14	315,55	5196,45	51	15	6,0	0,5	155	8	1			
			315,50	5196,60	34	23	6,0	0,3	185	6	1			
			315,10	5197,05	34	30	6,0	2,0	240	7	1			
			315,05	5197,10	51	23	5,5	4,0	165	7	1			
			315,35	5196,75	51	30	6,0	0,6	210	7	1			
			315,20	5196,70	----	30	6,0	> 5,0	475	8	1			
Louiseville (Maskinongé)	21 (M)	31 I/6	645,30	5132,15	34	15	6,9	0,1	91	8	1			
			647,50	5131,20	34	5	7,0	0,1	66	8	1			
Neuville (Portneuf)	97 (P)	21 L/12	302,80	5174,90	274	23	8,3	0,3	600	12	1			
Neuville et Pointe-aux-Trembles (Portneuf)	87 (M)	21 L/12	298,20	5178,90	171	23	7,5	0,3	260	13			1	1
Notre-Dame-de-Lourdes (Joliette)	5 (P)	31 I/3	620,56	5107,13	34	5	6,4	0,1	75	11			1	

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P°	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
			620,51	5106,52	51	15	6,3	0,8	83	14			1	
Notre-Dame-de-Montauban (Portneuf)	71 (P)	31 I/16	705,42	5194,86	17	23	6,0	0,4	25	12			3	
	72 (P)		705,60	5195,37	34	23	6,3	0,2	40	6			1	
	70 (P)		705,17	5194,45	34	23	5,5	0,4	40	7			1	
			705,00	5194,55	34	23	6,2	0,2	57	15			1	
Notre-Dame-de-Portneuf (Portneuf)	78 (M)	21 L/12	278,25	5177,55	103	23	8,0	0,4	200	7	1			
					68	15	7,3	0,3	145	8		1		
	79 (M)		281,00	5177,80	68	15	7,5	0,5	130	8			7	
					86	15	7,5	1,2	180	7	1			
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Champlain)	36 (M)	31 I/7	679,30	5150,85	34	5	6,1	0,1	58	9	1			
			679,25	5150,95	17	15	6,2	0,1	43	8	1			
			678,10	5148,30	103	100	6,0	0,5	420	6,5	1			
			677,45	5147,55	34	15	6,4	0,3	76	9	1			

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
	37 (M)		682,15	5151,05	51	20	7,5	0,3	94	10			1	
	38 (M)		674,75	5150,20	51	20	6,4	0,6	129	8			1	
	39 (M)	31 I/10	678,05	5153,35	34	15	6,5	0,3	77	9			1	
Pointe-aux-Trembles (Portneuf)	94 (P)		304,80	5176,60	222	23	8,5	0,3	400	9	1			
	95 (P)		304,60	5175,90	274	45	7,7	1,7	500	11		1		
	88 (P)	21 L/12	302,90	5175,50	274	30	7,7	0,5	475	9			1	
	86 (P)		296,90	5175,90	188	90	7,5	0,3	500	15		1		1
	85 (P)		294,80	5476,10	137	30	8,0	0,3	250	14				2
Pointe-du-Lac (Saint-Maurice)			681,10	5130,62	43	15	6,3	0,3	85	8	1			
	23 (M)	31 I/7	676,22	5133,05	51	15	6,1	0,9	98	7	1			
			676,35	5133,25	51	15	6,1	1,7	79	7	1			
			681,20	5130,65	34	15	6,3	0,2	74	7,5	1			

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Pont-Rouge (Portneuf)	98 (M)	21 L/13	296,60	5181,30	51	30	7,0	0,3	110	11			1	
			297,70	5188,50	68	23	6,3	0,3	120	12				1
Portneuf (Portneuf)	80 (M)	21 L/12	279,25	5174,45	68	15	9,0	0,4	225	10	1			
			279,60	5175,85	68	15	7,8	0,5	150	9			1	
					68	23	7,0	0,6	500	9			1	
			279,55	5175,85	51	15	7,5	0,3	110	9			1	
					68	15	7,0	0,3	130	9			1	
Rivière-à-Pierre (Portneuf)	73 (M)	31 P/1	715,27	5208,88	34	23	6,5	0,0	32	12			1	
Saint-Alban (Portneuf)	74 (M)	31 I/9	723,95	5178,35	51	15	6,3	0,4	185	13			1	
			724,35	5179,55	51	15	7,0	0,4	170	9			1	
Sainte-Angèle (Maskinongé)	11 (M)	31 I/6	648,37	5137,42	34	5	7,0	1,5	33	17			1	

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Champlain)	55 (M)	31 I/9	719,75	5163,55	222	15	8,0	0,3	500	14			3	
			718,90	5163,50	103	15	7,0	0,5	250	12				1
			718,90	5163,35	103	15	6,5	1,5	250	12				1
	56 (M)		717,60	5163,75	188	15	7,5	0,0	450	9			2	
Saint-Antoine-de-Lavaltrie (Berthier)	2 (P)	31 H/14	632,19	5080,68	222	75	6,4	0,2	590	13		1		
Saint-Augustin-de-Desmaures (Portneuf)	92 (P)	21 L/13	308,60	5183,60	68	23	7,5	0,5	120	9	3			
			308,90	5183,80	34	2	6,6	0,9	82	---	1			
	90 (P)	21 L/14	317,10	5180,20	274	30	7,8	3,2	450	8	1			
					257	30	7,9	3,3	450	8	1			
	89 (P)		317,10	5180,20	274	30	7,8	3,0	425	8	1			
	93 (P)		309,50	5183,60	86	23	7,5	0,5	130	9			1	

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Saint-Barnabé (Saint-Maurice)	25 (M)	31 I/7	657,50	5144,93	17	15	6,4	0,5	43	11				3
			659,17	5148,72	34	5	6,3	0,3	47	10			1	
			658,87	5148,67	51	20	6,3	0,2	107	8,5	1			
Saint-Barthélémy (Berthier)	20 (M)	31 I/3	640,80	5119,82	120	15	7,0	5,0	255	7	1			
			640,55	5120,00	68	5	6,4	2,6	145	7	1			
Saint-Basile (Portneuf)	104 (P)	21 L/13	284,60	5185,75	17	15	5,5	0,5	55	15			1	
	106 (P)		286,60	5186,90	17	8	6,0	0,3	63	7				1
	107 (P)		287,55	5186,70	34	23	6,0	0,5	96	10				1
Saint-Basile et Saint-Basile-Sud (Portneuf)	103 (M)	21 L/13	279,75	5188,55	17	15	5,5	0,4	35	6,5			1	
					34	15	6,3	0,3	35	6,5			1	
			279,30	5188,00	34	15	6,0	0,4	40	6			groupe	
	102 (M)		277,65	5188,30	17	15	6,3	0,3	55	7			1	

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Saint-Basile-sud (Portneuf)	101 (P)	21 L/12	281,70	5180,80	86	15	7,5	0,3	200	8			1	
					68	15	7,5	0,3	172	8			2	
	100 (P)		282,10	5181,00	68	15	7,8	0,0	210	8			3	
			282,00	5181,10	68	15	7,8	0,3	172	8			1	
			282,00	5181,00	68	8	8,0	0,3	190	8	1			
Saint-Boniface-de-Shawinigan (Saint-Maurice)	30 (M)	31 I/7	668,00	5150,85	34	20	5,8	1,1	127	8	92 pointes			
Sainte-Catherine (Portneuf)	114 (M)	21 L/13	299,10	5190,20	68	30	6,6	0,5	120	9			1	
Saint-Didace (Maskinongé)	9 (M)	31 I/6	632,03	5131,77	34	20	6,9	0,2	225	11	1			
Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport (Québec)	130 (P)	21 L/14	325,30	5201,10	171	189	8,0	0,1	550	10	1			
	131 (P)		325,80	5201,00	17	23	6,2	0,5	30	9			1	
Saint-Edouard (Maskinongé)	10 (M)	31 I/6	642,91	5132,26	51	35	6,3	0,1	215	14	1			

Annexe VII — Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Saint-Elie (Saint-Maurice)	29 (P)	31 I/7	660,35	5151,38	17	5	6,8	0,1	43	12				4
Sainte-Elisabeth (Joliette)	4 (M)	31 I/3	625,71	5112,30	85	20	6,9	0,1	250	11	1			
			620,06	5106,05	51	5	6,5	0,1	110	9			1	
Saint-Emile (Québec)	119 (M)	21 L/14	321,10	5195,20	51	45	8,5	0,7	165	11	1			
			320,30	5195,60	86	53	9,0	0,4	175	9	1			
Saint-Etienne-des-Grès (Saint-Maurice)	26 (M)	31 I/7	671,50	5144,40	34	20	6,3	0,2	114	6	1			
			671,45	5144,35	34	15	6,0	0,2	70	6	1			
			671,35	5144,25	34	15	6,4	0,1	70	6	1			
Saint-Félix-de-Valois, village (Joliette)	6 (M)	31 I/3	620,57	5113,55	34	15	6,8	0,4	270	7		1		
					34	15	7,6	0,1	440	7	1			
			619,90	5111,28	51	5	6,4	3,8	123	8	1			
			619,93	5111,34	51	5	6,8	5,0	123	8	1			

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Saint-Félix-de-Valois, paroisse (Joliette)	7 (M)	31 I/3	621,09	5109,50	34	20	6,4	0,2	105	8			5	
Saint-François-Xavier-de-Batiscan (Champlain)	47 (M)	31 I/9	709,60	5151,35	51	30	6,3	1,2	103	8	1			
					51	30	6,4	1,7	96	8	1			
Saint-Gabriel (Berthier)	8 (M)	31 I/6	622,89	5128,19	85	5	6,3	0,3	160	8	1			
			623,01	5128,62	120	15	6,5	1,3	225	9	1			
Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec)	120 (P)	21 L/14	309,70	5195,90	171	38	6,4	0,4	140	10	1			
			301,20	5196,10	86	61	6,2	0,4	250	10	1			
			310,80	5195,60	51	30	6,4	0,8	70	9	1			
Saint-Gabriel-Ouest (Québec)	122 (P)	21 L/13	309,00	5206,00	120	23	6,5	0,4	35	11			1	
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Champlain)	49 (M)	31 I/9	708,35	5154,65	86	23	6,5	2,3	142	10				5
	48 (P)		703,92	5155,08	34	30	5,7	1,5	110	14			1	

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P°	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Saint-Georges (Champlain)	34 (M)	31 I/10	679,90	5165,40	34	20	6,1	0,1	102	7	1			
			678,50	5166,15	34	15	6,4	0,5	109	7,5			2	
Saint-Gilbert (Portneuf)	75 (P)	21 L/12	271,20	5181,45	17	15	6,0	0,5	120	8			1	
Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge (Portneuf)	99 (P)	21 L/13	290,60	5182,50	86	23	6,5	0,5	80	11		2		4
	96 (P)		290,60	5182,40	51	23	6,5	0,3	95	13			1	1
	105 (P)		293,50	5184,90	51	23	7,0	0,3	45	12	1			
Saint-Justin (Maskinongé)	17 (P)	31 I/6	646,22	5126,10	34	115	8,1	0,2	920	8	1			
	18 (P)	31 I/3	644,79	5122,82	85	20	6,7	0,3	210	8	1 pointe			
			644,79	5122,72	103	15	6,5	0,1	200	9	1 pointe			
			644,00	5121,59	85	15	6,5	0,1	196	9	3pointes			
	19 (P)	31 I/6	647,50	5123,89	17	130	7,5	0,1	1175	11	1			

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.		Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y						Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Saint-Léon-le-Grand (Maskinongé)	15 (P)	31 I/6	653,60	5136,95	68	20	8,7	0,1	250	8	1			
					68	45	7,7	0,3	215	15		1		
	13 (P)		653,05	5135,65	34	35	9,0	0,4	470	9	1			
	14 (P)	31 I/7	654,98	5130,08	222	30	8,3	0,1	520	7	1			
Saint-Louis-de-France (Champlain)		31 I/7	686,30	5139,80	34	15	6,3	0,2	50	7	1			
	41 (M)		686,38	5139,90	34	15	6,2	0,2	83	7	1			
			682,60	5145,55	51	5	6,0	0,7	63	8		1		
	42 (M)		682,55	5145,60	34	5	6,2	0,7	60	9		1		
Saint-Marc-des-Carrières (Portneuf)			723,90	5175,85	34	15	6,0	0,4	40	15		1		
					34	15	6,3	0,4	50	15		1		
			724,05	5175,95	34	23	6,3	1,5	100	17		1		
	76 (M)				34	15	5,5	5,0	60	18		1		

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine (Champlain)	45 (M)	31 I/7	691,20	5140,20	17	5	6,2	0,1	43	6	1			
			691,15	5140,25	34	5	6,3	0,1	43	6	1			
			691,20	5140,05	17	5	6,4	0,1	40	6	1			
Saint-Mathieu (Saint-Maurice)	31 (P)	31 I/10	659,85	5159,55	68	5	6,5	0,1	85	7,5		1		
Saint-Maurice (Champlain)	40 (M)	31 I/7	687,60	5151,40	68	15	7,8	0,3	135	8	95 pointes			
Saint-Narcisse (Champlain)	50 (M)	31 I/9	694,60	5158,90	120	45	7,4	0,3	275	6,5	1			
			694,65	5158,95	171	30	8,0	0,3	365	6	1			
			694,72	5159,05	103	30	7,6	0,3	220	6	1			
			694,21	5158,52	51	23	7,1	0,2	122	12		1		
	77 (P)	31 I/9	723,80	5175,80	34	15	5,5	0,9	50	12		1		
			724,80	5174,65	205	23	7,5	> 5,0	650	8	1			
			727,60	5172,45	250	30	7,0	0,5	715	8			1	

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M. Carte topographique 1:50 000	X	Y	Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage: Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
			694,15	5158,38	51	23	6,3	1,9	99	13	4 pointes			
Saint-Paulin (Maskinongé)	12 (M)	31 I/6	649,45	5140,65	34	15	7,3	0,2	57	11		2		
			650,00	5141,10	34	5	7,5	0,1	52	11		2		
Saint-Prosper (Champlain)	59 (P)		703,55	5163,45	17	15	6,0	0,8	30	9			1	
	53 (P)		704,80	5165,20	17	15	5,5	1,0	50	15			1	1
	60 (P)		704,90	5166,85	34	15	7,0	0,3	70	9		1		
			704,95	5166,70	51	15	7,8	0,0	165	8			1	
			705,15	5167,20	34	15	6,5	0,3	47	8			1	
		31 I/9			34	15	6,5	0,3	47	8			1	
					34	15	7,0	0,4	57	8	1 pointe		2	1
	58 (P)				34	15	7,0	0,3	70	8	1 pointe			
			705,20	5167,25	34	15	7,0	0,3	65	7	1 pointe			

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P°	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
					34	15	7,0	0,3	65	7	1 pointe			
					34	15	7,0	0,3	66	7	2 pointes			
	57 (P)		705,40	5167,50	68	15	7,3	1,2	145	10		1		1
					68	15	7,5	1,0	150	9		1		1
					34	15	6,0	1,0	52	9		1		1
					34	15	6,5	1,0	70	9		1		1
Saint-Raymond (Portneuf)			285,75	5194,05	34	15	7,0	0,3	90	6	1			
			285,85	5193,95	34	15	6,3	0,3	110	6	1			
	110 (M)		283,60	5195,90	51	23	6,3	0,0	190	5,5			1	
			282,90	5195,55	17	15	6,0	0,4	75	7			1	
					17	15	6,0	0,4	80	7			1	
		21 L/13			17	15	5,5	0,3	90	7			1	

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
			281,05	5199,05	34	15	5,5	0,3	150	5,5			1	
	111 (P)		284,00	5197,50	17	15	7,0	0,3	120	11			1	
	108 (P)		284,50	5190,90	68	15	8,0	1,0	250	14	1			
	109 (P)		285,75	5192,60	17	15	6,0	0,5	120	7	1			
	112 (P)		286,60	5198,25	17	15	7,0	1,0	115	14	1			
Saint-Rémi (Portneuf)	69 (P)	31 I/16	700,60	5189,32	34	15	6,2	0,0	41	7			1	
Saint-Roch-de-Mékinac (Champlain)	32 (M)	31 I/15	670,28	5187,70	85	30	7,1	0,1	200	7	1			
Saint-Stanislas (Champlain)					137	197	8,9	0,5	700	10	1			
	52 (M)		699,95	5166,05	68	106	8,8	0,3	410	9	1			
					51	30	8,9	1,0	135	10	1			
		31 I/9	700,55	5162,67	34	23	6,3	0,3	40	8		1		

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
	51 (M)		700,80	5163,03	17	37	6,1	0,3	31	10			1	
Saint-Sulpice (L'Assomption)	1 (M)	31 H/14	629,82 à 630,20	5079,70 à 5080,02	85	5	6,4	0,3	172	13		1		
					103	5	7,1	0,1	200	9		1		
					51	5	6,4	0,2	84	12		1		
					51	5	6,3	0,2	95	14		1		
Sainte-Thècle (Champlain)	63 (M)	31 I/16	692,05	5189,25	51	30	6,6	0,2	95	5			1	
					51	30	6,3	0,2	104	5			1	
					51	30	6,0	0,2	112	5			1	
					34	23	6,5	0,2	69	6			1	
	62 (P)	31 I/15	689,32	5185,63	51	30	7,8	0,3	85	12		1		
Saint-Théophile (Champlain)	35 (M)	31 I/10	679,10	5164,20	51	30	6,3	0,4	118	7			1	

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Saint-Tite (Champlain)	61 (P)	31 I/15	686,17	5182,0	68	23	6,5	0,4	119	5,5			1	
Saint-Ubalde (Portneuf)			705,60	5183,35	68	30	5,5	0,4	250	10			1	
	66 (M)		706,40	5182,70	51	23	5,8	0,3	210	8			2	
	64 (P)		705,15	5183,50	68	76	5,8	0,5	425	10	1 pointe		1	
	67 (P)	31 I/16	710,60	5183,90	34	15	6,3	0,4	130	9			2	
	68 (P)		708,65	5183,70	68	15	7,0	0,3	300	6			1	
	65 (P)		704,25	5182,15	68	45	9,0	0,0	500	9	1			
Sainte-Ursule (Maskinongé)	16 (M)	31 I/6	646,90	5133,75	34	20	6,1	0,1	84	12		1		
Shannon (Portneuf)	121 (P)	21 L/13	307,90	5195,40	68	30	8,0	0,6	155	9	1			
Stoneham et Tewkesbury (Québec)	128 (P)		320,70	5201,80	34	23	6,8	0,3	155	12	1			
	126 (P)		318,10	5205,40	34	23	6,8	0,3	75	10	1			

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
	125 (P)	21 L/14	320,70	5207,10	17	15	6,2	0,3	35	9			1	
	123 (P)		320,20	5202,10	34	45	6,5	0,3	175	9	1			
	127 (P)		320,50	5202,50	34	23	6,5	0,3	50	9	1			
	129 (P)		320,40	5202,30	51	23	6,7	0,3	100	9	1			
	124 (P)	21 M/3	319,15	5210,95	51	15	6,5	0,3	70	3	1			
Trois-Rivières (Saint-Maurice)	43 (M)	31 I/7	690,80	5136,05	51	23	6,8	3,8	180	-----	1			
Trois-Rivières-Ouest (Saint-Maurice)	24 (M)	31 I/7	682,00	5135,25	171	85	7,5	3,0	470	7	1			
			679,55	5137,65	34	15	6,4	2,8	77	7	1			
			679,35	5137,85	34	20	6,5	1,3	125	7	1			
			679,70	5137,80	51	45	6,3	1,1	181	6,5	1			
			679,25	5137,72	34	15	6,3	1,0	76	7	1			
			679,30	5137,60	34	20	6,1	4,5	124	6	1			

Annexe VII – Analyses chimiques de l'eau souterraine alimentant les services d'eau municipaux et privés

Municipalité (Comté)	Identification M ou P*	Localisation U.T.M.			Dureté (mg/l)	Chlorures (mg/l)	pH	Fer (mg/l)	Conductivité (µmho/cm)	Température (°C)	Ouvrage de captage			
		Carte topographique 1:50 000	X	Y							Puits tubulaires	Puits citernes	Sources	Drains horizontaux
Val-Bélair (Québec)	116 (M)	21 L/14	313,50	5193,50	68	38	7,5	0,3	160	9	1			
			313,80	5193,60	68	38	7,5	0,3	175	9	2			
Yamachiche (Saint-Maurice)	22 (M)	31 I/7	675,72	5132,50	51	15	6,1	0,1	15	7	1			
			676,10	5133,30	17	15	6,2	3,0	40	7	1			

* M: service d'eau municipal

P: service d'eau privé

ANNEXE VIII

DESCRIPTION DES PUITS

Liste des forages totalisant au moins 3 mètres consécutifs de sable ou de gravier

Notes explicatives se rapportant aux en-têtes qui apparaissent sur la sortie imprimante.

BASSIN : numéro du bassin dans lequel le puits est creusé

0500	: bassin versant à l'intérieur de la région hydrographique 05 dont les eaux s'écoulent directement dans le fleuve Saint-Laurent; ce sont des cours d'eau individuels n'ayant aucun tributaire
0501	: bassin versant de la rivière Saint-Maurice
0502	: bassin versant de la rivière Champlain
0503	: bassin versant de la rivière Batiscan
0504	: bassin versant de la rivière Saint-Anne
0505	: bassin versant de la rivière Lachevrotière
0506	: bassin versant de la rivière Belle-Isle
0507	: bassin versant de la rivière Portneuf
0508	: bassin versant de la rivière Jacques-Cartier
0509	: bassin versant de la rivière Saint-Charles
0520	: bassin versant de la rivière à Matte
0523	: bassin versant de la rivière La Chaloupe
0524	: bassin versant de la rivière Bayonne
0525	: bassin versant de la rivière Chicot
0526	: bassin versant de la rivière Maskinongé
0527	: bassin versant de la rivière Petite Rivière-du Loup
0528	: bassin versant de la rivière du Loup
0529	: bassin versant de la rivière Petite rivière Yamachiche
0530	: bassin versant de la rivière Yamachiche
0531	: bassin versant de la rivière Sainte-Marguerite
0532	: bassin versant de la rivière aux Sables
0533	: bassin versant de la rivière Saint-Charles
0534	: bassin versant de la rivière aux Glaises
0535	: bassin versant de la rivière Saint-Joseph
0536	: bassin versant de la rivière Saint-Jean
0538	: bassin versant de la rivière du Moulin

0539 : bassin versant de la rivière du Cap Rouge
0553 : bassin versant de la rivière des Roches

L'astérisque (*) qui apparaît devant certains puits signifie que ces derniers sont à l'extérieur de la région étudiée.

COMTÉ ET MUNICIPALITÉ : numéros de comté et de municipalité où se trouve le puits selon l'atlas du code géographique de la province de Québec distribué par le ministère de l'Industrie et du Commerce

Nous produisons ci-après la liste des comtés et municipalités qui apparaissent dans la présente annexe ainsi que dans les annexes IX et X.

COMTÉ		MUNICIPALITE	
20	Québec	2014	Québec
		2017	Sainte-Foy
		2019	Saint-Félix-de-Cap-Rouge
		2021	Vanier
		2031	Saint-Emile
		2032	Loretteville
		2037	Charlesbourg
		2041	Ancienne-Lorette
		2042	Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport
		2046	Lac-Saint-Charles
		2050	Val-Bélair
		2051	Stoneham et Tewkesbury
		2054	Saint-Gabriel-de-Valcartier
		2056	Saint-Gabriel-Ouest
29	Portneuf	2901	Saint-Augustin-de-Desmaures
		2902	Pointe-aux-Trembles
		2907	Donnacona
		2909	Sainte-Catherine
		2914	Shannon
		2916	Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge
		2919	Cap-Santé
		2926	Portneuf
		2928	Saint-Joseph-de-Deschambault
		2931	Saint-Gilbert
		2938	Saint-Raymond
		2951	Saint-Casimir-Est
		2954	Saint-Thuribe

32	Champlain	3204	Saint-François-Xavier-de-Batiscan
		3206	La Visitation de Champlain
		3209	Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine
		3211	Cap-de-la-Madeleine
		3214	Sainte-Geneviève-de-Batiscan
		3215	Saint-Luc
		3216	Saint-Maurice
		3218	Saint-Louis-de-France
		3222	Saint-Adelphe
		3224	Saint-Séverin
		3226	Saint-Narcisse
		3228	Notre-Dame-du-Mont-Carmel
		3232	Saint-Timothée
		3234	Shawinigan-Sud
		3236	Saint-Théophile
		3239	Saint-Georges
		3244	Grandes-Piles
		3251	Langelier
		3268	Haute-Mauricie
		3292	Champlain, partie Sud-Ouest
43	Saint-Maurice	4301	Trois-Rivières-Ouest
		4302	Trois-Rivières
		4307	Pointe-du-Lac
		4309	Yamachiche
		4314	Saint-Etienne-des-Grès
		4316	Saint-Barnabé
		4319	Shawinigan
		4322	Baie-de-Shawinigan
		4326	Saint-Boniface-de-Shawinigan
		4328	Charette
		4329	Saint-Gérard-des-Laurentides
		4331	Saint-Mathieu
		4332	Saint-Elie
47	Maskinongé	4701	Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup
		4708	Saint-Léon-le-Grand
		4709	Sainte-Ursule
		4711	Saint-Justin
		4712	Saint-Paulin
		4716	Hunterstown
		4718	Sainte-Angèle
		4719	Saint-Edouard
		4721	Saint-Didace
		4722	Saint-Alexis
		4792	Maskinongé, partie Sud

49	Berthier	4901	Saint-Ignace-de-Loyola
		4904	Sainte-Geneviève-de-Berthier
		4908	Saint-Joseph-de-Lanoraie
		4909	Lanoraie-d'Autray
		4911	Saint-Antoine-de-Lavaltrie
		4912	Lavaltrie
		4914	Saint-Barthélémy
		4916	Saint-Viateur
		4918	Saint-Cuthbert
		4919	Saint-Norbert
		4922	Saint-Gabriel-de-Brandon
		4924	Saint-Gabriel
		4926	Saint-Charles-de-Mandeville
		4928	Saint-Damien
		4929	Saint-Zénon
		4932	Saint-Michel-des-Saints
58	Joliette	5801	Saint-Thomas
		5809	Sainte-Elizabeth
		5816	Notre-Dame-des-Prairies
		5818	Notre-Dame-de-Lourdes
		5819	Saint-Cléophas
		5821	Saint-Félix-de-Valois
		5829	Saint-Jean-de-Matha
62	L'Assomption	6204	Repentigny
		6211	Saint-Sulpice

IDENT PUITS	:numéro d'identification du puits tel qu'il apparaît dans notre banque de données hydrogéologiques
CARTE TOPO	:feuillet topographique à l'échelle de 1: 50 000
ZONE UTM UTM-X UTM-Y	:localisation du puits sur le feuillet topographique
ALTIT	:altitude du sommet du puits, en mètres
DIVERS	:propriétaire du puits
NIVEAU STAT	:niveau d'eau avant pompage, en mètres
NIVEAU DYN	:niveau d'eau au terme du pompage, en mètres

DURÉE POMPAGE	:durée du pompage, en heures
DÉBIT	:débit du puits lors du pompage, en mètres cubes à l'heure
SEL FER ODEUR	:appréciation sommaire de la qualité de l'eau provenant du puits
STRAT	:stratigraphie du puits, en mètres; la lecture se fait de gauche à droite
ARGL	:argile
AV	:avec
BLOC	:blocaux
CALC	:calcaire
CRIS	:cristallin
DÉPO	:dépôts non consolidés
EAU	:eau
FIN	:fin
FISS	:roche en place fissurée
GRAN	:granite
GRAV	:gravier
GRES	:grès
GROS	:grossier
HETG	:hétérogène
HOMG	:homogène
MOYE	:moyen
PFIS	:roche en place peu fissurée
PS	:passant à
REMB	:remblai

ROCH	:roche en place
ROTR	:roche en place triturée
SABL	:sable
SALE	:sale
SCHS	:schistes
SILT	:silt
TERR	:terre végétale

306-89-8184

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL FER UR	ODE UR
* 0500	17	12	78-100-05201	21L14NE	19	336.20	5198.60	164.59	VAILLANCOURT MARCEL	--------	--------		0.810		
STRAT	10.7=SABL						0.9=ARGL								
0500	29	01	78-100-10022	21L11NW	19	316.45	5179.15	44.20	DIONNE ADRIEN	- 0.71	- 10.40	001	1.900		
STRAT	16.5=GRAV														
0500	29	01	78-100-10023	21L11NW	19	316.55	5179.40	44.20	RUBITAILLE LAURENT	- 5.49	- 15.54		0.684		
STRAT	15.5=GRAV														
0500	29	01	78-100-10027	21L11NW	19	316.30	5179.50	45.72	LACHANCE LISETTE	- 4.57	- 10.40		4.092		
STRAT	5.2=SABL/ALUC						10.1=SABL/FIN				1.2=GRAV				
0500	29	01	78-100-10039	21L12NE	19	307.35	5179.35	76.20	GINGRAS PAUL	- 2.46	- 4.88	002	1.116	NON NON	NON
STRAT	0.9=REMB						5.8=SABL/GRAV								
0500	29	01	78-100-10040	21L12NE	19	307.20	5179.05	74.68	GILBERT GUSTAVE	--------	--------		----------		
STRAT	0.6=REMB						6.1=SABL/GRAV				0.7=SABL				
	0.3=SABL/GRAV														
0500	29	01	78-100-10044	21L12NE	19	307.40	5178.70	64.01	SONDIMON ST-AUGUSTIN	--------	--------		----------		
STRAT	4.3=SABL						1.8=ARGL				4.6=ROCH				
0500	29	01	78-100-10049	21L14SW	19	318.30	5180.55	45.72	GAUDREAU JACQUES	- 12.19	- 24.99	001	2.262		
STRAT	13.1=SABL						5.2=ARGL				0.1=SABL				
	0.6=GRAV														

300-00-0104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-E	UTM-N	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UUE UH
0500	29	01	78-100-10050	21L14SW	19	318.20	5180.50	45.72	THERRIEN	JULES	- 3.00	- 9.14	001	1.302	NON	NON	NON
STRAT	1.5=SABL		- -		--	5.0=SABL/GLUC		- -			-- 0.0=SABL			- -			
	1.2=GRAV		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
0500	29	01	78-100-10054	21L11NW	19	316.55	5179.50	42.67	LANGLOIS	CHARLES	- 4.57	- 12.50	001	5.458	NON	NON	NON
STRAT	12.5=SABL/GRAV		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
0500	29	01	78-200-30326	21L11NW	19	315.55	5178.75	42.67	MRN 71 1		-------	-------		---------			
STRAT	16.5=GRAV/GLUC		- -		--	1.2=SCMS		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
0500	29	02	78-100-10062	21L12N	19	299.10	5174.75	50.80	NELAND	EUGÈNE	- 5.49	- 11.15	001	4.092	NON		
STRAT	2.1=DÉPO		- -		--	4.0=SABL/GRAV		- -			-- 3.0=ARGL			- -			
	48.2=SCMS		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
0500	29	02	78-100-10063	21L12N	19	296.14	5171.30	50.29	PUCHETTE	J-LOUIS	- 10.67	- 38.10	001	4.092	NON		
STRAT	1.2=DÉPO		- -		--	10.7=ARGL		- -			--	5.0=SABL/HUMUS/MOTE		- -			
	3.0=GRAV		- -		--	36.1=SCMS		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
0500	29	02	78-100-10070	21L12NE	19	305.00	5176.50	53.34	HERNIEN	HUGUES	- 2.74	-------	001	0.792			
STRAT	10.7=SABL/GRAV		- -		--	1.5=SABL/FIN		-AV=ARGL			-- 18.3=ARGL			- -			
	58.3=MOTH/CALC		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
0500	29	02	78-100-10080	21L12SE	19	300.95	5177.70	45.34	GAGNON	ROLAND	- 0.61	- 1.52	001	2.202	NON	NON	NON
STRAT	0.9=REMB		- -		--	0.1=ARGL		- -			--	7.0=SABL		- -			
	5.5=ROCH		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
0500	32	09	78-100-10894	31I07NE	18	690.20	5140.30	30.58	CITÉ CAP	MADELEINE	- 11.28	- 14.33	072	47.730	NON	NON	NON
STRAT	0.3=REMB		- -		--	4.0=SABL/GROS		- -			-- 5.2=SABL/MOTE			- -			
	11.0=SABL/GROS		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -			

306-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UDE UR
0500	43	09 78-100-19918	311075	18	663.00	5125.20	10.67	MURIN ET GRAD	--------	--------	----------				
STRAT	16.8=DEPO	- -		--	8.8=SABL/GRAV	- -		-- 3.0=SILT/ANGL	- -						
	3.0=ARGL	- -		--	3.0=ANGL/GRAV	- -		-- 0.1=ANGL/SILT	- -						
	18.3=ARGL	- -		--	0.1=ANGL/SILT	- -		-- 0.1=ANGL	- -						
	3.0=ARGL/SILT	- -		--	18.3=ANGL	- -		-- 3.0=ANGL/MLUE	- -						
0500	43	09 78-100-19919	311075W	18	660.40	5126.95	7.62	YAMACHICHE	- 3.35	- 7.32	072	47.352	NON		
STRAT	12.2=SABL/HUMG/MUYE	- -		--	0.1=SABL/HUMG/FIN	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
0500	43	09 78-100-19920	311075W	18	660.40	5126.95	7.62	YAMACHICHE	- 4.27	- 5.49	024	0.730	NON		
STRAT	2.4=SABL/HONG/MOYE-	- -		--	1.2=SABL/SILT	- -		-- 10.7=SABL/HUMG/MUYE-	-						
	1.5=SABL/HONG/FIN	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
* 0500	49	08 78-300-09340	31M104E	18	636.40	5042.43	4.54	1241FED	--------	--------	----------				
STRAT	10.7=EAU	- -		--	10.8=ARGL	- -		-- 8.8=ANGL	- -						
	3.0=SABL/GRAV	- -		--	3.0=ROCH	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
0500	49	01 78-100-20095	311034E	18	649.50	5109.40	21.34	LECLERC YVON	- 3.05	--------	001	1.110			
STRAT	8.9=TERR	- -		--	5.2=GRAV	- -		-- 0.1=GRAV/SABL	- -		- -				
	35.1=ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
0500	49	01 78-300-49353	311035E	18	643.00	5101.42	4.57	2033 FED	--------	--------	----------				
STRAT	7.6=SABL/MUYE	- -		--	2.1=SILT/ANGL	- -		-- 20.1=ANGL	- -						
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
0500	49	01 78-300-49354	311035E	18	644.15	5102.02	7.62	2034 FED	--------	--------	----------				
STRAT	0.6=ARGL	- -		--	13.7=SABL/MUYE	- -		-- 1.5=SILT/ANGL	- -						
	1.5=ARGL	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
0500	49	01 78-300-49357	311035	18	644.50	5103.20	7.62		--------	--------	----------				
STRAT	9.1=SABL	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN COM MUN IDENT PUIT    CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS                           NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DÉBIT DBL FER UUE
SB-BAS  TE     AN-PRO-DOSS   TOPO   UTM                                                          STAT    DYN     POMPAGE                UN

0500  49  01 78-300-49358 31I03SE 18  643,70 5101,80   7,62
   STRAT   7,0-SABL                                                                              ------- -------  ---------

0500  49  01 78-300-49359 31I03S  18  644,90 5104,90   8,23
   STRAT  10,7-SABL                                                                              ------- -------  ---------

0500  49  01 78-300-49360 31I03S  18  647,60 5104,50   7,62
   STRAT   3,0-SABL/HUMG/FIN             -- 3,0-ARGL                                             ------- -------  ---------

0500  49  01 78-300-49361 31I03S  18  646,00 5103,10   8,23
   STRAT   5,5-SABL                                                                              ------- -------  ---------

0500  49  01 78-300-49365 31I03SE 18  643,80 5101,90   4,57 2833FED
   STRAT   0,9-SABL/HUMG/GROS-                                                                   ------- -------  ---------
          20,1-ARGL/HUMG                -- 6,7-SABL/HUMG/FIN -PS-SAHL/HUMG/MOYE-- 2,1-SILT/ARGL

0500  49  01 78-300-49375 31I03SE 18  648,00 5105,40   3,72 1381  FED
   STRAT   9,8-EAU                                                                               ------- -------  ---------
          18,3-ARGL                     -- 7,0-SABL/ARGL
                                        -- 6,1-SABL/GRAV                       -- 1,5-SABL

0500  49  01 78-300-49376 31I03SE 18  648,50 5105,40   3,72 1380  FED
   STRAT   6,1-EAU                                                                               ------- -------  ---------
                                        -- 26,8-SABL/ARGL                      -- 8,2-SABL/GRAV

0500  49  04 78-100-20105 31I03SE 18  637,70 5106,10  30,48 LALUNDE BARTO        - 3,35 -------   001    0,604
   STRAT   1,5-TERR
           6,1-SABL                     -- 3,0-ARGL                            -- 3,0-GRAV
                                        -- 24,4-ROCH
```

300-69-810A

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT UE	BEL FER UM	UDE
0500	49	04	78-100-20106	31I03SE	18	637,70	5106,20	30,48	DRAINVILLE	MICHEL	- 3,05	-------	001	0,438		
STRAT		1,5-TERR		- -		--	0,1-ANGL	- -			--	0,1-GRAV		- -		
		30,0-ROCH		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
0500	49	04	78-100-20109	31I03NW	18	636,50	5106,30	15,24	MONIN	PIERRETTE	- 2,44	-------	001	1,304		
STRAT		1,5-TERR		- -		--	7,0-ANGL	- -			--	1,5-GRAV		- -		
		1,5-SABL		- -		--	3,0-ROCH	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
0500	49	04	78-300-49393	31I03SE	18	637,70	5101,30	15,24	BENTHIERVILLE		-------	-------		----------		
STRAT		13,7-SABL		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
0500	49	04	78-300-49394	31I03S	18	636,00	5109,40	18,29	BENTHIERVILLE		- 0,10	-------		----------		
STRAT		13,7-SABL		- -		--	0,9-SCHS	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
0500	49	04	78-300-49402	31I03SE	18	642,50	5107,40	7,62	2500	FED	-------	-------		----------		
STRAT		89,6-ARGL/HUMG		- -		--	8,0-SABL/HUMG	- -			--	1,2-CALL		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
0500	49	04	78-300-49403	31I03SE	18	642,00	5101,05	3,72	1377	FED	-------	-------		----------		
STRAT		3,7-SABL/HUMG		- -		--	6,7-SABL/ARGL	- -			--	9,1-SABL/HUMG/FIN		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
0500	49	08	78-300-49414	31H14NE	18	637,90	5090,85	13,72	FED	2820	-------	-------		----------		
STRAT		13,7-SABL/FIN		- -		--	8,2-SILT/ARGL	- -			--	7,0-ARGL/SILT		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
0500	49	08	78-300-49416	31H14NE	18	637,78	5091,42	10,67	FED	2817	-------	-------		----------		
STRAT		12,2-SABL/FIN		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -		

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 METRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CON TE	NUM AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UDE UN
0500	49	08 78-300-49417	31H14NE	18	637,45	5091,15	18,29	FED 2816		-------	-------	----------				
STRAT	3.0-SABL/GROS	- -		--	10.7-SABL/FIN	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
0500	49	08 78-300-49418	31H14NE	18	637,78	5090,34	7,62	FED 2815		-------	-------	----------				
STRAT	15.2-SABL/FIN	- -		--	3.0-SILT/ANGL	- -				--	11.3-ANGL/SILT	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
* 0500	49	11 78-100-20111	31H14NW	18	626,70	5086,72	24,38	ROMARD JEAN		- 10.06	- 10.59	C01	1.3e2	OUI	NON	NON
STRAT	9.8-SABL	- -		--	20.1-ARGL	- -				--	0.3-GRAV	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
0500	49	11 78-300-49423	31H14NW	18	633,58	5083,45	22,86	FED2825		-------	-------	----------				
STRAT	12.8-SABL/FIN	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
0500	49	14 78-100-20121	31I03NE	18	640,40	5019,35	79,25	ST-BARTHELEMY #1		- 3.66	- 13.3M	010	6.8l6			
STRAT	0.6-SABL	- -		--	4.6-ARGL	- -				--	1.5-GRAV	- -				
	6.7-SABL/GRAV	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
0500	49	14 78-100-20124	31I03NE	18	640,50	5020,35	83,82	ST-BARTHELEMY #4		- 1.52	-------	----------				
STRAT	4.3-SABL	- -		--	0.6-ARGL	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
0500	49	14 78-300-49464	31I03NE	18	642,20	5115,00	15,24			-------	-------	----------				
STRAT	3.0-SABL/GRAV	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				
	-	- -		--	-	- -				--	-	- -				

380-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL FER UDE UR
0501	32	09	78-100-10864	31I08SW	18	692,30	5137,45	10,67	CAP-DE-LA-MADELEINE	-------	-------		----------	
STRAT			2.1-ARGL	- -		--	1.8-SABL/HUMG/FIN	- -		--	2.7-SILT		- -	
			6.1-SABL/HUMG/MOYE	- -		--	4.5-SABL/HUMG/GROS	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
0501	32	09	78-300-42501	31I07NE	18	689,60	5140,80	42,67	2057 FEDERAL	-------	-------		----------	
STRAT			4.0-SABL/HUMG/FIN	- -		--	3.7-SABL/HUMG/GROS	- -		--	1.5-SABL/HUMG/MOYE-PS-SABL/HUMG/GROS			
			1.5-SABL/HUMG/MOYE	- -		--	3.0-SABL/HUMG/FIN	- -		--	4.6-SABL/HUMG/MOYE	-		
			9.1-SABL/HUMG/MOYE-PS-SABL/HUMG/GROS			--	2.1-SILT/ARGL	-AV-ARGL		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
0501	32	09	80-100-03386	31I07NE	18	691,20	5140,20	32,00	PUITS #1 STE-MARTHE	-------	-------	002	18,500	
STRAT			13.1-SABL/MOYE	- -		--	3.0-SABL/GROS	-AV-ARGL		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
0501	32	09	80-100-03387	31I07NE	18	691,15	5140,25	33,53	PUITS #2 STE-MARTHE	- 10,54	- 11,72	002	17,184	
STRAT			13.1-SABL/MOYE	- -		--	3.0-SABL/GROS	-AV-ARGL		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
0501	32	09	80-100-03388	31I07NE	18	691,20	5140,05	33,53	PUITS #3 STE-MARTHE	-------	-------		----------	
STRAT			13.1-SABL/MOYE	- -		--	3.0-SABL/GROS	-AV-ARGL		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
0501	32	11	78-100-10865	31I07NW	18	689,35	5138,88	38,10	CAP-DE-LA-MADELEIN	- 15,54	- 17,37	024	2,202	NON
STRAT			6.1-SABL/GRAV	- -		--	18.0-SABL/HUMG/GROS	-		--	0.3-ARGL		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
0501	32	11	78-100-10866	31I07NW	18	688,42	5140,30	48,77	CAP-DE-LA-MADELEIN	- 16,76	- 19,51	024	0,630	NON
STRAT			3.4-SABL	- -		--	3.7-SABL/HUMG/GROS	-		--	5.5-SABL/HUMG/FIN	-	-	
			14.3-SABL/HUMG/MOYE	- -		--	5.8-SABL/HUMG/FIN	- -		--	0.6-ARGL		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
0501	32	11	78-100-10867	31I07NW	18	688,35	5138,90	30,48		-------	-------		----------	
STRAT			12.2-SABL/HUMG/MOYE	- -		--	5.2-SABL/HUMG/FIN	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -	

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UDE UR
0501	32	11 78-100-10870	31I07NW	18	687.64	5139.25	47.24	CAP-DE-LA-MADELEIN	-	9.14	- 15.24	072	61.560	NON		
STRAT	22.9-SABL/MOMG/FIN	- -		--	0.3-ARGL	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
0501	32	11 78-100-10871	31I07NW	18	687.55	5140.50	53.34	CAP-DE-LA-MADELEIN	-	7.92	- 11.58	024	37.860	NON		
STRAT	7.6-SABL/MOMG/FIN	- -		--	13.1-SABL/MOMG/MOYE-	-			--	1.2-SABL/MOMG/FIN		- -				
	0.9-ARGL	- -		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
0501	32	11 78-100-10872	31I07NW	18	688.05	5140.05	50.29	CAP-DE-LA-MADELEIN	-	10.36	- 10.67	032	37.860	NON		
STRAT	21.3-SABL/MOMG/FIN	- -		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
0501	32	11 78-100-10873	31I07NW	18	688.43	5140.52	48.77	CAP-DE-LA-MADELEIN	-	7.32	--------	016----------			OUT	
STRAT	12.2-SABL/MOMG/MOYE-	-		--	6.1-SABL/MOMG/FIN	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
0501	32	11 78-100-10874	31I07SE	18	687.55	5139.88	48.77	CAP-DE-LA-MADELEINE	-	10.67	- 15.24	024	7.092	NON		
STRAT	7.0-SABL/GROS	-AV-GRAV		--	9.6-SABL/GROS	- -			--	7.0-SABL/MOYE		- -				
	6.7-SABL/FIN	- -		--	3.7-SILT	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
0501	32	11 78-100-10875	31I07SE	18	689.95	5137.65	10.67	CAP-DE-LA-MADELEINE	-	10.76	- 19.20	024	8.184	NON		
STRAT	6.4-SABL/MOMG/GROS-	-		--	11.9-SABL/MOMG/FIN	- -			--	0.7-SABL/MOMG/MOYE-		- -				
	1.5-SABL/MOMG/FIN	- -		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
0501	32	11 78-100-10876	31I07SE	18	688.22	5139.48	47.24	CAP DE LA MADELEINE	-	10.76	- 22.88	072----------			NON	
STRAT	3.4-SABL/MOMG/FIN	- -		--	3.7-SABL/MOMG/GROS-	-			--	5.5-SABL/MOMG/FIN		- -				
	14.3-SABL/MOMG/MOYE-	-		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
0501	32	11 78-100-10877	31I07SE	18	687.65	5139.45	47.24	CAP-DE-LA-MADELEINE	-	8.53	--------	072	113.400	NON		
STRAT	21.3-SABL/MOMG/FIN	- -		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -			--	-		- -				

30G-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

SOUS-BASSIN	CON TE	MUN AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UUE UM
0501	32	11 78-100-10878	31107SE	18	689,70	5138,51	30,48	CAP-DE-LA-MADELEINE		- 10.46	- 14.81	072	113,400	NON		
STRAT		24.4-SABL/MOMG/GROS-	-		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0501	32	11 78-100-10879	31107SE	18	687,43	5139,20	47,24	CAP-DE-LA-MADELEINE		- 11.89	- 17.37	072	113,400	NON		
STRAT		24.4-SABL/MOMG/FIN	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0501	32	11 78-100-10884	31107NE	18	686,71	5138,25	30,48	CAP-DE-LA-MADELEINE		--------	--------		----------			
STRAT		13.7-SABL/MOMG/FIN	-AV-GRAV		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0501	32	11 78-100-10888	31107NE	18	688,00	5138,50	30,48	CAP-DE-LA-MADELEINE		- 8.40	- 12.19	024	0,092			
STRAT		4.0-SABL	-AV-ARGL		--	12.0-SABL	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0501	32	11 78-100-10891	31107SE	18	690,94	5137,35	15,24	CAP-DE-LA-MADELEINE		- 5.18	- 5.49	024	2,730	NON		
STRAT		4.3-SABL/MOMG/MOYE-	-		--	3.4-SABL/MOMG/GROS-AV-GRAV				--	1.5-ARGL		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0501	32	11 78-100-10893	31107SE	18	689,20	5138,93	35,05	CAP-DE-LA-MADELEINE		- 13.72	- 14.33	024	0,184	NON		
STRAT		12.8-SABL/MOMG/MOYE-	-		--	10.1-SABL/MOMG/GROS-	-			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0501	32	11 78-100-10895	31107NE	18	689,00	5138,30	25,91	CITE CAP-MADELEINE		- 7.32	- 13.11	072	47,730	NON	NON	NON
STRAT		0.3-REMB	- -		--	1.5-ARGL	- -			--	0.6-SABL/ANGL		- -			
		17.4-SABL/GROS	- -		--	9.4-SABL/MOYE	- -			--	0.3-SABL/ANGL		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0501	32	11 78-100-10896	31107NE	18	690,25	5140,40	30,58	CAP-DE-LA-MADELEINE		- 11.28	- 11.89	072	0,040			
STRAT		0.3-DÉPO	- -		--	4.3-SABL/GROS	- -			--	4.9-SABL/ANGL		- -			
		11.6-SABL/GROS	- -		--	0.9-ARGL	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -			

360-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-E	UTM-N	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	SOL FER	DUR UR
0501	32	11	78-100-10897	31I07SE	18	690,30	5137,30	15,24	CAP-DE-LA-MADELEINE	- 7,92	- 9,75	072	11,454		
	STRAT	0,3=DÉPO		- -		--	1,8=ARGL	- -		--	0,0=SABL/ARGL		- -		
		25,0=SABL/MOYE		- -		--	1,5=SABL/FIN	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0501	32	11	78-100-10898	31I07SE	18	688,80	5138,90	30,00	CAP DE LA MADELEINE	-------	-------		----------		
	STRAT	0,1=REMB		- -		--	2,4=SABL/GRUS	- -		--	4,0=SABL/FIN		- -		
		14,0=SILT		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0501	32	11	78-100-10899	31I07NE	18	687,80	5140,50	51,21	CAP-DE-LA-MADELEINE	-------	-------		----------		
	STRAT	0,1=SABL/FIN		- -		--	0,0=SABL/MOYE	- -		--	7,9=SABL/FIN		- -		
		0,3=SABL/BLOC		- -		--	3,0=ARGL	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0501	32	11	78-100-10900	31I07SE	18	688,80	5139,50	49,20	HÔTEL DE VILLE CAP	- 7,02	- 9,14	072	0,756		
	STRAT	4,0=SABL/ARGL		- -		--	1,5=SABL/MOYG/FIN	- -		--	0,1=SABL/FIN		- -		
		8,5=SABL/MOYE		- -		--	0,0=SABL	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0501	32	11	78-100-10901	31I07NE	18	687,30	5140,25	53,34	CAP-MADELEINE TI2	- 5,79	- 8,49	072	208,576	NON	NON
	STRAT	19,8=SABL/MOYE		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0501	32	11	78-100-10902	31I07NE	18	687,05	5139,80	50,29	CAP-MADELEINE TI3	-------	-------		----------		
	STRAT	6,1=SABL/GRUS		- -		--	19,8=SABL/ARGL	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0501	32	11	78-100-10903	31I07NE	18	687,00	5139,45	50,29	CAP MADELEINE TI4	- 10,00	- 10,36	072	50,784		
	STRAT	7,0=SABL/GRUS		- -		--	15,2=SABL/MOYE	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0501	32	11	78-100-10904	31I07NE	18	687,50	5140,45	51,02	CAP-MADELEINE TI1	-------	-------		----------		
	STRAT	9,1=SABL/MOYE		- -		--	10,8=SABL/ARGL	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -		

366-69-8184

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CON TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-COSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	UTILISATION			NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SPÉCIFIQUE UNITÉ
0501	32	11	78-300-42490	31I07S-W	18	690.80	5137.20	15.24	2055 FEDERAL			-------	-------	----------	
STRAT	0.3-SABL/HUMG/MUYE-	-		--	1.2-ANGL		- -	--	3.0-SABL/ANGL		- -				
	8.6-SABL/HUMG/MUYE-PS-SABL/HUMG/GRUS--			--	2.1-ANGL/SILT		- -	--	-		- -				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
0501	32	11	78-300-42491	31I07N-W	18	688.10	5139.80	9m.77	2040 FEDERAL			-------	-------	----------	
STRAT	1.2-SABL/HUMG/FIN -	-		--	1.8-SABL		- -	--	3.0-SABL/HUMG/FIN		- -				
	1.5-SABL/HUMG/MUYE-PS-SABL/HUMG/GRUS--			--	1.5-SABL/GRAV		- -	--	3.0-SABL/HUMG/GRUS-		-				
	1.5-SABL/HUMG/MUYE-PS-SABL/HUMG/GRUS--			--	8.1-SABL/HUMG/FIN	-PS-SABL/HUMG/MUYE--		--	8.1-SABL/HUMG/FIN		- -				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
0501	32	11	78-300-42493	31I07N-W	18	687.95	5139.90	45.72	2040 FEDERAL			-------	-------	----------	
STRAT	1.5-SABL/HUMG/FIN -	-		--	8.2-SABL/HUMG/FIN	-PS-SABL/HUMG/GRUS--		--	1.5-SABL/HUMG/FIN	-PS-ANGL					
	6.6-SABL/HUMG/FIN -	-		--	8.3-BLOC		- -	--	-		- -				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
0501	32	11	78-300-42495	31I07S-W	18	689.85	5137.90	22.86	2050 FÉDÉRAL			-------	-------	----------	
STRAT	0.3-SABL/HUMG/MUYE-	-		--	1.2-ANGL		- -	--	3.0-SABL/ANGL		- -				
	6.6-SABL/HUMG/MUYE-PS-SABL/HUMG/GRUS--			--	2.1-ANGL/MET6		-AV-SILT/ANGL	--	-		- -				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
0501	32	11	78-300-42496	31I07S-E	18	690.50	5138.75	30.48	2051 FEDERAL			-------	-------	----------	
STRAT	1.5-SABL/HUMG/FIN -	-		--	1.2-SABL/HUMG/MUYE-PS-SABL/HUMG/GRUS--			--	1.8-SABL/GRAV		- -				
	3.6-SABL/HUMG/FIN -	-		--	1.5-SABL/HUMG/MUYE-		-	--	3.0-SABL/HUMG/MET6		-PS-SABL/HUMG/GRUS				
	6.1-SABL/HUMG/FIN -	-		--	3.1-SABL/HUMG/MUYE-		-	--	5.2-ANGL/MET6		-PS-SILT/ANGL				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
0501	32	11	78-300-42497	31I07S-W	18	690.50	5138.20	3.05	2052 FÉDÉRAL			-------	-------	----------	
STRAT	3.4-SABL/HUMG/FIN	-PS-SABL/HUMG/MUYE--		--	2.7-SABL		- -	--	6.4-SILT/ANGL		- -				
	12.2-SABL	- -		--	10.7-ANGL		-AV-SABL	--	-		- -				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
0501	32	11	78-300-42498	31I07N-W	18	690.95	5139.10	3.05				-------	-------	----------	
STRAT	18.0-SABL	- -		--	3.0-SILT		- -	--	11.9-SILT/ANGL		-AV-ANGL				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
0501	32	11	78-300-42499	31I07N-W	18	690.45	5140.05	35.05	2054 FÉDÉRAL			-------	-------	----------	
STRAT	1.5-SABL/HUMG/FIN -	-		--	1.5-SABL/HUMG/MUYE-PS-SABL/HUMG/GRUS--			--	10.7-SABL/HUMG/FIN		- -				
	1.5-SABL/HUMG/FIN -PS-SABL/HUMG/MUYE--			--	5.2-SABL/HUMG/MUYE-PS-SABL/HUMG/GRUS--			--	8.3-ANGL		- -				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				
	-		- -	--	-		- -	--	-		- -				

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CON TE	NUM AN-PRO	IDENT PUIT -0088	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU JOUR	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	BEL	FER	UDE UR
0501	32	11	78-300-42500	31I07NW	18	689,20	5139,70	30,10	2e55 FÉDÉRAL	-------	-------	-------				
STRAT	1.2=SABL		- -		--	1.8=SABL/HUMG/FIN		-PS=SABL/HUMG/MOYE--		10.7=SABL/HUMG/FIN		- -				
	11.9=SABL/HUMG/FIN		-PS=SABL/HUMG/MOYE--			8.9=ARGL		-PS=SILT/ARGL		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
0501	32	11	79-100-00001	31I07NE	18	690,00	5139,40	35,05	PUITS TEMOIN AU CAP-DE-	- 14.13	-------	-------				NON
STRAT	3.7=SABL/MOYE		- -		--	7.0=SABL/FIN		- -		--	6.1=SABL/MOYE	- -				
	7.3=SABL/FIN		- -		--	1.2=SABL/MOYE		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
0501	32	11	79-100-00050	31I07NE	18	690,00	5139,60	33,53	PIEZOMETRE DU CAP-DE-LA	- 17.34	-------	-------				
STRAT	21.0=SABL/HUMG/MOYE-		-		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
0501	32	11	79-100-00051	31I07NE	18	689,35	5139,05	33,53	PIEZOMETRE DU CAP-DE-LA	- 18.05	-------	-------				
STRAT	20.1=SABL/HUMG/MOYE-		-		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
0501	32	11	79-100-00052	31I07NE	18	688,20	5139,60	33,53	PIEZOMETRE DU CAP-DE-LA	- 12.19	-------	-------				
STRAT	20.4=SABL/HUMG/MOYE-		-		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
0501	32	11	79-100-00053	31I07NE	18	690,00	5139,40	33,53	PIEZ.IMPLANTE PAR MRN P	- 14.13	-------	96e	5.454			
STRAT	8.0=SABL/HUMG/MOYE-		-		--	20.7=SABL/HUMG/FIN		-AV=SABL/HUMG/MOYE--		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
0501	32	11	81-100-03023	31I07SE	18	688,40	5138,00	228,00	MUNICIPALITE CAP DE MAD	- 9.07 - 11.20		924	14.184	NON	NON	NON
STRAT	5.8=ARGL		- -		--	24.1=SABL/HUMG/MOYE-		-		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
0501	32	11	81-100-03024	31I07SE	18	691,70	5138,20	15,24	MUNICIPALITE DE CAP DE	- 10.08 - 11.89		972	13.908	NON	NON	NON
STRAT	5.2=ARGL		- -		--	23.5=SABL/FIN		- -		--	1.8=ARGL	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				
	-		- -		--	-		- -		--	-	- -				

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SO-SAB	COM TE	NUM AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	SEL PER	DUR
0501	32	18 78-100-10913	31107NE	18	684,40	5140,95	60,96	CLUB GOLF DU MOULIN	- 14,03	- 14,94	038	**********	NON		
STRAT	14,6=SABL/MOMG/FIN	- -		--	8,8=SABL/MOMG/GROS-	-		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
0501	32	18 78-100-10914	31107NE	18	687,20	5140,48	53,34	MIN. AGRICULTURE	- 3,96	*******	028	**********	NON		
STRAT	18,7=SABL	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
0501	32	18 78-100-10917	31107NE	18	685,04	5139,74	53,34	CAP-DE-LA-MADELEINE	- 1,52	- 12,50	024	3,270	NON		
STRAT	4,6=SABL/MOMG/MOYE-	- -		--	12,2=SABL/MOMG/GROS-AV-SILT			--	0,9=ARGL		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
0501	32	18 78-100-10919	31107SE	18	685,56	5139,74	53,34	CAP-DE-LA-MADELEINE	- 10,36	*******		**********			
STRAT	7,3=SABL/MOMG/MOYE-	- -		--	18,4=SABL/MOMG/FIN -PB=SILT/GRAV			--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
0501	32	18 78-100-10920	31107NE	18	684,95	5138,44	24,38	CAP-DE-LA-MADELEINE	- 15,24	*******		**********			
STRAT	5,8=SABL	- -		--	1,8=ARGL	- -		--	21,3=SABL/MOMG/FIN -AV=SILT						
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
0501	32	18 78-100-10923	31107NE	18	685,20	5141,15	56,39	ABA.LESIEUR INC.	*******	*******		**********			
STRAT	18,3=SABL/MOMG/FIN	- -		--	10,0=ARGL	- -		--	1,2=GRAV/ARGL		- -				
	20,7=SABL/ARGL	- -		--	28,7=SILT/ARGL	- -		--	2,7=GRAV/ARGL		- -				
	0,3=ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
0501	32	18 78-100-10924	31107NE	18	685,03	5140,65	57,60		- 0,00	- 0,00		0,000			
STRAT	12,2=SABL	- -		--	78,3=ARGL	- -		--	93,0=ROCH		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
0501	32	18 78-100-10925	31107NE	18	686,00	5139,98	54,86	NUN,ST-LOUIS-DE-FRA	- 5,49	- 13,41		0,792	NON	NON	NON
STRAT	15,5=SABL/MOMG/GROS-	- -		--	2,4=SABL/MOMG/MOYE-	- -		--	2,1=SABL/MOMG/GROS-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-		- -				

300-00-0000

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CAP TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	REL	FER	VUE UX
0501	32	18	78-100-10926	31I07NE	18	680,46	5139,70	53,95	NUN,ST-LOUIS-DE-FNA	- 5.18	- 9.14		0,900	NON	NEI	NON
	STRAT	3.0=SABL/MOMG/FIN	- -		--	12.8=SABL/MOMG/GROS=	-		--	2.1=SABL/MOMG/MOYE=	-					
		1.2=SILT	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
0501	32	18	78-100-10928	31I07NE	18	685,75	5140,10	57,91	SONDAGE	-------	-------		----------			
	STRAT	9.8=SABL/GROS	- -		--	7.0=SABL/ANGL	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
0501	32	18	78-100-10929	31I07NE	18	680,30	5141,95	54,50	MEG VIEILLES FORGES	- 1.22	-------		----------	NON	NON	NON
	STRAT	6.1=SABL/MOYE	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
0501	32	18	78-100-10930	31I07NE	18	684,50	5140,50	55,53	LANUCHE RENÉ	- 8.83	- 24.38	VOL	4,200			
	STRAT	17.7=SABL	- -		--	5.0=SABL/ANGL	- -		--	3.4=SABL/FIN						
		8.9=SABL/FIN	- -		--	2.1=SABL/FIN	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
0501	32	18	78-100-10931	31I07SE	18	686,70	5139,10	51,82	HOTEL DE VILLE CAP	- 7.62	-------	VOL	1,362		OUI	
	STRAT	7.3=SABL/MOYE	- -		--	2.7=SABL/GROS	- -		--	4.0=SABL/ANGL						
		8.8=SABL/MOYE	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
0501	32	18	81-100-03022	31I07NE	18	683,82	5140,95	60,96	PÉPIN CLAUDE	- 14.63	- 21.34	VOL	0,540	NON	NEI	NON
	STRAT	10.8=SABL	- -		--	7.0=GRAV/SABL	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
0501	32	20	78-100-10907	31I13NE	18	689,12	5155,47	91,44	VEILLEUX JACQUES	- 15.85	- 40.33	VOL	1,800			
	STRAT	18.3=ARGL	- -		--	15.8=SABL/FIN	- -		--	25.9=ANGL			=AV=SABL			
		8.5=ROCH	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
0501	32	20	80-100-03369	31I07NE	18	677,45	5147,55	100,58	PUITS #1 RANG ST-FLAVIE	-------	-------		010	40,368		
	STRAT	12.2=SABL	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					
		-	- -		--	-	- -		--	-	- -					

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CUM TE	MUN AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SPÉC	FER UG
0501	32	28 80-100-03390	31I07NE	18	678.10	5168.30	103.63	PUITS #2 NANG ST-FLAVIE		- 2.44	- 9.75	072	39.000	
STRAT	8.5-SABL/GROS	- -		--	1.5-SABL	- -				-- 2.1-SABL/GROS			- -	
	9.1-SABL/GRAV	- -		--	-	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
0501	32	28 80-100-03404	31I07NE	18	679.05	5165.25	82.30	SONDAGE 2/80 MONT-CARMEL		- 4.95	- 12.01	072	8.454	
STRAT	6.9-SABL/MOYE	- -		--	3.7-SABL/FIN	-AV-SABL/MOYE				-- 3.4-SABL/FIN			- -	
	3.0-SABL/ANGL	- -		--	-	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
0501	32	28 80-100-03405	31I07NE	18	678.90	5165.20	83.82	SONDAGE 3/80 MONT-CARMEL		- 5.39	- 12.20	072	14.730	
STRAT	4.3-SABL/MOYE	- -		--	4.0-SABL/MOYE	-AV-SABL/FIN				-- 2.1-SABL/FIN			- -	
	2.4-SABL/FIN	-AV-SABL/MOYE		--	2.7-SABL/FIN	-AV-SABL/ANGL				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
0501	32	28 80-100-03406	31I07NE	18	678.95	5165.20	82.30	SONDAGE 4/80 MONT-CARMEL		--------	--------		----------	
STRAT	5.8-SABL/GRAV	- -		--	2.1-SABL/MOYE	- -				-- 3.4-SABL/MOYE			-AV-SABL/FIN	
	1.2-SABL/ANGL	- -		--	-	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
0501	32	34 78-100-11803	31I07NW	18	671.65	5150.45	68.58	BEAUMIER M RAYF		- 30.58	- 35.72	005	0.816	
STRAT	19.2-ANGL	- -		--	42.7-SABL	- -				-- 48.8-ROCH			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
0501	32	39 80-100-03383	31I10NE	18	679.90	5165.40	129.54	PUITS #1 ST-GEORGES-DE-		- 2.13	- 5.95	072	29.844	
STRAT	6.6-SABL/MOYE	- -		--	3.0-SABL/GROS	-AV-GRAV/FIN				-- 0.1-SABL/MOYE			- -	
	3.8-SABL/FIN	- -		--	1.5-SABL/SILT	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
0501	32	39 80-100-03384	31I10NE	18	680.10	5165.45	129.54	PUITS #2 ST-GEORGES-DE-		- 2.24	- 5.39	072	81.828	
STRAT	9.1-SABL/FIN	- -		--	2.1-SABL/GRAV	- -				-- 0.4-SABL/MOYE			- -	
	2.0-SABL/FIN	- -		--	-	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
0501	32	39 80-100-03385	31I10NE	18	680.10	5165.40	129.54	SONDAGE ST-GEORGES-DE-C		- 1.83	- 2.74	072	60.190	
STRAT	6.6-SABL/FIN	- -		--	1.8-SABL/MOYE	- -				-- 3.7-SABL/GRAV			- -	
	6.9-SABL/MOYE	- -		--	0.6-ANGL	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	
	-	- -		--	-	- -				-- -			- -	

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BASS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PNO-DUBB	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	RIVERB		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DUREE PUMPAGE	DEBIT	DEL REN	DUR UR
0501	32	36	81-100-03038	31I105E	18	680.50	5165.00	121.92	MUNICIPALITÉ DE ST GEOR	-	1.91	3.80	072	95.736	NON	NON NON
STRAT	4.6-SABL/MOMG/MOYE-	-		--	3.0-SABL/MOMG/GROS-	-		--	0.1-SABL/MOMG/MOYE-	-						
	3.9-SABL/MOMG/FIN	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
	-	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
	-	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
0501	32	92	81-100-03049	31I105W	18	657.40	5167.10	305.76	PICARD G.	-	9.14	34.02	002	0.438		
STRAT	20.4-SABL	-	-	--	15.2-ROCH	-	-	--	-	-						
	-	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
	-	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
	-	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
0501	32	46	78-100-11009	31I10NE	18	677.42	5171.35	152.40	TERRES ET FORÊTS	-	0.10	0.71	012	3.276		
STRAT	6.7-SABL/MOMG/GROS-	-		--	3.7-SABL/MOMG/MOYE-AV-ARGL			--	-	-						
	-	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
	-	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
	-	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
0501	32	46	80-100-03364	31I10NE	18	674.10	5172.45	121.92	PUITS MUNICIPAL DE GRAN	-	7.47	10.52		40.822		
STRAT	0.3-TERR	-	-	--	3.4-SABL/FIN	-	-	--	22.7-SABL/FIN		-AV-SABL/GROS					
	7.9-SABL/GRAV	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
	-	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
	-	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
0501	32	46	81-100-03046	31I10NE	18	673.56	5171.20	100.00	BRULÉ JEAN	-	4.57	82.45	002	0.330		
STRAT	5.2-SABL	-	-	--	57.3-ROCH	-	-	--	-	-						
	-	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
	-	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
	-	-	-	--	-	-	-	--	-	-						
0501	32	51	80-100-03353	31P10SE	18	669.60	5272.20	100.02	AUX CANTON DE LANG LLIE	-	5.77	20.35	072	21.822		
STRAT	10.8-SABL/FIN	-AV-SABL/MOYE		--	4.6-SABL/MOYE	-AV-SABL/SILT		--	25.3-SABL/SILT		-	-				
	2.4-SABL/MOYE	-AV-SABL/FIN		--	1.2-SABL/SILT	-	-	--	-		-	-				
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-				
0501	32	51	80-100-03392	31P10SE	18	669.50	5272.40	104.59	SONDAGE 2/75 A LA CHUCH	-	2.00	*******	005	4.092		
STRAT	3.0-TERR	-	-	--	1.5-SABL/MOYE	-	-	--	5.6-SABL/GROS		-	-				
	3.4-GRAV	-	-	--	22.9-SABL/MOMG/FIN	-	-	--	-		-	-				
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-				
0501	32	51	80-100-03393	31P10SE	18	669.60	5272.15	104.59	SONDAGE #3/75 A LA CHUC	-	5.42	*******	005	5.454		
STRAT	0.3-TERR	-	-	--	5.2-SABL/GROS	-	-	--	0.6-GRAV		-	-				
	30.5-SABL/FIN	-AV-SABL/ARGL		--	12.2-SABL/GROS	-	-	--	45.1-SABL/FIN		-	-				
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-				
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-				

300-g9-0100

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CON TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-OOBB	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UVE UM
050	32	00	78-100-11012	31P07SW	18	000,90	5243,30	140,21	RUSAIPE	ROUCHARD	- 12,80	- 18,29	004	4,550	NON		
	STRAT	7,3=DEPO	- -		--	18,9=SABL	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
050	32	00	78-100-11013	31I15NW	18	057,90	5196,50	142,80	PAQUIN	ANE	- 7,32	-------	024	2,730	NON	NON	NON
	STRAT	10,7=SABL/MOYE	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
050	32	00	81-100-03052	31P07NW	18	009,10	5259,40	304,80	PILOTE	RICHARD	- 10,07	- 07,00	002	0,450			
	STRAT	6,4=SABL	- -		--	61,3=ROCH	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
050	32	00	81-100-03053	31P07NW	18	009,20	5259,50	304,80	DRULET	GASTON	- 12,19	- 30,48	002	0,450			
	STRAT	3,7=SABL	- -		--	28,3=ROCH	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
050	32	00	81-100-03054	31P07NW	18	009,30	5259,60	304,80	PILOTE	LUCIEN	- 4,57	- 32,00	001	2,262			
	STRAT	4,6=SABL	- -		--	27,4=ROCH	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
050	32	00	81-100-03055	31P07NW	18	009,40	5259,60	259,08	LUNTIE	ANDRÉ	- 2,13	- 24,08	002	4,550			
	STRAT	22,9=SABL	- -		--	1,2=GRAV	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
050	32	00	81-100-03056	31P07SW	18	007,30	5243,20	152,40	ROUCHARD	MAURICE	- 9,14	- 30,50	002	1,362			
	STRAT	30,6=SABL	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
050	32	00	81-100-03057	31P07SW	18	007,10	5207,10	167,64	HÉBERT	JEAN-YVES	- 5,49	- 32,01	001	1,362			
	STRAT	6,4=SABL/BLOC	- -		--	20,2=ROCH	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -			

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CLM TE	NUM IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	UIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	BEL FAR VUS UN
0501	32	68 81-100-03058	31P07SW	18	667,10	5267,10	167,64	GIGNAC GASTON	- 15,24	- 39,62	001	1,800	
STRAT		6,8-SABL/BLOC				-- 10,8-ROCH							
0501	32	68 81-100-03059	31P07SW	18	667,10	5267,10	167,64	MIRON ALPHONSE	- 13,72	- 30,48	002	1,680	
STRAT		5,5-SABL/BLOC				-- 23,4-ROCH							
0501	32	68 81-100-03061	31P07SW	18	668,70	5243,20	128,02	GOSSELIN GAÉTANE	-------	-------	002	0,684	
STRAT		21,3-SABL/FIN				-- 4,3-SABL/GRAV							
0501	32	68 81-100-03062	31P07NW	18	669,50	5259,20	198,12	LONTIE ANDRÉ (PAS D'EAU	-------	-------		---------	
STRAT		24,7-SABL/FIN											
0501	32	68 81-100-03063	31P07NE	18	670,70	5257,20	213,36	BÉLANGER RÉMY	-------	-------	001	0,270	
STRAT		3,0-SABL/BLOC				-- 8,5-SABL			-- 41,8-ROCH				
0501	32	68 81-100-03065	31P07NE	18	669,60	5254,85	198,12	VÉZINA ROGER	- 27,43	-------		1,302	NON NON NON
STRAT		36,5-SABL				-- 7,9-GRAV							
0501	32	68 81-100-03067	31P07NE	18	669,60	5257,30	182,88	GAGNON EDMOND	- 4,57	- 25,30	001	1,584	NON NON NON
STRAT		25,3-SABL/GRAV											
0501	32	11 78-100-10868	31I07NW	18	687,02	5139,02	38,10	CAP-DE-LA-MADELEIN	- 9,14	- 9,45	048	50,814	NON
STRAT		12,2-ARGL				-- 6,1-SABL/ARGL			-- 3,7-SABL/MORG/GROS-				

308-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM AN	IDENT PUIT PPO	DUSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SPÉ	FER UNE UN
0501	43	02	78-306-49264	311975W	1A	680.25	5137.50	24.23	3219	FÉDÉRAL	-------	-------	----------		
STRAT	4.9=SABL/HUMG/FIN	-	-	--	1.8=SABL/HUMG/MOYE	-	-	--	0.6=ARGL		-	-			
	3.7=SABL/HUMG/FIN	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
0501	43	02	78-306-49271	311975W	1A	689.25	5136.33	39.02	3060	FÉDÉRAL	-------	-------	----------		
STRAT	16.3=SABL/HUMG/FIN	-	-	--	15.2=ARGL	-	-	--	0.9=ARGL/MELG		-	-			
	3.0=ARGL/HUMG	-	-	--	3.4=ARGL/MELG	-	-	--	20.4=ARGL		-	-			
	0.3=ROCH	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
0501	43	02	78-306-49272	311975W	1A	689.00	5136.50	10.07	3065	FÉDÉRAL	-------	-------	----------		
STRAT	1.5=ARGL/HUMG	-	-	--	7.6=SABL	-PS=GRAV/BLOC		--	10.1=SABL/GRAV		-	-			
	5.5=ARGL/HUMG	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
0501	43	02	78-306-49273	311975W	1A	689.50	5135.13	35.45	3.07	FÉDÉRAL	-------	-------	----------		
STRAT	3.3=ARGL	-	-	--	27.4=SABL/GRAV	-	-	--	3.0=ARGL/HUMG		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
0501	43	02	78-306-49274	311975W	1A	689.18	5136.12	15.24	3071	FÉDÉRAL	-------	-------	----------		
STRAT	7.9=ARGL	-	-	--	1.5=SABL/HUMG/FIN	-	-	--	18.3=SABL/GRAV		-	-			
	1.8=SABL/METG	-PS=GRAV/BLOC		--	5.6=ARGL/HUMG	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
0501	43	02	78-306-49276	311975E	1A	688.50	5135.75	18.29	3077	FÉDÉRAL	-------	-------	----------		
STRAT	28.3=SABL/GRAV	-	-	--	0.3=ARGL/HUMG	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
0501	43	02	78-306-49277	311975W	1A	688.25	5135.50	22.86	3078	FÉDÉRAL	-------	-------	----------		
STRAT	0.3=TERH	-	-	--	3.9=SABL/HUMG/FIN	-	-	--	17.4=SABL/GRAV		-	-			
	6.7=SABL/GRAV	-AV=ARGL/METG		--	7.9=ARGL/GRAV	-	-	--	12.2=ARGL/HUMG		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
0501	43	02	78-306-49278	311975E	1A	689.50	5135.50	22.86	3079	FÉDÉRAL	-------	-------	----------		
STRAT	6.3=TERH	-	-	--	2.6=SABL	-	-	--	7.9=SABL/GRAV		-	-			
	11.3=SABL/METG	-PS=GRAV/ARGL		--	2.4=ARGL/METG	-PS=SABL/GRAV		--	7.3=ARGL		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			
	-	-	-	--	-	-	-	--	-		-	-			

306-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CCM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	SEL FER UR
0501	03	02	78-300-49280	31I/7SW	18	689.75	5135.25	10.15	3600 FÉDÉRAL					
STRAT			1.5-DÉPO	- -		--	9.8-SABL/HUMG/GROS-	-		--	16.2-SABL/HUMG/FIN	-	-	
			7.0-SABL/SILT	- -		--	2.7-ARGL/BLUE	-	-	--	2.3-ROCH		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
0501	03	02	78-300-49281	31I/7SE	18	687.05	5135.15	35.05	3680 FÉDÉRAL					
STRAT			4.3-TERR	- -		--	0.7-SABL/GRAV	-	-	--	23.5-SABL/GRAV		-AV-ARGL	
			5.8-GRAV/HUMG/FIN	- -		--	1.8-ARGL	-	-	--	35.1-SABL/GRAV		-AV-SABL/ARGL	
			6.6-ARGL/METG	-AV-SABL/GRAV		--	1.2-SABL/GRAV	-AV-ARGL		--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
0501	03	02	78-300-49282	31I/7SW	18	687.50	5135.20	35.05	3690 FÉDÉRAL					
STRAT			0.3-TERR	- -		--	40.8-SABL/HUMG/GROS-PS-GRAV/HUMG/FIN			--	1.8-SABL/METG		-PS-GRAV/ARGL	
			5.5-ARGL	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
0501	03	02	78-300-49283	31I/7SW	18	687.20	5135.50	35.05	3691 FÉDÉRAL					
STRAT			0.3-TERR	- -		--	20.1-SABL/GRAV	-	-	--	3.0-SABL/GRAV		-AV-ARGL	
			1.5-SABL/GRAV	-AV-ARGL		--	0.3-SABL	-PS-GRAV/BLUE		--	7.6-SABL/GRAV		-	-
			5.2-SABL/GRAV	-AV-ARGL		--	0.7-ARGL/HUMG	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
0501	03	02	78-300-49284	31I/7SW	18	688.40	5136.55	16.29	3105 FÉDÉRAL					
STRAT			0.3-TERR	- -		--	4.6-ARGL/HUMG	-	-	--	4.4-SABL/HUMG/FIN		-	-
			2.4-SABL/HUMG/FIN	-AV-ARGL		--	12.2-ARGL/HUMG	-	-	--	7.9-ARGL/BLUE		-	-
			0.3-ROCH	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
0501	03	02	78-300-49286	31I/7SW	18	689.25	5137.20	7.62	2459 FÉDÉRAL					
STRAT			4.6-SABL/HUMG/FIN	- -		--	2.1-SILT/ARGL	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
0501	03	02	78-300-49294	31I/7SW	18	689.10	5137.10	7.62	2656 FÉDÉRAL					
STRAT			4.6-SABL/HUMG/FIN	- -		--	2.1-SILT/ARGL	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
0501	03	02	80-100-03397	31I/7SE	18	679.70	5137.40	00.96	PUITS #8 TROIS-RIVIÈRES -		0.71 - 15.41		072	122.742
STRAT			29.4-SABL	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-
			-	- -		--	-	-	-	--	-		-	-

SGG-89-3184

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COMTE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	DUR
0501	43	02	80-100-03396	31I07SE	18	679.25	5137.72	60.96	PUITS #5 TROIS-RIVIÈRES -	6.71	- 15.24	050	121.050			
	STRAT		22.6-SABL/HUYF	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0501	43	02	80-100-03399	31I07SE	18	679.30	5137.40	60.96	PUITS #6 TROIS-RIVIÈRES -	6.71	- 18.59	072	157.110			
	STRAT		6.1-SABL/GRAS	- -		--	7.1-SABL/FIN	- -		--	7.6-SABL/MOYE		- -			
			9.1-SABL/GROS	- -		--	12.6-SABL	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0501	43	14	80-100-03377	31I07NW	18	671.50	5144.40	91.44	PUITS #1 MUN. ST-ÉTIENN -	4.88	- 5.00	002	14.730			
	STRAT		7.9-SABL/GRAV	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0501	43	14	80-100-03408	31I07NW	18	671.80	5144.30	91.44	SONDAGE #80 ST-ÉTIENNE	-------	-------		----------			
	STRAT		3.4-GRAV	- -		--	18.3-ARGL	- -		--	2.1-ARGL/GRAV		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0501	43	19	78-100-19942	31I10SE	18	677.20	5161.30	76.20	TRÉPANIER ROLLAND	0.00	- 54.62		1.110	NON	NON	NON
	STRAT		1.2-ÉPO	- -		--	7.9-SABL	- -		--	30.5-SABL/ARGL		- -			
			3.4-GRAV	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0501	43	19	78-100-19943	31I10SE	18	677.00	5161.30	77.72	CASAMON EDMOND -	1.22	- 1.22	003	22.722	NON	NON	NON
	STRAT		24.4-ARGL	- -		--	6.5-GRAV	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0501	43	22	78-100-19945	31I10SW	18	670.75	5156.45	91.44	GRENIER MALVINA -	6.71	-------	002	0.438	NON	NON	NON
	STRAT		20.7-ARGL	- -		--	3.4-GRAV	- -		--	67.7-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0501	43	26	78-100-19946	31I10S	18	668.30	5157.40	137.16	BASTARACHE PAUL -	3.66	- 10.97	020	0.810	NON		
	STRAT		12.2-ARGL	- -		--	7.9-SABL/GRAV	- -		--	24.1-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

386-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN 38-BAS	COM TE	MUN AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UDE UR
0501	43	20 78-100-19948	3111?7NW	18	666.10	5150.85	108.20	MUN ST-BONIFACE		- 0.01	- 2.62		60.000	NON	NON	NON
	STRAT	7.9=SABL/GRUS	- -		--	7.3=ARGL	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
0501	43	20 78-100-19951	3111?5W	18	667.90	5150.85	123.44	LAFRENIÈRE RAYMOND		- 3.05	- 24.38	007	0.900	NON	NON	NON
	STRAT	15.8=ARGL	- -		--	3.0=SABL/GRAV	- -			-- 80.2=ROCH			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
0501	43	20 80-100-03355	3111?7NW	18	668.00	5150.85	108.20	PUITS #1 ST-BONIFACE AB		- 0.76	- 1.37	072	35.000			
	STRAT	7.0=SABL/GRAV	- -		--	2.1=SABL/FIN	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
0501	43	20 80-100-03372	3111?7NW	18	667.70	5150.90	112.78	SONDAGE MUN ST-BONIFACE		-------	-------		----------			
	STRAT	1.5=TERR	- -		--	3.0=SABL/FIN	-AV=SABL/FIN			-- 1.5=SABL/MOYE			-AV=SABL/GROS			
		3.7=SABL/MOYE	-AV=SABL/FIN		--	2.4=ARGL	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
0501	43	20 78-100-19955	3111.5W	18	666.75	5162.95	152.42	GAUVIN ALFRED		- 18.29	- 27.43	051	0.900	NON	NON	NON
	STRAT	0.1=SABL	- -		--	5.2=SCHS	- -			-- 23.5=ROCH			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
0501	43	31 78-100-19958	3111?5W	18	668.15	5162.40	154.50	J. DESCHÊNEAUX		- 0.30	- 4.57	048	9.080	NON	NON	NON
	STRAT	9.1=SABL/MOYG/FIN	- -		--	12.3=ARGL	- -			-- 1.2=GRAV			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
0501	43	31 78-100-19961	3111?5W	18	653.50	5161.35	148.12	MÉNARD JACQUES		- 10.67	- 27.43	010	1.110	NON	NON	NON
	STRAT	12.8=GRAV/GRUS	- -		--	17.7=ROCH	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
0501	43	31 78-100-19962	3111?5W	18	650.60	5161.40	104.59	DÉSILETS VINCENT		- 9.14	- 15.24	003	4.202	NON	NON	NON
	STRAT	30.5=SABL/GRAV	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			
		-	- -		--	-	- -			-- -			- -			

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TF	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DEBIT	SEL	FER	ODEUR
0501	43	31	78-100-19963	31I10SW	18	650,60	5103,65	175,20	GELINAS MARIE A	- 12,19	- 30,48	006	0,900	NON	NON	NON
STRAT			44,8-SABL													
0501	43	31	78-100-19964	31I10SW	18	653,90	5101,35	198,12	GOULET PAUL	- 3,00	- 6,10	001	1,302	NON	NON	NON
STRAT			6,1-SABL					3,7-ROCH								
0501	43	31	78-100-19965	31I10SW	18	653,86	5101,30	190,50	LESAGE PIERRE	- 1,52	- 3,65	001	2,202	NON	NON	NON
STRAT			6,4-SABL													
0501	43	31	78-100-19966	31I10SW	18	653,80	5101,40	213,30	STEVEN HEE	- 1,52	- 7,62	001	0,330	NON	NON	NON
STRAT			8,9-SABL					11,0-ROCH								
0501	37	01	78-100-19968	31I02NW	18	657,22	5123,32	9,14	GAZ 131	-------	-------		---------			
STRAT			45,7-GRAV/BLOC 78,7-CALC					35,1-CALC 10,7-CALC		32,0-CALC						
0501	47	92	81-100-02388	31I12NW	18	590,72	5172,90	365,76	CLAUDE HAREAULT	- 7,31	- 16,76	001	3,276	NON	NON	NON
STRAT			11,9-GRAV/BLOC					5,8-ROCH								
0501	47	92	81-100-02389	31I12NW	18	593,71	5172,02	441,96	ANDRÉA ROBITILLARD	- 6,23	- 57,91	001	2,184	NON	NON	NON
STRAT			17,1-GRAV/BLOC					43,8-ROCH								
0501	47	92	81-100-02401	31I12NW	18	591,50	5175,88	365,76	JEAN-PAUL ST-GEORGES	- 3,35	- 58,52	001	2,646	NON	NON	NON
STRAT			16,5-SABL/FIN					12,1-ROCH								

247

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	PUITS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	DEL	FER	ODE UR
0501	47	98	01-100-02403	31I12NW	18	592,72	5173,52	390,24	THÉOPHILE DULAC	- 12,00	- 57,91	001	5,454	NON	NON	NON
STRAT 19,8-GRAV/BLOC						-- 38,1-ROCH										
0501	49	29	78-100-20320	31I12SW	18	589,22	5153,90	457,27	LEFEBVRE MARCEL	- 12,19	- 16,76	005	0,909	NON		
STRAT 11,0-GRAV						-- 22,5-GRAV										
0501	49	29	78-100-20329	31I12SW	18	586,67	5161,93	381,00	CHÊNE LEMOINES	- 13,41	- 91,44	002	0,270			
STRAT 22,9-SABL/FIN						-- 60,0-ROCH										
0501	49	29	78-100-20331	31I12SW	18	592,57	5155,26	510,10	HÉLÈNE LEDUC	- 9,30	- 51,88	002	0,130	NON	NON	NON
STRAT 11,0-GRAV/MLTG						-- 14,5-ROCH										
0501	49	29	81-100-02375	31I12NW	18	587,45	5162,12	411,00	BOUCHER FRANCINE	- 7,32	- 27,43	001	14,364			
STRAT 30,5-GRAV																
0501	49	29	81-100-02370	31I12SW	18	589,04	5153,72	457,20	TURGEON GAÉTAN	- 3,00	- 53,02	001	1,092			
STRAT 22,0-SABL						-- 51,5-ROCH										
0501	49	29	81-100-02377	31I12NW	18	586,67	5156,29	465,91	FORTIN MARIE	- 6,83	- 99,06	001	0,088			
STRAT 23,0-GRAV						-- 79,3-ROCH										
0501	49	29	81-100-02366	31I12SW	18	590,20	5151,12	487,68	VILLA DES HANDICAPÉS	- 9,45	- 91,44	001	0,038	NON	NON	NON
STRAT 11,0-SABL/BLOC						-- 79,8-ROCH										

266

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CUM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-CODE	CANTL TOPO	ZONE UTM	UTMX	UTMY	ALTIT	NIVEAU		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT DEL PAR VAR UN
0501	49	32	7A-106-26332	31112-	18	586,70	5166,11	396,24	HAGUILLETTE MICHEL		* 16,07	* 13,72	006	1,362
STRAT	19,8-GRAV					** 1,5-GRAN								
0501	47	92	01-103-02379	31112-	18	586,23	5171,09	370,40	MANNING MARCEL		* 7,92	* 46,94	001	1,638
STRAT	16,8-SABL					** 32,2-ROCH								
0501	47	92	01-100-02394	311125-	18	588,00	5177,42	380,02	YVAN JULIEN		* 5,49	* 53,34	001	1,362 NON NON NON
STRAT	16,0-GRAV					** 19,2-SABL					** 29,1-ROCH			
0501	49	32	01-100-02391	31112-	18	586,07	5171,58	365,76	PIERRE LAROSE		* 12,80	* 81,90	001	3,270 NON NON NON
STRAT	9,1-GRAV/ARGILE					** 51,8-ROCH								
0501	49	32	01-100-02395	31112-	18	586,72	5171,57	365,76	JOSEPH LACROIX		* 2,13	* 30,48	001	9,588 NON NON NON
STRAT	25,8-SABL/ARGILE					** 6,7-ROCH								
0501	49	29	01-100-02399	311125-	18	591,41	5155,40	438,34	RÉAL PAPPEAU		* 1,83	* 24,20	001	0,654 NON NON NON
STRAT	6,9-DÉPO					** 12,8-GRAV/ARGILE					** 15,5-ROCH			
0501	49	32	01-100-02409	31112-	18	585,88	5172,46	396,24	FRANCOIS VIGEANT		* 4,88	* 46,02	001	2,180 NON NON NON
STRAT	3,0-SABL					** 42,7-ROCH								
* 0501	50	36	7A-306-52038	311056-	18	592,00	5126,25	259,08	VALMONT ST-CÔME 40		*******	*******		********
STRAT	3,0-SABL/GRAV					** 53,3-ROCH								

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CUP TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CAPTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	LIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	PER	UNS UN
0502	32	00	78-18C-10063	311JONH	18	709,20	5151,55	10,29	BATISCAN	2,01	6,04	072	3,030	NON	NON	NON
STRAT			0,0=SABL/GRAV													
0502	32	00	78-18C-10001	311JONH	18	709,30	5151,40	15,24	BATISCAN	2,01	6,07	072	3,030	NON	NON	NON
STRAT			7,0=SABL/GRAV													
0502	32	00	78-30C-02486	311PONH	18	703,86	5150,40	20,52	3420 FÉDÉRAL	-------	-------		---------			
STRAT			40,2=ARGL				21,0=GRAV				0,3=DEPO					
0502	32	00	78-30C-02487	311JONH	18	704,10	5149,45	14,02	3451 FÉDÉRAL	-------	-------		---------			
STRAT			9,1=SABL 6,3=SCHB				30,8=ARGL				4,3=SABL/GRAV					
0502	32	00	78-30C-02488	311JONH	18	703,20	5147,70	12,19	3420 FÉDÉRAL	-------	-------		---------			
STRAT			22,7=SABL/HOMO/FIN 0,3=SILT/PLUC	[illegible] SCHS			2,1=ARGL/HOMO				0,6=GRAV/HETE					
0502	32	00	78-30C-02489	311JONH	18	703,45	5143,[illegible]	25,01	3425 FÉDÉRAL	-------	-------		---------			
STRAT			6,0=SABL 0,3=SCHB				41,0=ARGL				7,0=SABL/GRAV					
0502	32	00	81-100-03010	311?7NE	18	689,62	5142,23	39,62	TOUPIN ANDRÉ	0,16	30,00	001	10,100	NON	NON	NON
STRAT			11,3=SABL/FIN 0,0=GRAV				13,1=ARGL				12,2=SABL/FIN					
0502	32	00	81-100-03017	311?7NH	18	689,62	5142,22	39,62	TOUPIN ANDRÉ	2,15	9,14	001	5,454	NON	NON	NON
STRAT			8,0=SABL/FIN				7,9=SABL/GRAV									

300-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SO-BAS	COM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	LATIC TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	[illegible]
0502	32	15	78-106-10910	311995	18	695,80	5153,73	50,00	VILLAGE ST-LUC	*******	*******		*********	
STRAT			0,1=SABL					15,2=ARGL						
0502	32	16	78-106-10912	311074E	18	688,00	5150,90	60,90	VILLE ST-MAURICE	4,27	5,18	24	10,930	NON
STRAT			0,3=DÉPU; 5,2=SABL/HUMG/GROS					3,4=SABL/ARGL; 4,9=SABL/MLIN		9,5=ARGL				
0502	32	19	78-100-10915	311074E	18	685,30	5143,15	56,39	ST-LOUIS-DE-FRANCE	0,40	*******	72	50,010	
STRAT			0,1=SABL/HUMG/MOYE; 0,9=SABL/HUMG/FIN					1,5=SABL/HUMG/GROS		10,7=SABL/HUMG/MOYE				
0502	32	18	78-109-10910	311074E	18	684,05	5143,00	59,00	CAP-DE-LA-MADELEINE	1,52	5,74	160	294,570	NON OUI
STRAT			11,9=SABL/HUMG/FIN					3,5=SILT						
0502	32	18	80-106-03385	311074E	18	682,40	5144,00	73,10	PUITS D'ESSAI ST-LOUIS	7,92	11,50	72	8,730	
STRAT			9,1=SABL/MOYE; 1,2=ARGL					4,1=SABL/FIN		2,7=SABL/ARGL				
0502	32	18	81-106-03514	311074E	18	686,46	5145,76	53,34	BUISSONNAULT MICHEL	1,22	*******	[illegible]	1,302	NON NON NON
STRAT			0,1=SABL/FIN					4,6=ARGL						
0502	32	20	78-106-10988	311074E	18	681,73	5148,12	60,77	LUNANGE GUY	1,08	*******	[illegible]	*********	
STRAT			8,2=SABL											
0502	32	20	80-100-03403	311074E	18	682,10	5148,60	62,30	SONDAGE 1/80 MONT-CARME	*******	*******		*********	
STRAT			3,0=SABL/GROS					10,0=SILT						

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
POMPAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	FOREUR	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0503	32	18	78-100-10007	31I09SW	18	700,75	5195,10	12,19	BEAUCHAMP ROLAND	- 30,48	- 39,62	6	9,182	OUI		OUI
STRAT			1,2-DEPO / 1,5-GRAV / - / -	- -				-- 29,3-ARGL	- -	-- 7,6-SABL		- -				
0503	32	19	78-106-10908	31I09	18	695,66	5196,2[illegible]	46,92	HAMELIN ALBERT,E	-------	-------	---------				
STRAT			4,1-SABL / 12,2-SABL / - / -	- -				-- 17,8-ARGL	- -	-- 9,1-ARGL/GRAV		- -				
0503	32	20	81-100-13035	31I09SW	18	698,16	5187,96	110,64	GUYETTE PAUL	- 4,71	- 79,25	6	1,838	NON	NON	NON
STRAT			3,0-SABL/GRAV / - / - / -	- -				-- 77,7-ARGL/ROUC	- -	-- -		- -				
0503	32	20	81-100-13037	31I09SW	18	698,66	5189,1[illegible]	106,68	PAQUILLETTE ARMAND	- 4,57	- 37,49	6	3,83			
STRAT			1,2-TERR / 2,4-ROCH / - / -	- -				-- 3,0-GRAV	- -	-- 30,8-ARGL		- -				
0503	32	22	78-100-10902	31I09[illegible]	18	696,86	5170,10	115,82		-------	-------	---------				
STRAT			4,1-SABL/HUMG/GRIS / 7,0-ARGL / - / -	- -				-- 4,0-GRAV/SABL / 1,8-ROCH	- -	-- 18,3-ARGL/GRAV		- -				
0503	32	22	78-200-30334	31I09[illegible]	18	696,33	5179,5	123,44		-------	-------	---------				
STRAT			9,0-SABL/HUMG/GRIS / - / - / -	- -				-- 21,3-ARGL	- -	-- 2,7-ROCH		- -				
0503	32	22	78-200-30336	31I09SW	18	695,71	5179,12	110,47		- 1,22	- 7,32	6	19,23		OUI	OUI
STRAT			3,0-SABL/ARGL / 3,0-GRAV/SABL / 3,0-ROCH / -	- -				-- 3,0-SABL/HUMG/GRIS / 3,0-ARGL/GRAV	- -	-- 1,5-SABL/HUMG/GRIS / 13,7-ARGL		- -				
0503	32	22	78-200-30338	31I09SW	18	696,11	5179,62	124,97		-------	-------	---------				
STRAT			1,5-SABL/HUMG/FIN / 25,0-ARGL/SILT / -	- -				-- 4,0-SABL/HUMG/GRIS / 1,0-ROCH	- -	-- 9,1-ARGL/GRAV		- -				

300-89-8184

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	ANL	PER	VUE	UR
0503	32	22	78-300-42507	31109NW	18	697,90	5179,76	129,54	M. FRASER I	- 1,52	- 1,03		0,192	NON	NON	NON	
STRAT			3,7-SABL				0,0-ANGL										
0503	32	22	78-300-42515	31109NW	18	696,50	5178,??	129,54	F/DELISLE	-------	-------		---------				
STRAT			4,3-SABL														
0503	32	22	78-300-42516	31109NW	18	695,96	5179,10	124,97	E/LAFONTAINE	-------	-------		---------				
STRAT			3,0-SABL														
0503	32	22	78-300-42521	31110SW	18	697,23	5183,24	134,11	A/GERVAIS	- 5,18	-------	001	0,270	NON	NON	NON	
STRAT			6,7-SABL														
0503	32	22	78-300-42522	31110SW	18	696,70	5183,65	121,92	H/FRASER	- 4,57	-------	001	0,270	NON	NON	NON	
STRAT			5,5-SABL				2,7-ANGL										
0503	32	22	78-300-42526	31109NW	18	697,65	5179,35	118,87	H/HUBERT	-------	-------		---------				
STRAT			6,4-SABL														
0503	32	22	78-300-42528	31109NW	18	695,05	5179,55	128,02	H/PERRON	- 0,30	-------	001	0,270	NON	NON	NON	
STRAT			3,7-SABL														
0503	32	22	78-300-42529	31109NW	18	695,70	5179,40	123,44	D/HAMELIN	-------	-------		---------				
STRAT			1,8-SABL				2,7-GRAV										

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
0503	32	22	78-30C-42530	31I09NW	18	695,95	5179,76	123,44	L'HOPPENRAU	-------	-------		---------			
STRAT			3,4-SABL													
0503	32	22	78-30C-42531	31I09NW	18	696,05	5177,3?	120,09	J. D. AYOTTE -29-	0,30	-------		---------	NON	OUI	NON
STRAT			3,2-SABL				1,3-ARGL			1,2-SABL						
0503	32	22	78-30C-42535	31I09NW	18	695,35	5179,6?	120,00	J. BIUMENT -31-	3,00	-------		---------	NON	NON	NON
STRAT			4,9-SABL				10,2-ROCH									
0503	32	22	78-30C-42536	31I09NW	18	690,40	5176,25	100,6?	?. ?. DÉRY -32-	2,74	-------		---------	NON	NON	NON
STRAT			3,7-SABL													
0503	32	22	81-10C-13027	31I16SW	18	695,00	5181,25	160,00	HAMELIN MICHEL (PUITSIF)	-------	-------		---------			
STRAT			1,5-DEPO 58,3-ROCH				16,8-ARGL			3,7-SABL						
0503	32	22	81-10C-23030	31I09NW	18	698,?3	5180,2?	121,92	FISET RÉJEANNE	4,57	45,72	001	1,110			
STRAT			4,6-SABL 6,6-GRAV				?,8-GRAV 4,3-SABL			7,0-ARGL 28,7-ROCH			?AV-GRAN			
0503	32	20	78-10C-10959	31I09NW	18	694,30	5167,?0	121,92	MONGRAIN RODOLPHE	7,92	15,24	003	1,362	NON		
STRAT			3,0-SABL				14,3-ARGL			3,0-SABL						
0503	32	20	78-10C-10960	31I09NW	18	694,32	5167,70	121,92	JEAN-LOUIS COSSETTE	3,05	-------	012	0,546	NON		
STRAT			24,0-ARGL				9,2-SABL			37,0-GRAN						

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN COM MUN IDENT PUIT     CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  LIVANS                  NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DÉBIT SEL FER VUE
SS-BAS  TE     AN-PRO-DOSS    TOPO   UTM                                                  STAT    DYN   POMPAGE                  UN

0503   32  20 78-100-10972 31109NN 10  692,35 5169,90 129,02  ELPHÈGE THUDEL          ------- -------         ---------
   STRAT   5,0-SABL/BLOC        -  -              -- 56,4-GRAV            -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -

0503   32  20 78-100-10973 31111NE 10  689,05 5164,25 120,49  ALONZO FRANCOEUR        ------- -------         ---------
   STRAT  10,3-ARGL             -  -              -- 15,2-ARGL/BLOC       -  -          --  9,7-SABL        -  -
          12,5-GRAN             -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -

0503   32  20 78-100-10974 31116NE 10  689,05 5168,16 120,02  ALONZO FRANCOEUR     -  3,66 - 24,38   005   4,684 NON NON NON
   STRAT  43,3-SABL             -  -              -- 28,3-ROCH            -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -

0503   32  20 78-100-10977 31110NE 10  691,20 5171,75 121,92 LANGEVIN HUBAIRE      -  0,23 -  0,23   006   1,362 NON NON NON
   STRAT   4,9-SABL/BLOC        -  -              -- 70,5-GRAN            -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -

0503   32  20 78-100-10985 31115  10   691,26 5157,90  91,44 MAOUILLETTE OSCAR     -  4,57 -------   005   1,092 OUI       OUI
   STRAT  21,0-ARGL             -  -              --  7,0-GRAV            -  -          -- 46,6-ROCH        -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -

0503   32  20 78-100-10988 31116SE 10  692,10 5166,54 121,92 CLAUDE  THIFFAULT     -  1,83 -------   003   0,492 OUI
   STRAT  20,7-ARGL             -  -              --  4,3-SABL            -  -          --  1,2-ROCH       -AV-GRAN
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -

0503   32  20 78-100-10987 31116SE 10  696,10 5166,54 121,92 THIFFEAULT  CLAUDE     ------- -------         ---------
   STRAT  21,5-ARGL             -  -              --  4,0-SABL            -  -          -- 41,0-ROCH       -AV-GRAN
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -

0503   32  20 78-100-10990 31109BN 10  694,00 5160,28 106,68 VICTORIN  CUSSETTE     -  4,27 -------   004   0,540 NON
   STRAT  26,0-ARGL             -  -              -- 20,0-GRAV            -  -          -- 14,9-GRAN        -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
             -                  -  -              --    -                 -  -          --     -            -  -
```

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CUM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	DEL FER UVA UH
0503	32	26	78-30C-02539	31I10SW	18	690,00	5164,23	120,97	ROUSSEAU CLÉMENT	- 1,22	-------	002	0,030	OUI
STRAT			10,3-ARGL	- -		-- 9,1-GRAV			- -	-- 31,0-ROCH			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
0503	32	26	81-100-03027	31I09SW	18	693,95	5160,20	106,68	MUNICIPALITÉ ST-PAULIN	- 06,96	- 06,96	001	0,004	
STRAT			1,5-TERR	- -		-- 4,6-SABL			- -	-- 3,0-GRAV			- -	
			0,9-SABL	- -		-- 5,9-ROCH			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
0503	32	26	81-100-03030	31I09SW	18	695,10	5159,16	100,00	MUNICIPALITÉ DE ST-PAUL	-------	- 35,05	002	3,030	
STRAT			6,1-GRAV	- -		-- 6,1-GRAV/SABL			- -	-- 13,7-GRAV/SABL			- -	
			6,0-GRAV	- -		-- 4,0-ROCH			-AV-GRAV	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
0502	32	28	78-100-10997	31I10SW	18	684,42	5196,20	120,49	LAT-ITV	- 37,80	-------		---------	
STRAT			16,8-GRAV	- -		-- 20,7-SABL/GRAV			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
0503	32	32	78-100-11080	31I10NE	18	678,10	5175,57	100,12	DAVIDSON NEAL	- 16,29	- 55,48	040	2,262	NON NON NON
STRAT			25,9-SABL/FIN	- -		-- 41,5-ROCH			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
0503	32	32	78-100-11101	31I10NE	18	685,50	5171,40	137,16	JACOB VIATEUR	- 4,14	- 24,38	030	0,570	NON NON NON
STRAT			60,0-SABL	- -		-- 19,7-ROCH			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	
			-	- -		-- -			- -	-- -			- -	

300-09-0108

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
050a	29	38	78-190-10028	21L13NW	19	285,10	5202,30	140,21	CHARLES TURPEL	6,23	21,34	001	4,092	NON	NON	NON
STRAT			19,0-SABL/GRAV					7,3-GRAN								
050a	29	58	78-100-10052	31I09W	18	717,00	5175,10	48,77	LANGLOIS JEAN-PAUL	15,24	21,34	001	1,800	OUI		OUI
STRAT			42,7-ARGL					3,0-SABL/GRAV								
050a	29	58	78-100-10053	31I09W	18	717,80	5176,80	60,96	GENDRON HUBAINE	4,57	18,29	001	1,092	NON		
STRAT			1,8-MLOC 4,6-SABL					13,4-SABL 1,5-GRAV			3,0-ARGL					
050a	29	58	78-100-10055	31I09W	18	717,60	5178,20	76,20	PERRON ANDRÉ	3,00	10,36	001	1,630	NON		
STRAT			30,5-SABL/MLOC 36,6-ROCH 10,0-SABL/GRAV					15,2-SABL 0,0-DEFO			11,3-SABL/MLOC 8,5-SABL/MLOC					
050a	32	22	78-300-02511	31I10SE	18	699,30	5142,10	135,64	P.MOREAU -?-	3,00	-------		0,540	NON	NON	NON
STRAT			9,1-ARGL					12,2-SABL								

300-89-8100

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
C505	29	28	78-100-10785	31I09S	18	728.78	5169.30	30.48	MAYNARD	HOISE	- 4.08	- 10.67	001	2.282	NON		
STRAT	0.3-DÉPC			- -			--	7.0-SABL/GRAV	- -		-- 13.1-ROCH			- -			
	-			- -			--	-	- -		--	-		- -			
	-			- -			--	-	- -		--	-		- -			
	-			- -			--	-	- -		--	-		- -			
0505	27	31	78-100-16794	21L12NM	19	271.90	5177.30	74.08	G. GIGNAC		- 0.61	- 7.02	001	2.282	NON	NON	NON
STRAT	1.5-ARGL			- -			--	4.1-ARGL	- -		-- 4.0-SABL/GRAV			- -			
	10.7-GRAN			- -			--	-	- -		--	-		- -			
	-			- -			--	-	- -		--	-		- -			
	-			- -			--	-	- -		--	-		- -			

30G-89-3104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM AN-PRO-OOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
050e	29	28 78-100-10790	21L12NW	19	272.54	5174.93	53.38	MARCOTTE JEAN-PAUL	-	3.00	- 3.00	001	2.202	NON	NON	NON
STRAT	0.0=TERR		- -			--	5.5=SABL		- -	--	12.2=SABL/GRAV		- -			
	6.7=ARGL		- -			--	11.3=ROCH		- -	--	-		- -			
	-		- -			--	-		- -	--	-		- -			
	-		- -			--	-		- -	--	-		- -			

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	BEL	FER	UVE UN
0507	29	19 78-100-10753	21L12NW	19		287.65	5179.15	57.91	VINCENT HARDY		0.00 -	3.05	001	1.800	NON	NON	NON
STRAT	12.2=ARGL		- -			-- 16.3=SABL/GRAV		- -			-- 18.2=SABL			- -			
	6.0=ROCH		- -			--	-	- -			--	-		- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
0507	29	19 78-100-10760	21L12NW	19		284.55	5178.18	71.03	DANIEL GERMAIN		- 1.83 -	2.44	001	1.800	NON	NON	NON
STRAT	1.8=TERR		- -			-- 1.2=SABL		- -			-- 9.3=ROCH			- -			
	10.7=SABL		- -			-- 32.0=ROCH		- -			--	-		- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
0507	29	19 78-100-10771	21L12NW	19		284.70	5178.20	71.03	GERMAIN DANIEL		- 1.83 -	2.44	001	1.800	NON	NON	NON
STRAT	0.6=TERR		- -			-- 1.2=SABL		- -			-- 6.3=ROCH			- -			
	10.7=SABL		- -			-- 32.0=ROCH		- -			--	-		- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
0507	29	26 78-100-10783	21L12NW	19		279.30	5175.20	70.70	P. AUDET		- 2.44 -	5.49	001	1.800	NON	NON	NON
STRAT	0.6=TERR		- -			-- 16.8=SABL		- -			-- 25.3=ROCH			- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
0507	29	26 78-300-42423	21L12NW	19		279.90	5175.70	57.30	0903-21		-------	-------		-------			
STRAT	0.3=TERR		- -			-- 2.4=SABL/SILT		- -			-- 1.5=SABL/SILT			=AV=ANGL/GRAV			
	1.2=SILT/ANGL		=AV=SABL			-- 9.4=SABL/SILT		=AV=ANGL			-- 8.4=SABL/GRAV			- -			
	3.4=SILT/ANGL		=AV=BLOC			--	-	- -			--	-		- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
0507	29	26 78-300-42424	21L12NW	19		279.40	5175.05	9.14	0920-21		-------	-------		-------			
STRAT	0.3=TERR		- -			-- 2.4=DEPO		- -			-- 25.0=SABL			- -			
	6.3=SILT/ANGL		- -			-- 7.9=SABL		- -			-- 9.7=SILT/SABL			=AV=ANGL			
	2.4=SABL		- -			-- 1.5=SCNS		- -			--	-		- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
0507	29	38 78-100-10820	21L13NE	19		292.35	5200.30	230.22	LIONEL GNORAS		- 1.52 -	3.05	001	2.208	NON	NON	NON
STRAT	10.7=GRAV/SABL		- -			--	-	- -			--	-		- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
0507	29	38 78-100-10827	21L13NW	19		288.70	5196.80	152.40	JEAN-B. MARTEL		- 3.35 -	25.91	001	0.450	NON	NON	NON
STRAT	4.0=SABL		- -			-- 1.8=ANGL/BLOC		- -			-- 19.5=GRAN			- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			
	-		- -			--	-	- -			--	-		- -			

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-PUIS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SPÉC	FER	DUR
0507	29	38	78-100-10831	21L13SW	19	280,80	5190,55	155,85	RENÉ VÉZINA	- 15.24	- 00.58		0,084	NON	NON
STRAT	15.2=SABL		- -			-- 28.3=ANGL		- -		-- 25.0=GRAN			- -		
	-		- -			-- -		- -		-- -			- -		
	-		- -			-- -		- -		-- -			- -		
	-		- -			-- -		- -		-- -			- -		
0507	29	38	78-100-10833	21L13SW	19	287,45	5190,20	179,83	J. M. LACHAINE	- 9.79	- 28.04	001	3,030	NON	NON
STRAT	7.3=SABL		- -			-- 19.5=ANGL		- -		-- 1.2=GRAN			- -		
	-		- -			-- -		- -		-- -			- -		
	-		- -			-- -		- -		-- -			- -		
	-		- -			-- -		- -		-- -			- -		
0507	29	38	78-100-10834	21L13SW	19	285,30	5192,70	100,02	PLANTE ERNEST	--------	--------		0,184		
STRAT	0.7=SABL/GRAV		- -			-- 4.9=SILT		- -		-- 14.3=ANGL/SILT			- -		
	33.8=ANGL		- -			-- 0.3=ARGI		- -		-- -			- -		
	-		- -			-- -		- -		-- -			- -		
	-		- -			-- -		- -		-- -			- -		

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN COM MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS                     NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DÉBIT DEL FER VUS
SS-BAS  TE     AN-PRO-DOSS  TOPO   UTM                                                    STAT    UTM    POMPAGE              UN

050A   2?  50 78-100-05304 21L13SE 19  308,00 5190,70 259,08 MORENCY CHARLES         - 3,05 -  9,14   252   1,362 NON NON NON
    STRAT   3,0-SABL          - -       -- 5,2-SABL/GRAV     - -      -- 13,1-GRAV        - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -

050A   26  50 78-100-05305 21L13SE 19  308,30 5193,20 294,70 ST-GELAIS LAURENT       - 0,30 -  0,10   001   0,750 NON NON NON
    STRAT   1,2-TERR          - -       -- 3,0-BLOC          - -      -- 4,9-SABL         - -
            1,2-BLOC          - -       -- 0,0-ROCH          - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -

050A   29  50 78-100-05306 21L13SE 19  309,40 5192,05 190,12 MOULE LAURENT           - 9,14 - 15,24   001   1,362 NON NON NON
    STRAT   1,2-TERR          - -       -- 3,0-SABL/GRAV     - -      -- 1,8-BLOC         - -
            2,7-SABL          - -       -- 1,2-BLOC          - -      -- 17,1-ROCH        - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -

050A   62  51 78-100-05300 21M03SW 19  320,00 5228,15 152,40 MEUNU ALFRED            ------- -------        0,530
    STRAT   2,1-SABL          - -       -- 11,0-GRAV         - -      -- 13,1-ROCH        - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -

050A   2?  51 78-100-05302 21M03SW 19  310,80 5217,30 243,84 MOUT JEAN               ------- -------        0,270
    STRAT   10,7-SABL/BLOC    - -       -- 15,6-ROCH         - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -

050A   2?  51 78-100-05304 21M03SW 19  310,30 5210,75 243,84 LETARTE LOUIS           ------- -------        1,504
    STRAT   3,0-SABL/FIN      - -       -- 15,4-SABL/GRAV    - -      -- 29,3-ROCH        - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -

050A   2?  56 78-100-05307 21L14NW 19  311,62 5200,74 190,50 BUISSIÈRES LIN          - 1,52 - 59,47   001   0,104 NON
    STRAT   30,5-SABL         - -       -- 17,8-ARGL         - -      -- 11,0-SABL        - -
            1,2-GRAV          - -       --    -              - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -

050A   20  56 78-100-05303 21L14NW 19  315,55 5263,05 142,00 MÉTHOPLLE AMBROISE      - 3,35 -  7,62   001   0,000
    STRAT   1,0-TERR          - -       -- 4,9-SABL/GRAV     -PB-ARGL -- 3,4-ARGL         -PB-SABL/SILT
            10,9-SABL/FIN     -PB-SABL/MOYE -- 0,0-ROCH      - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -
            -                 - -       --    -              - -      --    -             - -
```

[illegible]

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

NUMÉRO RÉGION	ZCM TE	NUM IDENT PUIT ANAPROUVOUS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTMX	UTMY	ALTIT	LIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT DEL PER VER UN
0500	[illegible]	50 [illegible]	[illegible]	19	311,05	5203,10	182,00	MÉTROPOLE AUTO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
STRAT		[illegible]										
0500	[illegible]	50 [illegible]	[illegible]	19	311,05	5203,19	182,00	MÉTROPOLE AUTO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	70,370
STRAT		[illegible]										
0500	[illegible]	50 [illegible]	[illegible]	19	311,41	5203,19	190,50	MÉTROPOLE AUTO [illegible]	3,90	5,49	[illegible]	14,500 HUN
STRAT		1,0=PLUS [illegible]								10,3=SABLE/FOUTE		
0500	[illegible]	50 [illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,72	[illegible]		[illegible]
STRAT		21,0=SABLE/GRAV										
0500	[illegible]	50 [illegible]	[illegible]	19	311,56	[illegible]	170,74	PAUL [illegible]	13,72	[illegible]		[illegible]
STRAT		[illegible]										
0500	20	50 [illegible]	[illegible]	19	312,1[illegible]	5201,7[illegible]	199,04	311	-------	-------		---------
STRAT		[illegible]						1,2=SABLE/[illegible]		1,5=SABLE/GRAV		
		1,0=SABLE/[illegible]/FIN						1,5=SABLE/[illegible]/FIN		1,0=SILT/SABL		=PAREIL
0500	20	50 [illegible]	[illegible]	19	311,75	5202,7[illegible]	182,00	31[illegible]	-------	-------		---------
STRAT		1,5=SABLE/HUMG/GRUS						3,0=SABLE/HUMG/[illegible]/GRUS		3,4=SABLE/HUMG/FIN		
		0,3=ARGL										
0500	22	50 [illegible]	[illegible]	19	310,29	5202,92	175,20	ANDRÉ BRETON	3,05	30,00	001	4,202 HUN
STRAT		0,0=SABL						25,9=GRAN				

DRG-80-0160

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN VERSANT	CUM TE	NUM	IDENT PUIT ANAPRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	NIVEAU		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	DEL	PER	NUR
0500	29	02	78-100-10057	21L12NE	19	287,00	5170,20	45,72	SAVARD ALBERT		- 7,02	- 27,43	001	2,200			
STRAT			1,0=DÉPO	- -				--	11,3=SABL/GRAV	- -	--	23,5=ROCH		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
0500	29	02	78-100-10072	21L12NE	19	285,90	5175,15	57,91	PAUL TURGEON		- 3,96	- 4,57	001	----------	NON	NON	NON
STRAT			0,0=TERR	- -				--	3,5=SABL	- -	--	4,1=ARGL		- -			
			5,0=GRAV/SABL	- -				--	45,0=ROCH	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
0500	29	02	78-380-42328	21L12NE	19	287,05	5174,15	45,72	CSE		-------	-------		---------			
STRAT			0,0=DÉPO	- -				--	11,3=SABL/GRAV	- -	--	23,5=ROCH		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
0500	29	02	78-380-42335	21L12NE	19	290,05	5173,05	53,29	CSE		-------	-------		---------			
STRAT			1,2=DÉPO	- -				--	13,7=ARGL	- -	--	9,0=SABL/HUMG/MOTE		- -			
			3,0=GRAV/HUMG	- -				--	39,1=SCHS	=AVEC CALC	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
0500	29	02	78-380-42337	21L12NE	19	289,90	5173,00	51,82	CSE		-------	-------		---------			
STRAT			1,2=TERR	- -				--	5,0=SABL/GRAV	- -	--	45,3=SCHS		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
0500	29	02	78-380-42342	21L12NE	19	290,00	5174,00	52,47	SSIE-1		-------	-------		---------			
STRAT			0,3=TERR	- -				--	2,1=SABL/GRAV	- -	--	1,0=SABL/SILT		- -			
			0,0=GRAV	=AVEC SCHS				--	0,3=SABL/FLUC	- -	--	1,0=SCHS		=AVEC CALC			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
0500	29	02	78-100-10095	21L12NE	19	293,40	5174,00	60,58	GODIN ANDRÉ		- 6,01	- 40,10	001	1,102	NON	NON	NON
STRAT			0,0=DÉPO	- -				--	3,7=ARGL	- -	--	4,1=SABL		- -			
			34,7=ROCH	- -				--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
0500	29	02	78-100-10097	21L12NE	19	293,76	5170,25	60,01	PAGÉ GILLES		- 1,83	- 39,01	001	0,400			
STRAT			0,0=DÉPO	- -				--	3,0=DÉPO	- -	--	0,1=ARGL		- -			
			0,1=SABL	- -				--	23,2=ROCH	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -				--	-	- -	--	-		- -			

```
SAB-89-5164          STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
              FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN ECO MUN INDEX PUIT    CARTE  ZONE UTM-E   UTM-N   ALTIT  CIVERB          NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DÉBIT DEL FER UHE
SS-BAS  TP     ANNEE-NO-DOSS  TOPO  UTM                                          STAT    UTM    POMPAGE                  UN

0500  29  07 78-300-02355 21L12N  19  293,36 5172,50  57,91 012                 ------- -------       ---------
   STRAT  1,5=SABL/HUMG/FIN  =PC=SABL/HUMG/ACTE==  5,5=SABL/HLOC      *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *

0500  29  07 78-300-02360 21L12N  19  291,95 5172,50  51,82 008                 ------- -------       ---------
   STRAT  3,7=SABL            *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *

0500  29  07 78-300-02361 21L12N  19  290,80 5173,36  57,91 005                 ------- -------       ---------
   STRAT  3,0=SABL/HUMG/FIN  *  *                 **  0,9=GRAV/HLOC      *  *      **  0,0=HLOC       *  *
          6,3=ROCH            *  *                 **  0,3=ROCH           *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *

0500  29  07 78-300-02367 21L12N  19  290,10 5172,10  70,20 2449 FÉDÉRAL         ------- -------       ---------
   STRAT  6,1=SABL            *  *                 **  10,3=ARGL         =P0=SABL/HLOC  **   *         *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *

0500  29  07 78-300-02363 21L12N  19  290,50 5173,19  30,10 3011 FÉDÉRAL         ------- -------       ---------
   STRAT  3,0=SABL/HUMG/FIN  *  *                 **  5,9=GRAV/HUMG/GROS=  *      **  0,0=HLOC       *  *
          0,8=SCHS/FISS       *  *                 **  1,3=ROCH           *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *

0500  29  07 78-303-02375 21L12N  19  292,26 5173,76  51,30 P0108-21            ------- -------       ---------
   STRAT  1,2=ARGL            =A==SILT/SABL        **  2,7=ARGL           *  *      **  2,1=ARGL       *  *
          7,0=ARGL            *  *                 **  2,1=SABL/ARGL      *  *      **  3,7=GRAV/SABL  *  *
          1,0=ROCH            *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *

0500  29  09 78-100-10010 21L13SE 19  307,30 5149,40 213,30  R. GOSSELIN        ------- -------          0,900
   STRAT  3,4=SABL            *  *                 **  13,4=ARGL/HLOC     *  *      **  18,0=ROCH      *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *

0500  29  09 78-100-10701 21L13SE 19  303,70 5147,40 155,45  JOS.RENAUD        = 4,57 = 9,14    001    1,800 NON
   STRAT  9,1=SABL            *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
            *                 *  *                 **   *              *  *      **   *             *  *
```

3MG-99-SIFA

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SB-BAS	LOC TE	NUM	IDENT PUIT ANAL-FORAGE	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	NIVEAU	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	DBL PER UN
0500	30	00	78-10-10702	21L13SE	19	304,70	5102,70	152,40	VAILLANCOURT MICHAEL	-------	-------		---------	
STRAT			0,10-SABL/GRAV 42,7-ROCH						3,0-SABL		0,0-BILT			
0500	29	00	78-10-10703	21L13SE	19	304,70	5102,70	152,40	TREMBLAY	-------	-------		0,910	
STRAT			3,0-SABL/[illegible]						14,0-BILT		29,[illegible]			
0500	29	00	78-10-10704	21L13SE	19	302,50	5104,00	108,50	GAGNÉ MILLY	1,52	22,25	0,1	---------	
STRAT			0,1-SABL/ARGIL 2,7-GRAV						0,0-SABL/[illegible]		3,7-SABL/ARGIL			
0500	29	00	78-10-10707	21L13SE	19	305,70	5105,00	192,00	LAROUCHE FERN...	1,52	-------		3,300	
STRAT			1,5-ARGIL 32,0-ROCH						0,0-GRAV		2,1-[illegible]/BILT			
0500	29	00	78-10-10708	21L13SE	19	332,70	5109,00	192,00	SOUV.STE-CATHERINE	-------	-------		---------	
STRAT			0,9-GRAV 8,0-ROCH						5,5-BILT		3,0-SABL			
0500	29	00	78-10-10709	21L13SE	19	321,00	5102,70	130,11	SOUV.STE-CATHE-I.E	-------	-------		---------	
STRAT			16,0-ROCH						3,0-SABL					
0500	29	00	78-10-10711	21L13SE	19	331,00	5102,10	134,11	SOUV.STE-CATHERINE	-------	-------		---------	
STRAT			3,0-SABL/GRAV						11,2-SABL		9,1-SABL			
0500	29	00	78-10-10712	21L13SE	19	301,00	5102,00	155,45	SOUV.STE-CATHERINE	-------	-------		---------	
STRAT			12,5-SABL						5,0-SABL					

306-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SOUBAS	CLP TE	MUN	IDENT PUIT ANPHU-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT ABL PED UUR UN
0504	29	09	70-100-10713	21L13SE	19	301.90	5192.65	155.45	SONDISTE-CATHERINE	-------	-------		---------
	STRAT	16.7-SABL						4.6-ARGL					
0504	29	09	70-100-10714	21L13SE	19	302.06	5192.[illegible]	143.20	SONDISTE-CATHERINE	-------	-------		---------
	STRAT	18.9-SABL						4.9-ARGL					
0504	29	09	70-100-10715	21L13SE	19	301.10	5191.90	129.54	SONDISTE-CATHERINE	-------	-------		---------
	STRAT	18.0-SABL						4.3-ARGL					
0504	29	09	70-100-10716	21L13SE	19	301.20	5192.[illegible]	134.11	SONDISTE-CATHERINE	-------	-------		---------
	STRAT	15.2-SABL						4.0-ARGL					
0504	29	09	70-100-10717	21L13SE	19	301.10	5192.[illegible]	149.21	SONDISTE-CATHERINE	-------	-------		---------
	STRAT	22.3-SABL						5.5-ARGL/SILT			4.3-ARGL		
0504	29	09	70-100-10718	21L13SE	19	301.10	5192.5[illegible]	136.40	SONDISTE-CATHERINE	-------	-------		---------
	STRAT	26.9-SABL						2.1-SILT			4.6-ARGL		
0504	29	09	70-100-10719	21L13SE	19	301.36	5192.56	144.78	SONDISTE-CATHERINE	-------	-------		---------
	STRAT	16.0-SABL						1.5-SILT			4.0-ARGL		
0504	29	09	70-100-10720	21L13SE	19	301.30	5291.44	135.04	SONDISTE-CATHERINE	-------	-------		---------
	STRAT	28.3-SABL						5.2-ARGL					

366-00-0104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN CLM MUN IDENT PUIT    CARTE   ZONE UTMX   UTMY    ALTIT  DIVERS                  NIVEAU  NIVEAU   DONNÉE  DÉBIT DEL PER DUR
JS-BAS  TE     ANPRO-DOSS    TOPO    UTM                                                STAT    DYN      POMPAGE                 UR

050A   29  09 78-10D-10721 21L13SE 19  301,40 5192,10 150,11 SOUVISTE-CATHERINE     ------- -------    ---------
    STRAT  21,3-SABL           - -             -- 0,9-ARGL          - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -

050A   29  09 78-10D-10722 21L13SE 19  301,40 5192,70 150,11 SOUVISTE-CATHERINE     ------- -------    ---------
    STRAT  21,3-SABL           - -             -- 7,0-ARGL          - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -

050A   29  09 78-10D-10723 21L13SE 19  301,60 5192,61 152,40 SOUVISTE-CATHERINE     ------- -------    ---------
    STRAT  0,7-SABL/GRAV       - -             -- 2,0-SABL/FIN      -0V-ARGL         --   4,0-ARGL   - -
           5,7-ARGL/MLOC       - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -

050A   29  09 78-10D-10724 21L13SE 19  301,60 5192,70 155,92 SOUVISTE-CATHERINE     ------- -------    ---------
    STRAT  0,4-SABL/GRAV       - -             -- 7,0-SABL          - -              --   2,7-SABL/ARGL - -
           0,1-ARGL            - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -

050A   29  09 78-10D-10725 21L13SE 19  301,63 5192,80 155,45 SOUVISTE-CATHERINE     ------- -------    ---------
    STRAT  10,0-SABL           - -             -- 5,0-SILT/ARGL     - -              --   1,2-SABL/FIN - -
           5,0-ARGL            - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -

050A   29  09 78-10D-10726 21L13SE 19  301,30 5192,70 153,92 SOUVISTE-CATHERINE     ------- -------    ---------
    STRAT  12,5-SABL           - -             -- 1,4-ARGL          - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -

050A   29  09 78-10D-10727 21L13SE 19  301,70 5192,60 152,40 SOUVISTE-CATHERINE     ------- -------    ---------
    STRAT  0,2-SABL/GRAV       - -             -- 5,5-ARGL          - -              --   4,0-ARGL   - -
           1,5-ARGL/MLOC       - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -

050A   29  09 78-10D-10720 21L13SE 19  303,80 5187,00 152,40 POULET JEAN-CLAUDE     - 4,57 -------       1,000
    STRAT  0,1-GRAV            - -             -- 24,4-ROCH         - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -
              -                - -             --  -                - -              --   -          - -
```

386-89-8134

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 METRES CONSECUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN CLP MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y  ALTIT  DIVERS              NIVEAU  NIVEAU   DUREE  DEBIT DEL FER UUE
SS-BAS  TE     AQUFRO-DOSS   TOPO   UTM                                             STAT    DYN    POMPAGE                UR

0500  29  09 78-10-0-10730 21L13SE 19  395,00 5192,33 152,40 BELANGER MICHEL            0,00 -------          27,276
   STRAT  13,7-SABL/GRAV       - -            -- 10,5-ROCH         - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -

0500  29  09 78-10-0-10731 21L13SE 19  393,07 5190,13 166,72 LEPAGE RICHARD      -  5,05 -------           0,130
   STRAT  5,2-SABL             - -            -- 19,2-ARGL         - -          -- 92,7-ROCH      - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -

0500  29  09 78-30-0-02370 21L13SE 19  306,00 5191,70 137,16 USB                   ------- -------       ---------
   STRAT  3,0-SABL/HUMG/FIN  - -              -- 4,1-ARGL          - -          --  3,0-SABL/ARGL  - -
          0,3-ROCH             - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -

0500  29  09 78-30-0-02383 21L13SE 19  304,00 5191,85 152,40 7223-21               ------- -------       ---------
   STRAT  1,5-ROLUC            - -            -- 4,0-SABL/HETE     - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -

0500  29  08 78-10-0-10732 21L13NE 19  337,70 5200,10 100,90 RENÉ LALASSE        -  4,27 - 15,24   001   0,216 NUN
   STRAT  7,0-SABL             - -            -- 7,0-ARGL          *EXEMPLE     --  0,0-GRAV/SPEIG - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -

0500  29  10 78-10-0-10734 21L13NE 19  386,05 5196,75 100,02 WILLIAM KING         - 13,67 - 16,19              4,204
   STRAT  22,9-SABL            - -            -- 12,0-ARGL         - -          --  7,3-GRAV      - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -

0500  29  10 78-10-0-10735 21L13NE 19  387,05 5196,75 100,12 RON, SHANNON         -  7,02 - 32,03              0,910
   STRAT  8,2-SABL             - -            -- 25,3-ARGL         - -          --  0,6-GRAV/HETE - -
          25,9-GRAN            - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -

0500  29  10 78-10-0-10737 21L13NE 19  387,72 5195,00 107,04 FRANCIS LEMONY       -  0,10 -------          1,302 NON NON NUN
   STRAT  15,5-SABL/SILT       - -            -- 10,0-SABL/HUMG/MOYE- -         --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
          -                    - -            --   -               - -          --   -            - -
```

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
NUMÉRO  CUM RUN SÉRIE PUIT  CARTE  ZONE UTM-X  UTM-Y  ALTIT DIVERS          NIVEAU NIVEAU  DURÉE  DÉBIT DEL FOR NUM
ÉQUIPE  TE      ANNÉE-NUMÉRO TOPO   UTM                                       STAT   DYN  POMPAGE                UN

0508  29  10 78-30-02307 21L13N- 19  307,69 5199,15 152,40 258

   STRAT 12,8=SABL/HOMG/FIN               0,7=SILT                          7,0=SABL
         1,5=ARGI/BLUE

0508  29  10 78-30-02308 21L13N  19  307,59 5199,1  155,45 257

   STRAT 3,0=SABL/HOMG/FIN                1,5=ARGL/BLUE                     0,3=ROCH

0508  29  10 78-100-10739 21L14NE 19  292,05 5178,45  92,96 LIZOTTE  CHARLES   1,83 = 20,90  001  0,580 HUN

   STRAT 0,0=DÉPC                         4,6=GRAV/BLUE                     25,9=ALTE/CALC

0508  29  10 78-100-10742 21L12N  19  291,60 5177,95  85,34 JULIEN  GÉRARD    3,66 = 9,75  001  13,620 HUN

   STRAT 0,9=DÉPC                         3,4=SABL                          21,3=ROCH

0508  29  10 78-100-10749 21L13SE 19  300,60 5184,50 131,06 FAITE JACQUES                    1,800

   STRAT 4,3=SABL/HOMG/FIN                0,0=ARGL                          0,9=GRAV/HOMG/FIN
         2,1=ROCH

0508  29  10 78-100-10751 21L13SE 19  301,50 5184,50 124,97 LEMIEUX BENOIT           001  1,500

   STRAT 18,9=SABL/GRAV                   14,0=GRAN

0508  29  10 78-100-10752 21L13SE 19  298,40 5182,50 121,92 VARIMAR INC.   0,10 = 51,51     0,500

   STRAT 7,0=SABL/FIN                     1,8=SABL/POTE                     4,3=SILT
         1,5=ARGL                         37,2=ROCH

0508  29  10 78-100-10755 21L12NE 19  289,80 5175,50  51,82 FAITE ROLAND   0,57 = 15,24  001  0,600  001

   STRAT 0,0=DÉPC                         12,2=SABL/GRAV                    29,4=ROCH
```

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN COM MUN IDENT PUIT   LAFIC  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS                    NIVEAU   NIVEAU   DURÉE    DÉBIT DEL FEN UUR
SS-BAS  TE     AN-PRO-DOSS  TOPO   UTM                                                   STAT     DYN      POMPAGE                UR

0508   29  19 78-100-10756 21L12P  19  287.05 5175.05  73.15 FRENETTE  DANIEL         -  1.83 -  8.10     001     4.530 NON

   STRAT   2.7-SABL              - -             --  4.3-ARGL          - -            --  7.3-SABL/GRAV      - -
           1.2-GRAV              - -             --   -                - -            --   -                 - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -

0508   29  19 78-100-16757 21L12N  19  293.30 5175.40  53.34 CLOÉ      ANTOINE        -  4.88 - 11.28     001     2.184 NON

   STRAT   0.0-DEPO              - -             --  8.1-ARGL          - -            --  1.5-GRAV           - -
           7.0-SABL              - -             --  3.0-GRAV          - -            --   -                 - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -

0508   29  19 78-100-10762 21L12N  19  278.31 5178.08  70.20 ARMAND  BERTRAND         -  3.65 - 11.58     001     1.900

   STRAT   0.0-TERR              - -             --  0.7-SABL          -AV-BLOC       --  3.7-ARGL           - -
           6.6-SABL             -AV-GRAV         --   -                - -            --   -                 - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -

0508   29  19 78-100-10764 21L12N  19  289.65 5177.09  60.96 LEO  JACQUES               9.99 -  0.10     001     2.184 NON

   STRAT   0.0-TERR              - -             --  2.4-SABL          -AV-BLOC       --  3.0-GRAV           - -
           9.1-SABL             -AV-GRAV         --  1.5-BLOC          - -            --  0.7-SABL/GRAV      - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -

0508   29  19 78-100-10765 21L12N  19  288.00 5177.49  53.34 HERVÉ  FRENETTE        -  2.74 -  6.10     001     1.400 NON

   STRAT   0.0-TERR              - -             --  6.7-SABL          -AV-GRAV       --  14.5-ROCH          - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -

0508   29  19 78-100-10769 21L12N  19  288.25 5177.14  56.39 VINCENT HARDY          -  0.00 -  3.05     001     1.400

   STRAT  12.2-ARGL              - -             --  12.3-SABL/GRAV    - -            --  13.1-SABL          - -
           4.9-ROCH              - -             --   -                - -            --   -                 - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -

0508   29  19 78-300-42374 21L12N  19  289.45 5172.95  20.73 05432-21                ------- -------       ---------

   STRAT  10.9-SABL/ARGL         - -             --  3.7-SABL          - -            --  3.0-ROCH           - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -
            -                    - -             --   -                - -            --   -                 - -
```

271

```
                                                                                          28 OCT. 1981  PAGE    1
306-89-3104                        STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
                                 FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN COM MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS                 NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DÉBIT SEL FER ODE
SS-BAS  TF      AN-PRO-DOSS   TOPO   UTM                                               STAT    DYN   POMPAGE                  UR

0500  2[illegible]  14 78-100-05230 21L14SW 19  317,85 5192,[illegible] 152,40 267          ------- -------        ---------

   STRAT   0,3-TERR           - -            -- 5,2-SABL/HOMG/FIN - -             -- 15,0-SABL          -AV-ANGL/METG
           0,4-SABL           -AV-SABL/SILT  -- 5,2-SABL/GRAV     - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -

0500  2[illegible]  14 78-100-05233 21L14SW 19  315,61 5196,[illegible] 195,07 MUNICIP LORETTEV    ------- -------        --------- NON

   STRAT   4,6-SABL/GROS      -PS-GRAV       -- 2,1-SABL/GROS     - -             -- 8,5-SILT           -AV-BLUE
           3,4-SILT           - -            -- 2,7-SABL/ANGL     - -             -- 1,0-GRAV           - -
           4,6-SABL           -AV-ANGL       -- 1,9-ROCH          - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -

0500  26  14 78-100-05234 21L14SW 19  315,61 5196,61 195,07 MUNIC LORETTEVILLE    - 4,88 - 9,23   [illegible]   1,092 NON

   STRAT   1,5-SABL/GROS      - -            -- 4,6-GRAV          - -             -- 7,9-SABL/HOTE      - -
           2,7-SABL/FIN       -AV-ANGL       -- 6,4-SABL/FIN      -AV-ANGL        -- 1,0-ROCH           - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -

0500  [illegible]  14 78-100-05235 21L14SW 19  318,91 5190,95 134,11 MAURICE CLOUTIER    - 4,27 - 42,37   [illegible]   0,654 NON

   STRAT   4,3-SABL           - -            -- 18,1-GRAV         - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -

0500  2[illegible]  14 78-100-05238 21L14SW 19  316,00 5188,[illegible]  79,25 CORPOR MUNICIPALE    ------- -------        ---------

   STRAT   0,3-TERR           - -            -- [illegible],9-ANGL          - -             -- 7,3-SABL/FIN       -PS-GRAV/BLUE
           0,9-ROCH           - -            --    -              - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -

0500  2[illegible]  14 78-100-40400 21L14SW 19  329,46 5187,[illegible]  50,50                     ------- -------        ---------

   STRAT   5,8-REMB           - -            -- 19,9-SABL         - -             -- 1,2-GRAV/SABL      - -
           7,3-ANGL/SILT      - -            --    -              - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -

0500  2[illegible]  14 78-300-40412 21L14SW 19  327,80 5185,55  21,34 196                 ------- -------        ---------

   STRAT   3,0-SILT           - -            -- 3,0-SABL/HOMG/FIN - -             -- 1,5-ANGL/HOMG      - -
           12,2-SCHS          - -            --    -              - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -

0500  20  14 78-300-40413 21L14SW 19  327,75 5185,59 198,12 197                 ------- -------        ---------

   STRAT   3,0-SILT           - -            -- 3,0-SABL/HOMG/FIN - -             -- 1,5-ANGL/HOMG      - -
           10,7-SCHS/FISS     - -            --    -              - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -
              -               - -            --    -              - -             --   -                - -
```

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

273

```
BASSIN CUE MUN IDENT PUIT    CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS              NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DÉBIT SEL FER ODE
SS-BAS  TE     AN-PRO-DOSS    TOPO   UTM                                              STAT    DYN    POMPAGE                UR

0509   2?  14 78-300-40415 21L14SE 19  323,45 5186,20  10,67 194                      ------- -------   ---------
   STRAT   1.2-SABL/BLUC      - -        -- 8.2-SABL/METG       - -                   -- 0.9-SABL/GRAV   - -
           2.4-ARGL/HOMG      - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -

0509   2?  14 78-300-40416 21L14SE 19  323,40 5186,??  10,67 193                      ------- -------   ---------
   STRAT   1.5-SABL           - -        -- 3.7-SABL/METG       - -                   -- 2.4-ARGL/HOMG   - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -

0509   2?  14 78-300-40417 21L14SE 19  323,30 5186,30  10,67 192                      ------- -------   ---------
   STRAT   8.0-SABL           - -        -- 9.0-SABL/BLUC       - -                   -- 3.7-SABL/METG   - -
           0.6-ARGL/BLUC      - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -

0509   2?  14 78-300-40418 21L14SE 19  323,25 5186,25  10,67 191                      ------- -------   ---------
   STRAT   1.8-SABL/HOMG      - -        -- 8.5-SABL/BLUC       - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -

0509   2?  14 78-300-40419 21L14SE 19  323,20 5186,20  10,67 190                      ------- -------   ---------
   STRAT   0.3-TERR           - -        -- 2.1-SABL/HOMG/FIN   - -                   -- 8.2-SABL/BLUC   - -
           8.8-ARGL/HOMG      - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -

0509   2?  14 78-300-40420 21L14SE 19  322,65 5185,??  13,72 188                      ------- -------   ---------
   STRAT   10.7-SABL/METG     - -        -- 3.0-GRAV/ARGL       - -                   -- 3.0-ARGL/BLUC   - -
           4.0-SABL/ARGL      - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -

0509   2?  14 78-300-40421 21L14SE 19  322,30 5185,55  13,72 187                    - 3.60 -------      7,638
   STRAT   0.3-TERR           - -        -- 2.7-ARGL/HOMG       - -                   -- 7.0-SABL/GRAV   - -
           14.3-ARGL/HOMG     - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -

0509   29  14 78-300-40422 21L14SE 19  322,50 5185,80  13,72 186                    - 1.89 -------      0,184
   STRAT   2.1-SABL           - -        -- 1.5-ARGL            - -                   -- 9.1-SABL/GRAV   - -
           0.3-ARGL/BLUC      - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -
            -                 - -        --  -                  - -                   --  -              - -
```

3BC-89-5184

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

MASSIF SS-BAS	COD TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL FER	UDE UR
0509	20	14	78-300-40423	21L14SW	19	322,65	5185,35	13,72		1,89	--------		122,742		
	STRAT		18,0=SABL/METG					2,1=SABL/ANGL			17,7=SABL/GRAV				
			0,3=SCMS												
0509	21	14	78-300-40424	21L14SW	19	322,30	5185,40	13,72	184	2,07	--------		13,638		
	STRAT		0,3=TERR					1,8=SABL			1,2=TERR				
			6,6=ANGL/MOMG					3,3=SABL/BLOC			3,7=SABL/MOMG/FIN				
			2,7=SABL/BLOC					14,3=ANGL/BLOC							
0509	22	14	78-300-40425	21L14SW	19	322,40	5185,25	13,72	183	2,07	--------		13,638		
	STRAT		0,3=DÉPO					2,1=SABL/MOMG/FIN			4,6=ANGL/MOMG				
			9,8=SABL/GRAV												
0509	23	14	78-300-40427	21L14SW	19	322,15	5185,45	13,72	181	3,51	--------		27,276		
	STRAT		2,7=SABL/GRAV					1,8=ANGL			10,1=SABL/GRAV				
			18,0=ANGL			-AV-SABL/MOMG/FIN									
0509	25	14	78-300-40428	21L14SW	19	322,20	5184,95	12,19	179	2,44	--------		163,656		
	STRAT		0,3=DÉPO					3,0=ANGL/MOMG			10,1=SABL/GRAV				
			0,3=ANGL/BLOC					2,7=SABL/GRAV			0,9=SABL/BLOC				
			9,8=ANGL/BLOC					1,5=SCMS							
0509	28	14	78-300-40429	21L14SW	19	322,20	5185,15	12,19	180	2,44	--------		164,284		
	STRAT		0,3=TERR					2,1=ANGL/BLOC			6,1=SABL/MOMG				
			6,1=SABL/GRAV					3,7=ANGL/BLOC							
0509	26	14	78-300-40430	21L14SW	19	322,30	5184,90	13,72	178	--------	--------		----------		
	STRAT		0,3=DÉPO					1,5=ANGL			3,7=SABL/GRAV				
			5,5=SABL/MOMG					2,1=SABL/GRAV			1,2=SABL/GRAV		-AV-ANGL/BLOC		
0509	26	14	78-300-40431	21L14SW	19	322,40	5184,70	13,72	177	1,52	--------		27,276		
	STRAT		8,9=DÉPO					7,6=SABL/MOMG/FIN			1,8=SABL/BLOC				
			0,6=ANGL/BLOC					3,6=SCMS							

SAG-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN COM MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS                          NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DÉBIT SEL FER ODE
SS-BAS  TE     AN-PRO-DOSS  TOPO   UTM                                                         STAT    UTM     POMPAGE                  UR

0509   20  14 78-300-40432 21L14SW 19  322,50 5184,66  13,72 170                               ------- -------         ---------

   STRAT   0,0-DÉPO          - -          -- 7,3-SABL/HUMG/FIN  - -                            -- 2,4-ARGL/BLOC        - -
           6,9-SCHS          - -          -- -                  - -                            -- -                    - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -

0509   20  14 78-300-40433 21L14SW 19  330,95 5188,10  15,24 200                               ------- -------         ---------

   STRAT   1,5-TERR          - -          -- 2,1-SABL/HUMG/FIN  - -                            -- 1,5-ARGL/HUMG        - -
           36,9-SABL/MLTE    - -          -- -                  - -                            -- -                    - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -

0509   20  14 78-300-40434 21L14SW 19  328,70 5188,40  10,67 199                               ------- -------         ---------

   STRAT   4,0-ARGL/HUMG     - -          -- 9,1-SABL/HUMG/FIN  - -                            -- 8,5-SABL/GRAV        - -
           30,8-ARGL/HUMG    - -          -- 3,9-SABL/GRAV      - -                            -- 21,3-ARGL/GRAV       - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -

0509   20  14 78-300-40435 21L14SW 19  329,20 5187,50  3,05 198                                ------- -------         ---------

   STRAT   1,5-TERR          - -          -- 2,1-SABL/BLOC      - -                            -- 13,4-SABL/HUMG/FIN   - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -

0509   20  14 78-300-40451 21L14SW 19  322,79 5185,82  18,29 MINISTÈRE T.PUBLIC                ------- -------         ---------

   STRAT   2,7-TERR          -AV-ROTH/IGNE -- 1,5-SILT          - -                            -- 4,3-SABL/FIN         - -
           3,7-SABL/FIN      -AV-BLOC     -- 1,2-BLOC           -AV-G-AV                       -- 2,4-ARGL             - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -

0509   20  14 78-300-40452 21L14SW 19  322,79 5185,82  18,29 MINISTÈRE T.PUBLICS               ------- -------         ---------

   STRAT   2,1-TERR          -AV-SABL/FIN -- 3,4-SABL/SILT      - -                            -- 8,4-SABL/FIN         - -
           1,5-GRAV/ARGL     - -          -- 2,4-ARGL           - -                            -- -                    - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -

0509   20  14 78-300-40453 21L14SW 19  322,79 5185,82  18,29 MINISTÈRE T.PUBLICS               ------- -------         ---------

   STRAT   1,5-SABL/FIN      - -          -- 0,6-EAU            - -                            -- 4,0-SABL/FIN         -AV-BLOC
           4,9-SABL/FIN      - -          -- 3,0-GRAV/ARGL      - -                            -- 1,8-ARGL             - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -

0509   20  14 78-300-40459 21L14SW 19  322,79 5185,82  18,29 MINISTÈRE T.PUBLICS               ------- -------         ---------

   STRAT   2,1-SABL/SILT     - -          -- 6,5-SABL/FIN       - -                            -- 1,5-GRAV/ARGL        - -
           3,7-ARGL          - -          -- -                  - -                            -- -                    - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -
           -                 - -          -- -                  - -                            -- -                    - -
```

275

RENSEIGNEMENTS SUR LES ... PUITS

FORAGES TOTALISANT AU MOINS 5 METRES CONSECUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COD TE	MUN	IDENT PUIT AA-PRO-OOOO	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DUREE POMPAGE	DEBIT SOL PRO
0509	20	14	70-300-40461	21L14SE	19	329,92	5106,97	7,19		-------	-------		---------
STRAT			4,3-SABL/GRAV	- -			-- 15,0-SABL		- -	-- 2,7-SILT/ARGL			- -
			7,9-ARGL/SILT	- -			-- -		- -	-- -			- -
0509	20	14	70-300-40463	21L14SE	19	329,15	5107,60	5,70		-------	-------		---------
STRAT			4,0-SABL/GRAV	- -			-- 1,7-SABL/ARGL		- -	-- 11,9-SABL			- -
			1,2-GRAV	- -			-- 1,0-SABL		- -	-- 1,5-ARGL			- -
0509	20	14	70-300-40464	21L14SE	19	329,22	5107,76	5,73		-------	-------		---------
STRAT			7,0-ARGL/BLOC	-AV-GRAV			-- 11,0-SABL		- -	-- 0,9-GRAV/SABL			- -
			1,2-ARGL/GRAV	- -			-- [illegible]-ARGL/SILT		- -	-- -			- -
0509	20	14	70-300-40465	21L14SE	19	329,20	5107,97	0,87		-------	-------		---------
STRAT			7,3-REMB	- -			-- 10,0-SABL		- -	-- -			- -
0509	20	14	70-300-40467	21L14SE	19	329,51	5107,85	7,38		-------	-------		---------
STRAT			7,0-REMB	- -			-- 15,0-SABL		- -	-- 1,0-GRAV			- -
			6,3-SILT/ARGL	- -			-- 0,3-GRAV		- -	-- 1,5-SILT/ARGL			- -
0509	20	14	70-300-40468	21L14SE	19	329,56	5107,71	5,76		-------	-------		---------
STRAT			7,0-REMB	- -			-- 15,0-SABL		- -	-- 0,9-GRAV			- -
			6,9-ARGL	- -			-- -		- -	-- -			- -
0509	20	14	70-300-40469	21L14SE	19	329,75	5107,69	4,15		-------	-------		---------
STRAT			5,5-REMB	- -			-- 10,0-SABL		- -	-- 4,0-GRAV			- -
			3,0-SILT/ARGL	- -			-- -		- -	-- -			- -
0509	20	14	70-300-40470	21L14SE	19	329,79	5107,69	4,82		-------	-------		---------
STRAT			5,0-REMB	- -			-- 0,6-SABL/GRAV		- -	-- 10,2-SABL			- -
			6,9-GRAV	- -			-- 7,3-ARGL/SILT		- -	-- -			- -

STATIONS ... [illegible]
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 METRES CONSECUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN NO-BAS	COM SE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SEL FER VOE UR
0509	20	14	78-300-40471	21L14SE	19	329,98	5187,42	5,69		-------	-------	---------	
STRAT			7,0-REMB					16,0-SABL/GRAV			2,4-ARGL/SILT		4AV-GRAV
0509	20	14	78-300-40533	21L14NE	19	314,45	5197,90	190,12	286	-------	-------	---------	
STRAT			1,2-GRAV					1,0-SABL/GRAV			0,1-BLOC		
0509	20	14	78-300-40534	21L14NE	19	315,10	5197,35	195,07	285	-------	-------	---------	
STRAT			4,6-SABL/HUMG/GROS-					0,3-BLOC					
0509	20	14	78-300-40535	21L14NW	19	315,50	5196,55	190,50	284	-------	-------	---------	
STRAT			1,5-SABL					9,1-SABL/HUMG/FIN			13,7-ARGL/HUMG		
0509	20	14	78-300-40536	21L14NW	19	315,50	5196,40	190,50	283	-------	-------	---------	
STRAT			1,5-SABL/GRAV					1,5-GRAV			12,8-SABL/HUMG/GROS-		
0509	20	14	78-300-40538	21L14NW	19	315,90	5196,10	181,36		-------	-------	---------	
STRAT			1,2-SABL/ARGL 3,0-ROCH					5,5-SABL/HUMG/FIN			1,2-SABL/GRAV		
0509	20	14	78-300-40541	21L14NW	19	319,05	5194,95	149,35	278	-------	-------	---------	
STRAT			6,0-ARGL/HUMG 0,3-GRAV					1,0-GRAV 5,2-ROCH			6,9-ARGL/HUMG		
0509	20	14	78-300-40542	21L14NW	19	317,05	5196,10	200,50	277	-------	-------	---------	
STRAT			[illegible]					1,2-[illegible]			6,0-ARGL/HUMG		

277

FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 METRES CONSECUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
NUMERO  CAN NUM IDENT PUIT   CARTE   ZONE UTMHOR  UTMVER  ALTIT  DIVERS                  NIVEAU  NIVEAU   DUREE  DEBIT RAB PER NBR
            TE   AA-PUO-DDDD  TOPO    UTM                                                  STAT    DYN    POMPAGE                GR

0509   20  14 78-300-40543 21L14HH 19  310,60 5194,05 158,45 276                      ------- -------      ---------

    STRAT   0,5-ARGL/HOMG       - -           --  3,0-SABL/GRAV      - -              --  3,7-ARGL/HOMG       - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -

0509   20  14 78-300-40544 21L14HH 19  310,05 5193,40 156,97 275                      ------- -------      ---------

    STRAT   0,1-SABL            - -           --  9,0-ARGL/HOMG      - -              --  1,8-SABL/GRAV       - -
            9,2-ROCH            - -           --  -                  - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -

0509   20  14 78-300-40547 21L14HH 19  319,90 5193,20 149,35 272                      ------- -------      ---------

    STRAT   0,3-TERR            - -           --  1,5-SABL/GRAV      - -              --  3,4-ARGL/BLOC       - -
            3,7-SABL/GRAV       - -           --  2,0-ARGL/HOMG      - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -

0509   20  14 78-300-40548 21L14HH 19  310,50 5193,10 149,35 271                      ------- -------      ---------

    STRAT   0,3-TERR            - -           --  2,7-SABL           - -              --  3,4-ARGL            - -
            2,7-GRAV/BLOC       - -           --  2,1-SABL/ARGL      - -              --  0,0-GRAV/BLOC       - -
            0,3-SABL/BLOC       - -           --  2,1-SABL/HOMG/FIN  - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -

0509   20  14 78-300-40554 21L14HH 19  317,40 5191,70 149,35 264                      ------- -------      ---------

    STRAT   1,8-SABL/HOMG/MOYE- -             --  4,9-GRAV           - -              --  2,7-ARGL/HOMG       - -
            0,3-ROCH            - -           --  -                  - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -

0509   20  14 78-300-40555 21L14HH 19  317,15 5191,35 137,16 263                      ------- -------      ---------

    STRAT   2,4-REMB            - -           --  5,2-SABL/HOMG/FIN  - -              --  7,9-ARGL/GRAV       - -
            0,3-ROCH            - -           --  -                  - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -

0509   20  14 78-300-40558 21L14HH 19  315,60 5196,65 170,50 284A                     ------- -------      ---------

    STRAT   4,6-SILT/SABL       - -           --  6,1-SABL/HOMG/MOYE- -               --  1,2-SABL/HOMG/FIN   - -
            0,3-BLOC            - -           --  -                  - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -

0509   20  14 78-300-40509 21L14HH 19  319,50 5194,72 152,40 GOUVERNEMENT             ------- -------      ---------

    STRAT   0,3-SABL          -PA-GRAV/BLOC   --  1,5-SABL/SILT      - -              --  3,0-SABL/FIN        - -
            3,0-ARGL/SILT       - -           --  1,0-SILT           - -              --  9,1-ARGL/SILT       - -
            1,0-ROCH            - -           --  -                  - -              --  -                   - -
            -                   - -           --  -                  - -              --  -                   - -
```

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 5 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COMTE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT DEL FER UN
0509	20	18	78-300-40500	21L14NW	19	319,50	5194,72	152,40	GOUVERNEMENT TRO[illegible]2	-------	-------	---------	
STRAT			2,0-ARGL	- -			--	0,3-SABL/FIN	- -	--	1,2-SILT	- -	
			9,8-ARGL/SILT	- -			--	0,3-BLOC	- -	--	0,0-ROCH	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
0509	20	17	78-100-40472	21L14SW	19	321,60	5188,40	16,76	175	-------	-------	---------	
STRAT			3,4-EAU	- -			--	0,5-SABL/GRAV	- -	--	9,4-SABL/BLOC	- -	
			0,1-ROCH	- -			--	-	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
0509	26	17	78-300-40563	21L14SW	19	313,90	5187,00	106,68	150	-------	-------	---------	
STRAT			1,5-SABL/HUMG/MOYE-	-			--	1,5-SABL/HUMG/GROS-	-	--	3,4-SABL/ARGL	- -	
			1,2-BLOC	- -			--	-	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
0509	26	17	78-300-40566	21L14SW	19	317,55	5189,45	57,91	153	-------	-------	---------	
STRAT			0,8-SABL	- -			--	3,7-ARGL	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
0509	22	17	78-300-40567	21L14SW	19	317,70	5186,90	60,96	152	-------	-------	---------	
STRAT			0,3-DÉPO	- -			--	1,2-ARGL/HUMG	- -	--	7,9-SABL/GRAV	- -	
			3,0-ARGL/BLOC	- -			--	-	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
0509	26	17	78-300-40569	21L14SW	19	317,80	5186,03	59,44	151	-------	-------	---------	
STRAT			0,3-DÉPO	- -			--	1,0-ARGL/HUMG	- -	--	3,0-SABL/HUMG/FIN	- -	
			11,3-ARGL/HUMG	- -			--	-	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
0509	20	21	78-100-45221	21L14SE	19	326,00	5187,65	6,10	PONT SAMSON	-------	-------	---------	
STRAT			33,9-SABL/GRAV	- -			--	0,0-ARGL	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	
0509	20	21	78-100-40514	21L14SW	19	327,70	5186,50	10,67	209	-------	-------	---------	
STRAT			2,1-SABL	- -			--	3,0-SILT/ARGL	- -	--	9,0-SABL/HUMG/MOYE-	-	
			5,0-ARGL/SILT	- -			--	-	- -	--	-	- -	
			-	- -			--	-	- -	--	-	- -	

```
300-09-0104          STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNEES HYDROGEOLOGIQUES
                FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 METRES CONSECUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN COM MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS              NIVEAU  NIVEAU   DUREE  DEBIT DEL FER VOL
SS-BAS  TR     AN-PRO-OOOO  TOPO   UTM                                             STAT    DYN      POMPAGE                UN

0509  20 21 78-300-40498 21L14SW 19  327,70 5186,50  10,07 205                     ------- -------  ---------
   STRAT   1,5=REMB        - -            -- 0,0=SABL/SILT         - -            -- 7,0=SABL/FIN   - -
           5,0=SCHS        - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -

0509  20 21 78-300-40499 21L14SW 19  327,70 5186,50  10,07 206                     ------- -------  ---------
   STRAT   1,2=REMB        - -            -- 2,4=SABL/SILT         - -            -- 1,9=SABL/MUTE  - -
           2,4=SCHS        - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -

0509  20 21 78-300-40500 21L14SW 19  327,70 5186,50  10,07 207                     ------- -------  ---------
   STRAT   0,9=REMB        - -            -- 1,8=SILT/ARGL         - -            -- 7,9=SABL/MUTE  - -
           2,1=SCHS        - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -

0509  20 21 78-300-40501 21L14SW 19  327,70 5186,50  10,07 208                     ------- -------  ---------
   STRAT   0,0=REMB        - -            -- 11,0=SABL/MUTE        - -            -- 1,2=SABL/MUTE  - -
           0,0=SCHS        - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -

0509  20 21 78-300-40502 21L14SW 19  327,70 5186,50  10,07 209                     ------- -------  ---------
   STRAT   2,1=REMB        - -            -- 5,0=SILT/ARGL         - -            -- 9,0=SABL/MUTE  - -
           5,0=ARGL/SILT   - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -

0509  20 21 78-300-40508 21L14SW 19  327,10 5187,20  10,07 213                     ------- -------  ---------
   STRAT   6,1=SILT        - -            -- 10,6=SABL             - -            -- 9,0=ARGL       - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -

0509  20 21 78-300-40509 21L14SW 19  327,15 5187,15  10,07 212                     ------- -------  ---------
   STRAT   6,1=SILT        - -            -- 10,7=SABL             - -            -- 1,5=ARGL       - -
           0,9=ARGL/SILT   - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -

0509  20 21 78-300-40510 21L14SW 19  327,10 5187,10  10,07 211                     ------- -------  ---------
   STRAT   1,5=SABL/GRAV   - -            -- 4,0=SILT              - -            -- 10,7=SABL      - -
           0,3=ARGL        - -            -- 5,3=ARGL              - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -
           -               - -            --  -                    - -            --  -             - -
```

100-89-0104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTN	DURÉE POMPAGE	DEBIT	REL FER	UNR UN
0509	20	21	78-300-40512	21L14W	19	327,30	5186,02	10,07	294	-------	-------		---------		
STRAT			6,7-SABL/ARGL	- -			-- 9,8-SABL/FIN		- -	--	2,7-ARGL		- -		
0509	20	21	78-300-40515	21L14W	19	327,70	5186,59	10,07	206	-------	-------		---------		
STRAT			0,8-HEMB	- -			-- 11,6-SABL/HUMG/MOYE		- -	--	1,2-ARGL/[illegible]		- -		
			0,6-SCHS	- -			--		- -	--			- -		
0509	20	21	78-300-40516	21L14W	19	327,70	5186,40	10,07	207	-------	-------		---------		
STRAT			0,9-HEMB	- -			-- 1,8-SILT/ARGL		- -	--	7,9-SABL/HUMG/MOYE		- -		
			2,1-SCHS	- -			--		- -	--			- -		
0509	20	21	78-300-40517	21L14W	19	327,70	5186,50	10,07	206	-------	-------		---------		
STRAT			1,2-HEMB	- -			-- 2,4-SABL/SILT		- -	--	4,9-SABL/HUMG/MOYE		- -		
			2,4-SCHS	- -			--		- -	--			- -		
0509	20	21	78-300-40518	21L14W	19	327,70	5186,50	10,07	205	-------	-------		---------		
STRAT			1,5-HEMB	- -			-- 3,0-SABL/SILT		- -	--	7,0-SABL/HUMG/FIN		- -		
			3,4-SCHS	- -			--		- -	--			- -		
0509	23	31	78-300-40528	21L14W	19	319,00	5194,70	149,35	291	-------	-------		---------		
STRAT			0,9-GRAV	- -			-- 6,1-SABL/HUMG/FIN		- -	--	13,7-ARGL/SILT		- -		
			0,9-HUCH	- -			--		- -	--			- -		
0509	20	31	78-300-40529	21L14W	19	319,00	5194,70	149,35	290	-------	-------		---------		
STRAT			2,0-SABL/GRAV	- -			-- 2,1-SABL/HUMG/FIN		- -	--	19,8-ARGL/SILT		- -		
			1,8-HUCH	- -			--		- -	--			- -		
0509	20	31	78-300-40530	21L14W	19	319,00	5194,70	149,35	289	-------	-------		---------		
STRAT			3,0-TERR	- -			-- 0,3-SABL/HUMG/FIN		- -	--	1,2-SILT		- -		
			0,0-ARGL/SILT	- -			-- 0,0-BLOC		- -	--	0,0-HUCH		- -		

30GH09-0104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN CON MUN IDENT PUIT  CARTE ZONE UTM-X   UTMY   ALTIT  DIVERS                 NIVEAU  NIVEAU  DURÉE  DÉBIT  DEL FIN USA
SS-BAS  TE     AN-PRO-NOBS TOPU  UTM                                                STAT    UTM  POMPAGE                 UR

0500   2C  31 78-300-40532 21L14NN 19  319,65 5190,50 147,03 287             ------- -------     ---------
   STRAT    0,0=TERR                 3,9=ARGL                                    4,0=SABL/HUMG/FIN
           10,0=SABL/HUMG            1,5=SABL/GRAV                               0,3=ROCH

0500   2C  32 78-300-40551 21L14NN 19  319,30 5192,10 149,35 288             ------- -------     ---------
   STRAT    0,3=TERR                 2,1=ARGL                                    3,0=SABL/GRAV
            0,3=TERR                 2,7=ARGL/GRAV                               3,0=SABL/GRAV
            1,2=ARGL/HUMG            0,3=ROCH

0500   2C  32 78-300-40552 21L14NN 19  317,80 5192,30 152,80 288             ------- -------     ---------
   STRAT    0,3=TERR                 5,5=SABL/HUMG/MOYE                          12,2=SABL/HUMG/FIN

0500   2C  37 78-100-35228 21L14NN 19  326,00 5195,07 136,78 LUCIEN BRUNEAU  3,05 - 9,14   601    1,362 NUM
   STRAT    3,0=DÉPO                10,7=GRAV

0500   2C  37 78-100-05313 21L14NN 19  325,30 5197,00 172,21 FRANCOEUR LAURENT 4,57 - 15,72 301    0,216 NUM
   STRAT   23,5=SABL/GRAV           23,0=ROCH

0500   2C  37 78-300-40594 21L14NN 19  323,75 5200,10 190,00 324             ------- -------     ---------
   STRAT    0,0=SILT                 0,9=SABL/HUMG/FIN                           0,1=SABL
            1,2=SABL/BLUC

0500   2C  37 78-300-40595 21L14NN 19  323,55 5200,10 199,04 323             ------- -------     ---------
   STRAT    5,5=SABL/HUMG/FIN        7,9=SABL/HUMG/MOYE=PB=SABL/HUMG/GRUB=       2,4=SABL/BLUC

0500   2C  37 78-300-40590 21L14NN 19  323,70 5199,80 199,04 322             ------- -------     ---------
   STRAT    2,1=SABL/GRAV            7,9=SABL/HUMG/GRUB=                         0,3=ROCH
```

300-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SO-BAS	CON TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	RAL	FER	VOR VA
0509	20	37	78-300-00597	21L14NH	19	323,55	5199,75	199,04	321	-------	-------		---------			
0509	20	37	78-300-00002	21L14NH	19	324,08	5199,72	152,40	02852-08	-------	-------		---------			
0509	20	41	78-300-00570	21L14SH	19	319,00	5187,03	53,34	148	-------	-------		---------			
0509	20	41	78-300-00573	21L14SH	19	321,50	5185,10	19,24	140	-------	-------		---------			
0509	20	42	78-100-05253	21L14NH	19	325,70	5202,02	220,00	ML DONOUGH MAURICE	- 30,40	- 77,11	001	0,210	NUM		
0509	20	42	78-100-05258	21L14NH	19	327,09	5202,10	300,00	JEAN-MARC GIROUX	- 2,44	- 9,14	001	0,030	NUM		
0509	20	42	78-100-05274	21L14NH	19	324,42	5201,31	200,22	MICHEL BEAUDRY	-------	- 39,59		1,300			
0509	20	42	78-100-05299	21L14NH	19	325,50	5204,50	297,10	TODD ANDRE	-------	-------		1,110			

STRAT (0509 20 37 78-300-00597): 2,1-SABL/GRAV — 0,3-ROCH — 4,6-SABL/HUMG/FIN — 14,3-GRAV/SABL

STRAT (0509 20 37 78-300-00002): 5,5-SABL/SILT — -AV-BLOC — 0,7-SABL/BLOC

STRAT (0509 20 41 78-300-00570): 3,0-SABL/HUMG — 0,3-OCHS — 0,9-GRAV/SABL — 11,0-ARGL/METG

STRAT (0509 20 41 78-300-00573): 1,0-DÉPO — 15,5-APBL/HUMG — 4,3-SABL/HUMG/FIN — 5,4-SABL/ARGL

STRAT (0509 20 42 78-100-05253): 4,0-SABL — 72,5-GRAN

STRAT (0509 20 42 78-100-05258): 7,0-SABL — -AV-GRAV — 1,0-ROCH

STRAT (0509 20 42 78-100-05274): 5,0-SABL/HUMG/FIN — 33,0-ROCH

STRAT (0509 20 42 78-100-05299): 10,1-SABL/GRAV — 52,0-ROCH

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SO-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	DEL PRO	MUN UN
6500	20	42	78-100-05312	21L14NW	19	324,10	5200,90	190,12	HUEL & TRUDEAU INC	-------	-------		1,362		
	STRAT		11,3-SABL/FIN 16,0-ROCH				1,9-SILT				7,6-ARGL				
6500	20	42	78-300-40585	21L14NW	19	324,20	5200,50	190,12	326	-------	-------		---------		
	STRAT		2,7-SABL/GRAV				3,0-GRAV								
6500	20	42	78-300-40586	21L14NW	19	324,10	5200,90	190,00	327	-------	-------		---------		
	STRAT		24,0-SABL/HOMG/FIN	-P8-SABL/HOMG/MOYE			1,5-SABL/BLOC								
6500	20	42	78-300-40587	21L14NW	19	325,05	5201,20	233,17	333	-------	-------		---------		
	STRAT		22,0-SABL/HOMG/FIN				1,2-GRAV				7,0-ROIM/GRAN				
6500	20	42	78-300-40588	21L14NW	19	324,70	5201,05	200,22	332	-------	-------		---------		
	STRAT		0,0-GRAV 5,2-SABL/ARGL				11,3-SABL/HOMG/FIN				0,3-GRAV				
6500	20	42	78-300-40589	21L14NW	19	325,05	5200,95	220,03	331	-------	-------		---------		
	STRAT		0,3-TERR 5,5-MOTR/GRAN				17,4-SABL/HOMG/FIN				1,5-GRAV/BLOC				
6500	20	42	78-300-40590	21L14NW	19	324,65	5200,75	200,74	330	- 0,01	-------		---------		
	STRAT		1,2-SABL/HOMG/FIN 6,0-SABL/GRAV				4,9-SILT/ARGL 4,6-SABL/HOMG/FIN				1,5-SABL/HOMG/FIN 1,5-SABL/GRAV				
6500	20	42	78-300-40591	21L14NW	19	324,55	5200,70	202,09	329	- 19,81	-------		10,900		
	STRAT		20,3-SABL				12,2-ROCH								

300-00-0304 — 26 OCT. 1981 PAGE 14

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN OU-SAO	CON TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-0000	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	NHL	FER	UNE UN
0509	20	42	78-300-00592	21L14NW	19	324,55	5200,70	262,09	320	- 6,10	-------		---------			
STRAT			11,0-SABL/HOMG/FIN						1,5-SABL/BLOC							
0509	20	42	78-300-02904	21L14NW	19	324,00	5200,30	230,22	325	-------	-------		---------			
STRAT			12,5-SABL/HOMG/FIN						1,8-GRAV/HOMG/[illegible]							
0509	20	46	78-100-05319	21L14NW	19	320,10	5195,70	152,40	PIERRE NUC	- 1,52	- 20,73	001	0,900	NON		
STRAT			7,0-SABL						12,8-ARGL	0,9-GRAV						
0509	20	46	78-100-05320	21L14NW	19	318,92	5197,59	150,50	MUNICIPAL ST-ÉMILE	- 24,38	- 36,88	008	0,900			
STRAT			8,5-SABL						14,3-SABL/SILT	7,6-SABL			-PB-GRAV/BLOC			
0509	20	46	78-100-05323	21L14NW	19	318,95	5200,15	155,45	GEORGES GAUVIN	- 2,44	- 16,46	C31	5,454	NON	NON	NON
STRAT			14,6-SABL						1,8-GRAV							
0509	20	46	78-100-05327	21L14NW	19	318,50	5195,50	160,02	JACQUES TANGUAY	- 7,32	-------		1,302	NON	NON	NON
STRAT			12,0-SABL/GRAV													
0509	20	46	78-100-05331	21L14NW	19	319,10	5195,20	155,45	COTE JOSEPH	-------	-------		1,302			
STRAT			14,6-SABL/BLOC						2,7-ROCH							
0509	20	46	78-300-00003	21L14NW	19	318,40	5195,20	160,02	302	-------	-------		---------			
STRAT			2,0-SABL/HOMG/FIN						1,8-GRAV	4,3-ROCH						

300-09-0104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN CO	MUN	IDENT PUIT	CARTE	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT SPÉ	FER	USE
SS-BAS	TE	AN-PRO-DOSS	TOPO	UTM										UN
0509	20	46 78-300-40007	21L14NW	19	318.45	5194.50	150.97	300	-------	-------	----------			
STRAT	0.3=TERR		- -		--	13.1=ARGL/HUMG	- -		--	4.6=SABL/GRAV		- -		
	6.3=ROCH		- -		--	-	- -		--	-		- -		
	-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
	-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0509	20	78-300-40009	21L14NW	19	320.40	5195.60	147.83	298	-------	-------	----------			
STRAT	0.3=TERR		- -		--	1.2=SABL/HUMG/FIN	- -		--	3.4=SABL/MELG		- -		
	1.2=SABL/ARGL		- -		--	5.2=ARGL/HUMG	- -		--	0.3=BLOC		- -		
	-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
	-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0509	20	50 78-100-05333	21L14SW	19	317.60	5192.40	155.45	246	- 4.69	- 8.22				4.302
STRAT	0.3=TERR		- -		--	5.2=SABL/GRAV	- -		--	3.0=ARGL		- -		
	9.4=SABL/ARGL		- -		--	6.8=SABL/SILT	- -		--	0.7=ARGL/HUMG		- -		
	3.7=SABL/GRAV		- -		--	0.3=ROCH	- -		--	-		- -		
	-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0509	20	50 78-100-05334	21L14SW	19	317.65	5192.30	155.45	245	-------	-------				17.592
STRAT	3.7=SABL/GRAV		- -		--	0.3=BLOC	- -		--	0.3=TERR		- -		
	9.2=SABL/GRAV		- -		--	15.8=SABL	- -		--	6.4=ARGL		- -		
	-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
	-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0509	20	50 78-100-05335	21L14SW	19	316.65	5192.25	155.45	241	- 5.03	- 7.92				3.276
STRAT	0.3=TERR		- -		--	2.1=SABL/GRAV	- -		--	6.6=SABL/HUMG/FIN		- -		
	6.6=SABL/ARGL		- -		--	8.8=ARGL/HUMG	- -		--	0.3=ARGL/BLOC		- -		
	0.9=ARGL/HUMG		- -		--	6.4=SABL/GRAV	- -		--	-		- -		
	-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0509	20	50 78-100-05336	21L14S	19	316.15	5192.10	156.50	239	- 2.65	-------				6.730
STRAT	0.3=TERR		- -		--	11.6=SABL/GRAV	- -		--	3.4=SABL/HUMG/FIN		- -		
	7.9=SABL/GRAV		-AV-ARGL		--	11.9=ARGL/HUMG	- -		--	2.4=SABL		- -		
	1.8=SABL/GRAV		- -		--	-	- -		--	-		- -		
	-		- -		--	-	- -		--	-		- -		
0509	20	50 78-100-05339	21L14SW	19	312.22	5194.00	161.54	LORETTEV	MUNICIPAL	- 10.67	- 21.34	001	1.302	
STRAT	4.6=SABL		-AV-GRAV		--	4.3=SABL	- -		--	10.1=SABL/FIN			-AV-SILT	
	2.1=SABL/MOYE		-AV-ARGL		--	1.2=ROCH	- -		--	-			- -	
	-		- -		--	-	- -		--	-			- -	
	-		- -		--	-	- -		--	-			- -	
0509	20	50 78-100-05340	21L14SW	19	312.22	5194.00	161.54	LORETTEV	MUNICIPAL	- 9.14	- 28.96	001	1.302	
STRAT	1.2=SABL		-AV-GRAV		--	1.7=SABL	- -		--	0.6=SABL/MOYE			- -	
	23.2=SABL/FIN		-AV-ARGL		--	0.9=BLOC	-AV-ARGL		--	2.1=SABL/ARGL			- -	
	0.3=ROCH		- -		--	-	- -		--	-			- -	
	-		- -		--	-	- -		--	-			- -	

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 METRES CONSECUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UR
0509	20	58	78-100-05341	21L14SW	19	312.22	5194.00	161.54	LURETTEVILLE MUNICIP	- 5.05	- 20.35	001	1.362			
STRAT		2.7-SABL/GROS	-AV-GRAV			-- 3.4-SABL/FIN	- -			-- 2.7-SABL/GROS	-AV-ANGL					
		3.7-ARGL	-AV-SABL			-- 0.6-ARGL	-AV-ARGL			-- 3.7-ARGL	-AV-SABL					
		0.6-ARGL	-AV-BLOC			-- 0.3-BLOC	- -			-- 14.3-SABL	-AV-ANGL					
		0.3-ROCH	- -			-- -	- -			-- -	- -					
0509	20	58	78-100-05343	21L14SW	19	313.32	5189.00	167.45	AUBIEN THOMAS	- 2.44	- 10.67	001	2.262	NON	NON	NON
STRAT		9.1-SABL/GRAV	- -			-- 1.5-GRAV	- -			-- -	- -					
		-	- -			-- -	- -			-- -	- -					
		-	- -			-- -	- -			-- -	- -					
		-	- -			-- -	- -			-- -	- -					
0509	20	58	78-100-05348	21L14SW	19	310.80	5192.20	210.31	FALARDEAU JEAN-LOUIS	- 7.62	- 12.19	001	9.084	NON	NON	NON
STRAT		0.9-TERR	- -			-- 2.1-BLOC	-AV-GRAV			-- 5.2-SABL	- -					
		0.9-BLOC	- -			-- 22.3-ROCH	- -			-- -	- -					
		-	- -			-- -	- -			-- -	- -					
		-	- -			-- -	- -			-- -	- -					
0509	20	58	78-300-40553	21L14SW	19	310.40	5191.05	169.35	265	-------	-------		-------			
STRAT		3.0-SABL/MOYG/MOYE-	-			-- 0.7-SABL/MOYG/FIN	- -			-- 0.1-ANGL/MOYG	- -					
		-	- -			-- -	- -			-- -	- -					
		-	- -			-- -	- -			-- -	- -					
		-	- -			-- -	- -			-- -	- -					
0509	20	58	78-300-40556	21L14SW	19	317.15	5190.05	135.64	262	-------	-------		-------			
STRAT		1.6-SABL/BLOC	- -			-- 3.0-GRAV/BLOC	- -			-- 6.4-ANGL/GRAV	- -					
		0.6-GRAV	- -			-- 8.2-ANGL/GRAV	- -			-- 0.6-GRAV/BLOC	- -					
		0.3-ROCH	- -			-- -	- -			-- -	- -					
		-	- -			-- -	- -			-- -	- -					
0509	20	58	78-300-40013	21L14SW	19	315.10	5192.95	161.54	230	-------	-------		-------			
STRAT		0.3-TERR	- -			-- 1.2-ANGL	- -			-- 0.6-SABL/GRAV	- -					
		6.1-SABL	- -			-- 12.2-ANGL/MOYG	- -			-- 4.0-SABL/GRAV	- -					
		0.3-ROCH	- -			-- -	- -			-- -	- -					
		-	- -			-- -	- -			-- -	- -					
0509	20	58	78-300-40015	21L14SW	19	314.75	5192.65	164.59	234	-------	-------		-------			
STRAT		0.6-TERR	- -			-- 3.7-SABL/GRAV	- -			-- 1.6-SABL	-MS-ANGL					
		6.4-SILT/ARGL	- -			-- 0.3-BLOC	- -			-- 5.5-ARGL	- -					
		2.1-GRAV	- -			-- 9.6-SABL/GRAV	- -			-- -	- -					
		-	- -			-- -	- -			-- -	- -					
0509	20	58	78-300-40016	21L14SW	19	314.65	5192.75	164.59	233	-------	-------		-------			
STRAT		0.3-TERR	- -			-- 2.1-SABL/GRAV	- -			-- 1.2-SABL/MOYG/MOYE-	-					
		1.9-SABL/MOYG/FIN	- -			-- -	- -			-- -	- -					
		-	- -			-- -	- -			-- -	- -					
		-	- -			-- -	- -			-- -	- -					

30G-09-0104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT SPÉC	FER	UVE UN
0509	20	50	78-300-40017	21L14SW	19	314.55	5192.85	101.54	232						
STRAT	0.9-TERR								2.1-SABL/HUMG/GROS		9.1-SABL/HUMG/FIN				
	8.4-ARGL/HUMG								10.1-SABL/HUMG/FIN		3.7-SABL				
	0.3-ROCH														
0509	20	50	78-300-40018	21L14SW	19	314.50	5192.60	100.12	231						
STRAT	8.3-TERR								1.5-SABL/GRAV		3.7-SABL/BLUE				
	0.3-ROCH														
0509	20	50	78-300-40019	21L14SW	19	313.00	5192.95	107.04	230						
STRAT	3.7-SABL/GRAV								5.8-SABL/SILT		9.4-SABL				
	1.8-SABL/HUMG/FIN								0.3-ROCH						
0509	20	50	78-300-40020	21L14SW	19	312.80	5192.80	175.26	229						
STRAT	3.7-SABL/GRAV								5.7-ARGL		1.8-SABL/GRAV				
	0.3-ROCH														
0509	20	50	78-300-40026	21L14SW	19	313.50	5189.80	190.59	221						
STRAT	11.3-GRAV/BLUE								17.7-ROTR/GWAN						
0509	20	50	78-300-40031	21L14NW	19	312.75	5194.70	190.50	256						
STRAT	0.3-TERR								4.0-SABL/GRAV		5.5-ARGL/HUMG				
	5.8-ARGL								2.1-ARGL/HUMG		4.6-SABL/GRAV		-PS-BLUE		
0509	20	50	78-300-40032	21L14NW	19	312.55	5194.45	172.21	255						
STRAT	0.3-TERR								4.0-SABL/GRAV		2.1-ARGL/HUMG				
	18.7-ARGL								9.1-SABL/HUMG/FIN		2.7-SABL/GRAV				
	9.3-ROCH														
0509	20	50	78-300-40034	21L14NW	19	312.05	5194.15	170.69	253						
STRAT	1.6-SABL/GRAV								3.0-SABL/HUMG/FIN		2.6-SILT/ARGL				
	12.6-ARGL/SILT								0.6-SABL/GRAV		0.9-SABL/HUMG/GROS				
	0.3-GRAV								1.2-SABL/HUMG/GROS						

082

106-89-8184

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-OOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SPÉCIFIQUE UNITÉ
0539	20	50	78-300-40035	21L14NN	19	312.10	5194.05	170.69	252					
	STRAT		0.3=TERR	- -					2.1=SABL/GRAV	- -		4.9=SABL/HUMG/FIN	- -	
			16.6=SABL/ARGL	- -					1.2=SABL/HUMG/FIN	- -		14.0=ARGL/HUMG	- -	
			2.7=SABL/GRAV	- -					0.3=ROCH	- -		-	- -	
			-	- -					-					
0500	20	50	78-300-40036	21L14NN	19	313.35	5193.90	100.12	251					
	STRAT		0.3=TERR	- -					0.8=SABL/GRAV	- -		1.6=SABL/ARGL	- -	
			0.1=ARGL/HUMG	- -					0.9=SABL/ARGL	- -		2.7=SABL/GRAV	- -	
			0.3=ROCH	- -					-	- -		-	- -	
			-	- -					-					
0500	20	50	78-300-40037	21L14NN	19	313.55	5193.70	101.54	250					11.454
	STRAT		0.6=TERR	- -					0.9=SABL/SILT	- -		1.5=SABL/GRAV	- -	
			5.5=ARGL	- -					5.8=SABL/SILT	- -		4.0=SABL/GRAV	- -	
			0.3=ROCH	- -					-	- -		-	- -	
			-	- -					-					
0500	20	50	78-300-40038	21L14NN	19	313.50	5193.50	101.54	PUITS DI AQUEDUC MUNICI			3.96	17.4H	072 135.010
	STRAT		7.6=SABL/HUMG/MOYE-	-					0.1=SABL/HUMG/FIN	- -		10.7=ARGL/SILT	- -	
			5.2=SABL/HUMG/FIN	- -					0.0=SABL/HUMG/FIN	-AV=SABL/HUMG/MOYE		0.0=ROCH	- -	
			-	- -					-	- -		-	- -	
			-	- -					-					
0500	20	50	78-300-40039	21L14NN	19	313.00	5193.5	101.54	248					
	STRAT		9.1=SABL/GRAV	- -					0.1=SABL/HUMG/FIN	- -		3.0=SILT/SABL	- -	
			0.7=ARGL/SILT	- -					-	- -		-	- -	
			-	- -					-	- -		-	- -	
			-	- -					-					
0500	20	50	78-300-40040	21L14SN	19	317.70	5192.10	101.54	244					
	STRAT		0.3=TERR	- -					5.2=SABL/GRAV	- -		0.5=SABL	- -	
			1.8=SABL/ARGL	- -					8.2=SABL	- -		4.9=ARGL/HUMG	- -	
			3.7=SABL/GRAV	- -					-	- -		-	- -	
			-	- -					-					
0500	20	50	78-300-40041	21L14SN	19	317.85	5191.90	100.50	243					
	STRAT		0.3=TERR	- -					7.6=SABL/HUMG/GMOS-	- -		4.0=SABL	- -	
			3.0=SABL/ARGL	- -					4.0=ARGL/HUMG	- -		1.6=SABL/GRAV	- -	
			0.3=ROCH	- -					-	- -		-	- -	
			-	- -					-					
0500	20	50	78-300-40042	21L14SN	19	317.35	5192.25	150.97	242					
	STRAT		0.3=TERR	- -					18.6=SABL/GRAV	- -		9.6=ARGL/HUMG	- -	
			3.6=SABL/GRAV	- -					1.6=SABL/GRAV	-FE=ARGL		0.3=ROCH	- -	
			-	- -					-	- -		-	- -	
			-	- -					-					

300-29-0004

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN NO-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-0038	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	VÉRIF DEL FER UN	UNR
0509	20	50	78-300-40043	21L14SW	19	316,50	5192,10	156,97	240	-------	-------		---------	
STRAT			0,3-TERR	- -			-- 3,0-SABL/GRAV		- -	-- 3,0-SABL/HUMG/FIN	- -			
			13,1-SABL/ARGL	- -			-- 12,2-ARGL/HUMG		- -	-- 0,3-SABL/BLUC	- -			
			1,2-SABL/HETG	- -			-- 1,8-SABL/GRAV		-AV-ARGL/BLUC	-- 0,3-ROCH	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
0509	20	50	78-300-40044	21L14SW	19	316,10	5192,90	150,50	238	-------	-------		---------	
STRAT			0,3-TERR	- -			-- 3,6-SABL/GRAV		- -	-- 5,2-SABL/HUMG/FIN	- -			
			4,0-ARGL	- -			-- 9,0-ARGL/HUMG		- -	-- 0,3-ARGL/BLUC	- -			
			1,2-ARGL/HETG	- -			-- 6,9-SABL		-PB-GRAV/BLUC	-- 0,3-ROCH	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
0509	20	50	78-300-40045	21L14SW	19	315,35	5192,00	164,59	237	-------	-------		---------	
STRAT			3,7-SABL/HUMG/GRCS	- -			-- 1,0-SABL/ARGL		- -	-- 0,3-ARGL/HETG	- -			
			0,3-BLOC	- -			-- -		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
0509	20	51	78-100-05349	21L14W	19	320,30	5207,90	175,26	FABRIQUE STONEHAM	- 12,19	- 22,00	001	3,630 NON	
STRAT			9,1-SABL/GRAV	- -			-- 18,9-ROCH		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
0509	20	51	78-100-05351	21M03SW	19	315,80	5210,60	209,56		- 6,10	- 36,58	001	1,362 NON	
STRAT			15,2-GRAV	-PS-SABL			-- 22,9-GRAN		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
0509	20	51	78-100-05355	21L14NW	19	320,49	5207,62	167,64	GUIDE PARE	- 4,57	- 22,00	001	0,684 NON	
STRAT			9,1-SABL	- -			-- 13,7-GRAN		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
0509	20	51	78-100-05301	21L14NW	19	319,90	5205,50	160,02	ROGER CARON	- 4,57	- 10,29		4,092 NON NON NON	
STRAT			6,0-SABL/GRAV	- -			-- 11,9-ROCH		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
0509	20	51	78-100-05304	21L14NW	19	318,55	5206,75	205,74	JEAN-CLAUDE LANGLOI	- 7,62	- 9,75	001	3,630 NON NON NON	
STRAT			6,1-GRAV	- -			-- 6,0-ROCH		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			
			-	- -			-- -		- -	-- -	- -			

SSD-60-0184

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-OORD	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	DUR
0509	20	51	78-100-05365	21L14NN	19	319,20	5280,05	170,69	GILLES POULIOT	- 3,05	- 12,19	001	1,362	NON	NON	NON
	STRAT		6,1-ARGL	- -			--	12,2-SABL	- -	--	6,1-GRAV		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
0509	20	51	78-100-05366	21M03SW	19	322,10	5207,00	300,62		- 4,57	- 16,76		10,900	NON	NON	NON
	STRAT		10,7-SABL/HOMG/FIN	- -			--	1,2-GRAV	- -	--	5,2-ROCH		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
0509	20	51	78-100-05369	21M03SW	19	315,70	5215,00	251,46	AUBERGE GUY	-------	-------		---------			
	STRAT		6,1-SABL/GRAV	- -			--	25,0-ROCH	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
0509	20	51	78-100-05371	21M03SW	19	317,10	5217,30	243,84	MICHELIN JEAN-PIERRE	-------	-------		0,684			
	STRAT		6,4-GRAV	- -			--	47,5-ROCH	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
0509	20	51	78-100-05374	21M03SW	19	315,70	5214,00	228,60	HUARD MADELEINE	-------	-------		2,730			
	STRAT		6,1-SABL/BLOC	- -			--	29,3-ROCH	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
0509	20	51	78-100-05377	21M03SW	19	319,80	5207,70	182,88	DUFOUR REAL	-------	-------		2,730			
	STRAT		8,2-SABL/FIN	- -			--	13,4-ROCH	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
0509	20	51	78-100-05379	21M03SE	19	320,60	5205,20	182,88	MARTIN LAURENT	-------	-------		1,800			
	STRAT		7,6-SABL/GRAV	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
0509	20	51	78-100-05383	21L14NN	19	319,00	5201,00	167,64	LUISELLE GAÉTAN	-------	-------		1,116			
	STRAT		21,3-SABL/BLOC	- -			--	19,2-ROCH	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -			

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN COD MUN IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SPÉ PER VOL UN
05-040 TE AN-PRO-0058							********	********		1,362
0509 20 51 78-100-05300	21H03G4	19	320,00	5200,10	170,00	MATHIEU JEAN GUY				
STRAT 9,1=SABL/GLUC			** 12,5=ROCH							
							********	********	**********	
0509 20 54 78-300-40050	21L14NW	19	312,05	5200,35	147,21	309				
STRAT 3,0=SABL/MEIG	=AV=GRAV		** 1,5=SABL/HUMG/FIN				** 9,1=SILT/SABL			
							********	********	**********	
0509 20 54 78-300-40051	21L12NW	19	313,20	5199,35	190,50	308				
STRAT 1,5=SABL			** 1,8=SABL/HUMG/FIN				** 2,7=SABL/SILT			
6,1=ARGL/HUMG										
							********	********	**********	
0509 20 54 78-300-40054	21L14NW	19	312,40	5198,20	175,20	305				
STRAT 1,5=SABL			** 9,1=SABL/HUMG/FIN				** 13,7=ARGL/HUMG			
							********	********	**********	
0509 20 54 78-300-40055	21L14NW	19	310,50	5198,40	195,07	304				
STRAT 4,0=GRAV			** 4,3=SABL/HUMG/FIN				** 4,0=ROCH			
							********	********	**********	
0509 20 54 78-300-40056	21L14NW	19	311,00	5199,10	170,04	359				
STRAT 21,3=SABL			** 4,0=SABL/GRAV				** 7,0=SABL/HUMG/GRAV			
2,1=SABL/ARGL	=AV=GLUC									
							********	********	**********	
0509 20 54 78-300-40057	21L14NW	19	311,15	5199,00	170,09	300				
STRAT 2,0=SABL/GRAV			** 3,0=ARGL				** 21,3=SABL/GRAV			
4,3=GRAV/GLUC										

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
300-09-0100

BASSIN CON NUM IDENT PUIT    CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS                NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DÉBIT SAL FER VOB
SB-SAB  TE     AN-PRO-DOSS  TOPO   UTM                                                STAT    DYN      PUMPAGE                  UR

052e  29  02 78-100-10073 21L12NE 19  301,10 5177,60  83,02  HERVÉ DESCHÊNE           0,60 -  4,57    001--------- NON NON NON
                                                                                     --  0,1-ARGL               - -
     STRAT   0,0-TERR          - -           --  2,4-SABL              - -           --    -                    - -
             3,0-SABL          - -           --  4,0-ROCH              - -           --    -                    - -
               -               - -           --    -                   - -           --    -
               -

052c  29  02 78-100-10074 21L12NE 19  300,95 5177,70  85,34  ARMAND LAPUE           - 0,01 -  3,05    001--------- NON NON NON
                                                                                     --  0,7-ARGL               - -
     STRAT   0,0-TERR          - -           --  1,0-SABL              - -           --    -                    - -
             3,0-SABL          - -           --  3,7-ROCH              - -           --    -                    - -
               -               - -           --    -                   - -           --    -
               -
```

300-09-0104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN COM MUN IDENT PUIT  CARTE ZONE UTM-X  UTM-Y  ALTIT DIVERS                 NIVEAU  NIVEAU  DURÉE  DÉBIT DEL PER UNE
SS-BAS  TE     AN-PRO-DOSS TOPO  UTM                                             STAT    DYN     POMPAGE                UN

0523  49  01 78-300-49362 311035E 18  642,75 5101,90   3,66 1376 FÉDÉRAL          ------- -------    ---------

   STRAT   3,0-EAU              - -          -- 4,9-SABL/ARGL       - -         -- 7,0-SABL/MOUG/FIN - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -

0523  49  01 78-300-49363 311075E 18  644,05 5102,10   7,62 2634 FÉDÉRAL          ------- -------    ---------

   STRAT   0,6-ARGL             - -          -- 4,0-SABL/ARGL       - -         -- 1,5-SABL/MOUG/MOUT-PS-SABL/MOUG/GRAV
           4,6-SABL/MOUG/FIN -PS-SABL/MOUG/MOUT-- 1,5-SILT/ARGL     - -         -- 1,5-ARGL/MOUG     - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -

0523  49  01 78-300-49368 311035E 18  645,80 5102,70   7,62 2516 FÉDÉRAL          ------- -------    ---------

   STRAT   1,8-SABL             - -          -- 73,2-ARGL/MOUG      - -         -- 5,0-ARGL          -AV-SABL
           15,5-SABL            - -          -- 17,1-SILT/ALUC      - -         -- 0,0-SCHS          - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -

0523  49  01 78-300-49369 311035E 18  642,41 5101,65   3,66 1374 FÉDÉRAL          ------- -------    ---------

   STRAT   0,9-EAU              - -          -- 11,0-SABL/ARGL      - -         -- 0,3-G-AV/ALUC     - -
           3,0-SABL/MOUG/FIN    - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -

0523  49  08 78-300-49391 311035E 18  637,80 5103,90  15,24 MERTHIERVILLE         ------- -------    ---------

   STRAT   3,7-SABL             - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -

0523  49  08 78-300-49392 311035E 18  635,30 5103,90  30,48 MERTHIERVILLE         ------- -------    ---------

   STRAT   4,6-SABL             - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -

0523  49  08 78-300-49399 311035E 18  641,05 5101,55   5,18 1243 FÉDÉRAL          ------- -------    ---------

   STRAT   0,9-EAU              - -          -- 6,0-SABL/MOUG/MOUT-PS-SABL/MOUG/FIN -- 3,4-ARGL/SILT - -
           6,4-SABL/SILT     -AV-GRAV/MOUG/FIN -- 1,8-ARGL     -AV-SABL/MOUG/FIN -- 1,2-SABL/SILT    - -
           3,0-SILT/SABL     -PS-ARGL        -- 42,7-ARGL      -AV-SABL/SILT     -- 15,2-ARGL/METG   - -
           11,9-ARGL/SILT       - -          -- 2,4-ARGL            - -         --  -                - -

0523  49  08 78-300-49407 311035E 18  641,85 5101,75   3,72 1374 FÉDÉRAL          ------- -------    ---------

   STRAT   3,4-EAU              - -          -- 7,3-SABL/ARGL       - -         -- 4,9-SABL          -AV-ARGL
           7,3-SABL/MOUG        - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -
             -                  - -          --  -                  - -         --  -                - -
```

308-89-8104 — 26 OCT. 1981 PAGE 2

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0523	49	09	80-100-03400	31H14NW	18	638.00	5092.92	13.72	PUITS #1 LANORAIE-D'AUT -	0.76 -	3.25	072	34.300			
0523	49	09	80-100-03401	31H14NW	18	638.50	5092.98	13.72	PUITS #2 LANORAIE-D'AUT -	0.67 -	5.47	072	34.300			
0523	49	09	80-100-03402	31H14NW	18	638.40	5092.91	13.72	PUITS #3 LANORAIE-D'AUT -	0.72 -	4.30	072	31.030			
0523	50	01	78-100-23580	31I03SW	18	628.00	4997.60	27.43	FOURNIER JACQUES -	6.53	-------	001	0.080			
0523	54	01	78-100-23581	31I03SW	18	628.00	4997.50	27.43	GASC MARCEL -	6.10	-------	001	2.730			
0523	5H	01	78-100-23582	31I03SW	18	628.40	5997.50	27.43	MIN. G. SCHUSTER -	6.10	-------	001	1.800			
0523	5A	01	78-100-23583	31I03SW	18	630.70	5090.50	24.38	DESROSIERS RÉAL -	17.60 -	39.01	001	0.010	OUI	NON	NON
0523	50	01	78-100-23589	31I03SW	18	627.00	5090.60	30.48	FAFARD THÉRÈSE -	1.83 -	32.00	001	0.270	NON	NON	NON

Stratigraphie (STRAT) :

- 80-100-03400 : 0.0-SABL — 0.3-ARGL/BLUC — 9.8-SABL/HUMG/MUTE — 15.2-SABL/HUMG/FIN -AV-ARGL
- 80-100-03401 : 4.9-SABL — 10.0-ARGL/BLUC — 10.1-SABL/HUMG/MUTE — 12.8-SABL/HUMG/FIN -AV-ARGL
- 80-100-03402 : 0.3-SABL — 0.6-ARGL/BLUC — 10.1-SABL/HUMG/MUTE — 15.8-SABL/HUMG/FIN -AV-ARGL
- 78-100-23580 : 0.9-TERR — 11.0-GRAV/SABL — 14.0-ROCH
- 78-100-23581 : 0.9-TERR — 15.2-GRAV/SABL — 9.8-ROCH
- 78-100-23582 : 0.9-TERR — 18.0-GRAV/SABL — 7.0-ROCH
- 78-100-23583 : 7.3-SABL — 25.9-ARGL — 2.4-SABL/BLUL — 15.5-ROCH
- 78-100-23589 : 3.0-SABL — 15.2-ARGL — 15.2-ROCH

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN CON NUM	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-E	UTM-N	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	MES
0523 SO 01	78-100-23590	31I03SW	18	624.35	5097.15	30.48	BACON JULES	- 4.57	- 15.24	012	1.362	NON	NON	OUI
STRAT 3.0=SABL					5.2=ARGL/BLOC			17.7=ROCH						
0523 SO 01	78-100-23595	31I03SW	18	627.20	5096.60	27.43	VITRERIE LAMAUDIÈRE	- 3.66	- 6.10	048	1.680	NON	NON	NON
STRAT 6.1=SABL					9.1=ARGL			9.1=BLOC						
0.3=GRAV														
0523 SO 01	78-100-23598	31I03SW	18	624.50	5096.95	39.62	MIVERT ALEXANDRE	- 0.91	- 17.07	002	1.638	NON	NON	OUI
STRAT 4.3=SABL					13.4=ROCH									
0523 SO 01	78-100-23601	31I03SW	18	624.90	5096.72	30.58	MUNDUM PARENT A	- 2.44	- 21.95	001	2.046	NON	NON	OUI
STRAT 3.0=ARGL					3.0=SABL/BLOC			30.9=ROCH						
0523 SO 01	78-100-23604	31I03SW	18	624.35	5096.45	39.62	VINCENT MAURICE	- 2.74	- 7.62	005	2.262	OUI	NON	NON
STRAT 4.0=SABL					21.3=ARGL			1.5=GRAV						
0523 SO 01	78-100-23616	31I03SW	18	627.35	5096.25	27.43	COULOMBE ADRIEN	- 2.44	- 2.44	004	0.684	NON	NON	NON
STRAT 19.4=ARGL					5.5=SABL/BLOC			5.2=ROCH						
0523 SO 01	78-100-23626	31I03SW	18	624.80	5101.70	54.25	LAMONTAGNE LUCIEN	- 3.05	- 9.71	008	1.362	NON	NON	OUI
STRAT 1.5=DEPO					6.1=SABL/BLOC			7.6=ROCH						
0523 SO 09	78-100-23780	31I03SW	18	623.20	5102.80	53.34	BOUCHER GABRIEL	- 2.44	- 9.71	030	1.092	NON	NON	OUI
STRAT 28.0=ARGL					3.0=SABL			4.3=ROCH						

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN COM NUM IDENT PUIT    CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS                      NIVEAU  NIVEAU  DURÉE   DÉBIT SEL FER ODE
SO-BAS  TE     AN-PRO-DOSS   TOPO   UTM                                                     STAT    DYN     POMPAGE               UR

0583   50  09 78-100-23709 31I03SW 18  623,40 5103,25  54,86 DULONG JEANNE-D'ARC      -  4,57 -  15,24   001     1,800 NON NON NON
   STRAT   3,0-DÉPO              -  -           -- 10,3-ARGL              -  -         --  3,7-SABL/BLOC     -  -
           3,0-ROCH              -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -
             -                   -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -
             -                   -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -

0583   50  16 78-100-23707 31I03SW 18  622,90 5102,55  54,86 DUPUIS MME LIONEL         -  2,44 -   7,62   024     1,362 NON NON OUI
   STRAT   1,0-SABL              -  -           -- 15,2-ARGL              -  -         --  3,7-SABL/BLOC     -  -
           2,4-ROCH              -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -
             -                   -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -
             -                   -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -

0583   50  16 78-100-23023 31I03SW 18  624,30 5102,70  53,34 DUFOUR LÉONARD           -  0,61 -   9,75   001     4,092 NON NON OUI
   STRAT  23,0-ARGL              -  -           --  3,7-SABL/GRAV         -  -         --  3,0-ROCH          -  -
             -                   -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -
             -                   -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -
             -                   -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -

0583   50  16 78-100-23000 31I03SW 18  621,95 5102,90  56,39 ST GEORGES MARCEL        -  1,52 -   3,00   024     2,000 NON NON OUI
   STRAT   3,0-DÉPO              -  -           -- 15,2-ARGL              -  -         --  5,2-GRAV/BLOC     -  -
           0,9-ROCH              -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -
             -                   -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -
             -                   -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -

0583   50  16 78-100-23401 31I03SW 18  621,60 5104,25  63,40 ROULEAU RAYMOND          ------- - 30,48   001     1,800 NON NON NON
   STRAT   1,0-DÉPO              -  -           -- 16,5-ARGL              -  -         --  4,3-SABL          -  -
          32,3-ROCH              -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -
             -                   -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -
             -                   -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -

0583   50  18 80-100-02900 31I03SW 18  620,33 5104,20  70,10 LUC LAPLANTE ÉCHANTILLO  -  2,74 -  27,43   002     1,030
   STRAT   1,0-TERR              -  -           -- 10,4-ARGL              -  -         --  4,0-SABL/GRAV     -  -
          15,2-ROCH              -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -
             -                   -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -
             -                   -  -           --      -                 -  -         --    -               -  -
```

300-49-0[illegible]

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN DE-BAS	COM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT GAL PER MIN	UN
052A	49	04	78-100-20101	311030	18	637,50	5100,30	14,03	LAVALLÉE ADRIEN	7,62	21,34	030	2,046 NON	OUI
052A	49	04	78-300-49395	311038	18	638,40	5105,80	7,62	HERTHIERVILLE					
052A	49	00	78-300-49398	311038	18	637,50	5108,50	21,34	LEO LAFOND ÉCHANTILLON	5,18	7,04	010	0,684 OUI	OUI
052A	49	04	78-300-49404	31I03SE	18	641,90	5105,05	9,12	3130 FÉDÉRAL					
052A	49	04	78-300-49405	31I03SE	18	641,65	5105,20	4,97	3129 FÉDÉRAL					
052A	49	19	78-100-20176	31I03NE	18	625,40	5119,60	169,10	TESSIER PAUL	4,27	8,10	012	1,630 NON	
052A	49	19	78-100-20178	31I03NW	18	629,40	5118,13	167,64	POUPART RENÉ	1,83	1,83	007	1,830 NON	
052A	49	19	78-100-20181	31I03NW	18	620,90	5119,60	142,80	PARADIS LUCIEN	6,71	10,67	006	0,954 NON	

STRAT (by well, in the order above):

- 78-100-20101: STRAT 10,3-ARGL -- 7,3-SABL -- 5,5-HUIR/BCHB/SALE
- 78-300-49395: STRAT 8,4-DEPU -- 0,3-SABL/HOMG/FIN
- 78-300-49398: STRAT 10,3-ARGL -- 0,1-SABL -- 7,0-HUIR/BCHB/SALE
- 78-300-49404: STRAT 1,5-SILT / 9,1-SABL/HOMG/FIN -AV-ARGL -- 4,9-SABL/HOMG / 1,5-SABL -PB-ARGL/SILT -- 0,9-ARGL / 15,5-ARGL
- 78-300-49405: STRAT 0,9-SABL/GRAV / 7,0-SABL/HOMG/FIN -PS-SABL/BLOC -- 4,9-SILT/SABL / 1,5-SABL -AV-DEPO / -PB-ARGL/SILT -- 3,4-ARGL/HOMG / 15,5-ARGL
- 78-100-20176: STRAT 0,1-GRAV/BLOC -- 12,9-GRAN
- 78-100-20178: STRAT 5,2-SABL/BLOC -- 52,7-GRAN
- 78-100-20181: STRAT 16,8-GRAV/BLOC -- 23,2-GRAN

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SO-BAS	COM TE	NUM IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
0524	49	19 78-100-20183	31I03NW	18	632,10	5111,93	53,34	BELLEROSE JOSEPH	- 1,03	- 12,19	001	1,000	NON		
STRAT		21,3-ARGL				-- 10,7-GRAV			-- 9,1-ROCH						
0524	49	19 78-100-20184	31I03NW	18	630,98	5111,67	53,34	MARCELLIN MARCOUX	- 0,10	- 30,48	014	1,000	OUI		
STRAT		42,7-DÉPO				-- 1,7-GRAV			-- 10,1-ROCH						
0524	49	19 78-100-20187	31I03NW	18	630,29	5112,40	60,96	MAURICE DUCHARME	- 0,10	- 21,34	014	3,400	NON		OUI
STRAT		22,9-DÉPO 17,4-ROCH				-- 4,6-SABL			-- 4,0-GRAV						
0524	49	19 78-100-20199	31I03NW	18	630,15	5113,54	68,58	ROCK MARCEL	- 7,62	- 9,14	008	1,250	NON	NON	NON
STRAT		14,9-GRAV				-- 29,3-ROCH									
0524	49	19 78-100-20212	31I03NW	18	628,80	5120,30	190,50	MAJEAU ROBERT	6,00	- 18,29	005	1,092	NON	NON	NON
STRAT		3,0-DÉPO				-- 6,1-SABL/BLOC			-- 23,8-ROCH						
0524	49	19 78-100-20214	31I03NW	18	628,45	5122,30	190,12	COUTU HENRI	- 3,65	- 19,81	005	0,900	NON	NON	NON
STRAT		15,2-SABL/BLOC				-- 15,2-GRAN									
0524	49	19 78-100-20215	31I03NW	18	626,65	5118,10	186,30	DUBEAU NORMAND	- 6,04	- 20,73	006	1,362	NON	NON	NON
STRAT		0,6-GRAV				-- 2,4-SABL/BLOC			-- 33,5-GRAN						
0524	49	19 81-100-02220	31I03NW	18	630,65	5111,88	50,29	CHEVRETTE URBAIN	- 26,99	- 50,29	003	1,630	NON	NON	NON
STRAT		26,2-ARGL				-- 12,8-SABL/BLOC			-- 11,3-ROCH						

300-00-0800

26 OCT. 1981 PAGE 3

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SB-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	VOR UN
0524	49	19	81-100-02237	31I03NW	18	630.60	5112.55	60.96	BERNARD BIBEAU	- 4.57	- 22.86	002	11.346	NON	NON	NON
STRAT	34.1-ARGL						4.0-SABL/GRAV			13.7-GRAN						
0524	49	19	81-100-02240	31I03NW	18	634.95	5110.10	36.58	GEORGES FONTAINE	- 1.83	- 26.35	001	4.092	NON	NON	NON
STRAT	5.5-GRAV/BLOC						22.9-ROCH									
0524	49	19	81-100-02245	31I03NW	18	629.98	5114.68	91.44	FRANCOIS HOBITAILLE	- 2.13	- 46.20	001	0.684	NON	NON	NON
STRAT	4.3-SABL/BLOC						39.9-ROCH									
0524	49	19	81-100-02250	31I03NW	18	628.90	5112.70	68.58	MARCEL BRISETTE	- 3.96	- 15.24	001	1.362			
STRAT	7.6-SABL/BLOC						9.1-GRAN									
0524	49	22	78-100-20224	31I06SW	18	627.35	5125.45	213.36	SARRASIN MAURICE	- 2.44	- 4.57	004	1.362	NON		
STRAT	5.5-GRAV						21.9-GRAN									
0524	49	22	78-100-20225	31I06SW	18	627.90	5124.15	198.12	COUTU J.B.	- 8.23	- 8.23	008	1.470	NON		
STRAT	6.1-SABL/GRAV						50.3-GRAN									
0524	49	22	78-100-20229	31I06SW	18	622.46	5123.70	152.40	CHARETTE JEAN	- 15.24	- 30.58	004	1.362	NON		
STRAT	68.0-SABL						4.6-GRAV			57.9-ROCH						
0524	49	22	78-100-20230	31I06SW	18	618.63	5125.20	228.60	ALDOGÈNE GUBEAU	- 3.35	- 9.14	012	0.546	NON		
STRAT	3.4-GRAV/BLOC						18.1-ROCH									

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DEBIT	SEL	FER	VUE UR
052A	49	22	78-100-20243	31I06SW	18	626,88	5126.89	213.36	LAURIER DESRUSIERS	- 21,34	- 27,43	168	0,608			
STRAT			1.5-SABL; 67.8-ROCH					2.7-GRAV		4.9-GRAV/BLUC						
052A	49	22	78-100-20249	31I06SW	18	624,05	5125.32	158.50	C. GANNEAU	- 6.71	- 24.38	002	0.546	NON	NON	NON
STRAT			45.7-ARGL					1.7-SABL/BLUC		81.7-GRAN						
052A	49	22	78-100-20266	31I06SW	18	622.70	5124.30	152.40	PAQUETTE DENIS	- 7.62	- 30.48	008	1.362	NON	NON	NON
STRAT			80.8-DEPO					7.6-GRAV		62.5-ROCH						
052A	49	22	78-100-20268	31I06SW	18	627,80	5124,25	210.31	COUTU J R	- 6.23	- 6.23	008	1.470	NON	NON	NON
STRAT			6.1-SABL/GRAV					56.3-GRAN								
052A	49	22	78-100-20272	31I06SW	18	623.40	5124.85	152.40	CHARETTE JEAN	- 15.24	- 36.58	004	1.362	NON	NON	NON
STRAT			68.6-SABL					4.6-GRAV		57.9-ROCH						
052A	49	22	78-300-49514	31I06SW	18	623.38	5124.83	152.40	DENIS PAQUETTE	- 7.62	- 30.48	008	1.362	NON		
STRAT			80.8-SABL					7.6-GRAV		62.5-ROCH						
[illegible]	49	22	81-100-02298	31I06SW	18	622,70	5127.40	220.98	RIOPEL NORMAND	- 15.24	- 30.48	002	1.362			
STRAT			3.0-SABL; 0.9-GRAV					12.2-ARGL		21.9-SABL/BLUC						
[illegible]	49	[illegible]	81-100-02300	31I06SW	18	620.62	5128.42	243.84	MARLEAU ANDRÉ	- 1.22	- 17.98	001	0.184	NON	NON	NON
STRAT			18.8-GRAV													

SOC-49-8184

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UUE UR
052A	49	22	81-100-02302	311065W	18	621.98	5123.70	152.40	DUFRESNE	PIERRE	- 9.75	- 77.72	001	10,908	NON	NON	NON
	STRAT		72.5=ARGL/SILT	- -		--	5.2=GRAV	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
052A	49	22	81-100-02304	311065W	18	625.10	5126.90	190.50	SERGE	LAPIERRE	- 5.18	- 30.48	002	1.3e2			
	STRAT		3.0=BLOC	-AV=DEPO		--	0.1=ARGL	- -			--	3.4=GRAV		- -			
			31.7=GRAN	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
052G	49	28	81-100-02355	311065W	18	617.60	5130.40	182.88	MARCEL	BOUCHER	- 6.71	- 68.58	001	0.546	NON	NON	NON
	STRAT		10.1=SABL/BLOC	- -		--	58.5=ROCH	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
052G	49	28	81-100-02356	311065W	18	617.62	5131.75	198.12	MARCEL	BOUCHER	- 11.28	- 71.02	001	1.092	NON	NON	NON
	STRAT		37.2=SABL/BLOC	- -		--	33.8=ROCH	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
052A	58	09	80-100-02909	311053W	18	624.60	5110.30	59.44	RENÉ	ALLARD	--------	- 20.35	002	1.838			
	STRAT		35.1=ARGL	- -		--	3.0=SABL	- -			--	1.5=GRAV		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
052A	58	09	81-100-02231	311035W	18	625.10	5109.10	60.96	LUC	HOUDE	- 10.67	- 47.24	002	2.730			
	STRAT		34.7=ARGL	- -		--	2.3=SABL/BLOC	- -			--	5.5=GRAN		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
052A	58	19	78-100-23897	31103W	18	624.75	5122.30	178.31	RUNDEAU	LÉOPOLD	- 5.18	- 18.29	005	0.818	NON		
	STRAT		3.7=GRAV	- -		--	84.1=ROCH	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
052A	58	19	78-100-23899	31103W	18	623.13	5129.85	152.40	LAFERRIÈRE	ÉMILIEN	- 2.13	- 6.10	005	0.762	NON		
	STRAT		6.1=GRAV	- -		--	45.7=ROCH	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			

308-89-8184

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	OIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	VOL UN
052a	SA	19	78-100-23900	31I03NW	18	622.95	5120.70	160.02	BELLEROSE ALAIN	- 3.66	- 68.58	002	1.362	NON		
	STRAT	4.0=SABL/GRAV					69.2=ROCH									
052a	SA	19	78-100-23903	31I03NW	18	623.10	5120.60	158.50	PUIHIER DENIS	- 5.49	- 76.20	002	0.192	NON	NON	NON
	STRAT	4.0=GRAV/BLOC					72.2=ROCH									
052a	SA	21	78-100-23904	31I03SW	18	624.47	5113.18	92.96	ROUSSEAU VALÉRIEN	- 10.67	- 10.67	008	1.362	NON		
	STRAT	5.2=GRAV/BLOC					47.9=ROCH									
052a	SA	21	78-100-23905	31I03NW	18	624.26	5113.24	91.44	TESSIER FRANÇOIS	- 6.88	- 6.71	008	1.362			OUI
	STRAT	12.2=ARGL					5.5=SABL/GRAV				0.0=ROCH					
052a	SA	21	78-100-23906	31I03NW	18	623.05	5114.05	102.11	TESSIER AZELUS	- 6.10	- 9.14	019	0.980	NON		
	STRAT	13.4=ARGL					32.0=SABL/GRAV				34.4=ROCH					
052a	SA	21	78-100-23907	31I03W	18	623.05	5114.05	102.11	TESSIER AZELUS	- 7.62	-------	016	2.262	NON		
	STRAT	19.8=ARGL					0.1=GRAV/BLOC				62.5=ROCH					
052a	SA	21	78-100-23908	31I03NW	18	624.80	5112.80	83.82	ROUSSEAU JEAN-PAUL	0.00	- 0.61	008	1.362			
	STRAT	23.8=ARGL					0.9=SABL/GRAV				23.8=ROCH					
052a	SA	21	78-100-23909	31I03NW	18	622.65	5117.36	129.54	BOUCHER C. EDOUARD	- 4.57	- 14.29	024	1.362			
	STRAT	6.1=ARGL					7.6=SABL/GRAV				14.0=ROCH					

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU UTN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	DEL FER	UN
052A	58	21	78-100-23910	31I03M	18	624.15	5112.30	85.34	FOREST	M. LOUIS	3.66	3.66	008	1.892	NON	
STRAT	4.9-SABL					-- 48.5-ROCH										
052A	58	21	78-100-23911	31I03M	18	625.20	5114.76	131.06	DUCHARME	ROBAIRE	3.66	27.43	004	0.000	NON	
STRAT	3.0-GRAV					-- 44.8-ROCH										
052A	58	21	78-100-23915	31I03M	18	624.84	5114.08	129.54	AUBIN	ROGER	6.71	-------	013	1.362	NON	
STRAT	4.3-GRAV					-- 45.7-ROCH										
052A	58	21	78-100-23920	31I03M	18	624.24	5113.78	99.06	MELLERUBE	ROLAND	12.19	12.19	017	1.362	NON	
STRAT	4.9-SABL/GRAV					-- 44.2-ROCH										
052A	58	21	78-100-23922	31I03MW	18	623.80	5112.62	91.44	MELLERIVE	ÉMILIEN	3.05	3.05		2.262	NON	
STRAT	5.5-ARGL					-- 3.4-SABL/GRAV					-- 33.0-ROCH					
052A	58	21	78-100-23931	31I03MW	18	622.63	5114.63	106.68	GERMAIN	CHARBONNEAU	10.67	15.24	048	3.182		OUI
STRAT	22.9-ARGL					-- 7.6-SABL					-- 6.1-GRAV					
052A	58	21	78-100-23933	31I03MW	18	621.34	5116.44	129.54	JURRY	YVON	7.62	18.29	004	2.000		
STRAT	18.3-ARGL					-- 9.1-GRAV				-AV-SABL	-- 3.0-ROCH					
052A	58	21	78-100-23938	31I03MW	18	624.75	5111.40	76.20	GÉRALD	LAFORTUNE	4.57	6.10	012	1.000	NON	
STRAT	15.2-ARGL					-- 6.1-GRAV					-- 61.0-ROCH					

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SB-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODA UR
052A	58	21	78-100-23939	31I03NW	18	619.55	5119.90	147.83	FRÉCHETTE HUBAIRE	- 10.29	- 33.53	009	1.308			
STRAT			24.4-DEPO				-- 45.7-SABL			-- 4.6-GRAV						
052A	58	21	78-100-23941	31I03NW	18	624.35	5112.24	83.21	LAFORTUNE GÉRALD	- 4.57	- 6.10	012	1.800	NON	NON	NON
STRAT			15.2-ARGL				-- 6.1-GRAV			-- 61.6-ROCH						
052A	58	21	78-100-23943	31I03NW	18	623.40	5112.46	99.06	BELLEROSE ANDRÉ	- 7.62	- 21.34	007	1.092	NON	NON	NON
STRAT			3.0-GRAV				-- 90.3-ROCH									
052A	58	21	78-100-23945	31I03NW	18	621.70	5116.90	130.15	FERNAND CHARRON	- 7.62	- 21.34	006	1.092	NON	NON	NON
STRAT			15.2-ARGL 24.1-GRAN				-- 13.7-SABL/BLOC			-- 20.1-SABL/GRAV						
052A	58	21	78-100-23948	31I03NW	18	623.20	5118.45	152.40	LAURIN LUCIEN	- 1.83	-117.35	001	2.730	NON	NON	OUI
STRAT			9.4-SABL/BLOC				--157.9-ROCH									
052A	58	21	78-100-23950	31I03NW	18	617.65	5116.40	179.83	VINCENT ANDRÉE	- 15.85	- 45.72	001	9.100	NON	NON	NON
STRAT			3.4-GRAV				-- 42.4-ROCH									
052A	58	21	78-100-23952	31I03NW	18	621.40	5111.06	111.25	JUSSANT MICHEL	- 1.83	- 17.37	001	5.454	NON	NON	OUI
STRAT			7.0-SABL 2.7-ROCH				-- 23.2-ARGL			-- 9.8-SABL/BLOC						
052A	58	21	78-100-23954	31I03NW	18	622.95	5114.00	99.06	TESSIER A	- 6.10	- 9.14	019	0.900	NON	NON	NON
STRAT			20.7-ARGL				-- 16.8-SABL/GRAV			-- 34.4-ROCH						

040-89-0104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SBL	FER	NOS UN
052d	58	21	78-100-23955	31I03NW	18	623,65	5113,85	107,59	MAINVILLE GÉRALD	- 5,49	- 9,14	007	1,116	NON	NON	NON
	STRAT		21,3=ARGL	- -		--	3,0=SABL	- -		--	3,7=SABL/BLOC		- -			
			18,2=GRAN	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
052d	58	21	78-100-23957	31I03NW	18	621,45	5116,05	131,00	SAVIGNAC LÉO	- 8,23	- 14,63	001	1,362	NON	NON	OUI
	STRAT		1,5=SABL	- -		--	11,3=ARGL	- -		--	9,0=SABL/BLOC		- -			
			9,1=ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
052d	58	29	78-100-24095	31I05SE	18	614,03	5120,76	167,00	GADOURY J-PAUL	- 7,62	- 10,67	020	1,030			
	STRAT		15,2=SABL	- -		--	24,4=ARGL	- -		--	0,0=GRAV		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
052d	58	29	78-100-24133	31I03NW	18	617,56	5119,20	182,88	PUITS ANTÉSIENS ABS	- 18,90	-131,06	001	3,276	NON	NON	OUI
	STRAT		19,2=GRAV/BLOC	- -		--111,9=ROCH		- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
052d	58	29	78-100-24134	31I03NW	18	617,65	5119,29	181,97	LAPORTE O NAYÉ	-------	-------		-------			
	STRAT		27,4=GRAV/BLOC	- -		--	48,8=ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
052d	58	29	78-100-24141	31I05SE	18	615,35	5123,49	228,60	GAGNON JEAN	- 22,86	- 30,18		0,884	NON	NON	NON
	STRAT		1,8=SABL	- -		--	47,9=ARGL	- -		--	3,0=GRAV		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
052d	58	29	81-100-02254	31I05SE	18	615,30	5123,80	199,64	PELLETIER ERNEST	- 2,13	- 10,67	012	1,362			
	STRAT		3,0=GRAV	- -		--	9,8=ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
052d	58	29	81-100-02340	31I06SW	18	618,45	5123,92	243,84	FERNAND PAIEMENT	- 4,88	- 32,00	001	1,362			
	STRAT		6,1=SABL/BLOC	- -		--	25,9=ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

386-89-3194

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SO-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	REL	FER	VUE
0525	49	01	78-300-49379	31I03SE	18	648,62	5107,75	7,32	HUILE 249	-------	-------	----------				
	STRAT	3,7=SABL		- -		--	7,9=ARGL		- -	--	17,7=SABL/ARGL		- -			
		38,8=ROCH		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0525	49	01	78-300-49382	31I03SF	18	649,50	5109,50	4,88	GAZ 238	-------	-------	----------				
	STRAT	3,7=SABL		- -		--	7,3=ARGL		- -	--	5,5=SABL/ARGL		- -			
		42,1=SABL/ARGL		- -		--	24,3=SABL/ARGL		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0525	49	01	78-300-49383	31I03NE	18	650,70	5107,92	4,88	GAZ 237	-------	-------	----------				
	STRAT	3,0=SABL		- -		--	7,3=ARGL		- -	--	0,0=SABL/ARGL		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0525	49	01	78-300-49384	31I03NE	18	650,70	5107,92	4,88	GAZ 238	-------	-------	----------				
	STRAT	3,0=SABL		- -		--	7,3=ARGL		- -	--	0,1=SABL/ARGL		- -			
		14,9=ARGL		- -		--	3,7=ARGL		- -	--	1,8=SABL/ARGL		- -			
		0,0=ARGL		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0525	49	01	78-300-49385	31I03NE	18	650,70	5107,92	4,88	GAZ 235	-------	-------	----------				
	STRAT	3,7=SABL		- -		--	0,7=ARGL		- -	--	0,1=SABL/ARGL		- -			
		1,8=SABL/ARGL		- -		--	16,8=ARGL		- -	--	1,8=SABL/ARGL		- -			
		33,5=ARGL		- -		--	0,0=ROCH		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0525	49	14	78-100-20127	31I03NE	18	648,70	5019,89	76,20	ST-BARTHELEMY 5781	-------	-------		40,914			
	STRAT	3,0=ARGL		- -		--	10,4=SABL/GRAV		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0525	49	14	78-300-49462	31I04W	18	648,60	5120,70	88,39		-------	-------	----------				
	STRAT	3,7=SABL		- -		--	0,3=ROCH		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
0525	49	14	78-300-49463	31I03NE	18	648,70	5119,79	73,15	MICHAUD CHARLES	-	0,30	-------		----------		NON
	STRAT	14,9=SABL		- -		--	0,3=SABL/GRAV		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -	--	-		- -			

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	BAL FRO NON UN
0525	49	16	81-100-01976	31I03NE	18	640,70	5115,65	30,10	CARRON MAURICE	- 3,05	- 9,14	002	2,204	
STRAT	9,1-ARGL					--	7,0-SABL/HLUC			--	2,1-ROCH			
0525	49	18	81-100-02217	31I03NE	18	640,70	5115,53	30,10	CHAINVILLE GÉRARD	- 3,66	- 6,71	002	0,900	
STRAT	6,1-SABL/HLUC					--	3,0-ROCH							
0525	49	18	81-100-02223	31I03NE	18	639,10	5114,10	38,10	VADNAIS GÉRALD	- 4,57	- 10,76	002	1,362	
STRAT	1,5-TERR					--	19,8-ARGL			--	4,3-SABL/GRAV			
0525	49	18	78-100-20141	31I03NE	18	634,25	5116,90	73,15	CHAMPAGNE JACQUES	- 3,05	- 9,14	007	0,010	NON
STRAT	9,8-SABL/GRAV					--	20,3-ROCH							
0525	49	18	78-100-20142	31I03NE	18	633,55	5114,10	65,53	RENILLARD JULES	- 1,05	- 5,49	008	0,500	NON
STRAT	7,3-ARGL					--	3,0-GRAV/HLUC			--	40,3-ROCH			
0525	49	18	78-100-20143	31I03NE	18	633,80	5114,32	62,48	MARCOUX GILLES	- 5,49	- 7,62	010	1,110	NON
STRAT	5,5-ARGL					--	17,7-SABL/GRAV			--	7,3-ROCH			
0525	49	18	78-100-20145	31I03NE	18	634,70	5113,80	48,77	PILON OLIVIER	- 1,83	- 5,10	009	1,710	NON
STRAT	12,2-ARGL					--	7,3-SABL/GRAV			--	21,3-ROCH			
0525	49	18	78-100-20147	31I03NE	18	630,00	5112,40	35,05	PLANTE URBAIN	- 3,05	- 5,49	020	4,104	NON OUI
STRAT	31,7-ARGL					--	6,9-SABL/GRAV			--	29,0-ROCH			

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN	COM	NUM	IDENT PUIT	CARTE	ZONE	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	SBL	FER	UVR
03-0A8	TE		AN-PRO-DUUB	TOPO	UTM												
0525	49	18	78-100-20148	31I03NE	18	634.50	5111.80	30.48	DESTREMPES PAUL		-------	-------	----------				
STRAT	12.2=ANGL						7.3=SABL/GRAV				78.0=ROCH						
0525	49	18	78-100-20151	31I03NW	18	634.00	5113.90	02.48	HOULE PAUL-AIMÉ		0.10	0.10	015	0.810	NON		
STRAT	12.2=ANGL						9.1=GRAV				13.5=GRAN						
0525	49	18	78-100-20152	31I03NW	18	634.00	5115.70	91.44	AURIGUIN BRUNELLE		2.44	2.44	012	1.584	NON		
STRAT	6.1=SABL/BLOC						35.1=GRAN										
0525	49	18	78-100-20153	31I03NW	18	634.00	5116.00	91.44	BELHUMEUR BERTRAND		3.05	0.10	000	0.900	NON		
STRAT	7.3=SABL/BLOC						45.7=GRAN										
0525	49	18	78-100-20154	31I03NW	18	634.15	5113.40	01.57	INENÉ MANEGRE		4.86	9.14	020	1.362	NON		
STRAT	17.7=SABL/BLOC						61.3=GRAN										
0525	49	18	78-100-20156	31I03NE	18	636.15	5113.12	38.10	FAFARD GÉRARD		5.49	9.14	024	0.810	NON		OUI
STRAT	6.1=GRAV/BLOC						16.2=ANGL				0.3=GRAV						
0525	49	18	78-100-20160	31I03NW	18	636.30	5117.10	92.96	DUBOIS KULLAND		10.67	65.34	001	0.630	NON	NON	NON
STRAT	4.8=GRAV/BLOC						81.4=ROCH										
0525	49	18	78-100-20162	31I03NW	18	633.46	5115.65	02.30	ALPHONSE GOYETTE		2.74	21.64	00	0.180	NON	NON	NON
STRAT	9.1=SABL						12.5=ROCH										

300-89-0104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SPÉ	PER VUE	UN
0525	49	18	78-100-20100	31I03NW	18	631.70	5118.65	103.07	REAULT ARMAND	0.00	-------		----------	NON	NON NON
STRAT			4.6=SABL/BLOC	- -		--	17.1=ROCH	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
0525	49	18	78-300-49471	31I03NE	18	637.90	5112.90	32.00		-------	-------		----------		
STRAT			6.0=TERR	- -		--	26.0=ARGL	- -		--	3.7=SABL		- -		
			5.8=ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
0525	49	18	78-300-49472	31I03NE	18	639.90	5110.90	30.10		-------	-------		----------		
STRAT			12.0=SABL	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
0525	49	18	78-300-49474	31I03NE	18	641.10	5110.20	39.02		-------	-------		----------		
STRAT			13.1=SABL	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
0525	49	18	78-300-49476	31I03NE	18	640.60	5109.90	7.62	NEPTHIERVILLE	-------	-------		----------		
STRAT			10.4=SABL	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
0525	49	18	78-300-49489	31I03NW	18	634.85	5112.70	44.20	DUCHESNAY U. PILOT ECH4	-	1.52	-------		d.202	
STRAT			12.2=ARGL	- -		--	7.3=SABL		=AV=GRAV	--	21.3=ROCH		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
0525	49	18	81-100-82210	31I03NE	18	640.10	5110.25	41.15	MARMETTE JEAN-MARIE	-	3.05	- 4.18	002	d.202	
STRAT			9.1=ARGL	- -		--	6.4=SABL/BLOC	- -		--	2.7=ROCH		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
0525	49	22	78-100-20257	31I06SW	18	629.05	5126.50	256.03	HENRI RICHARD	-	3.66	- 24.08	001	0.216	NON NON NON
STRAT			4.9=GRAV/METG	- -		--	19.2=ROCH	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -		

306-09-0184

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SB-BAS	CON TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-OOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	LIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	REL	PER	UNR UR
0525	49	22	78-100-20240	31I005W	18	630.00	5127.05	259.00	HHACUNNIEN	A	- 3.05	- 19.81	000	1.038	NON	NON	NON
	STRAT	12.2-SABL/FLUC		- -		--	14.0-GHAN		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-		- -		--	-		- -			

100-09-0104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BARRÉN 58-048	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-OOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SEL PER UOS UR
052e	47	09	78-100-19994	31I9oSE	18	647,18	5129,97	91,44	DEZIEL BENOIT	--------	3,05	007	1,250
	STRAT	21.3=ARGL					20.8=SABL		=AV=GRAV	20.5=ROCH			
052e	47	09	78-100-19997	31I9oSE	18	646,90	5129,30	96,69	ROISVENT J-GUY	7,92	--------	001	0,380 NON NON NON
	STRAT	13.4=ARGL					5.2=GRAV			51.5=ROCH			
052e	47	11	78-100-20001	31I03N	18	646,15	5122,95	30,10	PAQUIN DONAT	14,63	30,48	015	1,3e2 OUI
	STRAT	47.2=ARGL					4.8=GRAV						
052e	47	11	78-100-20002	31I03N	18	647,95	5123,38	38,10	RHISSETTE PAUL	14,53	25,91	016	1,3e2 NON
	STRAT	39.6=ARGL					3.9=SABL/GRAV						
052e	47	11	78-100-20003	31I00S	18	645,62	5126,29	83,82	SYNDICAT D AUBEUR	2,13	22,86	006	1,800 NON
	STRAT	10.7=SABL					40.8=ROCH						
052e	47	11	78-100-20006	31I00SE	18	647,50	5125,72	89,96	JULES CLÉMENT	9,75	15,24	002	5,454 NON
	STRAT	7.6=SABL					3.7=ARGL			1.2=SABL			
		9.8=ROCH											
052e	47	11	78-100-20007	31I00SE	18	647,39	5126,41	60,96	PHILIBERT L. GILLES	--------	27,43	007	0,900
	STRAT	48.8=ARGL					10.4=GRAV			21.6=ROCH			
052e	47	11	78-100-20011	31I00SE	18	647,85	5126,88	64,01	FRANCOEUR MARCEL	9,14	15,24	003	1,092 NON NON NON
	STRAT	15.2=ARGL					9.1=SABL/BLOC			10.4=ROCH			

308-89-8184

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-OOBS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	SBL	PER	UNA UN
0526	47	11	78-100-20015	31I03NE	18	644,02	5123,35	80,77	FERNAND LEFEBVRE	- 1.83	- 82.30	002	0.546	NON	NON	NON
	STRAT		3.0-GRAV	- -		--	91.7-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0526	47	11	78-100-20016	31I03NE	18	644,15	5123,15	79,29	THUDEL NORMAND	- 14.33	- 21.63	002	1.362	NON	NON	NON
	STRAT		21.0-BLOC	- -		--	2.7-SABL	- -		--	4.4-GRAV		- -			
			0.9-ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0526	47	11	78-100-20017	31I03NE	18	644,05	5123,30	94,49	SYLVESTRE DONAT	- 17.07	- 28.96	020	0.300	NON	NON	NON
	STRAT		1.5-ANGL/BLOC	- -		--	3.0-SABL	- -		--	12.2-SABL/BLOC		- -			
			8.6-SABL	- -		--	8.2-ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0526	47	11	78-100-20022	31I00SE	18	641,90	5124,60	103,20	ANCHAMBAULT MR.	- 1.52	-------	002	0.108	NON	NON	NON
	STRAT		1.5-SABL	- -		--	3.0-GRAV	- -		--	25.6-ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0526	47	11	78-100-20024	31I00SE	18	640,15	5125,77	73,15	BEAUREGARD LISE	- 10.67	- 23.47	001	4.092	NON	NON	NON
	STRAT		12.2-SABL	- -		--	3.7-ANGL	- -		--	7.6-GRAV		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0526	47	19	78-100-20071	31I00SE	18	642,41	5133,00	142,96	PELLERIN	- 2.74	- 5.96	015	1.362	NON		
	STRAT		1.5-SABL/HUMG/FIN	- -		--	10.4-ANGL	- -		--	3.4-SABL/ANGL		- -			
			2.7-SABL/HUMG/HUYE	- -		--	4.0-SABL/HUMG/GNUS	- -		--	0.3-ANGL		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0526	47	19	78-100-20072	31I00SE	18	639,60	5134,20	168,98	JEAN LAROCHE	- 3.66	- 7.32	030	0.900	NON	NON	NON
	STRAT		11.3-GRAV/METG	- -		--	0.3-GRAV	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
0526	47	19	88-100-03346	31I00SE	18	642,91	5132,26	150,50	MUNICIPALITÉ ST-ÉDOUARD	- 13.72	- 17.37	072	00.300			
	STRAT		9.1-SABL/HUMG/HUYE	- -		--	6.1-SABL/GRAV	- -		--	3.0-SABL/HUMG/HUYE		- -			
			3.0-SABL/GRAV	- -		--	9.1-SABL	- -		--	3.0-ANGL		-AV-ROCH			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SPÉ	SEL	FER	UOE UR
0526	47	19 80-100-03354	31I06SE	18	046.00	5131.95	152.40	PUITS #2 MUN LOUISEVILL	- 4.88	- 14.34	072	50.736			
STRAT	3.0-SABL/FIN			--	0.7-ARGL				--	3.0-ARGL					
	1.2-SABL/MOYE			--	3.0-SABL/GROS				--	1.2-SABL/ARGL					
	-			--	-				--	-					
	-			--	-				--	-					
0526	47	21 78-100-20074	31I06S	18	037.70	5130.90	129.54	PICHETTE ANTHUN	- 38.10	- 41.15	024	1.830	NON		
STRAT	45.7-ARGL			--	21.3-SABL				--	1.5-GRAV					
	-			--	-				--	-					
	-			--	-				--	-					
	-			--	-				--	-					
0526	47	21 78-100-20075	31I06S	18	038.40	5131.70	198.12	LAJOIE GABRIEL	-------	-------		----------			
STRAT	15.2-SABL			--	27.4-ARGL				--	64.0-ROCH					
	-			--	-				--	-					
	-			--	-				--	-					
	-			--	-				--	-					
0526	47	21 78-100-20077	31I06S	18	032.20	5131.75	152.40	FABRIQUE ST-UTUAC	- 12.19	- 18.29	040	0.840	NON		
STRAT	0.1-ARGL			--	25.0-SABL/GRAV				--	43.6-ROCH					
	-			--	-				--	-					
	-			--	-				--	-					
	-			--	-				--	-					
0526	47	21 78-100-20078	31I06S	18	032.20	5131.75	152.40	GAROURY OMER	-------	-------		----------			
STRAT	33.2-SABL/GRAV			--	57.3-ROCH				--	-					
	-			--	-				--	-					
	-			--	-				--	-					
	-			--	-				--	-					
0526	47	21 78-100-20082	31I06SE	18	036.25	5131.00	123.44	ROYER P	- 10.76	- 45.72		1.362	NON	NON	NON
STRAT	1.5-TERR			--	13.7-SABL				--	45.7-ARGL					
	2.4-SABL/GROS			--	0.0-GRAV/FIN				--	-					
	-			--	-				--	-					
	-			--	-				--	-					
0526	47	21 78-100-20084	31I06NE	18	038.70	5130.00	213.36	LAJOIE GABRIEL	- 38.10	-107.04	001	0.410	NON	NON	NON
STRAT	10.7-SABL			--	32.9-ARGL				--124.1	-ROCH					
	-			--	-				--	-					
	-			--	-				--	-					
0526	47	21 78-100-20086	31I06SW	18	033.75	5130.32	182.88	TROUDEAU HENRI	- 1.83	- 56.39	001	0.138	NON	NON	NON
STRAT	14.3-GRAV/BLOC			--	42.1-ROCH				--	-					
	-			--	-				--	-					
	-			--	-				--	-					

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
0526	47	21	78-100-20306	31I06SW	18	628,40	5133,20	156,06	BEAUSOLEIL M	- 11,28	- 13,72	018	1,362	NON	NON	NON
STRAT			0.1-ARGL	- -			-- 29.6-SABL/GRAV		- -	--126.9-GRAN			- -			
0525	47	21	81-100-02329	31I06SW	18	635,99	5129,20	213,36	ST MAGEMEIJER	- 6.23	- 44.20	001	1,200	NON	NON	NON
STRAT			17.7-GRAV/BLOC	- -			-- 26.5-ROCH		- -	--			- -			
0526	49	22	78-100-20218	31I06S	18	621,30	5131,20	163,07	MORIN ROGER	- 6.10	- 13.72	005	0,900	NON		
STRAT			6.1-BLOC	- -			-- 9.1-SABL/HOMG/FIN		- -	-- 11.0-GRAV			- -			
0526	49	22	78-100-20226	31I06S	18	628,00	5130,70	155,45	JACQUES JEAN-PAUL	- 4.57	- 7.62	005	0,816	NON		
STRAT			6.1-ARGL	- -			-- 10.1-GRAV		- -	-- 72.2-GRAN			- -			
0526	49	22	78-100-20228	31I06S	18	629,43	5131,58	163,07	ROGER LAFRENIÈRE	- 17.37	- 24.38	005	0,546	NON		
STRAT			27.4-GRAV/BLOC	- -			--100.3-GRAN		- -	--			- -			
0526	49	22	78-100-20232	31I06SW	18	623,00	5128,20	167,64	MUNICIP ST-GABRIEL	0,00	-------		69,190			
STRAT			0.3-TERR 2.1-SABL/HETG 5.2-GRAV/BLOC 3.4-GRAV/BLOC	- - - - -AV-ARGL -AV-ARGL			-- 9.9-SABL/GRAV -- 2.4-ARGL/BLOC -- 8.5-SABL/GRAV -- 6.1-SABL/ARGL		- - - - - - - -	-- 4.9-SABL/HOMG/FIN -- 12.2-SABL/HOMG -- 9.1-SABL -- 6.7-BLOC			-AV-ARGL/BLOC - - -AV-ARGL/HOMG - -			
0526	49	22	78-100-20235	31I06S	18	630,20	5127,50	274,32	BIBEAU F	-------	-------		--------			
STRAT			8.2-GRAV	- -			-- 43.2-ROCH		- -	--			- -			
0526	49	22	78-100-20239	31I06SW	18	623,20	5128,70	170,69	ERNEST DUGAS	- 7.92	- 9.75	008	1,362	NON		
STRAT			3.7-SABL	- -			-- 21.3-ARGL		- -	-- 0.9-GRAV			- -			

308-89-5104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UUB UR
0526	49	22	78-100-20240	31I06SW	18	621.75	5130.90	175.20	RENÉ GAUDREAU	- 9.14	- 14.94	024	0.410	NON		
	STRAT	24.7-GRAV	- -		-- 5.7-SABL		-AV-BLUC	-- 0.9-ROCH		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
0526	49	22	78-100-20241	31I06SW	18	620.84	5130.20	152.40	MAURICE LAMARE	0.00 -	3.00	120	1.110			
	STRAT	3.0-SABL	- -		-- 30.5-ARGL		- -	-- 3.4-GRAV		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
0526	49	22	78-100-20248	31I06NW	18	621.63	5130.42	179.83	CLAUDE GAUDREAULT	- 19.81 -	34.44	002	1.440	NON		
	STRAT	10.1-GRAV	- -		-- 22.6-GRAV		-AV-BLUC	-- 8.2-ROCH		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
0526	49	22	78-100-20251	31I06SW	18	620.72	5127.25	179.83	L. RIDEAU	- 19.81 -	28.96	001	1.960	NON	NON	NON
	STRAT	21.3-SABL/GRAV	- -		-- 7.6-SABL		- -	-- 10.1-ARGL		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
0526	49	22	78-100-20252	31I06SW	18	621.45	5129.95	176.78	J. GINGRAS	-------	-------		----------			
	STRAT	7.6-GRAV	- -		-- 19.5-GRAV		- -	-- 49.7-ROCH		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
0526	49	22	78-100-20253	31I06SW	18	621.80	5130.40	175.20	JOSEPH BRUNEAU	- 0.30 -	9.14	002	13.638	NON	NON	NON
	STRAT	39.0-GRAV/BLUC	- -		-- 15.0-ROCH		- -	-- -		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
0526	49	22	78-100-20254	31I06SW	18	623.20	5127.50	152.40	MAURICE GRANGER	-------	-------		----------			
	STRAT	44.2-SABL	- -		-- -		- -	-- -		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
0526	49	22	78-100-20250	31I06SW	18	621.75	5130.75	182.88	JOSEPH BRUNEAU	- 12.80 -	104.59	001	0.330	NON	NON	NON
	STRAT	18.9-GRAV/METG	- -		--150.2-ROCH		- -	-- -		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						
		-	- -		-- -		- -	-- -		- -						

386-69-5104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CUM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UDE UN
052b	49	22	78-100-20259	311085W	18	621.55	5131.05	170.69	JEAN-AUL LACERTE	0.00	- 58.22	001	0.354	NON	NON	NON
STRAT		30.1=ARGL		- -		--	15.2=SABL/BLOC	- -		--	8.8=ROCH		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
052b	49	22	78-100-20259	311085W	18	622.30	5130.75	175.20	HULM CLAUDE	- 12.19	- 13.72	006	1.302	NON	NON	NON
STRAT		11.3=GRAV/SABL		- -		--	6.6=BLOC	- -		--	1.5=GRAV/GROS		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
052b	49	22	78-100-20260	311085W	18	622.35	5130.55	162.68	GERMAIN J GUY	- 5.09	- 10.15	001	1.960	NON	NON	NON
STRAT		3.0=GRAV/BLUC		- -		--	13.1=ROCH	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
052b	49	22	78-100-20262	311085W	18	621.90	5130.85	175.20	DESROCHERS J G	-------	-------		------			
STRAT		22.0=GRAV		- -		--	9.3=ROCH	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
052b	49	22	78-100-20265	311085W	18	621.95	5130.40	172.21	DESROCHERS J G	-------	-------		------			
STRAT		23.5=GRAV		- -		--	0.3=ROCH	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
052b	49	22	78-100-20267	311085W	18	620.65	5129.70	169.35	ARMSTRONG G	-------	- 2.44	004	1.038	NON	NON	NON
STRAT		18.3=DÉPO		- -		--	3.4=GRAV	- -		--	18.0=GRAV		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
052b	49	22	78-100-20269	311085W	18	620.30	5131.35	166.12	JACQUES J-PAUL	- 4.57	- 7.62	005	0.810	NON	NON	NON
STRAT		6.1=ARGL		- -		--	10.1=GRAV	- -		--	72.2=GRAN		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
052b	49	22	78-100-20271	311085W	18	620.40	5131.60	162.68	LAFRENIÈRE ROGER	- 17.37	- 24.38	005	0.540	NON	NON	NON
STRAT		27.4=GRAV/BLOC		- -		--	188.3=GRAN	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -		--	-		- -			

300-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN COM MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS                     NIVEAU   NIVEAU   DURÉE   DÉBIT SEL FER VUL
SB-BAS  TE     AN-PRO-DOSS  TOPO   UTM                                                     STAT     DYN    POMPAGE              UN

0526  49  22 78-100-20278 31I08SW 18  622,40 5128,40 214,88 GARCEAU RAOUL           - 21,34 - 27,13    005    1,362 NON NON NON
     STRAT  27,4-GRAV                      -- 12,5-SABL/GRAV

0526  49  22 78-100-20281 31I08SW 18  621,30 5127,76 213,36 EMMENEGGER RUBEN        - 24,99 - 60,77    001    0,030 NON NON NON
     STRAT  27,7-GRAV/BLOC                 -- 51,0-ROCH

0526  49  22 78-100-20283 31I08SW 18  626,35 5131,39 137,16 LAPRENIÈRE R            -  0,91 -  4,88    001    4,088 NON NON OUI
     STRAT   4,6-SABL                      -- 27,1-ARGL/GRAV

0526  49  22 78-100-20284 31I08SW 18  627,55 5130,55 152,40 LAPRENIÈRE A            - 12,19 - 12,19    018    0,050 NON NON NON
     STRAT  17,1-ARGL                      -- 11,0-SABL/BLOC                            -- 80,4-GRAN

0526  49  22 78-100-20288 31I08SW 18  622,15 5133,00 152,40 LAROCHELLE FERNAND      - 19,81 - 24,99    032    5,454 NON NON NON
     STRAT  39,6-GRAV/BLOC

0526  49  22 78-100-20289 31I08SW 18  622,30 5132,40 166,59 LANGEVIN ALBERT         - 19,81 - 27,43    002    3,036
     STRAT  23,8-GRAV/BLOC                 --  1,7-ROCH

0526  49  22 78-100-20293 31I08SW 18  627,55 5130,75 167,64 BRANCHAUD GHISLAIN      -  4,23 - 51,21    001    3,182
     STRAT   4,6-SABL                      -- 45,7-ARGL                                 --  0,9-SABL/GRAV

0526  49  22 80-100-00010 31H08SW 18  623,10 5128,10 166,59 PIÉZO DE ST-GABRIEL 101 - 15,24 -------         ---------
     STRAT   9,3-TERR                      -- 59,4-ARGL          -P3-SABL/GRAV          --  5,8-SABL        -AV-GRAV
```

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COMTE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-OUSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT DEL PER VUE UN
0526	49	22	80-100-03348	31I08SW	18	622.89	5124.19	144.02	PUITS #1 ST-GABRIEL L CR	0.00	- 10.36	072	171.294
STRAT			3.4-SABL/GRAV	- -			--	2.7-ARGL	- -	--	2.7-SABL/GRAV		- -
			4.8-SABL/GRAV	- -			--	2.4-ARGL/GRAV	- -	--	5.0-ARGL		- -
			2.1-GRAV/SABL	- -			--	1.2-SABL/ARGL	- -	--	0.2-GRAV/SABL		- -
			0.9-GRAV/SABL	-AV-ARGL			--	0.0-SABL/FIN	-AV-SABL/GRUS	--	4.9-ARGL		- -
0526	49	22	80-100-03349	31I08SW	18	623.01	5124.62	144.50	PUITS #2 ST-GABRIEL	- 0.00	- 20.05	072	144.038
STRAT			0.3-TERR	- -			--	5.0-ARGL	- -	--	13.1-ARGL		-AV-ARGL/GRAV
			12.6-ARGL	- -			--	1.2-SABL/GRAV	- -	--	0.0-SABL/HUMS/MUTE-		-
			0.4-GRAV/SABL	- -			--	0.3-SABL/HUMS/MUTE-	-	--	3.6-SABL		-AV-GRAV/FIN
			2.1-SABL/ARGL	- -			--	-	- -	--	-		- -
0526	49	22	81-100-02294	31I08SW	18	621.50	5128.70	213.36		- 0.00	- 45.72	002	0.330 NON NON NON
STRAT			3.0-SABL	- -			--	53.3-ROCH	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
0526	49	26	81-100-02320	31I08SW	18	622.32	5132.30	152.40	GEORGES CHARTIER	- 0.01	- 33.53	001	27.270 NON NON NON
STRAT			29.0-ARGL	- -			--	4.0-SABL/GRAV	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
0524	49	22	81-100-02351	31I08SW	18	622.35	5124.85	154.50	JEAN-PAUL ROSE	- 15.24	- 45.72	001	2.262 NON NON NON
STRAT			0.1-SABL	- -			--	0.1-ARGL	- -	--	30.0-SABL		- -
			0.0-ARGL	- -			--	-	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
0526	49	22	81-100-02353	31I08SW	18	621.85	5131.10	156.97	THÉRÈSE BISSONNETTE	- 3.00	- 21.03	001	1.362 NON NON NON
STRAT			21.0-SABL/BLOC	- -			--	-	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
0526	49	24	78-100-20219	31I08SW	18	625.15	5128.30	182.88	ARMSTRONG GÉRARD	0.00	- 2.44	004	1.638 NON
STRAT			18.3-TERR	- -			--	3.4-GRAV	- -	--	21.0-GRAN		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
0526	49	24	78-100-20242	31I08SW	18	625.15	5128.28	167.64	JÉRÔME GINGRAS	- 21.34	- 27.13	001	0.270 NON
STRAT			12.8-SABL	- -			--	14.9-GRAV/BLOC	- -	--	16.8-ROCH		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -
			-	- -			--	-	- -	--	-		- -

319

300-80-8100

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CON TE	NUM AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UVE	UN
0520	49	20	78-100-20282	311C05H	18	623.30	5128.55	104.59	MANTEL GILLES	- 0.30	- 3.05	024	1.362	NON	NON	NON	
STRAT	0.1=SABL						2.4=ARGL			-- 0.0=SABL/FIN							
	3.0=ARGL						2.7=SABL/FIN			-- 0.3=ANWL							
	1.5=GRAV						10.0=ARGL			-- 0.0=GRAV/SABL							
	-						-			-- -							
0520	49	22	81-100-02325	311C05H	18	620.22	5129.09	152.40	MICHEL DESROSIER	- 0.01	- 42.07	001	0.810				
STRAT	3.7=SABL						21.3=ARGL			-- 17.7=ROCH							
	-						-			-- -							
	-						-			-- -							
	-						-			-- -							
0520	49	22	81-100-02332	311C05H	18	622.32	5127.42	198.12	MÉJEAN RIOPEL	- 5.79	- 20.35	001	0.092	NON	NON	NON	
STRAT	27.4=SABL						0.9=SABL/GRAV			-- -							
	-						-			-- -							
	-						-			-- -							
	-						-			-- -							
0520	49	20	78-100-20295	311C05	18	627.30	5132.30	152.40	BEAUSOLEIL MÉDÉRIC	- 11.28	- 13.72	018	1.362	NON			
STRAT	0.1=ARGL						39.6=SABL/GRAV			--126.9=ROCH							
	-						-			-- -							
	-						-			-- -							
	-						-			-- -							
0520	49	20	78-100-20297	311C05H	18	629.10	5137.50	161.50	NUÉ ST-JEAN	- 5.49	- 21.34	006	2.730	NON			
STRAT	53.0=SABL/GLUC						53.2=ROCH			-- -							
	-						-			-- -							
	-						-			-- -							
	-						-			-- -							
0520	49	20	78-100-20298	311C05H	18	631.45	5137.75	190.50	MAJEAU	- 2.44	- 7.62	012	0.900	NON			
STRAT	9.1=GRAV/GLUC						0.0=GRAV			-- -							
	-						-			-- -							
	-						-			-- -							
	-						-			-- -							
0520	49	20	78-100-20299	311C05H	18	631.32	5137.60	220.98		- 1.83	- 9.14	010	0.084	NON			
STRAT	9.8=GRAV/GLUC						0.3=SABL			-- -							
	-						-			-- -							
	-						-			-- -							
	-						-			-- -							
0520	49	20	78-100-20300	311C05H	18	626.10	5133.70	100.02	ST-PIERRE STEVENS	- 9.14	- 24.38	048	1.116	NON	NON	NON	
STRAT	9.1=SABL						15.2=ARGL			-- 10.1=SABL							
	0.0=GRAV/FIN						-			-- -							
	-						-			-- -							
	-						-			-- -							

```
34G-84-8104          STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
                FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

MASSIF CUM MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS            NIVEAU  NIVEAU  DURÉE   DÉBIT SEL FER DUR
SS-BAS  TE      AN-PRO-DOSS  TOPO   UTM                                          STAT    DYN     POMPAGE             UM

0526   49  26 78-100-20301 31I05A 18  629,46 5135,45 107,00 DESROCHERS C     -  4,68 -  6,23  072    0,084
     STRAT   7,3-GRAV        - -                  --  6,1-SCHS             - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -

0526   49  26 78-100-20303 31I05A 18  628,50 5135,27 137,16 BERGERON U        ------- -------        ---------
     STRAT   4,6-ARGL        - -                  --  10,6-GRAV            - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -

0526   49  26 78-102-20304 31I05A 18  620,33 5137,43 152,40 ST-JEAN AURE     -  5,49 - 21,34  006    2,750 NON NON NON
     STRAT   56,7-SABL/ALUC  - -                  --  30,2-ROCH            - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -

0526   49  26 78-200-30592 31I05E 18  627,56 5133,29 102,46 M.R.N.S-720       ------- -------        ---------
     STRAT   3,0-SABL/FIN    - -                  --  4,1-SABL             -AV-ARGL  -- 21,3-ARGL     - -
             1,5-ARGL/GRAV   - -                  --  1,8-SABL/GROS        - -   --  0,0-ROCH         - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -

0526   49  26 81-130-32292 31I05A 18  632,00 5142,10 228,00 CHALIFOUX ANDRÉ   ------- -------          2,202
     STRAT   3,0-SABL        - -                  --  12,2-ROCH            - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -

0526   49  26 81-130-32314 31I05E 18  624,40 5134,50 100,02 BONNIE JOSCELYNE -  9,14 - 45,72  002    1,116
     STRAT   21,3-SABL       - -                  --  25,9-ARGL            - -   --  7,0-SABL         - -
             2,7-GRAV        - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -

0526   49  26 81-100-32310 31I05A 18  624,76 5133,47 152,40 TONDREAU YVON    -  2,13 - 76,20  001    1,716
     STRAT   20,7-SABL       - -                  --  17,5-ROCH            - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -

0526   49  28 81-106-32324 31I06A 18  617,10 5145,10 304,80 RÉAL BOUFFARD    -  0,71 -------  001    0,546
     STRAT   0,1-SABL        - -                  --  9,1-ROCH             - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
               -             - -                  --    -                  - -   --    -              - -
```

321

346-84-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN COM MUN	IDENT PUIT ANNÉE-PROF-DSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	LIM-X	LIM-Y	ALTIT	CITOYENS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
35-445 TE														
052b 49	28 81-10-02340	311105	18	624,15	5135,?	170,85	PIERRE VARNIER	7,01	30,48	001	1,362	NON	OUI	NON
STRAT	33,5-SABL 3,0-GRAV							0,1-SABL						
				12,2-ARGL										
052b 49	28 81-10-02351	311105	18	621,12	5141,75	259,08	JEAN-PIERRE [illegible]	5,00	42,25	001	6,730	NON	OUI	NON
STRAT	9,8-GLAIS-SABL			14,5-ROCH										
052b 49	28 78-10-20201	311105	18	620,46	513?,??	243,84	LAFRENIÈRE [illegible]	4,75	20,90	300	0,940	NON	OUI	NON
STRAT	0,1-ARGL 32,3-ROCH			2?,?-SABL				16,0-GRAV-SABL						
052b 49	28 78-10-20317	311105	18	619,??	5131,??	166,??	[illegible]	7,62	13,67	200	0,090	NON	OUI	NON
STRAT	3,7-GRAV			11,7-ROCH										
052b 49	28 78-10-20318	311105	18	62?,?5	513?,??	152,40	BEAUPARLANT JULES	4,57	24,38	300	1,092	NON	OUI	NON
STRAT	11,5-GRAV			16,5-ROCH										
052b 49	28 78-10-20323	311105	18	620,42	5131,35	155,45	JÉRÔME LAFRENIÈRE	4,75	20,90	300	0,940	NON		
STRAT	0,1-ARGL 32,3-ROCH			2?,?-SABL				16,0-GRAV-SABL						
052b 49	28 78-10-20324	311105	18	620,1?	5131,??	155,45	BEAUPARLANT,M.	12,19	-------		0,410			
STRAT	1,2-SABL 0,3-GRAV			11,6-ARGL				12,2-SABL						
052b 49	28 78-10-20325	311105	18	621,76	5133,??	152,40	BEAUPARLANT UNIL	-------	-------		---------			
STRAT	24,4-ARGL			10,5-GRAV				50,3-GRAN						

366-89-5104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0526	49	28	78-101-20325	311H03	18	621.76	5133.43	152.40	BEAUPARLANT ODILE	3.05	5.96	012	1.504	NON		
STRAT			24.4-ARGL				3.0-GRAV									
0526	49	28	78-102-20327	311H[illegible]	18	614.28	5131.18	251.46	ROGER CHAPDELEAU	4.57	8.23	024	0.456	NON		
STRAT			3.7-SABL				5.5-GRAV		[illegible]-BLOC	20.7-ROCH						
0526	49	28	78-201-30594	311J05	18	618.33	5131.40	161.54	DAMIEN EXPERIMENTAL	6.25	10.61	046	10.908	NON	OUI	OUI
STRAT			1.2-SABL 3.7-GRAV/BLOC				19.1-ARGL			7.0-ARGL/BLOC						
0526	49	28	80-100-22904	311J05	18	619.48	5133.13	166.12	SYLVIO MONGEAU	3.05	14.24	024	0.900			
STRAT			6.1-SABL				19.8-GRAV									
0526	49	28	81-100-02257	311O5SE	18	615.43	5131.55	216.41	PALMIÈRE VINCENT	9.14	13.72	002	1.116			
STRAT			1.5-ARGL/BLOC	[illegible]-SABL			13.7-SABL			1.5-GRAV						
0526	49	28	81-100-02336	311H05	18	619.25	5133.22	178.12	JACQUES ROUTIN	2.13	15.24		---------			
STRAT			21.3-GRAV													
0526	49	28	81-102-02337	311J05-	18	619.40	5133.46	167.64	CLAUDE FORTIN	9.14	9.14		0.456			
STRAT			16.8-GRAV													
0526	49	28	81-100-02339	311J03-	18	621.05	5134.30	142.88	MICHEL BIBEAU	9.14	18.29	001	1.880			
STRAT			9.1-SABL				9.1-BLOC			4.8-GRAN						

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PHO-OOOS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	DEL	PER	UDE UN
052o	49	28	81-100-02340	311065W	18	617.09	5130.62	192.88	ANDRÉ CHEVALIER	- 12.80	- 50.10	001	1.36¢	NON	NON	NON
	STRAT		32.3=GRAV/MLOC	- -		--	5.8=ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
052o	49	28	81-100-02345	311065W	18	617.65	5130.40	190.12	GILLES DIOTTE	- 5.49	- 99.06	001	0.566	NON	NON	NON
	STRAT		9.9=GRAV/MLOC	- -		--	10.9=ANGL	- -		--	13.7=SABL/MLOC		- -			
			49.1=ROCH	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
052o	49	28	81-100-02352	311065W	18	617.45	5131.25	192.88	JEAN-CLAUDE CINGAL	- 0.00	- 85.30		----------			
	STRAT		9.4=GRAV/MLOC	- -		--	75.9=ROCH	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
052o	49	28	81-100-02366	311065W	18	622.30	5132.20	192.40	GÉRARD LESSARD	- 9.91	- 3.05	024	9.084			
	STRAT		45.7=ANGL	- -		--	4.6=GRAV	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
052o	49	29	81-100-02373	311125E	18	598.50	5155.10	502.92	CHARRETTE PERÉ	- 3.35	- 10.67	001	21.900			
	STRAT		1.5=TERR	- -		--	4.6=SABL/MLOC	- -		--	9.1=GRAV		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -		--	-		- -			

34G-04-81C4

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM IDENT PUIT AN-PRO-DUBS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-E	UTM-N	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SPÉCIFIQUE	UNITÉ DE MESURE
0527	47	08 78-104-19983	31167SE	18	054.25	5133.83	60.40	AQUEDUC	ST-LÉON	- 3.05	- 0.10	038	1.038	001
	STRAT	5.5=SABL/GRAV	- -		--	4.5=ROCH	- -			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	
0527	47	09 78-100-19984	31167SE	18	054.25	5131.43	60.90	AQUEDUC		- 1.83	- 0.10	020	1.116	001
	STRAT	6.7=SABL/GRAV	- -		--	6.5=ROCH	- -			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	
0527	47	09 78-100-19990	31160SE	18	047.40	5132.75	143.20	BEAUDRY LUCIEN		- 18.29	- 44.50	001	1.900	
	STRAT	5.8=SABL	- -		--	18.7=ROCH	- -			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	
0527	47	18 78-100-20005	31160SE	18	051.15	5134.45	137.10	PLANTE	LÉO	0.00	- 3.05	000	0.000	NON
	STRAT	7.3=ANGL	- -		--	0.6=SABL/GRAV	- -			--	60.0=ROCH		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	
0527	47	19 78-100-20013	31160SE	18	050.20	5133.45	121.92	YVON	LESSARD	- 0.10	- 9.14	072	1.302	001
	STRAT	8.2=SABL	- -		--	12.2=ANGL	- -			--	1.2=GRAV		- -	
		50.1=ROCH	- -		--	-	- -			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -			--	-		- -	

JOC-09-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE [redacted]E OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CON TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	MES UM
0529	47	08	78-100-19977	31107NE	18	654,30	5137,20	70,20	LUPIEN	LOUIS	- 17,07	- 30,48	029	0,900			
	STRAT	91,9=SABL		- -		-- 28,7=ROCH		- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0528	47	08	78-100-19980	31107SW	18	654,90	5131,82	68,90	ST-YVES	GILLES	-------	- 4,57	008	1,110			
	STRAT	9,1=ARGL		- -		--	9,1=GRAV	- -			--	77,4=ROCH		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0528	47	08	78-100-19989	31107SW	18	654,20	5132,05	70,20	M. ST-LÉON		-------	-------		---------			
	STRAT	0,3=TERR		- -		--	5,2=ARGL	- -			--	1,2=SABL/ARGL		- -			
		0,9=SABL/GRUS		- -		--	2,1=SABL/HUMG/MOYE	- -			--	2,4=SILT		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0528	47	08	78-100-19991	31107SW	18	654,50	5133,12	71,63	CHARETTE	DANIEL	- 9,14	- 24,38	008	0,900	NON	NON	NON
	STRAT	22,9=ARGL		- -		--	15,2=SABL/GRAV	- -			--	18,8=GRAV/MELG		- -			
		9,8=ROCH		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0528	47	12	78-100-19978	31107NE	18	655,30	5138,20	91,44	DESCHESNES	KATHRYN	- 10,67	- 15,24	005	1,362	NON		
	STRAT	6,1=ARGL		- -		--	17,7=SABL	- -			--	57,8=ROCH		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0528	47	12	78-100-19979	31107NE	18	654,93	5138,60	100,58	DESCHESNES	MANTIAL	- 7,62	- 27,43	006	0,884	NON		
	STRAT	18,3=ARGL		- -		--	10,5=SABL	- -			--	67,7=ROCH		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0528	47	12	78-100-20027	31107NE	18	655,40	5142,43	149,35	LACERTE	EUGAN	- 6,10	-------	005	0,700			
	STRAT	3,0=GRAV		- -		--	46,2=ROCH	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
0528	47	12	78-100-20028	31107NE	18	654,80	5142,85	148,82	AVISAIS	THÉODE	- 6,10	- 18,29	005	1,092	NON		
	STRAT	18,9=GRAV		- -		--	1,2=ROCH	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -			

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	DEL	PEN UOE UM
0528	47	12	78-100-20033	31I06NE	18	652.40	5142.10	152.40	PELLERIN VICTOR	- 1.22	- 1.22	003	0.408	NON	
	STRAT		16.8-ARGL				3.0-GRAV			73.2-ROCH					
0528	47	12	78-100-20035	31I06NE	18	650.20	5142.45	192.02	DAMPHOUSSEP.ÉMILE	- 3.05	- 3.05	008	1.116	NON	
	STRAT		1.5-ARGL				6.0-GRAV			34.1-ROCH					
0528	47	12	78-100-20037	31I06NE	18	648.00	5139.05	190.50	LESSARD NAPOLÉON	- 9.14	- 15.24	005	1.638	NON	
	STRAT		15.2-GRAV/BLOC				10.7-ROCH								
0528	47	12	78-100-20038	31I07NE	18	655.60	5142.40	144.78	PLOURDE ROGER	- 3.66	- 49.38	001	1.116	NON	
	STRAT		30.5-SABL				28.0-ROCH								
0528	47	12	78-100-20039	31I07NE	18	654.35	5140.78	152.40	FRÉCHETTE JEAN-MARIE	- 3.96	- 16.29	036	2.730		
	STRAT		72.8-SABL				75.0-ROCH								
0528	47	12	78-100-20040	31I07NE	18	654.30	5141.90	152.40	FRÉCHETTE ANTONIN	- 7.92	- 13.72	120	2.282		OUI
	STRAT		3.7-SABL				33.8-ARGL			0.9-GRAV					
0528	47	12	78-100-20041	31I07NE	18	654.20	5141.03	144.78	FRÉCHETTE ANTONIN	- 3.05	- 6.10	010	3.030	NON	
	STRAT		61.0-SABL				21.3-GRAV			12.2-ROCH					
0528	47	12	78-100-20042	31I07NE	18	654.08	5141.13	144.78	LESSARD WILFRID	- 1.52	- 9.14	005	1.638		
	STRAT		73.2-ARGL				10.7-SABL			6.1-GRAV					
			6.1-ROCH												

300-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	SEL FER	UDE UR
0528	47	12	78-100-20043	31I08NE	18	652.75	5141.43	160.02	LESSARD	FRÉDÉRIC	- 5.49	-------	006	2.730		
	STRAT	76.2=SABL		- -		-- 4.6=GRAV		- -			-- 7.6=ROCH			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
0528	47	12	78-100-20044	31I08NE	18	652.50	5140.73	167.64	JULIEN	DUNAT	0.00 - 7.62		004	1.362		
	STRAT	29.5=SABL		- -		-- 58.3=ROCH		- -			-- -			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
0528	47	12	78-100-20045	31I08NE	18	652.00	5140.15	164.59	JULIEN	JOSEPHAT	0.00 - 24.38		006	0.684	NON	
	STRAT	3.0=SABL		- -		-- 15.2=ARGL		- -			-- 53.3=ROCH			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
0528	47	12	78-100-20048	31I08NE	18	652.00	5139.50	163.07	LEHLANC	THOMAS	0.00 - 8.23		006	1.092	NON	
	STRAT	4.9=SABL		- -		-- 45.4=ROCH		- -			-- -			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
0528	47	12	78-100-20049	31I08NE	18	652.40	5140.30	164.59	BOUCHER	RAYNALD	0.00 - 15.24		010	0.818	OUI	
	STRAT	18.3=ARGL		- -		-- 18.3=SABL/GRAV		- -			-- 50.3=ROCH			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
0528	47	12	78-100-20050	31I08NE	18	652.40	5140.30	164.59	BOUCHER	RAYNALD	0.00 - 15.24		006	0.818		
	STRAT	18.3=ARGL		- -		-- 18.3=SABL/GRAV		- -			-- 50.3=ROCH			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
0528	47	12	78-100-20053	31I08NE	18	652.69	5140.47	167.64	HELLEMARE	ANDRÉ	0.00 - 18.29		003	2.184		
	STRAT	7.6=SABL		- -		-- 44.5=GRAN		- -			-- -			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
0528	47	12	78-300-49341	31I06NE	18	648.00	5139.95	190.50	LESSARD	NAPOLÉON	------- -------		----------			
	STRAT	27.4=ARGL		- -		-- 22.9=GRAV/SABL		- -			-- 48.8=ROCH			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		
		-		- -		-- -		- -			-- -			- -		

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UDE UR
0528	47	16 78-100-20062	3110ONE	18	651.15	5145.30	167.64		LAFRENIÈRE GEORGES	- 0.91	- 3.66	006	0.684	NON	NON	NON
	STRAT	5.5-GRAV	- -		-- 44.8-ROCH		- -			-- -			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			
0528	47	18 78-100-20069	3110ÔS	18	651.10	5137.00	152.40		LACOURSIERALBERTIN	- 6.71	- 21.34	005	0.810	NON		
	STRAT	6.1-SABL/ARGL	- -		-- 7.6-GRAV		- -			-- 39.9-ROCH			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			
0528	47	22 78-100-20087	3110ONE	18	636.70	5146.00	190.50		ARMSTRONG LAURIER	- 9.75	- 27.43	006	0.810			
	STRAT	42.7-ARGL	- -		-- 6.1-GRAV		- -			-- 16.8-ROCH			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			
0528	47	22 78-100-20086	3110ONE	18	644.78	5149.12	188.98		LESSARD ARTHUR	- 8.84	- 25.91	004	0.930			
	STRAT	60.0-SABL	- -		-- 76.0-ROCH		- -			-- -			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			
0528	47	22 78-100-20089	3110ONE	18	643.40	5142.40	160.02		LESSARD ARTHUR	-------	-------		-------			
	STRAT	48.0-GRAV	- -		-- 42.7-ROCH		- -			-- -			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			
0528	47	22 78-100-20090	3110ONE	18	644.35	5150.40	195.07		LAPORTE LÉO	- 11.89	- 65.95	091	1.900	NON	NON	NON
	STRAT	6.1-SABL/BLOC	- -		-- 80.5-ROCH		- -			-- -			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			
0528	47	22 78-100-20092	3110ONE	18	638.20	5150.45	304.80		GAGNON RÉAL	- 5.18	- 50.29	001	0.084			
	STRAT	18.0-SABL/BLOC	- -		-- 32.3-ROCH		- -			-- -			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			
		-	- -		-- -		- -			-- -			- -			

306-89-3184

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	DEL	REF	UNI UN
0539	20	41	78-300-40581	21L14SW	19	320.05	5183.15	16.76	138		--------	--------		----------			
	STRAT		4.3=GRAV/METG	- -		--	0.0=SABL/BLOC	- -			--	5.8=ARGL/MOMG		- -			
			0.0=SCMS	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0529	43	16	78-100-19917	31107SE	18	000.20	5135.70	87.24	TRAHAN	RENOIT	- 16.76	- 45.72	004	1.800	001		
	STRAT		79.2=ARGL	- -		--	3.0=GRAV	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0529	43	16	78-100-19930	31107N	18	003.30	5143.45	90.07	GÉLINAS	EUGÈNE	--------	--------		----------			
	STRAT		28.7=ARGL	- -		--	70.7=SABL/BLOC	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0529	43	16	78-100-19933	31107NE	18	005.97	5139.03	64.01	MOURASSA	JACQUES	- 10.06	--------	004	1.116		001	
	STRAT		42.1=ARGL	- -		--	21.0=GRAV	- -			--	20.4=ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0529	43	16	78-100-19935	31107NE	18	001.85	5142.05	82.96	LAFRANCE	SALVATOR	- 8.23	--------	001	1.800			
	STRAT		21.3=ARGL	- -		--	27.1=GRAV	- -			--	2.1=ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
0529	43	16	78-100-19936	31107NE	18	003.15	5141.80	88.39	GÉLINAS	JOSEPH E.	- 14.03	--------	001	1.362			
	STRAT		21.3=ARGL	- -		--	18.0=GRAV	- -			--	2.7=ROCH		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			
			-	- -		--	-	- -			--	-		- -			

380-89-5184

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CCM TE	NUM IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UUE UR
0530	43	09 81-100-03519	31107NW	18	069.30	5133.40	38.10	MUNICIPALITÉ YAMACHICHE	- 2.13	- 0.49	072	34.092	NON	NON	NON
STRAT	9.8-SABL/MOYG/MOYE-AV-SABL/MOYG/GROS--						14.6-SILT								
	-														
	-														
	-														
0530	43	14 78-100-19923	31107NW	18	067.02	5144.50	70.20	MME MONTMAIN	-------	-------		----------			
STRAT	18.6-GRAV						0.1-GRAV								
	-														
	-														
	-														
0530	43	14 78-100-19925	31107NW	18	066.40	5145.70	115.82	AIMÉ MONGRAIN	- 10.70	- 30.48	016	0.540	NON	NON	NON
STRAT	27.4-SABL						7.3-GRAV			0.3-ANGL					
	-														
	-														
	-														
0530	43	14 78-100-19926	31107NW	18	066.15	5145.26	117.65	MELANÇON JOSEPH	- 12.19	- 18.29	002	1.362	NON	NON	NON
STRAT	3.7-SABL						7.0-SABL/ANGL			10.4-SABL					
	0.9-GRAV														
	-														
	-														
0530	43	14 78-100-19927	31107NW	18	066.25	5145.00	117.35	MONGRAIN GASTON	- 10.67	- 13.72	016	1.362	NON	NON	NON
STRAT	24.4-SABL						2.1-GRAV								
	-														
	-														
	-														
0530	43	14 78-100-19928	31107NW	18	066.75	5145.90	113.39	SPARTAVO CAMELLO	-------	-------		----------			
STRAT	10.4-SABL						59.4-SABL/ANGL								
	-														
	-														
	-														
0530	43	14 80-100-03378	31107NW	18	071.45	5144.15	91.44	PUITS #2 NUN ST-ÉTIENNE	- 2.46	- 3.27	002	13.092			
STRAT	7.9-SABL/GRAV														
	-														
	-														
	-														
0530	43	14 80-100-03379	31107NW	18	071.35	5144.25	91.44	PUITS #3 NUN ST-ÉTIENNE	- 0.85	-------	002	0.818			
STRAT	7.9-SABL/GRAV						0.6-SILT/ANGL								
	-														
	-														
	-														

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM AN-PHD	IDENT PUIT-OUSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	RIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	REL PER UNI UR
0530	43	14 80-100-03407	31107NW	18	671.40	5148.20	92.90	SONDAGE 3/80	ST-ÉTIENNE						
	STRAT	4.9=GRAV	- -		--	1.2=ARGL	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
0530	43	14 80-100-03410	31107NW	18	670.70	5143.00	92.90	SONDAGE 4/80	ST-ÉTIENNE		- 3.00	- 4.00	07c	10.000	
	STRAT	6.7=GRAV	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
0530	43	14 80-100-03411	31107NW	18	670.50	5143.40	89.92	SONDAGE 5/80	ST-ÉTIENNE						
	STRAT	6.1=GRAV	- -		--	1.5=SABL/GNOD		=AV=SABL/GNOD			--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
0530	43	14 78-100-19929	31107NE	18	664.02	5140.99	120.09	ROURASSA	PAUL		- 32.31	- 65.72	030	1.300	
	STRAT	43.0=SABL	- -		--	22.7=RUCH	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
0530	43	14 78-100-19931	31107NE	18	664.50	5142.00	79.25				- 10.00		030	1.000	
	STRAT	21.3=ARGL	- -		--	6.7=GRAV	- -				--	8.5=RUCH		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
0530	43	14 78-100-19932	31107NE	18	664.30	5140.90	68.58	BUISSENT	FERNAND		- 13.11		004	0.500	
	STRAT	39.6=ARGL	- -		--	13.7=GRAV	- -				--	33.5=RUCH		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
0534	43	14 78-100-19934	31107N	18	666.95	5136.70	59.44	ROURASSA	RANCEL						
	STRAT	57.9=ARGL	- -		--	23.2=GRAV	- -				--	14.9=RUCH		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
0530	43	14 78-100-19937	31107NE	18	663.00	5143.30	92.96	ROURNIVAL	BERNARD		- 13.72		005	0.900	
	STRAT	26.4=ARGL	- -		--	1.7=SABL	- -				--	4.9=RUCH		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	
		-	- -		--	-	- -				--	-		- -	

FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM	NUM TE	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	UIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE POMPAGE	DEBIT SEL FER ODE UR
0530	43	16	78-100-19936	31I07NW	18	669,00	5142,15	70,10	LAVERGNE PHILIAS	- 21,03	-------	003	0,570
STRAT			16,8-ARGL			-- 10,4-GRAV				-- 13,7-ROCH			
0530	43	16	78-100-19939	31I07NE	18	663,40	5143,56	99,06	HOURNIVAL RAYMOND	- 21,34	-------	033	1,407
STRAT			29,9-ARGL			-- 9,6-SABL				-- 17,4-ROCH			
0530	43	16	78-100-19940	31I07N	18	663,40	5143,56	99,06	HOURNIVAL RAYMOND	- 21,34	-------	000	1,362 NON
STRAT			29,9-ARGL			-- 9,1-SABL				-- 1,8-ROCH			
0530	43	16	78-300-09320	31I07NW	18	660,35	5140,23	79,25	HOURASSA FERNAND	- 10,97	-------	000	0,684 NON
STRAT			20,4-ARGL			-- 27,4-GRAV				-- 39,9-ROCH			
0530	43	26	80-100-03373	31I07NW	18	666,95	5151,26	112,78	PUITS D'ESSAI MUN ST-BO	- 3,00	- 7,01	120	27,276
STRAT			1,5-TERR / 1,5-SABL/FIN	-AV-ARGL		-- 1,5-SABL/FIN / 1,5-ARGL		-AV-ARGL		-- 6,1-SABL/MUTE			-AV-SABL/FIN
0530	43	28	78-100-19952	31I07NE	18	656,88	5145,58	107,04	BOULANGER CLOVIS	- 12,19	- 24,38	000	0,816 NON
STRAT			52,1-SABL			-- 24,1-ROCH							
0530	43	28	78-100-19953	31I07NE	16	663,38	5146,87	128,02	GÉLINAS FRANCOIS	- 6,71	-------	000	0,900
STRAT			18,3-ARGL/GRAV			-- 6,1-SABL/GRAV				-- 16,9-ROCH			
0530	43	32	78-100-19954	31I07NW	18	656,75	5148,80	107,64	DESAULNIER MARCEL	- 6,10	- 30,48	006	6,484 NON NON NON
STRAT			12,2-GRAV			-- 18,3-ARGL				-- 29,0-ROCH			

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSI. SB-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AU-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SEL FER DUR UN
053C	03	32	80-100-03351	31I07W	18	658,67	5160,67	163,07	PUITS FLORENT GÉLINAS P	0,00 -	2,44	6,1	68,190
STRAT	4,1-SABL	- -				-- 4,8-ARGL			- -	-- 10,7-SABL/GRAV			- -
053C	03	32	80-100-03365	31I07W	18	656,66	5151,4[illegible]	179,83	MUN. ST-ÉLIE S[illegible]CE #1	-------	-------		---------
STRAT	8,1-SABL/GRAV 6,6-ARGL	- -				-- 4,3-GRAV/ARGL			- -	-- 11,0-SILT			- -
053C	03	32	80-100-03367	31I07W	18	656,50	5150,25	179,83	MUN. ST-ÉLIE SONDAGE #2	-------	-------		---------
STRAT	7,6-GRAV	- -				-- 0,3-ROCH			- -	--			- -
053C	03	32	80-100-03380	31I07W	18	657,10	515[illegible],90	181,36	MUN. ST-ÉLIE SONDAGE #3	-------	-------		---------
STRAT	3,0-GRAV	- -				-- 3,7-SILT			- -	-- 0,3-ROCH			- -
053C	03	32	80-100-03380	31I07W	18	657,10	5149,5[illegible]	179,83	MUN ST-ÉLIE PUITS [illegible]ESS -	5,[illegible] -	5,13	172	27,276
STRAT	9,4-GRAV	- -				-- 2,3-ROCH			- -	--			- -

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN CUM MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS                    NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DÉBIT SEL FER VUE
SS-BAS  TE     AN-PRO-DOSS   TOPO   UTM                                                   STAT     DYN   POMPAGE                 OR

0531   43  01 78-306-49286 31I09SE 18   686.75 5131.71  86.87 2408 FÉDÉRAL                ------- -------       ---------

  STRAT    7.0-SABL/MEIG          - -                                                     
           8.3-SILT/ARGL        -AV-SABL        --  5.4-SILT/ARGL     -AV-SABL             --  1.0-SABL/MEIG      - -
           1.5-SABL/SILT        -AV-GRAV/BLOC   --  3.4-SABL/SILT      - -                 --  13.4-ARGL/SILT    -AV-SABL
           1.5-ROCH              - -            --  1.5-SABL/HUMG/FIN -PS-SABL/HUMG/MOYE-- 20.7-SABL/SILT    -AV-GRAV
                                                --   -                 - -                 --   -                 - -

0531   15  01 78-306-49297 31I07SE 18   686.95 5131.35   7.42 2410 FÉDÉRAL                ------- -------       ---------

  STRAT    7.2-SABL/HUMG/FIN     - -            --  0.1-SILT/HUMG      - -                 --  1.5-SABL/HUMG      - -
          13.4-SILT/SABL        -AV-SILT/SABL   --  2.1-SABL/SILT      - -                 --  14.1-ARGL/SILT    -PS-ARGL
           0.7-SILT/SABL        -PS-GRAV/HUMG/GRAS-- 4.0-SILT/HUMG     - -                 --  10.7-SABL/SILT    -PS-SABL/GRAV
           8.5-SCHS              - -            --   -                 - -                 --   -                 - -

0531   43  01 78-303-49294 31I07SE 18   687.10 5131.15   7.25 2405 FÉDÉRAL                ------- -------       ---------

  STRAT    0.7-SABL/HUMG/FIN    -PS-SABL/HUMG/GRAS-- 7.0-SILT/ARGL     - -                 --  1.5-SABL           - -
           5.0-SILT/HUMG         - -            --  12.5-SILT/SABL     - -                 --  14.0-ARGL/SILT     - -
           6.1-SABL/SILT        -PS-SABL/GRAV   --  4.9-SILT/HUMG      - -                 --  1.0-SABL/HUMG      - -
           4.3-SILT/SABL        -PS-GRAV        --  3.0-SABL/GRAV    -PS-SILT              --  8.2-SCHS           - -

0531   43  01 78-30?-4930? 31I07SE 18   683.88 5133.44   86.96 GAZ 121                    ------- -------       ---------

  STRAT  141.7-GRAV/BLOC          - -                 --115.2-CALC         - -             --  11.0-CALC/CHIS     - -
          37.0-CALC/CHIS          - -                 --  41.1-CALC/CHIS   - -             --  80.0-GRES          - -
          25.0-GRAN               - -                 --   5.8-SCHS/FISS   - -             --   -                 - -
            -                     - -                 --   -               - -             --   -                 - -

0531   43  02 78-162-19911 31I07SE 18   685.64 5134.49   14.20 GAZ 127                    ------- -------       ---------

  STRAT   79.2-GRAV/BLOC          - -                 --153.0-SCHS/FISS    - -             --141.7-CALC/CHIS      - -
          41.1-CALC/CHIS          - -                 --  22.9-CALC/CHIS   - -             --  75.0-GRES          - -
           7.9-SCHS/FISS          - -                 --   -               - -             --   -                 - -
            -                     - -                 --   -               - -             --   -                 - -

0531   43  02 78-306-49263 31I07SE 18   685.40 5136.70   49.19 3218 FÉDÉRAL               ------- -------       ---------

  STRAT    8.3-TERR               - -                 --  12.5-SABL/HUMG/FIN - -           --   -                 - -
            -                     - -                 --   -               - -             --   -                 - -
            -                     - -                 --   -               - -             --   -                 - -
            -                     - -                 --   -               - -             --   -                 - -

0531   43  02 78-306-49266 31I07SE 18   687.40 5134.60    7.50 3212 FÉDÉRAL               ------- -------       ---------

  STRAT    0.3-TERR               - -                 --  11.9-SABL/HUMG/FIN - -           --  0.0-SABL/HUMG/FIN -AV-ARGL
            -                     - -                 --   -               - -             --   -                 - -
            -                     - -                 --   -               - -             --   -                 - -
            -                     - -                 --   -               - -             --   -                 - -

0531   43  02 78-308-49267 31I07SE 18   686.90 5134.56   10.02 3213 FÉDÉRAL               ------- -------       ---------

  STRAT    0.3-TERR               - -                 --  12.0-SABL/HUMG/FIN - -           --   -                 - -
            -                     - -                 --   -               - -             --   -                 - -
            -                     - -                 --   -               - -             --   -                 - -
            -                     - -                 --   -               - -             --   -                 - -
```

325

```
386-89-8104                                                                                   26 OCT. 1981  PAGE   4
                          STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
               FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN CUM MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTMEA   UTMNO  ALTIT  DIVERS
SS-BAS  TE    AN-PUDO-DOSS  TOPO   UTM                                      NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DÉBIT DEL FER UUE
                                                                            STAT    UTM    POMPAGE                 UM
0531  43  02 78-30--49204 31107-- 18  685,90 5134,5-  16,02 3215 FÉDÉRAL
    STRAT   0,3=TERR                 12,5=SABL/HUMG/FIN
0531  43  02 78-30--49279 31107-- 18  684,55 5134,15  15,54 3205 FÉDÉRAL
    STRAT   3,0=SABL/HUMG/FIN        21,3=SABL/HUMG/FIN  ---SABL/--HUMG/HUMG---  6,1=SABL/HUMG/FIN
            5,5=SABL                 -,--ARGL/HUMG
0531  43  02 78-30--49267 31107SE 18  686,20 5134,1-   9,14 2007 FÉDÉRAL
    STRAT   2,4=SABL                  1,2=ARGL                    19,2=ARGL
           11,0=SABL/GRAV  -PS=SABL/ARGL   3,7=SABL/ARGL           3,0=SABL/HUMG
            4,0=GRAV/METG  -AV=SABL/HUMG/FIN  3,9=SABL/ARGL        1,2=ARGL/BLOC
            4,9=ARGL/BLOC             0,0=ROCH
0531  43  02 78-30--49291 31107S- 18  686,35 5134,5-  15,24 2004 FÉDÉRAL
    STRAT   1,8=ARGL                 12,2=SABL/HUMG/FIN           8,2=ARGL/HUMG
            0,3=ROCH
0531  43  02 78-30--49293 31107-- 18  686,25 5135,45  45,72 2073 FÉDÉRAL
    STRAT   0,3=TERR                  4,3=SABL/GRAV                3,0=SABL/HUMG/FIN -PS=GRAV/SABL
           59,0=SABL/METG             4,9=SABL/ARGL                5,5=ARGL/HUMG
0531  43  02 78-30--49294 31107SE 18  685,45 5133,65  15,24 1810 FÉDÉRAL
    STRAT   0,9=LÉPU                  9,1=SABL/HUMG/FIN
0531  43  02 78-303-49303 31107S- 18  680,90 5133,93  15,24 1400 FÉDÉRAL
    STRAT   0,9=LÉPU                  2,4=SILT/METG               13,4=SABL/HUMG
0531  43  02 78-300-49301 31107SE 18  680,15 5133,40  10,67 3050 FÉDÉRAL
    STRAT   2,4=SABL/HUMG             1,2=ARGL                    19,2=ARGL
           11,0=SABL/HUMG/FIN -PS=GRAV  3,7=SABL/HUMG/FIN -PS=ARGL  3,0=ARGL/HUMG
            4,0=GRAV/SABL  -PS=ARGL   3,3=SABL/HUMG/FIN -PS=ARGL   1,2=ARGL/BLOC
            4,9=ARGL       -PS=SABL/BLOC  0,6=ROCH
```

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 5 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COP TF	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	DUR OM
0531	13	02	80-107-13501	31I07SE	18	642,00	5135,35	73,15	PUITS #1 TROIS-RIVIERES -	3,66 - 15,54		372	57,552			

STRAT 10,8-ARGL - - -- 4,0-SABL/ARGL - - -- 13,7-SABL/MOTE -AV-SABL/GRES

```
386-59-8104                                                                                    26 OCT. 1981  PAGE    1
                              STATISTIQUES SUR LA MANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
                     FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN CLM NUM IDENT PUIT  CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y  ALTIT  DIVERS                        NIVEAU  NIVEAU  DURÉE   DÉBIT SEL FER ODE
SS-BAS  TE     AN-PRO-DOSS  TOPO   UTM                                                       STAT    DYN   POMPAGE              UR

0532   43  07 78-100-14412 31I:72  18  681,12 5131,52  33,53 POINTE-DU-LAC [illegible]   -  0.41 -  0.40    072   75.744 [illegible]

  STRAT   0.1-SABL/MOMG/FITE-  -                 --  1.8-SILT/ANGL      -  -            --  3.0-SABL/MOMG/FITE-  -
             -                 -  -              --   -                 -  -            --   -                   -  -
             -                 -  -              --   -                 -  -            --   -                   -  -
             -                 -  -              --   -                 -  -            --   -                   -  -

0532   43  07 78-330-49313 31I:75E 18  680,55 5127,70   5,43 ZERO FÉDÉRAL                  ------- -------      ---------

  STRAT   0.4-ARGL/SILT     -PS-SABL/MOMG/GROS--  3.4-ANGL         -PS-SABL/GRAV   --  0.4-SILT/SABL      -PS-GRAV
          22.7-SABL/MOMG/FIN -PS-SABL/MOMG/MOYE-- 19.5-ANGL         -PS-SABL/MOMG/FIN -- 25.0-SILT/ANGL    -PS-SILT/GRAV
          3.4-ROCH          -  -                 --   -               -  -           --   -                -  -
             -              -  -                 --   -               -  -           --   -                -  -

0532   43  07 78-330-49324 31I:75E 18  681,55 5128,75   4,30 ZERO FÉDÉRAL                  ------- -------      ---------

  STRAT   0.0-SABL          -  -                 --  5.2-SABL/SILT     -  -            -- 10.7-SABL/MOMG/FIN -PS-SABL/SILT
          1.2-SILT          -PS-SABL/GRAV        -- 11.1-SABL/MOMG/FIN -PS-SABL/MOMG/MOYE-- 44.5-ANGL       -AV-SABL/MOMG/FIN
          3.4-SILT/ANGL     -PS-GRAV             --  3.4-ROCH          -  -            --   -                -  -
             -              -  -                 --   -               -  -            --   -                -  -

0532   43  07 80-100-23357 31I:75E 18  681,20 5130,65  34,14 NOM, POINTE-DU-LAC PETI -  0.84 -  1.15    072   28.038

  STRAT   0.1-SABL/MOYE     -  -                 --  1.8-SABL/MOYE    -AV-SABL/FIN      --  6.0-ANGL              -  -
             -              -  -                 --   -               -  -            --   -                   -  -
             -              -  -                 --   -               -  -            --   -                   -  -
             -              -  -                 --   -               -  -            --   -                   -  -

0532   43  07 80-100-33509 31I:75E 18  681,50 5130,80  30,53 PUITS D'ESSAI [illegible], PTIN -  1.52 -  2.73    072   13.038

  STRAT   0.0-TERR          -  -                 --  7.4-SABL/FIN      -  -            --  0.2-SILT              -  -
             -              -  -                 --   -               -  -            --   -                   -  -
             -              -  -                 --   -               -  -            --   -                   -  -
             -              -  -                 --   -               -  -            --   -                   -  -

0532   43  07 80-100-03361 31I:75E 18  681,15 5131,65  30,54 PUITS D'ESSAI [illegible] POINT -  1.13 -  2.20    072    7.042

  STRAT   7.9-SABL/GRAV     -  -                 --  1.2-ANGL          -  -            --   -                   -  -
             -              -  -                 --   -               -  -            --   -                   -  -
             -              -  -                 --   -               -  -            --   -                   -  -
             -              -  -                 --   -               -  -            --   -                   -  -
```

338

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN COP MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS                           NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DÉBIT SEL FER ODE
SS-BAS  TE     AN-PRO-DOSS  TOPO   UTM                                                          STAT    DYN    POMPAGE                 UR

0533  43  07 78-130-10914 311I75W 18  674.22 5130.15  30.48 MUN. TROIS-RIVIÈRES        -  1.71 -------    008    4.900 NON
   STRAT   6.1-SABL          -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -

0533  43  07 78-106-10915 311I75E 18  676.30 5131.25  57.91 POINTE-DU-LAC          -  2.44 -  2.74    072    4.500 NON FER NON
   STRAT   8.5-SABL/GROS     -  -            --   3.4-SABL/GROS       -  -        --  4.9-SABL/GRAS   -  -
           0.3-SABL          -  -            --   1.3-SABL/FIN        -  -        --    -               -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -

0533  43  07 78-305-49307 311I75E 18  677.40 5131.30  45.72 2402 FÉDÉRAL           ------- -------        ---------
   STRAT  13.7-SABL          -  -            --  45.0-ARGL/HOMG       -  -        --  4.3-SABL/ARGL   -  -
           1.8-GRAV          -  -            --   1.5-SCHS            -  -        --    -               -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -

0533  43  07 78-300-49318 311I75W 18  677.05 5131.35  45.72 2403 FÉDÉRAL           ------- -------        ---------
   STRAT  20.7-SABL/HOMG     -  -            --  11.1-ARGL/HOMG       -  -        -- 22.0-SABL/GRAV   -  -
          25.3-ARGL/HOMG     -  -            --   5.5-SCHS            -  -        --    -               -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -

0533  43  07 78-300-49321 311I75F 18  676.65 5129.45   5.18 GAZ                    ------- -------        ---------
   STRAT  79.2-GRAV/HLUC     -  -            --1-5.9-SCHS             -  -        -- 66.1-SCHS        -  -
         115.2-CALC          -  -            --  19.8-CALC            -  -        -- 22.4-CALC        -  -
           7.6-CALC          -  -            --  46.5-GRES            -  -        --132.0-GRES        -  -
           6.1-SCHS          -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -

0533  43  07 78-300-49322 311I75E 18  677.15 5130.47  27.13 GAZ OIL 130             ------- -------        ---------
   STRAT  56.3-GRAV/HLUC     -  -            --1.7.0-SCHS/FISS        -  -        -- 46.9-CALC/CHIS   -  -
          32.3-CALC/CHIS     -  -            --  12.2-CALC/CHIS       -  -        -- 16.2-CALC/CHIS   -  -
          47.9-CALC/CHIS     -  -            --  76.2-GRES            -  -        --  7.0-SCHS/FISS   -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -

0533  43  07 80-100-03357 311I75E 18  676.22 5133.05  50.29 MUN. POINTE-DU-LAC PUIT -  2.74 -  5.18    072   57.202
   STRAT   7.0-SABL/GROS    -AV-GRAV         --   6.1-SABL/GROS       -  -        --    -               -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -

0533  43  07 80-100-03358 311I75E 18  674.35 5133.25  51.82 MUN. POINTE-DU-LAC PUIT -  2.50 -  7.38    072   57.202
   STRAT   8.5-SABL/MOYE     -  -            --   3.4-SABL/GROS       -  -        --  1.2-SABL/GRAV   -  -
           1.2-SABL/GROS    -AV-GRAV         --    -                  -  -        --    -               -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -
               -             -  -            --    -                  -  -        --    -               -  -
```

```
306-89-3104                    STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
                       FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN CUM MUN IDENT PUIT  CARTE  ZONE UTM-X  UTM-Y  ALTIT  DIVERS                 NIVEAU  NIVEAU  DURÉE    DÉBIT SEL FER ODE
53-043  TE     AN-PROJ-DOSS  TOPO  UTM                                             STAT    DYN     POMPAGE                UR

 0533   43  07 80-100-03374 31I07SE 18  670,20 5133,41  55,34 PUITS D'ESSAI MUN. YAMA -  4,27 -  4,57   072  13,900

    STRAT   0,3-TERR          - -        -- 9,4-SABL/MOYE      - -        --  2,4-SILT           - -
              -               - -        --  -                 - -        --   -                 - -
              -               - -        --  -                 - -        --   -                 - -
              -               - -        --  -                 - -        --   -                 - -

 0533   43  07 80-100-03375 31I07SE 18  675,72 5132,5   49,38 MUN. YAMACHICHE PUITS # -  5,98 -  8,05   072  47,730

    STRAT   2,4-SABL/MOYE     - -        -- 1,2-SABL/FIN       - -        --  7,3-SABL/MOYE      - -
            3,4-SABL          - -        -- 1,5-SABL/FIN       - -        --   -                 - -
              -               - -        --  -                 - -        --   -                 - -
              -               - -        --  -                 - -        --   -                 - -

 0533   43  07 80-100-03376 31I07SE 18  670,10 5133,33  52,43 MUN YAMACHICHE PUITS #2 -  2,30 -  6,98   072  15,540

    STRAT   5,2-SABL/FIN      - -        -- 3,7-SABL/MOYE      - -        --  1,5-SABL/FIN       GRAV-ANGL
              -               - -        --  -                 - -        --   -                 - -
              -               - -        --  -                 - -        --   -                 - -
              -               - -        --  -                 - -        --   -                 - -
```

308-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN COM MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y  ALTIT  DIVERS          NIVEAU  NIVEAU  DURÉE  DÉBIT SEL FER ODE
SS-BAS  TE     AN-PRO-DOSS  TOPO   UTM                                        STAT    DYN    POMPAGE              UR

053A  -3  02 78-100-19924 311076E 18  674,27 5140,73  71,65 MAIS M.         - 7,02 - 10,30   012   0,192 NON NON NON
   STRAT  1,5-REMB           - -        -- 2,0-SABL             - -         -- 0,3-GRAV/BOUL       - -
          3,3-ARGL           - -        -- 3,4-SABL             - -         -- 3,7-SABL            - -
           -                 - -        --   -                  - -         --   -                 - -
           -                 - -        --   -                  - -         --   -                 - -

053A  -3  07 78-130-19913 311075  18  672,95 5132,1   30,48 PERTHIAUMEUNIL  ------- -------      ---------
   STRAT  14,3-SABL          - -        -- 12,1-ARGL            - -         --   -                 - -
           -                 - -        --   -                  - -         --   -                 - -
           -                 - -        --   -                  - -         --   -                 - -
           -

053A  -3  07 78-100-19921 311105E 18  672,33 5132,45  30,10 MÉNARD MARCEL   - 6,10 - 7,02    024   2,730 NON NON NON
   STRAT  11,9-SABL/FIN      - -        --   -                  - -         --   -                 - -
           -                 - -        --   -                  - -         --   -                 - -
           -                 - -        --   -                  - -         --   -                 - -
           -                 - -        --   -                  - -         --   -                 - -

053A  -3  07 78-300-49311 311105E 18  670,15 5124,53   3,05 2477 FÉDÉRAL    ------- -------      ---------
   STRAT  21,0-ARGL/HUMG     - -        -- 14,9-SABL/GRAV       - -         -- 24,1-ARGL/HUMG      - -
          0,3-SABL           - -        -- 2,7-ARGL             - -         -- 0,3-SABL            - -
           -                 - -        --   -                  - -         --   -                 - -
           -                 - -        --   -                  - -         --   -                 - -

053A  -3  07 78-300-49310 311075E 18  677,13 5126,70  15,24 2490 FÉDÉRAL    ------- -------      ---------
   STRAT  71,9-SABL        -AV-ARGL     -- 2,1-SABL/HUMG/FIN    - -         -- 2,1-GRAV            - -
          1,8-SABL/HUMG/FIN  - -        -- 0,0-SCHS             - -         --   -                 - -
           -                 - -        --   -                  - -         --   -                 - -
           -                 - -        --   -                  - -         --   -                 - -
```

341

305-89-S104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL FER	ODE UR
2535	49	09	78-100-20104	31I03SW	18	636.60	5099.70	24.38	FLEURY ROGER	- 0.61	-------	001	4.530		
STRAT	3.0-TERR			- -		--	6.1-ARGL		- -	---	6.1-GRAV			- -	
	4.6-ROCH			- -		---	-		- -	---	-			- -	
	-			- -		--	-		- -	---	-			- -	
	-			- -		---	-		- -	---	-			- -	

342

```
306-89-5104                                                                                    26 OCT. 1981  PAGE    1
                         STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
                   FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN COM MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS                       NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DÉBIT SEL FER ODE
SS-BAS  TE    AN-PRO-DOSS    TOPO   UTM                                                       STAT    DYN    POMPAGE               UR

053b   49  09 78-300-49352 31H14NE 18  638.67 5093.90  12.19 FED 2841                         ------- -------    ---------
   STRAT   1.8-SABL                           -- 7.9-SABL/GRAV

0536   49  09 78-300-49413 31H14NE 18  639.28 5093.51  10.67 FED 2819                         ------- -------    ---------
   STRAT   0.3-SABL                           -- 4.3-ARGL/SILT                                -- 9.6-SABL/FIN

0536   49  09 78-300-49419 31H14NE 18  636.38 5088.10   7.62 FED 2814                         ------- -------    ---------
   STRAT   13.7-SABL/FIN                      -- 1.5-ARGL/SILT

0536   49  09 78-300-49420 31H14NE 18  636.01 5088.28  10.67 FED 2813                         ------- -------    ---------
   STRAT   2.1-SILT/ARGL                      -- 5.5-SABL/GROS

0536   49  09 78-300-49421 31H14NE 18  636.01 5088.28  10.67 FED 2812                         ------- -------    ---------
   STRAT   2.1-SILT/ARGL                      -- 13.1-SABL

0536   49  09 78-300-49422 31H14NE 18  635.84 5088.38  15.24 FED 2811                         ------- -------    ---------
   STRAT   12.2-SABL                          -- 4.6-SILT                                     -- 4.0-ARGL

0536   49  11 78-100-20112 31H14NW 18  632.10 5083.55  10.76 SYLVAIN ARMAND                 - 0.40 - 18.90   048    5.454 NON NON OUI
   STRAT   3.7-SABL                           -- 12.2-ARGL                                    -- 6.1-SABL/GRAV
           0.9-ROCH

0536   49  11 78-200-30581 31H14NW 18  630.00 5084.20  22.86 MRN 489 L 1061                 - 3.05 -------      ---------
   STRAT   9.1-SABL                           -- 1.2-SABL/FIN                                 -- 3.4-SILT/ARGL
```

```
386-89-8124                                                                            20 OCT. 1981  PAGE    2
                              STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
                        FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN CCM MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS                   NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DÉBIT SEL FER ODE
SS-BAS  TE     AN-PRO-DOSS  TOPO   UTM                                                  STAT    DYN    POMPAGE               UR

053A   49  11 78-200-30582 31M14NW 18  629,10 5085,60  22,86 MRN 489 L 1161            ------- -------    ---------
      STRAT   3,0-SABL/FIN      -  -          --  4,8-SABL/MOYE      -  -         --  3,7-SILT/ANGL      -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
                                                                                 --  -                  -  -

0536   49  11 78-200-30583 31M14NW 18  632,00 5080,60  16,76 MRN 489 L 1261            ------- -------    ---------
      STRAT   0,3-ANGL          -  -          --  2,7-SABL/FIN       -  -
              2,1-SABL/FIN      -PS-SILT      --  4,6-SILT/ANGL      -  -         --  0,4-SABL           -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
                                                                                                        -  -

0536   49  11 78-300-49426 31M14SW 18  630,44 5081,05  19,81 FED 2846              ------- -------    ---------
      STRAT   1,8-SABL/FIN      -  -          --  4,3-SABL/GROS      -  -         --  0,6-ANGL           -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
                                              --                     -  -         --  -                  -  -

0536   49  11 78-300-49427 31M14SW 18  631,88 5080,90  15,24 FED2832               ------- -------    ---------
      STRAT   6,3-SILT/SABL     -  -          --  4,8-SABL/FIN       -  -         --  1,5-SILT/ANGL      -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
                                              --  -                  -  -         --  -                  -  -

0536   49  11 78-300-49431 31M14NW 18  632,37 5082,18  15,24 FED 2821              ------- -------    ---------
      STRAT   0,3-TERR          -  -          --  10,4-SABL/MOYE     -  -
              4,6-SABL/ANGL     -  -          --  12,2-SILT/ANGL     -  -         --  0,6-SABL/GROS      -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
                                                                                                        -  -

0536   49  11 78-300-49442 31M14NE 19  632,03 5082,10  15,24 MRN 489 L161          - 3,05 -------       11,108
      STRAT   0,3-TERR          -  -          --  7,3-SABL           -  -
              7,6-SABL/ANGL     -  -          --  12,2-SILT/ANGL     -  -         --  0,6-SABL/GROS      -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -

0536   49  12 78-300-49428 31M14NW 18  633,49 5083,10  22,86 FED 2928              ------- -------    ---------
      STRAT   8,2-SABL/FIN      -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -

0536   49  12 78-300-49429 31M14NW 18  633,70 5082,94  22,86 FED 2823              ------- -------    ---------
      STRAT   3,0-SABL/MOYE     -  -          --  4,3-SABL/FIN       -  -         --  -                  -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
              -                 -  -          --  -                  -  -         --  -                  -  -
```

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	CUM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
0536	49	12	78-300-49434	31M14NW	18	633.50	5081.40	7.02	MNN 489 L301	0.91	-------	---------				
STRAT			5.2-SABL				2.4-SABL/FIN									
0536	49	12	78-300-49435	31M14NW	18	633.50	5081.35	7.02	MNN 489 L501	1.22	-------	---------				
STRAT			12.8-SABL/FIN													
0536	49	12	78-300-49436	31M14NW	18	633.45	5081.40	7.02	MNN 489 L401	1.22	-------	---------				
STRAT			1.5-SABL/FIN				1.5-SABL			5.2-SABL/FIN						
0536	49	12	78-300-49437	31M14NW	18	633.45	5081.45	7.02	MNN 489 L 601	0.91	-------	---------				
STRAT			0.3-ARGL 17.7-ARGL/SILT				0.8-SABL/FIN			2.1-SILT/SABL						
0536	49	12	78-300-49438	31M14NW	18	633.40	5081.50	7.02	MNN 489 L 701	-------	-------	---------				
STRAT			3.0-SABL				3.7-SILT/ARGL									
0536	49	12	78-300-49439	31M14NW	18	633.50	5081.50	7.02	MNN 489 L0601	-------	-------	---------				
STRAT			7.0-SABL/FIN				0.1-SABL									
0536	49	12	78-300-49440	31M14NW	18	633.50	5081.55	7.02	MNN 489 L 901	-------	-------	---------				
STRAT			3.0-SABL				0.0-ARGL/SILT									

386-09-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-E	UTM-N	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0938	20	12	78-100-05219	21L14S	19	330.50	5190.30	9.14	ST-MICHEL ARCHANGE		- 3.05	- 28.96	001	0.408	NON		
	STRAT	7.3-GRAV/BLOC		- -		--	23.2-ROCH		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
0938	29	34	78-100-10820	31109SE	18	729.45	5167.20	30.48	VINCENT CHALIFOUR		- 24.38	- 42.67	001	1.800	NON	NON	OUI
	STRAT	0.6-TERR		- -		--	3.7-SABL/GRAV		- -		--	40.0-ROCH			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
0938	29	51	78-100-10845	31109NE	18	722.65	5173.09	42.67	NORMAND.ALLARD		- 3.35	- 9.14	001	2.184			
	STRAT	0.6-TERR		- -		--	2.4-ARGL		- -		--	3.4-SABL/BLOC			- -		
		29.6-ROCH		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
0938	29	51	78-100-10850	31109NE	18	721.60	5172.20	32.00	RICHARD DENIS		- 6.71	- 12.80	001	1.800	NON	NON	NON
	STRAT	0.6-REMB		- -		--	6.1-SABL		- -		--	2.4-ARGL			- -		
		0.6-SABL/GRAV		- -		--	20.1-ROCH		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-		- -		--	-			- -		

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES [illegible]

NUMÉRO / STRAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NIVEAU STAT	NIVEAU [illegible]	[illegible]
0530	17 78-[illegible]	19	319,00 5181,[illegible]	15,[illegible]	[illegible] MUNICIPALE	-------	-------	---------
STRAT	0,[illegible] / 5,5-[illegible]		1,[illegible] / 1,[illegible]			[illegible] / [illegible]		[illegible]
0530	17 78-[illegible]	19	313,[illegible] 5182,[illegible]	51,30	[illegible] MUNICIPALE	0,91	[illegible]	[illegible]
STRAT	0,[illegible] / 0,[illegible]		[illegible]			[illegible]		
0530	17 78-[illegible]	19	314,[illegible] 5182,[illegible]	40,77	[illegible] MUNICIPALE	-------	-------	---------
STRAT	5,5-SABL / 0,3-ROCH		1,2-SABL/[illegible]			3,[illegible]		
0530	17 78-30[illegible]	19	324,00 5179,[illegible]	30,10 101		-------	-------	---------
STRAT	5,0-EAU / 6,1-ROCH		[illegible],5-SABL/GRAV			[illegible]		
0530	17 78-30[illegible]	19	324,00 5179,[illegible]	30,10 102		-------	-------	---------
STRAT	5,7-EAU		[illegible]-SABL/[illegible]			0,1-ROCH		
0530	17 78-30[illegible]	19	324,00 5179,[illegible]	30,10 103		-------	-------	---------
STRAT	3,7-EAU		[illegible],3-SABL/GRAV			0,1-ROCH		
0530	17 78-30[illegible]	19	324,00 5179,[illegible]	30,15 159		-------	-------	---------
STRAT	5,2-EAU		22,9-SABL/GRAV			5,5-ROCH		
0530	17 78-300-[illegible]	19	322,40 5179,[illegible]	12,19 157		-------	-------	272,700
STRAT	0,3-DÉPO / 43,9-SABL/GRAV		3,7-SABL/[illegible]			6,1-GRAV/BLOC		

386-80-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN SS-BAS	COMTE	NUM	IDENT PUIT APPROFONDIS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	COMPL POMPAGE	DEBIT	DEL	FER	VUE UM
0530	2[illegible]	17	78-300-[illegible]	21L11[illegible]	19	324,00	5179,[illegible]	36,16	150							
0530	[illegible]	17	78-30[illegible]	21L14[illegible]	19	32[illegible]	518[illegible]	[illegible]	[illegible]							
0530	2[illegible]	19	78-10[illegible]	21L14[illegible]	19	320,1[illegible]	5181,[illegible]	9,14	135							
0530	[illegible]	19	78-1[illegible]	21L14[illegible]	19	32[illegible]	518[illegible]	[illegible]	134							
0530	2[illegible]	41	78-[illegible]-40538	21L14[illegible]	19	320,[illegible]	518[illegible]	16,70	20[illegible]							
0530	2[illegible]	41	78-30[illegible]77	21L14[illegible]	19	32[illegible],72	518[illegible]	13,72	142							
0530	2[illegible]	41	78-30[illegible]57[illegible]	21L14[illegible]	19	32[illegible],2[illegible]	518[illegible],35	21,34	141							
0530	26	41	78-30[illegible]577	21L14[illegible]	19	32[illegible],30	5181,9[illegible]	19,[illegible]	146							

STRAT 7,0-EAU . . . -- 10,0-[illegible] . . . -- [illegible]

STRAT 6,3-DÉPO . . . -- 2,7-[illegible] [illegible] -- 1[illegible] [illegible]
1,[illegible] [illegible] -- [illegible]

STRAT 1,2-DÉPO . . . -- [illegible] . . . -- 1,[illegible]
0,9-SCHS

STRAT 4,9-SABL/[illegible] . . . -- 3,7-[illegible] . . . -- [illegible]

STRAT [illegible]-SABL/[illegible] . . . -- 1,5-[illegible] . . . -- 3,[illegible]
3,3-ARGL/SILT -- 1,[illegible]SILT -- [illegible]
1,5-[illegible]

STRAT 1,[illegible]-ARGL . . . -- 1,[illegible] . . . -- 9,[illegible]
[illegible]-SABL/[illegible]

STRAT 0,3-DÉPO . . . -- [illegible]-SABL/[illegible] . . . -- 9,[illegible]
0,3-SCHS

STRAT 6,0-DÉPO . . . -- [illegible]-ARGL/[illegible] . . . -- 5,5-SABL/[illegible]
3,7-ARGL/[illegible]

3PG-09-8124

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

BASSIN NUMÉRO	CLÉ	MOD	SUJET PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	LIEU	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DÉBIT POMPAGE		
0530	2[illegible]	01	7901[illegible]	21L14[illegible]	19	320,1[illegible]	5163,[illegible]	16,75	137	-------	-------	---------		
0530	29	01	7901[illegible]	21L14[illegible]	19	317,70	5161,[illegible]	[illegible]	PARC IND. ST[illegible]	1,03	7,[illegible]	---------	NON	OUI
0530	29	01	7901[illegible]	21L14[illegible]	19	309,30	5161,[illegible]	47,54	PARC INDUSTRIEL	[illegible]	[illegible]	---------	NON	OUI
0530	29	01	7901[illegible]	21L14[illegible]	19	319,05	516[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,[illegible]	[illegible]	NON	NON
0530	29	01	7901[illegible]	21L14[illegible]	19	310,26	5161,[illegible]	76,25	[illegible]	2,76	26,[illegible]	[illegible]	NON	NON
0530	29	01	7901[illegible]	21L14[illegible]	19	309,52	5161,16	76,20	CÔTE [illegible]	1,03	[illegible]	[illegible]	OUI	OUI
0530	29	01	7901[illegible]0596	21L14[illegible]	19	309,05	516[illegible]	36,39	PARC INDUSTRIEL	3,05	[illegible],57	---------	NON	NON
0530	29	01	7901[illegible]0597	21L14[illegible]	19	309,05	5162,[illegible]	57,01	PARC IND. ST-AUGUST	1,08	[illegible],74	---------	NON	OUI

STRAT rows beneath each entry: [illegible]

300-09-0100

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS FORÉS TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

NUMÉRO DOSSIER	CLR	NUM	IDENT PUIT / ANNÉE-NO	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	FOREUR	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DÉBIT POMPAGE	DÉBIT [illegible]
0530	29	01	70-1000-10005	21L14	19	310,50	5183,10	45,72	CARLO LUSSA	1,52	37,49	[illegible]	1,302
STRAT	1,5-TERRE							34,3-GRAVIER/ROCHE					
0530	29	01	70-1000-10008	21L14	19	317,71	5180,2?	45,72	LOUIS TARDIF	-------	96,54	---------	
STRAT	1,0-REMBLAI							38,7-GRAVIER/ROC					
0530	29	01	70-1010-10009	21L14	19	317,31	5180,11	45,72	LOUIS TARDIF	1,83	37,49	[illegible]	4,900
STRAT	1,0-TERRE							35,7-GRAVIER/ROCHE					
0530	29	01	70-1010-10012	21L13	19	307,8?	5183,17	137,16	[illegible]	15,24	20,05	[illegible]	9,702
STRAT	27,4-SABLE							1,2-ARGILE					
0530	29	01	70-2010-10320	21L14	19	309,23	5181,5?	50,90	[illegible]	-------	-------	---------	
STRAT	3,0-SABLE/GRAVIER; 2,1-ROCHE							1,7-ARGILE			0,9-SABLE/GRAVIER		
0530	29	01	70-2010-10327	21L13	19	309,96	5182,41	64,58	[illegible]	-------	-------	---------	
STRAT	10,7-SABLE/GRAVIER; 1,5-ROCHE							4,0-ARGILE			0,1-ARGILE	[illegible]	
0530	29	01	70-3030-40050	21L14	19	310,55	5180,40	50,29	[illegible] FÉDÉRAL	-------	-------	---------	
STRAT	6,0-SABLE/HUMUS/[illegible]							1,0-SABLE/HUMUS/[illegible]			0,3-[illegible]		
0530	29	01	70-3000-42230	21L14	19	310,10	5181,60	57,91	[illegible]	-------	-------	---------	
STRAT	0,9-SABLE/HUMUS							7,9-SABLE			1,9-ROCHE		

308-89-8104

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN C.M MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS            NIVEAU  NIVEAU   DURÉE  DEBIT SEL FER UDE
3S-BAS  TF     AN-PRO-DOSS  TOPO   UTM                                            STAT    DYN     POMPAGE             UM

0530   29  01 79-30--42247 21L13E- 19  338,20 5182,55  46,49 114                 ------- -------        ---------

     ST/AT   0,9-ARGL          -  -         --  3,7-SABL/BLOC       -  -          -- 32,0-ARGL/PETL    -  -
             0,0-SCMS          -  -         --  -                   -  -          --   -               -  -
             -                 -  -         --  -                   -  -          --   -               -  -
             -                 -  -         --  -                   -  -          --   -               -  -

0530   29  01 79-30--42291 21L11W- 19  316,75 5174,15  45,72 13.                 ------- -------        ---------

     STRAT   19,0-SABL/GRIG    -  -         -- 30,8-ROCM            -  -          --   -               -  -
             -                 -  -         --  -                   -  -          --   -               -  -
             -                 -  -         --  -                   -  -          --   -               -  -
```

351

386-89-8100

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

FORAGES TOTALISANT AU MOINS 3 MÈTRES CONSÉCUTIFS DE SABLE OU DE GRAVIER

```
BASSIN CUM MUN IDENT PUIT   CARTE  ZONE UTM-X   UTM-Y   ALTIT  DIVERS                         NIVEAU  NIVEAU   DONNÉE  DÉBIT DEL FER UNE
SS-BAS  TE   AN-PRO-DOSS   TOPO   UTM                                                         STAT    UTM    POMPAGE                  UN

* 0593  36  18 78-38L-00293 21N14G- 19  665,70 5265,45 144,70  MUN. STRATTON                  ------- -------          ---------

    STRAT   0,3-DEPO          - -              -- 0,8-TERR           - -            -- 1,8-ARGL/BLOC      - -
            1,8-GRAV/SABL     - -              -- 2,1-ARGL/BLOC      - -            -- 2,7-GRAV/SABL      - -
            1,2-GRAV/ARGL     - -              -- 1,2-GRAV/ARGL      - -            -- 1,8-GRAV/SABL      - -
            3,0-GRAV/BETO     - -              -- 4,7-GRAV/SABL      - -            -- 4,9-GRAV/SABL      - -

  0593  29  01 78-100-10053 21L12H- 19  309,50 5179,51  50,80 FERME UNIV. LAVAL          * 4,57 * 00,90   011    9,832 OUI NON NON

    STRAT   3,0-GRAV/SABL     - -              --113,5-CALC/CHIS     - -            --   -                - -
               -              - -              --   -                - -            --   -                - -
               -              - -              --   -                - -            --   -                - -
               -              - -              --   -                - -            --   -                - -

  0593  29  01 78-100-10053 21L12H- 19  307,10 5179,70  40,54 GIRARD MARCEL              * 5,49 * 10,36   002    1,806

    STRAT   0,6-HERB          - -              -- 2,4-BLOC           -AV-DEPO       -- 9,1-SABL           - -
            4,0-SABL/GRAV     - -              --   -                - -            --   -                - -
               -              - -              --   -                - -            --   -                - -
               -              - -              --   -                - -            --   -                - -

  0593  29  01 78-30--42284 21L11-- 19  309,30 5177,-- 24,38 008                        ------- -------          ---------

    STRAT   4,0-DEPO          - -              -- 0,7-SABL           - -            -- 0,3-GRAV           - -
            0,0-ROCH          - -              --   -                - -            --   -                - -
               -              - -              --   -                - -            --   -                - -
               -              - -              --   -                - -            --   -                - -

  0593  29  01 78-30--42285 21L11-- 19  309,45 5177,40  24,38 007                        ------- -------          ---------

    STRAT   0,9-SABL/MOMG/FIN - -              -- 2,7-ARGL           - -            -- 2,4-SABL/ARGL      -AV-GRAV/ARGL
            4,0-SABL/MOMG/MOYE- -              -- 1,3-ARGL/BLOC      - -            --   -                - -
               -              - -              --   -                - -            --   -                - -
               -              - -              --   -                - -            --   -                - -

  0593  29  01 78-300-42287 21L11-- 19  309,46 5177,45  19,81 07.                        ------- -------          ---------

    STRAT   0,0-SABL/GRAV     - -              -- 4,0-SABL/MOMG/MOYE- -             -- 0,3-ROCH           - -
               -              - -              --   -                - -            --   -                - -
               -              - -              --   -                - -            --   -                - -

  0593  29  01 78-300-42292 21L12H 19  309,90 5177,35  25,91 003                         ------- -------          ---------

    STRAT   1,5-SABL/MOMG/FIN - -              -- 1,4-ARGL/SILT      - -            -- 3,4-SABL/MOMG/FIN  - -
               -              - -              --   -                - -            --   -                - -
               -              - -              --   -                - -            --   -                - -
```

ANNEXE IX

DÉBITS SPÉCIFIQUES ET DISPONIBLES DES PUITS DANS LA ROCHE EN PLACE

Notes explicatives se rapportant aux en-têtes qui apparaissent sur la sortie imprimante

BASSIN :numéro du bassin dans lequel le puits a été creusé

0500	:bassin versant à l'intérieur de la région hydrographique 05 dont les eaux s'écoulent directement dans le fleuve Saint-Laurent; ce sont des cours d'eau individuels n'ayant aucun tributaire
0501	:bassin versant de la rivière Saint-Maurice
0503	:bassin versant de la rivière Batiscan
0504	:bassin versant de la rivière Sainte-Anne
0505	:bassin versant de la rivière Lachevrotière
0506	:bassin versant de la rivière Belle-Isle
0507	:bassin versant de la rivière Portneuf
0508	:bassin versant de la rivière Jacques-Cartier
0509	:bassin versant de la rivière Saint-Charles
0520	:bassin versant de la rivière à Matte
0523	:bassin versant de la rivière La Chaloupe
0524	:bassin versant de la rivière Bayonne
0525	:bassin versant de la rivière Chicot
0526	:bassin versant de la rivière Maskinongé
0527	:bassin versant de la rivière Petite Rivière du Loup
0528	:bassin versant de la rivière du Loup
0530	:bassin versant de la rivière Yamachiche
0531	:bassin versant de la rivière Sainte-Marguerite
0536	:bassin versant de la rivière Saint-Jean
0538	:bassin versant de la rivière du Moulin
0539	:bassin versant de la rivière du Cap-Rouge
0553	:bassin versant de la rivière des Roches

L'astérisque (*) qui apparaît devant certains puits signifie que ces derniers sont à l'extérieur de la région étudiée

Le crochet (✓) signifie qu'il s'agit de puits dont le débit disponible excède 5,5 m^3/h

COMTÉ MUN	:numéros de comté et de municipalité où se trouve le puits; la liste de ces numéros apparaît au début de l'annexe VIII
IDENT DU PUITS	:numéro d'identification du puits tel qu'il apparaît dans notre banque de données hydrogéologiques
CARTE TOPO	:feuillet topographique à l'échelle de 1: 50 000
ZONE UTM UTM-X UTM-Y	:localisation du puits sur le feuillet topographique
PROFONDEUR DU PUITS (P)	:en mètres (m)
NIVEAU STATIQUE (N_s)	:niveau d'eau avant pompage, en mètres (m)
NIVEAU DYNAMIQUE (N_d)	:niveau d'eau au terme du pompage, en mètres (m)
DÉBIT DU PUITS (Q)	:en mètres cubes à l'heure (m^3/h)
DÉBIT SPÉCIFIQUE (C_s)	:débit en mètres cubes à l'heure par mètre de rabattement ($m^3/h.m$)
DÉBIT DISPONIBLE (Q_d)	:débit probable disponible du puits en mètres cubes à l'heure (m^3/h); il est calculé à partir de la formule

$$Q_d = \frac{1}{3} (P - N_s) C_s$$

où

$$C_s = \frac{Q}{N_d - N_s}$$

386-00-8161

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

	BASSIN SS-BAS	COMTÉ	ROC	IDENT. DU PUIT AN-PRO-LOBSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
*	0500	10	02	78-100-04946	21L15NW	19	555.90	5197.90	14.1	- 1.52	- 4.57	2.202	0.741	3.150
	0500	29	01	78-100-10604	21L14S	19	510.80	5180.30	60.0	- 0.10	- 60.58	1.200	0.020	0.410
	0500	29	01	78-100-10621	21L11NW	19	513.70	5179.95	61.0	- 45.72	- 57.91	0.050	0.002	0.010
	0500	29	01	78-100-10625	21L11NW	19	513.90	5179.15	99.1	- 4.27	- 99.06	0.150	0.001	0.031
	0500	29	01	78-100-10626	21L11NW	19	510.40	5179.80	57.0	- 0.10	- 10.70	2.202	0.212	3.037
	0500	29	01	78-100-10631	21L11NW	19	510.90	5179.50	28.7	- 3.05	- 28.05	0.102	0.000	0.051
	0500	29	01	78-100-10634	21L11NW	19	514.10	5178.90	31.1	- 1.22	- 31.09	0.050	0.014	0.134
	0500	29	01	78-100-10637	21L11NW	19	514.20	5178.35	65.2	- 15.24	- 24.38	2.202	0.247	4.112
	0500	29	01	78-100-10647	21L14SW	19	517.25	5180.05	61.0	- 15.24	- 60.90	0.210	0.000	0.001
	0500	29	01	78-100-10648	21L14SW	19	516.15	5180.20	61.0	- 5.05	- 54.44	0.150	0.002	0.030
✓	0500	29	02	78-100-10635	21L12W	19	504.10	5175.90	65.5	- 30.14	- 35.05	8.100	0.993	93.970
	0500	29	02	78-100-10658	21L12W	19	297.50	5174.30	84.4	- 01.35 -	69.19	1.010	0.203	1.020
	0500	29	02	78-100-10659	21L12W	19	304.85	5170.55	54.9	- 24.38 -	53.34	1.110	0.050	0.300
	0500	29	02	78-100-10662	21L12W	19	299.10	5174.95	57.3	- 5.20 -	41.15	1.092	0.114	1.900
	0500	29	02	78-100-10663	21L12W	19	300.10	5173.30	54.0	- 10.07 -	30.10	4.092	0.149	2.309
	0500	29	02	78-100-10642	21L12NE	19	304.90	5175.75	62.5	- 0.40 -	62.40	2.730	0.040	0.847
	0500	29	02	78-100-10643	21L12NE	19	305.30	5176.90	37.4	- 0.30 -	36.58	1.980	0.052	0.650
	0500	29	02	78-100-10645	21L12SE	19	305.05	5177.25	31.1	- 4.57 -	10.29	1.110	0.081	0.710
✓	0500	29	02	78-100-10646	21L12SE	19	300.95	5177.70	21.1	- 0.01 -	1.52	2.202	2.445	10.167
	0500	29	07	78-100-10695	21L12NE	19	303.85	5172.25	50.3	- 0.14 -	50.29	1.092	0.020	0.350
	0500	29	28	78-100-10780	21L12W	19	275.80	5173.75	27.4	- 1.22 -	22.86	1.302	0.062	0.540
	0500	29	34	78-100-10796	311698	18	722.05	5104.30	70.2	- 1.52 -	7.62	0.304	0.042	1.543
	0500	29	34	78-100-13797	311698	18	721.50	5104.10	30.3	- 1.52 -	21.34	1.302	0.068	0.788
	0500	29	34	78-100-10812	311098E	18	729.00	5100.91	50.3	- 24.38 -	42.67	1.800	0.090	0.840

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-E	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
05C0	49	14	78-100-20126	31103NE	18	640.40	5120.70	22.0	- 5.00	- 22.00	0.030	0.001	0.000

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0501	32	20	78-100-10987	31I10NE	18	689.12	5155.87	66.4	- 15.85 -	46.33	1.0[illegible]	0.059	0.870
0501	32	20	78-100-10993	31I10SE	18	690.80	5156.15	66.4	- 7.92 -	21.34	[illegible]	0.007	1.305
0501	32	34	78-100-11003	31I07NW	18	671.65	5150.85	106.7	- 36.58 -	45.72	[illegible]	0.089	2.079
0501	32	44	81-100-03046	31I10NE	18	673.50	5173.20	62.5	- 4.57 -	62.48	[illegible]	0.005	0.090
0501	32	46	78-100-11011	31I10NW	18	667.50	5173.50	91.5	- 3.05 -	28.96	[illegible]	0.016	0.204
0501	32	46	81-100-03044	31I10NE	18	675.20	5171.10	54.9	- 7.01 -	54.80	[illegible]	0.009	0.143
0501	32	46	81-100-03047	31I10NW	18	669.10	5177.50	54.9	- 4.57 -	54.80	[illegible]	0.008	0.134
0501	32	68	81-100-03052	31P07NW	18	669.10	5259.40	97.7	- 10.67 -	97.60	[illegible]	0.007	0.133
0501	32	68	81-100-03053	31P07NW	18	669.20	5259.50	32.[illegible]	- 12.19 -	30.48	[illegible]	0.023	0.151
0501	32	68	81-100-03059	31P07SW	18	667.10	5247.10	30.5	- 13.72 -	30.48	[illegible]	0.345	0.531
0501	32	68	81-100-03060	31P07SW	18	667.10	5247.10	81.[illegible]	- 12.19 -	80.96	[illegible]	0.018	0.242
0501	32	68	81-100-03066	31P07NE	18	671.80	5260.90	66.4	- 18.29 -	60.35	[illegible]	0.014	0.190
0501	43	19	78-100-19941	31I10SW	18	673.80	5156.85	82.3	- 18.29 -	76.20	[illegible]	0.015	0.314
0501	43	20	78-100-19946	31I10S	18	668.30	5157.40	43.3	- 3.66 -	10.97	[illegible]	0.932	12.311
0501	43	20	78-100-19949	31I10SW	18	669.10	5155.10	54.9	- 4.57 -	48.77	[illegible]	0.009	0.150
0501	43	20	78-100-19950	31I10SW	18	668.15	5156.20	83.1	- 18.29 -	27.43	1.110	0.122	1.621
0501	43	20	78-100-19951	31I10SW	18	667.90	5156.85	99.1	- 3.05 -	24.38	[illegible]	0.042	1.344
0501	43	29	78-100-19955	31I10SW	18	660.75	5102.95	34.7	- 18.29 -	27.43	[illegible]	0.096	0.530
0501	43	29	78-100-19956	31I10SW	18	660.90	5103.50	91.7	- 15.85 -	73.15	[illegible]	0.023	0.501
0501	43	29	78-100-19957	31I10SW	18	663.50	5103.80	65.2	- 82.07 -	83.59	1.362	1.480	11.114
0501	43	31	78-100-19959	31I10SW	18	663.05	5102.85	28.7	- 2.74 -	3.96	[illegible]	4.470	38.005
0501	43	31	78-100-19961	31I10SW	18	653.50	5101.35	36.5	- 10.67 -	27.43	1.110	0.080	0.430
0501	43	31	78-100-19964	31I10SW	18	653.80	5101.35	9.2	- 3.66 -	6.10	1.362	0.558	1.138
0501	43	31	78-100-19966	31I10SW	18	653.80	5101.40	15.8	- 1.52 -	7.62	[illegible]	0.054	0.257

DBG-89-S101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-LOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0501	43	31	78-100-19967	31I10SW	18	602.00	5101.00	27.7	- 3.05	- 12.19	1.362	0.149	1.223
0501	47	92	78-100-20094	31I12NE	18	599.00	5175.40	60.4	- 49.38	- 52.43	0.442	0.101	0.590
0501	47	92	81-100-02388	31I12NW	18	594.72	5172.90	10.8	- 7.01	- 10.76	3.270	0.330	1.045
0501	47	92	81-100-02394	31I12NW	18	590.00	5170.20	35.1	- 3.05	- 35.05	13.630	0.420	4.544
0501	49	29	81-100-02391	31I12SW	18	592.00	5155.70	44.2	- 6.71	- 35.10	0.438	0.013	0.106
0501	49	29	78-100-20326	31I12SW	18	589.22	5153.90	91.4	- 12.19	- 16.76	0.004	0.149	3.433
0501	49	29	78-100-20331	31I12SW	18	592.57	5155.20	30.5	- 0.30	- 30.48	0.130	0.004	0.040
0501	49	29	81-100-02377	31I12SW	18	590.87	5150.29	99.1	- 8.23	- 94.08	0.004	0.101	0.000
0501	49	29	81-100-02384	31I12SE	18	590.72	5104.92	61.	- 8.44	- 61.40	13.630	0.201	4.530
0501	49	29	81-100-02348	31I12SW	18	593.10	5155.85	21.3	- 2.44	- 15.24	1.000	0.140	0.879
0501	49	29	81-100-02400	31I12SW	18	592.40	5157.65	68.3	- 0.45	- 68.28	0.400	0.006	0.117
0501	49	29	81-100-02404	31I12SW	18	591.32	5150.10	18.0	- 3.00	- 17.98	1.630	0.114	0.544
0501	49	29	81-100-02406	31I12SW	18	591.30	5150.01	82.5	- 8.23	- 82.48	2.184	0.040	0.723
0501	49	32	78-100-20332	31I12NW	18	580.70	5164.31	21.3	- 13.67	- 13.72	1.362	0.446	1.576
0501	49	32	81-100-02374	31I12NW	18	582.90	5167.30	44.2	- 1.52	- 15.24	0.016	0.440	7.053
0501	47	92	81-100-02382	31I12NW	18	591.81	5175.10	76.2	- 7.01	- 76.05	2.730	0.041	0.406
0501	49	32	81-100-02392	31I12NW	18	585.31	5171.03	24.4	- 8.27	- 24.38	1.170	0.058	1.389
0501	49	32	81-100-02393	31I12NW	18	582.07	5171.98	61.	- 12.50	- 60.96	3.270	0.060	1.042
0501	49	32	81-100-02395	31I12NW	18	581.72	5171.57	30.5	- 2.13	- 30.48	0.540	0.019	0.174
0501	49	29	81-100-02339	31I12SW	18	591.41	5155.90	28.3	- 1.33	- 29.26	0.654	0.023	0.210
0501	49	32	81-100-02403	31I12NW	18	584.52	5170.38	112.5	- 4.88	- 112.47	3.270	0.030	1.070
0616	90	10	81-100-03170	32A08NE	18	716.30	5304.40	38.0	- 8.10	- 11.89	0.900	0.155	1.200

BG-80-3101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE BAS SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRU-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0502	32	1P	81-100-03020	31I07NE	18	644.95	5147.01	24.3	- 4.57	- 22.86	2.262	0.123	0.013

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0503	32	20	78-100-10932	31I09NW	18	695.51	5169.95	33.5	- 5.49	- 15.24	1.806	0.108	1.710
0503	32	20	78-100-10937	31I09NW	18	690.70	5168.08	33.5	- 1.83	- 9.14	1.110	0.152	1.003
0503	32	20	78-100-10939	31I09SW	18	695.75	5166.82	91.4	- 6.71	- 12.19	1.092	0.199	5.017
0503	32	20	78-100-10940	31I09SW	18	690.75	5165.50	90.1	- 6.10	- 9.14	1.030	0.338	8.903
0503	32	20	78-100-10942	31I09SW	18	690.80	5165.30	89.9	- 1.22	- 6.10	2.73[illegible]	0.559	16.560
0503	32	20	81-100-03037	31I09NW	18	694.00	5169.10	37.5	- 4.57	- 37.49	3.030	0.110	1.290
0503	32	22	78-100-10944	31I09N	18	694.40	5180.40	59.4	- 3.00	- 9.14	1.362	0.240	4.097
0503	32	22	78-100-10945	31I09N	18	694.81	5183.30	37.5	- 4.88	- 12.19	2.73[illegible]	0.373	4.091
0503	32	22	78-100-10948	31I09N	18	698.56	5183.38	50.6	- 3.05	- 30.48	1.362	0.049	0.811
0503	32	22	78-100-10951	31I09N	18	698.52	5183.45	51.8	- 3.01	- 30.58	1.362	0.037	0.831
0503	32	22	78-200-30336	31I09NW	18	695.73	5179.12	33.5	- 1.22	- 7.32	1[illegible].25[illegible]	1.677	10.387
0503	32	24	78-100-10955	31I09NW	18	692.07	5172.22	43.[illegible]	- 4.57	- 30.48	4.53[illegible]	0.170	2.880
0503	32	24	78-100-10956	31I09N	18	693.95	5180.14	89.5	- 5.79	- 27.43	[illegible]	0.041	3.810
0503	32	24	78-100-10957	31I09NW	18	693.38	5172.0[illegible]	42.1	- 8.46	- 30.58	[illegible]	0.020	0.385
0503	32	24	78-100-10958	31I10NW	18	689.07	517[illegible].53	17.1	- 1.83	- 9.14	2.272	0.309	1.576
0503	32	24	78-100-10960	31I09NW	18	692.95	5172.09	28.3	- 4.57	- 18.29	3.[illegible]	0.208	1.877
0503	32	24	78-100-10961	31I09NW	18	692.03	5172.28	83.1	- 6.25	- 21.34	[illegible]	0.308	1.256
0503	32	24	78-100-10962	31I10NE	18	689.90	5173.00	48.8	- 1.83	- 7.62	1.362	0.235	3.510
0503	32	24	78-100-10966	31I10NW	18	688.83	5173.55	45.7	- 7.32	- 22.86	[illegible]	0.291	3.761
0503	32	24	78-100-1097[illegible]	31I10NE	18	691.05	5167.35	31.4	- 1.22	- 2.44	7.810	8.608	6.720
0503	32	24	78-100-10974	31I10NE	18	689.05	5168.10	71.6	- 3.00	- 24.38	[illegible]	0.033	0.707
0503	32	24	78-100-10975	31I09NW	18	691.35	5168.90	29.4	- 3.00	- 7.62	2.272	0.571	4.998
0503	32	24	78-100-10976	31I09NW	18	692.35	5173.35	31.4	- 1.52	- 2.13	1.110	1.829	16.218
0503	32	24	78-100-10978	31I09SW	18	697.20	5150.83	43.6	- 3.00	- 7.62	1.[illegible]	0.458	6.096

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN BB-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0563	32	20	78-100-10992	31I10NE	18	689.10	5105.55	45.7	- 5.00	- 21.34	1.308	0.077	1.078
0563	32	20	78-100-10994	31I09S-	18	692.00	5101.90	110.0	- 1.22	- 7.62	0.030	0.004	3.506
0563	32	32	78-130-11000	31I10NE	18	678.10	5175.50	67.7	- 10.29	- 30.48	2.208	0.105	3.100
0563	32	32	78-100-11001	31I10NE	18	685.50	5173.00	109.7	- 9.14	- 20.50	0.371	0.031	1.600
0563	32	41	78-130-11600	31I08-	18	690.00	5105.60	45.7	- 3.05	- 21.34	1.010	0.090	1.390

300-00-8101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE QUÉ SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
05GA	29	38	78-100-10828	21L13NW	19	285.10	5200.30	27.1	- 0.23	- 21.34	[illegible]	0.412	1.906
05GA	29	49	78-100-10841	31I09N	18	717.30	5100.70	45.1	- 5.19	- 30.58	1.116	0.035	0.906
05GA	29	49	78-109-10844	31I09NW	18	718.00	5173.80	24.[illegible]	- 0.10	- 15.24	3.430	0.024	3.073
05GA	29	49	78-100-10846	31I09SE	18	717.30	5100.73	10.[illegible]	- 2.44	- 17.40	0.540	0.035	0.101
05GA	29	51	78-100-10840	31I09NW	18	714.20	5100.70	20.[illegible]	- 5.00	- 21.34	1.302	0.077	0.573
05GA	29	51	78-100-10843	31I09NW	18	720.03	5171.20	15.5	- 2.44	- 4.88	0.516	2.145	12.144
05GA	20	51	78-190-10847	31I09SE	18	717.16	5100.13	17.[illegible]	- 1.83	- 15.85	1.302	0.097	0.893
05GA	29	51	78-100-10849	31I09NE	18	717.90	5100.05	17.1	- 1.83	- 17.07	1.302	0.089	0.653
05GA	29	51	78-130-10851	31I09NE	18	714.00	5100.05	24.[illegible]	- 0.10	- 24.38	1.302	0.074	0.451
05GA	29	54	78-100-10855	31I09N	18	717.00	5170.23	11.[illegible]	- 3.00	- 11.30	1.030	0.244	0.766
05GA	29	66	78-190-10857	31I10SW	18	709.60	5184.85	50.[illegible]	- 4.57	- 57.91	1.302	0.025	0.406
05GA	29	66	78-190-10850	31I10SW	18	702.05	5189.25	46.[illegible]	- 0.91	- 94.74	[illegible]	0.004	0.201
05GA	32	22	78-100-10900	31I10SW	18	709.50	5181.53	45.7	- 4.57	- 32.00	[illegible]	0.135	1.034

380-00-0101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BASS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT ANOPRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0505	29	28	78-100-10745	31I09B	18	728.70	5109.30	26.4	-4.88	-10.67	6.000	0.990	2.010
0505	29	31	78-100-10796	21L12NW	19	271.96	5177.30	22.0	-6.01	-7.02	2.500	1.522	2.546

300-00-0101

20 OCT. 1981 PAGE 1

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE MUC SELON LE BASSIN

BASSIN 00-048	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTMX	UTMY	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0500	29	20	78-100-10775	21L13B	19	275.90	5181.00	15.2	- 0.01	- 1.03	4.308	3.573	17.310
0500	29	20	78-100-10776	21L13B	19	275.80	5181.09	23.0	- 1.03	- 21.65	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0500	29	20	78-100-10777	21L12NW	19	274.35	5175.35	41.0	0.00	- 7.02	2.133	[illegible]	[illegible]
0500	29	20	78-100-10788	21L12NW	19	273.15	5170.05	42.7	- 0.10	- 27.43	1.308	[illegible]	[illegible]
0500	29	20	78-100-10787	21L12NE	19	274.75	5172.55	17.7	- 3.00	- 15.05	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0500	29	20	78-100-10789	21L12NW	19	272.40	5171.45	21.0	- 2.13	- 0.10	2.100	[illegible]	3.000
0500	29	20	78-100-10791	21L12NW	19	271.15	5171.76	20.0	- 3.00	- 0.10	1.306	[illegible]	[illegible]
0500	29	20	78-100-10792	21L12NW	19	271.05	5171.75	20.0	- 2.13	- 0.10	1.302	0.303	2.505
0500	29	20	78-100-10793	21L12NW	19	271.00	5171.00	35.0	- 1.22	- 3.05	2.000	1.110	11.003

300-00-0101

26 OCT. 1981 PAGE 1

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE NUC SELON LE BASSIN

BASSIN 00-BAS	CONTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTMX	UTMY	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0567	29	09	78-300-42830	21L13NE	19	303,30	5190,96	20,..	0,00 -	0,41	10,900	11,900	81,500
0567	29	19	78-100-10753	21L12NW	19	287,05	5174,15	56,5	0,00 -	3,05	1,800	0,590	6,667
0567	29	19	78-100-10768	21L12NW	19	284,55	5176,18	44,8	- 1,83 -	2,44	1,800	2,950	42,200
0567	29	19	78-100-10771	21L12NW	19	284,70	5176,26	44,8	- 1,83 -	2,44	1,800	2,950	42,200
0567	29	20	78-100-10733	21L12NW	19	279,75	5175,50	30,7	- 4,88 -	10,30	4,492	1,118	11,209
0567	29	20	78-100-10703	21L12NW	19	279,30	5175,22	42,7	- 2,44 -	5,49	1,800	0,590	7,417
0567	29	30	78-100-10825	21L13NE	19	289,90	5202,10	30,5	- 7,62 -	30,48	0,084	0,069	0,226
0567	29	30	78-100-10831	21L13SW	19	280,86	5193,55	09,4	- 15,24 -	09,50	0,008	0,001	0,017
0567	29	39	78-100-10832	21L13SE	19	302,55	5195,25	61,.	- 1,52 -	60,96	0,162	0,002	0,039
0567	29	51	78-100-10868	31I09SE	18	717,42	5100,12	18,.	- 2,44 -	17,98	0,540	0,035	0,181

300-09-0101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE MOC SELON LE BASSIN

BASSIN 00-000	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTMX	UTMY	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
050A	20	50	78-100-05380	21L13SE	19	309.40	5192.05	27.4	- 4.14	- 15.24	1.302	0.263	1.355
050A	20	54	78-100-05395	21L14NW	19	311.45	5203.19	31.4	- 4.27	- 7.01	70.370	27.073	251.471
050A	20	54	78-100-05396	21L14NW	19	311.41	5203.39	24.7	- 3.96	- 5.49	12.546	0.200	50.006
050A	20	54	78-100-05397	21L14NW	19	311.50	5203.09	25.9	0.00	- 25.60	6.546	0.255	2.200
050A	20	54	78-100-05398	21L14NW	19	311.45	5202.93	31.7	- 3.00	- 8.53	5.736	1.170	16.403
050A	20	50	78-100-05390	21L14NW	19	310.29	5202.52	30.5	- 4.05	- 30.48	2.202	0.086	0.756
050A	29	01	78-100-10042	21L13SE	19	304.35	5182.35	30.5	- 0.10	- 4.14	1.504	0.521	4.233
050A	29	02	78-100-10057	21L12NE	19	297.00	5174.20	35.1	- 7.02	- 27.43	2.206	0.114	1.055
050A	29	02	78-100-10065	21L12N	19	295.03	5174.95	41.1	- 1.83	- 6.71	2.202	0.403	6.000
050A	29	02	78-100-10073	21L12NE	19	294.89	5174.89	45.7	- 1.52	- 12.19	1.[illegible]	0.160	2.476
050A	29	07	78-100-10688	21L12NW	19	294.75	5174.13	35.1	- [illegible].31	- 15.23	1.302	0.095	1.177
050A	29	07	78-100-10688	21L12NW	19	295.43	5172.72	62.2	- [illegible].01	- 30.50	0.430	0.012	0.240
050A	29	07	78-100-10689	21L12NW	19	295.30	5172.55	34.7	- 4.27	- 27.43	1.302	0.058	0.670
050A	29	07	78-100-10691	21L12NE	19	293.30	5174.33	35.1	- [illegible]	- 15.24	1.116	0.073	0.654
050A	29	07	78-100-10692	21L12NE	19	292.70	5174.15	66.6	- 1.63	- 66.50	3.03[illegible]	0.054	1.261
050A	29	07	78-100-10693	21L12NE	19	293.40	5174.03	44.2	- [illegible].11	- 46.10	1.302	0.026	0.444
050A	29	07	78-100-10694	21L12NE	19	294.45	5174.75	64.0	- 2.44	- 69.50	0.436	0.005	0.136
050A	29	07	78-100-10670	21L12NE	19	293.99	5174.30	32.0	- 3.00	- 12.19	1.302	0.154	1.536
050A	29	07	78-100-10696	21L12NE	19	294.30	5174.35	32.5	- 4.35	- 12.19	1.302	0.154	1.393
050A	29	09	78-100-10766	21L13SE	19	303.50	5191.53	14.6	- 4.27	- 14.29	1.302	0.097	0.456
050A	29	09	78-100-10746	21L13SE	19	303.40	5187.03	36.1	- 15.24	- 35.97	0.216	0.010	0.069
050A	29	11	78-100-10699	21L03SE	19	302.20	5173.93	66.4	- 4.57	- 65.64	0.270	0.004	0.086
050A	29	14	78-100-10734	21L13NE	19	306.35	5190.75	13.5	- 10.67	- 12.19	2.282	1.488	16.025
050A	29	14	78-100-10735	21L13NE	19	307.05	5190.75	61.0	- 7.02	- 32.00	6.016	0.274	4.403

SSS-00-0101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE NUE SELON LE BASSIN

	BASSIN SS-BAS	COMTÉ	NUM	IDENT. DU PUIT AN-PRU-CUMBIEN	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-E	UTM-N	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
	05g0	29	10	78-100-10730	21L12NE	19	292.00	5170.55	27.4	- 2.44 =	27.13	2.272	0.091	0.751
	05g0	29	10	78-100-10739	21L12NE	19	292.45	5170.55	30.5	- 1.83 =	28.96	0.530	0.100	1.565
✓	05g0	29	10	78-100-10740	21L12N	19	291.45	5177.95	24.7	- 1.83 =	19.81	9.090	0.565	13.940
✓	05g0	29	10	78-100-10741	21L12N	19	291.60	5177.75	39.6	- 3.05 =	8.71	9.090	2.481	29.970
✓	05g0	29	10	78-100-10742	21L12N	19	291.00	5177.75	25.0	- 3.00 =	9.75	13.630	2.234	10.307
✓	05g0	29	10	78-100-10743	21L12N	19	291.10	5174.00	39.3	- 1.83 =	21.34	9.090	0.405	5.807
✓	05g0	29	10	78-100-10744	21L12N	19	291.00	5179.20	25.0	- 0.91 =	8.13	0.010	1.513	10.543
	05g0	29	10	78-100-10746	21L12NE	19	291.40	5174.72	20.0	- 1.52 =	15.24	1.030	0.119	0.740
	05g0	29	10	78-100-10747	21L13SE	19	297.20	5182.00	81.0	- 3.05 =	60.90	0.130	0.002	0.038
	05g0	29	10	78-100-10752	21L13SE	19	298.40	5182.50	51.4	- 0.10 =	51.51	0.040	0.012	0.106
	05g0	29	19	78-100-10750	21L12NE	19	291.15	5177.10	41.4	- 2.22 =	30.48	0.092	0.178	2.335
	05g0	29	19	78-100-10754	21L12NE	19	289.90	5175.50	42.7	- 4.57 =	15.24	0.004	0.008	0.013
✓	05g0	29	19	78-100-10756	21L12N	19	290.45	5178.25	52.1	- 4.27 =	8.10	2.040	1.110	17.824
	05g0	29	19	78-100-10761	21L12NE	19	290.80	5177.85	54.9	- 0.61 =	22.86	2.262	0.101	1.627
	05g0	29	19	78-100-10765	21L12NW	19	288.06	5171.40	20.0	- 2.74 =	8.10	1.010	0.535	4.240
	05g0	29	19	78-100-10766	21L12NW	19	287.04	5171.00	30.0	- 3.05 =	8.71	1.010	0.491	5.409
	05g0	29	19	78-100-10767	21L12NW	19	287.30	5177.20	22.9	- 0.91 =	8.11	2.262	0.439	3.188
✓	05g0	29	19	78-100-10769	21L12NW	19	288.25	5170.50	47.5	- 0.00 =	3.05	1.010	0.540	9.334
	05g0	29	19	78-100-10771	21L12NW	19	287.30	5177.35	77.7	- 4.57 =	10.67	1.302	0.099	2.016
	05g0	29	19	78-100-10772	21L12NW	19	288.25	5170.42	27.4	- 10.97 =	18.29	2.262	0.389	1.690

300-00-0101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0509	20	14	78-130-05232	21L14NW	19	315,01	5190,00	38,7	- 10,00 -	10,40	0,410	1,005	10,180
0509	20	14	78-100-05234	21L14NW	19	315,01	5190,01	24,3	- 0,80 -	6,25	1,092	0,365	2,116
0509	20	14	78-100-05235	21L14SW	19	310,91	5196,95	42,0	- 0,27 -	42,37	0,050	0,017	0,219
0509	20	17	78-100-05222	21L14SW	19	325,15	5183,35	60,6	- 1,83 -	60,58	0,270	0,094	2,091
0509	20	17	78-100-05223	21L14SW	19	323,75	5182,72	41,1	- 12,19 -	39,02	[illegible]	0,032	0,390
0509	20	37	78-100-05313	21L14NW	19	323,30	5197,00	47,2	- 4,57 -	45,72	0,210	0,005	0,071
0509	20	37	78-130-05317	21L14NW	19	323,17	5200,90	22,9	- 1,52 -	26,00	1,110	0,052	0,370
0509	20	42	78-100-05254	21L14NW	19	324,13	5202,02	33,8	- 0,91 -	33,78	0,273	0,069	0,089
0509	20	42	78-100-05255	21L14NW	19	324,55	5207,45	27,7	- 7,02 -	15,24	1,302	0,178	1,196
0509	20	42	78-130-05257	21L14NW	19	327,11	5202,30	15,2	- 7,62 -	13,72	0,210	0,035	0,002
0509	20	42	78-130-05258	21L14NW	19	327,59	5202,33	11,[illegible]	- 7,32 -	9,13	0,438	0,063	0,185
0509	20	42	78-100-05259	21L14NW	19	327,09	5202,00	70,1	- 13,72 -	67,[illegible]	[illegible]	0,001	0,010
0509	20	42	78-130-0520[illegible]	21L14NW	19	323,98	5201,00	24,4	- 4,57 -	22,00	[illegible]	0,344	0,363
0509	20	42	78-130-05277	21L14NW	19	324,20	5201,83	94,5	- 5,49 -	94,49	0,138	0,001	0,029
0509	20	42	78-100-05278	21L14NW	19	329,83	5203,10	43,9	- 2,13 -	43,89	10,270	0,243	0,019
0509	20	42	78-100-05279	21L14NW	19	324,30	5201,55	40,3	- 3,05 -	15,24	[illegible]	0,044	0,071
0509	20	46	78-100-05319	21L14NW	19	314,80	5195,03	42,7	- 6,14 -	42,67	0,210	0,006	0,067
0509	20	46	78-130-05321	21L14NW	19	317,45	5194,05	33,4	- 3,05 -	9,14	2,272	0,371	3,006
0509	20	50	78-100-05332	21L14SW	19	317,30	5192,72	11,6	- 0,40 -	1,49	4,270	3,100	11,797
0509	20	50	78-130-05333	21L14SW	19	317,63	5192,43	32,0	- 0,69 -	6,27	5,382	2,850	26,505
0509	20	50	78-130-05339	21L14SW	19	312,22	5194,00	22,3	- 10,67 -	21,34	1,302	0,167	0,491
0509	20	50	78-100-0534[illegible]	21L14SW	19	312,22	5194,00	32,[illegible]	- 4,14 -	26,40	1,302	0,088	0,516
0509	20	50	78-100-05341	21L14SW	19	312,22	5194,02	32,3	- 3,05 -	23,35	1,302	0,053	0,516
0509	20	50	78-100-05348	21L14SW	19	310,00	5192,20	31,4	- 7,02 -	12,19	9,084	1,987	15,737

300-00-0101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SO-BAS	COMTÉ	NUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
05Q9	20	51	78-100-05349	21L14N	19	320.30	5207.50	57.6	- 12.19	- 22.86	5.050	0.340	5.140
05Q9	20	51	78-100-05350	21L14NW	19	320.30	5207.50	42.7	- 7.62	- 10.67	10.910	3.570	41.803
05Q9	20	51	78-100-05351	21M03SW	19	315.80	5210.00	38.1	- 0.10	- 30.50	1.300	0.046	0.489
05Q9	20	51	78-100-05352	21M03SW	19	320.72	5209.25	22.9	- 5.18	- 22.86	0.450	0.024	0.141
05Q9	20	51	78-100-05354	21M03SW	19	323.05	5112.27	18.5	- 7.62	- 12.19	1.300	0.240	0.886
05Q9	20	51	78-100-05355	21L14NW	19	320.49	5207.62	22.9	- 4.57	- 22.86	0.054	0.037	0.220
05Q9	20	51	78-100-05356	21L14NW	19	320.40	5207.00	18.7	- 1.52	- 18.07	5.450	0.542	1.863
05Q9	20	51	78-100-05357	21L14NW	19	320.32	5207.39	22.9	- 0.10	- 22.86	2.730	0.102	0.907
05Q9	20	51	78-100-05359	21L14NW	19	318.20	5207.00	30.2	- 3.05	- 30.18	0.810	0.030	0.271
05Q9	20	51	78-100-05361	21L14NW	19	319.90	5205.50	18.3	- 4.57	- 18.29	4.090	0.295	1.301
05Q9	20	51	78-100-05363	21L14NW	19	319.75	5204.45	30.5	- 3.91	- 30.48	3.410	0.113	0.128
05Q9	20	51	78-100-05364	21L14NW	19	318.55	5200.75	18.7	- 7.62	- 9.75	3.050	1.700	1.730
05Q9	20	51	78-100-05366	21M03SW	19	322.10	5207.60	17.1	- 4.57	- 18.70	10.910	0.794	3.727

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0520	29	02	78-100-10000	21L12NE	19	304.50	5170.30	35.7	- 12.19	- 33.53	2.202	0.105	0.866
0520	29	02	78-100-10001	21L12NE	19	303.00	5175.20	40.2	- 2.44	- 30.10	3.454	0.152	1.416
0520	29	02	78-100-10007	21L12NE	19	303.40	5180.20	22.0	- 3.05	- 0.10	1.110	0.305	2.370

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0228	18	16	78-100-03400	21M08SE	9	415.25	5238.20	65.2	- 1.83 -	24.38	2.282	0.100	2.116
0523	58	01	78-100-23507	31I03SW	18	620.70	5101.25	34.7	- 4.57 -	7.02	0.340	0.179	1.797
0523	58	01	78-100-23508	31I03SW	18	629.23	5096.52	57.6	- 1.22 -	18.29	1.362	0.079	1.484
0523	58	01	78-100-23509	31I03SW	18	625.20	5096.70	29.9	- 1.83 -	11.89	2.282	0.224	2.094
0523	58	01	78-100-23570	31I03SW	18	629.05	5096.00	65.8	- 1.22 -	39.02	0.810	0.021	0.435
0523	58	01	78-100-23572	31I03SW	18	620.70	5096.30	37.8	- 3.66 -	24.99	3.630	0.170	1.934
0523	58	01	78-100-23574	31I03SW	18	620.39	5101.42	135.3	- 0.18 -	51.82	1.362	0.026	1.170
0523	58	01	78-100-23577	31I03SW	18	628.01	5101.39	14.9	- 4.27 -	11.28	1.362	0.194	0.600
0523	58	01	78-100-23579	31I03SW	18	625.95	5096.35	16.8	- 2.44 -	2.74	4.092	15.640	65.144
0523	58	01	78-100-23583	31I03SW	18	630.70	5099.50	51.2	- 17.68 -	39.01	0.810	0.038	0.424
0523	58	01	78-100-23584	31I03SW	18	620.60	5101.60	13.7	- 3.35 -	9.45	1.116	0.182	0.627
0523	58	01	78-100-23587	31I03SW	18	624.05	5096.40	36.3	- 2.44 -	30.27	1.092	0.032	0.300
0523	58	01	78-100-23588	31I03SW	18	623.75	5097.25	23.2	- 3.05 -	18.29	1.116	0.073	0.489
0523	58	01	78-100-23589	31I03SW	18	627.00	5096.60	33.5	- 1.83 -	32.00	0.270	0.008	0.084
0523	58	01	78-100-23590	31I03SW	18	629.35	5097.35	25.0	- 4.57 -	15.24	1.362	0.121	0.902
0523	58	01	78-100-23592	31I03SW	18	625.05	5097.15	30.0	- 1.52 -	19.20	1.362	0.077	0.900
0523	58	01	78-100-23594	31I03SW	18	629.90	5101.55	30.5	- 1.22 -	1.52	0.456	1.463	14.249
0523	58	01	78-100-23596	31I03SW	18	627.25	5096.50	20.4	- 2.74 -	8.10	3.630	1.000	8.001
0523	58	01	78-100-23597	31I03SW	18	625.30	5096.45	27.4	- 2.44 -	8.40	2.940	0.743	6.101
0523	58	01	78-100-23598	31I03SW	18	624.50	5096.95	17.7	- 0.91 -	17.07	1.038	0.101	0.564
0523	58	01	78-100-23599	31I03SW	18	624.30	5096.95	61.0	- 2.13 -	60.96	0.270	0.004	0.078
0523	58	01	78-100-23601	31I03SW	18	624.90	5096.72	43.3	- 2.44 -	21.95	2.940	0.104	1.416
0523	58	01	78-100-23602	31I03SW	18	625.20	5096.75	27.4	- 1.83 -	14.33	4.992	0.399	3.399
0523	58	01	78-100-23605	31I03SW	18	625.10	5098.15	21.9	- 3.66 -	7.92	4.092	0.960	5.830

DG-80-8101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DEBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0523	58	01	78-100-23606	31I03SW	18	625.75	5090.70	18.3	- 3.05 -	9.14	1.584	0.260	1.294
0523	58	01	78-100-23607	31I03SW	18	624.75	5090.80	25.3	- 1.83 -	21.34	1.092	0.055	0.424
0523	58	01	78-100-23609	31I03SW	18	628.90	5101.65	42.7	- 2.44 -	0.19	1.502	0.372	4.992
0523	58	01	78-100-23613	31I03SW	18	623.85	5090.55	30.5	- 1.83 -	30.48	0.438	0.015	0.143
0523	58	01	78-100-23622	31I03SW	18	623.80	5097.45	24.4	- 2.13 -	15.24	1.800	0.137	1.010
0523	58	01	78-100-23623	31I03SW	18	623.80	5097.55	47.2	- 1.83 -	45.72	0.210	0.004	0.000
0523	58	01	78-100-23624	31I03SW	18	625.58	5090.25	61.0	- 2.74 -	60.90	0.438	1.007	0.135
0523	58	01	78-100-23626	31I03SW	18	624.80	5101.70	14.6	- 3.05 -	8.71	1.502	0.372	1.432
0523	58	01	78-100-23628	31I03SW	18	626.40	5101.50	12.2	- 3.05 -	7.62	1.302	0.298	0.908
0523	58	01	78-100-23629	31I03SW	18	624.80	5101.75	22.9	- 2.13 -	8.19	1.800	0.455	3.134
0523	58	09	78-100-23576	31I03SW	18	623.91	5101.85	21.3	- 3.61 -	12.50	2.202	0.190	1.328
0523	58	09	78-100-23784	31I03SW	18	623.90	5102.75	11.0	- 3.05 -	4.57	1.800	1.184	3.137
0523	58	09	78-100-23785	31I03SW	18	627.00	5101.60	8.5	- 1.83 -	5.79	4.092	1.033	2.243
0523	58	09	78-100-23786	31I03SW	18	623.20	5102.80	31.7	- 2.44 -	6.71	1.992	0.466	4.543
0523	58	09	78-100-23788	31I03SW	18	625.30	5102.30	18.2	- 3.00 -	15.24	2.730	0.235	0.902
0523	58	09	78-100-23789	31I03SW	18	623.40	5103.25	28.3	- 4.57 -	15.24	1.800	0.100	1.320
0523	58	15	78-100-23612	31I03SW	18	623.25	5097.20	24.4	- 4.57 -	15.24	1.110	0.104	0.667
0523	58	16	78-100-23707	31I03SW	18	622.90	5102.55	24.4	- 2.44 -	7.62	1.302	0.202	1.917
0523	58	16	78-100-23823	31I03SW	18	624.30	5102.70	30.5	- 0.01 -	9.75	4.092	0.447	4.452
0523	58	16	78-100-23833	31I03SW	18	624.10	5103.35	21.3	- 3.66 -	18.29	1.116	0.070	0.446
0523	58	16	78-100-23835	31I03SW	18	622.85	5106.68	29.0	- 2.44 -	27.43	1.110	0.044	0.304
0523	58	16	78-100-23841	31I03SW	18	623.15	5101.52	31.4	- 11.28 -	14.94	1.302	0.372	2.492
0523	58	18	78-100-23847	31I03SW	18	620.25	5104.20	24.4	- 2.44 -	13.11	2.730	0.255	1.868
0523	58	18	78-100-23849	31I03SW	18	621.70	5103.80	30.5	- 1.83 -	13.72	4.092	0.344	3.285

30G-80-3101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0523	58	18	78-100-23851	31I03SW	18	621.70	5104.00	32.0	- 0.91	- 6.71	4.092	0.705	7.303
0523	58	18	78-100-23853	31I03SW	18	620.40	5104.30	20.4	- 2.13	- 5.90	1.584	0.805	5.207
0523	58	18	78-100-23854	31I03SW	18	621.50	5104.25	37.2	- 0.30	- 9.75	2.730	0.288	5.542
0523	58	18	78-100-23855	31I03SW	18	621.00	5104.35	24.4	- 0.30	- 4.57	1.584	0.370	2.971
0523	58	18	78-100-23857	31I03SW	18	621.50	5104.00	35.4	- 0.61	- 6.40	0.810	1.177	13.641
0523	58	18	78-100-23868	31I03SW	18	621.95	5102.50	24.4	- 1.52	- 5.00	2.466	1.160	6.634
0523	58	18	78-100-23878	31I03SW	18	621.90	5104.45	61.0	- 0.00	- 7.02	4.084	1.192	24.233
0523	58	18	78-100-23887	31I03SW	18	621.95	5104.45	82.5	- 0.00	- 5.05	4.084	2.078	42.031
0523	58	18	78-100-23888	31I03SW	18	621.90	5004.35	50.4	- 6.03	- 15.24	3.030	0.258	4.710
0523	58	18	78-100-23890	31I03SW	18	621.90	5104.60	71.6	- 0.00	- 15.24	4.302	0.280	6.665
0523	58	18	78-100-23895	31I03SW	18	621.70	5104.20	53.3	- 0.30	- 7.62	3.030	0.495	8.248
0523	58	18	80-100-02906	31I03SW	18	620.35	5104.20	32.0	- 2.74	- 27.43	1.036	0.074	0.721

360-80-8101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE RUC SELON LE BASSIN

BASSIN 80-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0524	49	04	78-100-20101	31I03S	18	637.50	5108.30	31.1	- 7.62 -	21.34	2.040	0.149	1.105
0524	49	04	78-300-49398	31I03S	18	637.50	5108.50	32.0	- 5.18 -	7.62	0.064	0.280	2.503
0525	49	18	81-100-02221	31I03NW	18	630.40	5113.40	112.8	- 4.57 -	91.44	0.064	0.000	0.000
0525	49	18	81-100-02234	31I03NW	18	632.85	5015.90	88.0	- 3.05 -	88.39	0.438	0.005	0.142
0524	49	19	78-100-20176	31I03NE	18	625.40	5119.60	39.0	- 4.27 -	8.10	1.030	0.695	10.355
0524	49	19	78-100-20181	31I03NW	18	628.90	5119.60	39.0	- 8.71 -	10.07	0.954	0.240	2.034
0524	49	19	78-100-20183	31I03NW	18	632.10	5111.93	41.1	- 1.83 -	12.19	1.060	0.173	2.204
0524	49	19	78-100-20184	31I03NW	18	630.98	5111.07	56.0	- 8.10 -	30.48	1.800	0.073	1.223
0524	49	19	78-100-20187	31I03NW	18	630.29	5112.40	48.2	- 8.10 -	21.34	3.400	0.223	3.173
0524	49	19	78-100-20188	31I03NW	18	629.10	5119.31	50.3	- 9.14 -	18.29	1.110	0.121	1.800
0524	49	19	78-100-20189	31I03NE	18	630.15	5110.30	57.0	- 2.44 -	24.38	0.684	0.031	0.572
0524	49	19	78-100-20194	31I03NW	18	625.95	5118.80	64.0	- 5.49 -	9.14	0.540	0.109	2.005
0524	49	19	78-100-20195	31I03NW	18	627.40	5117.40	80.8	- 5.49 -	9.14	0.810	0.223	5.577
0524	49	19	78-100-20197	31I03NW	18	627.42	5117.57	54.0	- 2.44 -	6.88	0.900	0.388	6.432
0524	49	19	78-100-20198	31I03NW	18	630.15	5113.50	45.7	- 2.44 -	9.14	0.900	0.134	1.936
0524	49	19	78-100-20199	31I03NW	18	630.15	5113.50	44.2	- 7.62 -	9.14	1.254	0.845	10.050
0524	49	19	78-100-20200	31I03NW	18	629.70	5113.50	25.0	- 1.52 -	9.14	0.684	0.089	0.713
0524	49	19	78-100-26202	31I03NW	18	629.95	5113.80	16.2	- 0.91 -	6.55	0.084	0.069	0.653
0524	49	19	78-100-20204	31I03NW	18	630.20	5113.65	17.1	- 2.74 -	17.07	0.330	0.310	1.510
0524	49	19	78-100-25205	31I03NW	18	629.50	5117.50	33.5	- 5.66 -	30.48	0.708	0.026	0.252
0524	49	19	78-100-20206	31I03NW	18	631.70	5111.30	40.2	- 8.23 -	16.59	3.700	0.351	3.896
0524	49	19	78-100-25209	31I03NW	18	629.50	5118.10	65.0	- 2.44 -	8.71	1.110	0.201	2.041
0524	49	19	78-100-25210	31I03NW	18	629.80	5113.90	21.3	- 1.83 -	7.32	0.618	0.148	0.980
0524	49	19	78-100-20211	31I03NW	18	630.75	5110.00	30.5	- 5.18 -	18.29	3.270	0.249	2.191

386-89-3101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE NUC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0524	49	19	78-100-20212	31I03NW	18	620.80	5120.30	32.9	0.00	16.49	1.042	0.059	0.040
0524	49	19	78-100-20214	31I03NW	18	624.45	5122.30	30.5	3.05	19.81	0.900	0.053	0.464
0524	49	19	78-100-20215	31I03NW	18	620.05	5118.10	30.8	8.84	20.73	1.302	0.119	1.054
0524	49	19	78-100-20216	31I03NW	18	630.30	5112.60	58.3	8.23	28.64	2.202	0.119	1.749
0524	49	19	78-100-20217	31I03NW	18	630.90	5115.75	76.2	0.01	60.90	0.004	0.011	0.277
0524	49	19	78-300-51941	31I03SW	18	630.80	5113.20	35.2	1.22	8.10	1.036	0.179	3.947
0524	49	19	81-100-02220	31I03NW	18	630.05	5111.80	50.3	24.09	50.49	1.030	0.004	0.534
0524	49	19	81-100-02227	31I03NW	18	629.85	5114.45	30.0	4.27	22.80	3.030	0.145	2.295
0524	49	19	81-100-02237	31I03NW	18	630.00	5112.55	51.8	4.57	22.80	11.340	0.620	9.798
0524	49	19	81-100-02239	31I03NW	18	629.30	5110.01	50.4	5.09	50.30	1.004	0.013	0.220
0524	49	19	81-100-02253	31I03NW	18	628.90	5112.70	16.8	3.96	15.24	1.362	0.120	0.513
0524	49	22	78-100-20224	31I06SW	18	627.05	5125.45	27.4	2.44	8.57	1.362	0.089	5.318
0524	49	22	78-100-20229	31I06SW	18	622.40	5123.70	131.1	15.24	30.50	1.362	0.063	2.433
0524	49	22	78-100-20237	31I06SW	18	623.50	5126.30	91.4	5.18	53.34	1.800	0.037	1.063
0524	49	22	78-100-20238	31I06SW	18	619.03	5125.20	13.7	3.35	9.14	0.340	0.044	0.364
0524	49	22	78-100-20243	31I06SW	18	620.38	5120.80	76.2	21.34	27.43	1.004	0.112	2.047
0524	49	22	78-100-20245	31I06SW	18	624.20	5125.70	91.4	5.18	53.34	1.800	0.037	1.063
0524	49	22	78-100-20246	31I06SW	18	620.10	5123.90	35.1	5.49	5.79	1.362	4.540	44.804
0524	49	22	78-100-20248	31I06SW	18	624.00	5125.40	91.4	6.10	12.19	1.010	0.133	3.701
0524	49	22	78-100-20249	31I06SW	18	624.05	5125.32	131.1	6.71	24.38	0.568	0.030	1.243
0524	49	22	78-100-20255	31I06SW	18	623.52	5125.22	67.8	5.49	10.67	1.362	0.262	7.100
0524	49	22	78-100-20260	31I06SW	18	622.70	5124.30	150.9	7.62	30.48	1.362	0.059	2.817
0524	49	22	78-100-20272	31I06SW	18	623.40	5124.85	131.1	15.24	30.50	1.362	0.063	2.433
0524	49	22	78-100-20277	31I06SW	18	620.00	5120.40	30.3	3.00	30.27	2.730	0.063	0.903

306-09-0101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DEBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DEBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0524	49	22	78-100-24139	31I06SW	18	618.55	5124.95	99.1	- 4.88	- 99.06	0.102	0.001	0.031
0524	49	22	78-300-49514	31I06SW	18	623.38	5124.83	150.9	- 7.62	- 30.48	1.362	0.059	2.817
0524	49	22	81-100-02299	31I06SW	18	620.10	5127.70	51.8	- 1.52	- 10.29	2.282	0.134	2.245
0524	49	22	81-100-02303	31I06SW	18	620.70	5125.90	32.0	- 3.05	- 10.76	3.030	0.284	2.547
0524	49	22	81-100-02304	31I06SW	18	625.95	5127.50	16.8	- 1.52	- 9.14	11.346	1.488	7.573
0524	49	22	81-100-02309	31I06SW	18	625.80	5127.70	58.1	- 12.19	- 30.48	3.102	0.172	1.404
0524	49	22	81-100-02323	31I06SW	18	618.50	5124.05	74.7	- 0.10	- 60.96	0.270	0.004	0.041
0524	49	22	81-100-02364	31I06SW	18	625.10	5126.90	44.2	- 5.18	- 30.48	1.362	0.053	0.869
0524	49	22	81-100-02370	31I06SW	18	622.58	5124.32	172.2	- 20.73	- 172.16	0.540	0.003	0.151
0524	49	22	81-100-02371	31I06SW	18	620.40	5126.60	39.0	- 5.18	- 30.48	0.884	0.027	0.304
0524	49	28	81-100-02355	31I06SW	18	617.00	5130.80	68.6	- 6.71	- 68.58	3.546	0.068	0.185
0524	58	09	78-100-23782	31I03NW	18	631.30	5108.25	45.7	- 3.05	- 9.14	2.730	0.448	0.300
0524	58	09	78-100-23783	31I03NW	18	620.30	5110.50	42.7	0.00	- 15.24	0.910	0.059	0.839
0524	58	09	78-100-23946	31I03NW	18	627.55	5110.07	11.0	- 0.18	- 0.18	5.454	0.921	5.499
0524	58	09	81-100-02231	31I03SW	18	625.10	5109.10	48.8	- 10.67	- 47.24	2.730	0.074	0.940
0524	58	19	78-100-23897	31I03N	18	624.75	5122.30	67.4	- 5.18	- 18.29	0.910	0.062	1.707
0524	58	19	78-100-23899	31I03N	18	623.13	5120.65	51.8	- 2.13	- 8.10	0.782	0.191	3.161
0524	58	19	78-100-23900	31I03NW	18	622.95	5120.70	73.2	- 3.00	- 60.50	1.592	0.020	0.403
0524	58	19	78-100-23901	31I03NW	18	624.10	5121.75	134.1	- 5.49	- 48.33	1.110	0.027	1.151
0524	58	19	78-100-23902	31I03NW	18	625.70	5121.35	68.0	- 1.22	- 9.45	8.092	0.897	10.397
0524	58	19	81-100-02241	31I03NW	18	621.10	5118.77	50.0	- 12.50	- 44.44	0.818	0.021	0.206
0524	58	21	78-100-23905	31I03NW	18	624.20	5113.20	18.3	- 0.86	- 8.71	1.362	0.744	3.365
0524	58	21	78-100-23906	31I03NW	18	623.05	5114.05	70.9	- 6.10	- 9.14	2.900	0.290	7.281
0524	58	21	78-100-23908	31I03NW	18	624.80	5112.80	52.4	0.00	- 0.01	1.362	2.252	38.970

38G-80-8101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-LOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0524	58	21	78-100-23909	31I03NW	18	622.65	5117.80	27.7	- 4.57	- 18.29	1.362	0.099	0.705
0524	58	21	78-100-23911	31I03N	18	625.20	5114.78	91.4	- 3.66	- 27.43	0.000	0.025	0.731
0524	58	21	78-100-23912	31I03NW	18	623.45	5110.25	54.9	0.00	- 6.10	0.818	0.133	2.433
0524	58	21	78-100-23916	31I03N	18	625.10	5114.68	98.4	- 3.05	- 8.71	0.546	0.149	4.754
0524	58	21	78-100-23917	31I03NW	18	625.80	5115.75	85.3	- 10.67	- 21.34	0.000	0.064	2.069
0524	58	21	78-100-23918	31I03N	18	624.70	5112.85	39.6	- 4.57	- 10.67	1.033	0.300	3.501
0524	58	21	78-100-23919	31I03N	18	624.10	5110.20	91.4	- 11.58	- 19.81	1.362	0.105	4.384
0524	58	21	78-100-23921	31I03N	18	622.53	5115.20	91.1	- 12.19	- 18.29	1.362	0.223	6.147
0524	58	21	78-100-23925	31I03NW	18	624.43	5113.22	71.6	- 4.57	- 12.19	1.000	0.132	2.940
0524	58	21	78-100-23932	31I03NW	18	623.42	5113.83	28.2	- 4.57	- 8.71	1.092	0.510	3.877
0524	58	21	78-100-23933	31I03NW	18	621.34	5110.84	37.5	- 7.62	- 18.29	2.388	0.191	1.455
0524	58	21	78-100-23936	31I03NW	18	625.45	5110.25	36.5	- 5.49	- 24.99	1.908	0.097	0.808
✓ 0524	58	21	78-100-23937	31I03NW	18	624.40	5112.50	88.4	- 4.57	- 8.10	1.800	1.170	32.657
✓ 0524	58	21	78-100-23938	31I03NW	18	624.75	5111.40	62.5	- 4.57	- 8.10	1.800	1.170	32.470
✓ 0524	58	21	78-100-23941	31I03NW	18	624.35	5112.25	82.3	- 4.57	- 8.10	1.800	1.170	32.470
0524	58	21	78-100-23942	31I03NW	18	622.20	5115.80	83.8	- 8.10	- 10.67	0.818	0.178	4.818
0524	58	21	78-100-23943	31I03NW	18	623.00	5112.00	51.1	- 7.62	- 21.34	1.092	0.079	1.206
0524	58	21	78-100-23944	31I03NW	18	624.50	5115.05	36.8	- 4.27	- 9.14	1.636	0.338	3.818
0524	58	21	78-100-23945	31I03NW	18	621.70	5110.80	71.1	- 7.62	- 21.34	1.092	0.079	1.844
✓ 0524	58	21	78-100-23946	31I03NW	18	624.30	5113.65	89.1	- 4.57	- 8.10	1.800	1.170	32.457
0524	58	21	78-100-23947	31I03SW	18	622.20	5109.10	33.5	- 5.49	- 23.77	4.092	0.223	2.080
0524	58	21	78-100-23949	31I03NW	18	624.25	5113.30	39.0	- 2.74	- 12.19	1.800	0.190	2.333
0524	58	21	78-100-23951	31I03NW	18	623.20	5110.55	40.2	- 6.71	- 89.38	0.050	0.000	0.000
0524	58	21	78-100-23952	31I03NW	18	621.40	5111.00	42.7	- 1.83	- 17.37	5.454	0.350	4.707

SOC-00-0101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE NUE SELON LE BASSIN

BASSIN SO-SAB	COMTÉ	NUM	IDENT. DU PUIT AN-PRO-LUSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0520	58	21	78-100-23956	31103NW	18	622.95	5114.80	79.0	6.10	9.14	0.900	0.298	7.201
0520	58	21	78-100-23955	31103NW	18	623.65	5113.65	48.2	5.49	9.14	1.110	0.305	3.934
0520	58	21	78-100-23956	31103NW	18	622.25	5112.90	48.5	5.49	14.33	1.302	0.154	1.747
0520	58	21	78-100-23957	31103NW	18	621.45	5110.65	31.7	8.23	14.63	1.302	0.212	1.657
0520	58	21	78-100-23960	31103NW	18	624.12	5112.40	82.5	2.13	82.60	0.010	0.013	0.201
0520	58	21	78-100-23961	31103NW	18	623.00	5112.00	32.0	3.00	11.89	3.400	0.414	3.900
0520	58	21	81-100-02228	31103NW	18	625.22	5110.52	54.9	4.84	54.86	1.030	0.032	0.333
0520	58	21	81-100-02230	31103NW	18	622.22	5115.65	50.3	1.00	50.29	0.192	0.004	0.092
0520	58	29	78-100-24133	31103NW	18	617.50	5114.20	131.1	18.90	131.10	3.270	0.029	1.004
0520	58	29	78-100-24144	31103NW	18	617.90	5124.50	50.9	1.52	50.48	0.330	0.011	0.178
0520	58	29	81-100-02254	31103NW	18	615.30	5123.80	12.4	2.13	10.67	1.302	0.159	0.584
0520	58	29	81-100-02342	31103NW	18	614.55	5124.25	53.1	2.74	50.29	0.270	0.005	0.079

306-89-8101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0525	49	14	78-100-20110	31I03NE	18	639,00	5119,50	91,4	- 3,35 -	8,10	0,010	0,290	8,001
0525	49	14	78-100-20118	31I03NE	18	640,12	5120,81	83,5	- 4,57 -	18,29	0,016	0,059	1,552
0525	49	14	78-100-20230	31I06NW	18	633,60	5124,40	75,3	- 12,19 -	24,39	0,004	0,056	1,177
0525	49	14	81-100-01977	31I03NE	18	643,90	5115,90	10,8	- 5,49 -	9,14	1,362	0,373	1,400
0525	49	16	81-100-01978	31I03NE	18	640,70	5115,65	18,3	- 3,05 -	9,14	2,262	0,371	1,080
0525	49	16	81-100-02217	31I03NE	18	640,70	5115,50	9,1	- 3,66 -	6,71	0,900	0,295	0,533
0525	49	14	81-100-02296	31I06NW	18	634,52	5124,80	105,2	- 2,13 -	105,16	1,030	0,015	0,515
0525	49	14	81-100-02338	31I03NW	18	642,90	5119,40	23,8	- 3,66 -	10,29	1,362	0,093	0,624
0525	49	16	78-100-20135	31I03NE	18	642,52	5111,72	68,6	0,00 -	7,62	1,362	0,178	4,009
0525	49	16	78-100-20150	31I03NE	18	640,30	5115,30	23,5	- 3,66 -	12,80	2,730	0,298	1,909
0525	49	16	80-100-02901	31I03NE	18	640,85	5115,75	13,4	- 1,83 -	6,10	3,632	0,850	3,272
0525	49	16	80-100-02902	31I03NE	18	640,90	5115,95	11,6	- 3,05 -	6,10	4,550	1,405	4,232
0525	49	16	81-100-02248	31I03NE	18	640,92	5113,40	80,8	- 1,83 -	80,77	1,300	0,003	0,070
0525	49	18	78-100-20139	31I03NE	18	635,85	5113,00	22,9	- 4,57 -	12,19	1,638	0,214	1,307
0525	49	18	78-100-20140	31I03NE	18	634,75	5114,00	19,8	- 1,22 -	6,71	0,010	0,148	0,410
0525	49	18	78-100-20141	31I03NE	18	634,25	5114,90	34,1	- 3,05 -	9,14	0,010	0,133	1,553
0525	49	18	78-100-20142	31I03NE	18	633,55	5114,30	56,7	- 3,05 -	5,49	0,546	0,223	3,987
0525	49	18	78-100-20143	31I03NW	18	633,00	5114,32	33,5	- 5,49 -	7,62	1,110	0,523	4,350
0525	49	18	78-100-20145	31I03NW	18	634,70	5113,00	49,8	- 1,83 -	5,18	1,710	0,512	6,050
0525	49	18	78-100-20146	31I03NE	18	635,60	5113,70	46,9	- 3,88 -	5,49	7,840	1,380	14,104
0525	49	18	78-100-20147	31I03NE	18	630,00	5112,80	65,5	- 3,05 -	5,49	2,184	0,895	10,820
0525	49	18	78-100-20153	31I03NW	18	634,00	5110,80	53,3	- 3,05 -	6,10	0,900	0,295	4,411
0525	49	18	78-100-20154	31I03NW	18	634,15	5113,80	78,9	- 8,48 -	9,14	1,362	0,319	7,889
0525	49	18	78-100-20155	31I03NW	18	634,70	5114,50	60,9	0,00 -	3,05	1,362	0,446	2,420

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN 00-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0525	49	18	78-100-20157	31I03NW	18	634.65	5113.00	51.8	- 3.01 -	8.10	3.182	0.575	9.209
0525	49	18	78-100-20163	31I03NW	18	634.00	5117.45	39.0	- 7.62 -	19.81	1.000	0.147	1.507
0525	49	18	78-100-20169	31I03NW	18	634.60	5113.25	93.0	- 2.13 -	92.96	0.030	0.000	0.000
0525	49	18	80-100-02903	31I06BE	18	632.85	5124.00	50.1	- 2.44 -	50.00	4.092	0.078	1.350
0525	49	18	81-100-02218	31I03NE	18	640.10	5110.25	18.3	- 3.05 -	9.14	2.202	0.371	1.004
0525	49	18	81-100-02222	31I03NW	18	635.10	5110.10	42.7	- 3.00 -	30.10	4.530	0.151	1.704
0525	49	18	81-100-02224	31I03NW	18	634.55	5114.70	24.4	- 3.05 -	9.14	4.530	0.743	5.000
0525	49	18	81-100-02225	31I03NW	18	633.80	5110.10	100.7	- 5.49 -	30.48	11.340	0.454	15.313
0525	49	18	81-100-02236	31I03NE	18	635.10	5110.16	42.7	- 3.00 -	30.10	4.530	0.151	1.704
0525	49	19	78-100-20172	31I03N	18	627.15	5117.50	85.3	- 2.44 -	21.34	1.140	0.060	1.057
0525	49	19	78-100-20173	31I03N	18	627.18	5117.50	91.7	- 10.67 -	21.34	0.816	0.076	2.052
0525	49	19	78-100-20174	31I03N	18	627.18	5117.50	91.7	- 10.67 -	24.38	1.030	0.045	1.215
0525	49	19	78-100-20175	31I03N	18	630.72	5113.17	32.3	- 7.32 -	24.38	1.930	0.113	1.900
0525	49	19	78-100-20177	31I03N	18	629.63	5116.90	67.1	- 10.97 -	15.24	1.362	0.318	5.000
0525	49	19	78-100-20178	31I03N	18	627.50	5117.20	91.4	- 4.57 -	21.34	0.000	0.040	1.157
0525	49	19	78-100-20180	31I03N	18	625.55	5119.42	30.5	- 0.91 -	3.00	1.362	0.495	4.000
0525	49	19	78-100-20182	31I03N	18	630.10	5110.21	35.1	- 3.05 -	18.29	1.030	0.107	1.142
0525	49	19	78-100-20191	31I03NE	18	630.20	5113.05	23.0	- 0.91 -	20.45	0.330	0.011	0.100
0525	49	19	78-100-20192	31I03NE	18	630.17	5114.50	20.5	- 2.91 -	8.1	4.092	1.116	8.000
0525	49	19	78-100-20193	31I03NE	18	628.98	5119.75	42.1	- 2.13 -	9.69	0.782	0.220	3.010
0525	49	19	78-100-20207	31I03NW	18	635.00	5110.25	30.0	- 3.35 -	25.91	2.730	0.121	1.004
0525	49	22	78-100-20257	31I06BW	18	629.85	5120.50	24.1	- 3.00 -	24.00	0.210	0.010	0.000
0525	49	22	78-100-20286	31I06BW	18	630.60	5127.05	20.2	- 3.05 -	19.21	1.038	0.097	0.747

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0520	67	09	80-100-02908	311068E	18	647.30	5129.08	60.8	- 0.00 -	15.24	0.730	0.048	1.242
0520	67	11	78-100-20003	311068	18	645.02	5126.25	91.4	- 2.13 -	22.80	1.800	0.080	2.550
0520	67	11	78-100-20005	311068E	18	650.04	5125.35	81.1	- 25.60 -	30.50	2.100	0.140	3.003
0520	67	11	78-100-20006	311068E	18	647.50	5125.72	62.5	- 9.75 -	15.24	5.454	0.993	8.130
0520	67	11	78-100-20009	311068E	18	641.70	5125.40	53.6	- 1.52 -	1.83	0.450	1.412	20.518
0520	67	11	78-100-20011	311068E	18	647.05	5126.80	31.7	- 9.14 -	15.24	1.092	0.174	1.340
0520	67	11	78-100-20012	311068E	18	643.80	5124.20	17.4	- 1.52 -	15.24	1.435	0.031	0.103
0520	67	11	78-100-20015	311063NE	18	644.32	5123.35	64.7	- 1.83 -	42.30	0.540	0.000	0.105
0520	67	11	78-100-20016	311063NE	18	644.15	5123.15	25.0	- 14.33 -	21.03	1.302	0.263	0.701
0520	67	11	78-100-20017	311063NE	18	644.05	5123.30	29.0	- 17.07 -	20.96	0.300	0.025	0.104
0520	67	11	78-100-20021	311068E	18	648.25	5123.65	50.3	- 1.22 -	53.29	3.042	3.083	1.357
0520	67	11	78-100-20023	311068E	18	646.80	5120.21	24.7	- 4.27 -	24.69	4.542	0.200	1.302
0520	67	21	78-100-20077	311068	18	632.20	5131.75	74.7	- 12.19 -	18.29	0.040	0.138	2.074
0520	67	21	78-100-20079	311068NE	18	635.71	5130.00	36.0	- 0.30 -	9.14	0.438	0.049	0.503
0520	67	21	78-100-20081	311068W	18	633.50	5135.70	44.2	0.00 -	44.17	5.454	0.123	1.611
0520	67	21	78-100-20083	311068W	18	630.15	5132.50	35.1	- 2.44 -	12.50	5.454	0.502	5.451
0520	67	21	78-100-20085	311068W	18	629.80	5131.80	158.4	- 0.10 -	10.06	0.516	0.132	4.733
0520	67	21	78-100-20086	311068W	18	633.75	5130.32	50.4	- 1.83 -	50.59	0.130	0.002	0.030
0520	67	21	78-100-20300	311068W	18	629.60	5133.20	164.6	- 11.28 -	13.72	1.302	0.558	20.518
0520	67	21	81-100-02297	311068W	18	632.50	5131.71	74.7	0.00 -	74.69	4.542	0.058	1.340
0520	69	14	81-100-02815	31103NW	18	643.50	5119.90	20.7	- 0.10 -	10.24	0.900	0.073	0.334
0520	69	22	78-100-20220	311068W	18	629.69	5131.57	64.6	- 5.64 -	8.10	0.810	1.337	20.117
0520	69	22	78-100-20221	311068	18	628.75	5131.78	158.4	- 8.10 -	10.06	0.516	0.130	4.733
0520	69	22	78-100-20226	311068	18	628.00	5130.70	68.4	- 0.97 -	7.62	0.810	0.207	3.089

300-00-0001

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

	BASSIN SO-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
✓	0526	49	22	78-100-20227	311068	18	627.80	5132.85	91.4	- 16.36	- 13.41	0.004	0.224	0.050
	0526	49	22	78-100-20228	311068	18	629.45	5131.58	127.7	- 17.37	- 24.38	0.540	0.077	2.851
✓	0526	49	22	78-100-20240	311068W	18	621.75	5130.90	29.3	- 9.14	- 14.94	0.010	1.175	1.070
	0526	49	22	78-100-20244	311068W	18	621.03	5130.82	60.8	- 19.81	- 34.44	1.440	0.098	0.005
✓	0526	49	22	78-100-20253	311068W	18	621.80	5130.80	54.9	- 0.30	- 9.14	13.630	1.542	20.004
	0526	49	22	78-100-20256	311068W	18	621.75	5130.75	104.6	- 12.80	- 104.54	0.330	0.002	0.101
	0526	49	22	78-100-20260	311068W	18	622.35	5130.55	10.4	- 5.49	- 10.15	1.000	0.100	0.599
	0526	49	22	78-100-20263	311068W	18	620.40	5130.65	18.3	- 0.91	- 8.53	0.004	0.089	0.515
✓	0526	49	22	78-100-20269	311068W	18	628.30	5131.35	88.4	- 4.57	- 7.62	0.010	0.207	1.459
	0526	49	22	78-100-20271	311068W	18	629.40	5131.60	127.7	- 17.37	- 24.38	0.540	0.077	2.851
	0526	49	22	78-100-20279	311068W	18	627.00	5130.20	91.4	- 7.62	- 22.86	0.900	0.150	1.647
	0526	49	22	78-100-20281	311068W	18	621.30	5127.70	80.8	- 24.99	- 80.77	0.030	0.000	0.000
	0526	49	22	78-100-20290	311068W	18	627.95	5130.70	82.2	- 3.05	- 21.34	1.030	0.084	1.754
	0526	49	22	81-100-02292	311068W	18	621.55	5128.75	15.2	- 4.57	- 7.62	1.362	0.386	1.578
	0526	49	22	81-100-02294	311068W	18	621.50	5128.70	50.4	- 0.00	- 45.72	0.330	0.007	0.151
	0526	49	22	81-100-02300	311068W	18	620.20	5131.21	88.0	- 3.96	- 80.58	15.030	0.211	4.544
✓	0526	49	26	78-100-20219	311068W	18	625.15	5128.30	42.7	- 0.00	- 2.44	1.030	0.071	0.548
	0526	49	26	78-100-20242	311068W	18	625.15	5128.25	44.2	- 21.34	- 27.13	0.270	0.040	0.550
	0526	49	22	81-100-02325	311068W	18	626.22	5129.69	42.7	- 0.01	- 42.67	0.010	0.102	2.212
	0526	49	22	81-100-02305	311068W	18	622.15	5128.60	67.1	- 7.62	- 60.96	1.110	0.020	0.390
✓	0526	49	26	78-100-20295	311068	18	627.30	5132.30	104.0	- 11.28	- 13.72	1.302	0.554	20.513
	0526	49	26	78-100-20296	311068	18	629.00	5135.70	83.4	- 0.30	- 21.34	1.302	0.064	1.781
	0526	49	26	78-100-20297	311068W	18	629.10	5137.50	86.0	- 5.49	- 21.34	2.730	0.172	4.668
	0526	49	26	78-100-20301	311068W	18	629.40	5135.85	13.4	- 4.88	- 8.23	0.004	0.204	0.579

388-00-8101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN 88-SAB	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0526	49	26	78-100-20302	311068W	18	629.65	5130.35	54.1	- 3.05	- 8.84	0.438	0.075	0.770
0526	49	26	78-100-20304	311068W	18	628.30	5137.00	86.9	- 5.49	- 21.34	2.730	0.172	4.000
0526	49	26	78-100-20305	311068W	18	628.90	5135.05	83.8	- 0.30	- 3.05	1.302	0.445	13.775
0526	49	26	78-100-20308	311068W	18	629.60	5130.35	48.8	- 11.28	- 48.77	0.138	0.003	0.037
0526	49	26	80-100-02905	311068W	18	629.60	5130.45	45.7	- 7.32	- 30.48	1.550	0.060	0.844
0526	49	26	81-100-02311	311068W	18	621.10	5142.10	15.2	- 1.83	- 9.14	1.000	0.240	1.094
0526	49	26	81-100-02313	311068W	18	629.45	5130.70	25.9	- 6.71	- 21.34	1.302	0.095	0.594
0526	49	22	81-100-02317	311068W	18	628.73	5131.03	74.7	- 2.74	- 74.68	1.302	0.018	0.431
0526	49	26	81-100-02340	311068W	18	624.15	5135.50	54.9	- 7.01	- 30.48	1.302	0.050	0.965
0526	49	26	81-100-02351	311068W	18	621.85	5142.22	23.8	- 5.49	- 23.77	1.050	0.049	0.544
0526	49	28	78-100-20261	311068W	18	628.40	5130.00	74.7	- 9.75	- 28.96	0.546	0.028	0.608
0526	49	28	78-100-20310	311058E	18	612.05	5130.50	91.4	- 6.10	- 30.48	0.438	0.017	0.403
0526	49	28	78-100-20317	311068W	18	619.80	5131.40	85.3	- 7.62	- 10.67	0.864	0.224	5.744
0526	49	28	78-100-20318	311068W	18	623.65	5132.50	57.9	- 4.57	- 24.38	1.092	0.055	0.977
0526	49	28	78-100-20319	311068W	18	628.90	5134.95	38.7	- 0.00	- 4.57	1.302	0.298	3.844
0526	49	28	78-100-20323	311068	18	628.40	5131.95	74.7	- 9.75	- 28.96	0.546	0.028	0.608
0526	49	28	78-100-20327	311058E	18	614.28	5130.18	29.9	- 4.57	- 8.23	0.438	0.119	1.004
0526	49	28	81-100-02214	311058E	18	615.30	5137.20	125.6	- 7.92	- 125.56	0.054	0.000	0.000
0526	49	28	81-100-02250	311058E	18	613.50	5131.80	20.7	- 5.00	- 13.72	1.110	0.110	0.864
0526	49	28	81-100-02266	311058E	18	612.21	5131.41	68.0	- 5.49	- 67.97	13.638	0.218	4.540
0526	49	28	81-100-02267	311058E	18	612.50	5131.02	74.7	- 2.74	- 74.68	1.050	0.022	0.541
0526	49	28	81-100-02270	311058E	18	614.00	5130.40	45.7	- 1.22	- 38.10	1.110	0.030	0.444
0526	49	28	81-100-02271	311058E	18	614.85	5130.85	79.2	- 38.10	- 76.20	0.288	0.002	0.027
0526	49	28	81-100-02272	311058E	18	614.80	5130.70	53.3	- 1.52	- 51.82	0.438	0.008	0.138

300-00-0101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN 00-04S	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0526	49	28	81-100-02273	31105SE	18	612.22	5131.48	74.7	- 3.96	- 74.68	1.036	0.023	0.592
0526	49	28	81-100-02275	31105SE	18	614.50	5130.45	93.0	- 0.61	- 60.96	0.218	0.003	0.092
0526	49	28	81-100-02319	31106SW	18	618.20	5132.88	81.0	- 5.49	- 60.96	0.436	0.007	0.169
0526	49	28	81-100-02321	31106SW	18	619.20	5132.40	79.2	- 3.05	- 76.20	0.330	0.004	0.101
0526	49	28	81-100-02333	31106SW	18	616.60	5120.60	18.3	- 8.53	- 17.68	1.116	0.121	0.393
0526	49	28	81-100-02334	31106SW	18	616.45	5120.40	30.5	- 10.67	- 24.38	0.330	0.330	2.101
0526	49	28	81-100-02335	31106SW	18	616.60	5120.55	22.9	- 5.49	- 22.86	0.218	0.012	0.069
0526	49	28	81-100-02339	31106SW	18	621.65	5134.30	22.9	- 9.14	- 18.29	1.010	0.196	0.697
0526	49	28	81-100-02345	31106SW	18	617.85	5130.60	99.1	- 5.49	- 99.06	0.546	0.005	0.156
0526	49	28	81-100-02372	31106SW	18	617.62	5130.07	80.4	- 3.08	- 80.77	0.218	0.002	0.051
0526	49	29	78-100-20330	31112SW	18	593.13	5150.44	60.4	- 7.32	- 59.44	1.116	0.021	0.371
✓ 0526	49	29	81-100-02373	31112SE	18	598.50	5155.30	15.2	- 3.35	- 10.67	21.91	2.991	11.814

386-89-8101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0527	47	08	78-100-19983	31I07SE	18	654.25	5130.83	14.6	- 3.05 -	6.10	1.65M	0.537	1.900
0527	47	08	78-100-19984	31I07SW	18	654.25	5130.83	15.2	- 1.83 -	6.10	1.11G	0.201	1.101
0527	47	18	78-100-20008	31I06SE	18	651.13	5136.85	59.7	0.00 -	3.05	0.90G	0.295	5.670
0527	47	18	78-100-20070	31I06SE	18	650.20	5133.80	77.7	- 6.10 -	9.14	1.36G	0.448	10.669

386-09-5101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

	BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
	0528	47	08	78-100-19977	31I07NE	18	656.30	5137.20	70.1	- 17.07	- 30.48	0.900	0.067	1.183
✓	0528	47	08	78-100-19986	31I06NE	18	653.30	5137.20	81.0	- 0.91	- 3.05	3.030	1.696	33.970
✓	0528	47	08	78-100-19987	31I06NE	18	653.30	5137.20	81.0	0.00	- 0.10	27.270	4.471	90.895
	0528	47	08	78-100-19991	31I07SW	18	654.30	5133.10	64.6	- 9.14	- 24.38	0.900	0.059	1.090
	0528	47	12	78-100-19978	31I07NE	18	655.30	5136.20	81.6	- 10.67	- 18.29	1.362	0.178	3.020
	0528	47	12	78-100-19979	31I07NE	18	654.93	5136.60	116.4	- 7.62	- 27.43	0.664	0.038	1.232
	0528	47	12	78-100-19981	31I07NW	18	654.20	5137.22	50.3	0.00	- 9.14	2.730	0.298	4.944
✓	0528	47	12	78-100-19982	31I07NW	18	654.20	5137.22	90.5	0.00	- 9.14	3.030	0.397	11.973
	0528	47	12	78-100-20028	31I07NE	18	654.80	5142.85	20.1	- 0.10	- 18.29	1.696	0.089	0.414
	0528	47	12	78-100-20030	31I06NE	18	653.05	5144.52	25.9	0.00	- 3.05	0.900	0.295	2.545
	0528	47	12	78-100-20032	31I07NE	18	653.89	5142.70	21.3	- 0.10	- 7.62	0.900	0.542	2.995
	0528	47	12	78-100-20034	31I06NE	18	650.30	5142.52	53.3	- 5.79	- 21.34	0.540	0.035	0.554
	0528	47	12	78-100-20037	31I06NE	18	648.00	5139.95	25.9	- 9.14	- 15.24	1.030	0.208	1.445
	0528	47	12	78-100-20038	31I07NE	18	655.60	5142.80	58.5	- 3.66	- 49.38	1.110	0.024	0.438
✓	0528	47	12	78-100-20039	31I07NE	18	654.35	5140.78	147.8	- 3.96	- 18.29	2.730	0.190	4.108
✓	0528	47	12	78-100-20041	31I07NE	18	654.20	5141.03	94.5	- 3.05	- 6.10	3.030	0.993	30.200
✓	0528	47	12	78-100-20042	31I07NE	18	654.38	5141.13	96.6	- 1.52	- 9.14	1.030	0.214	6.750
✓	0528	47	12	78-100-20044	31I06NE	18	652.50	5140.73	123.7	0.00	- 7.62	1.362	0.178	7.358
	0528	47	12	78-100-20045	31I06NE	18	652.80	5140.15	71.0	0.00	- 24.38	0.054	0.028	0.808
✓	0528	47	12	78-100-20046	31I06NE	18	653.05	5136.73	48.8	- 2.13	- 4.57	0.900	0.368	5.722
✓	0528	47	12	78-100-20047	31I06NE	18	653.10	5136.50	32.0	- 3.05	- 5.49	1.030	0.671	6.475
	0528	47	12	78-100-20048	31I06NE	18	652.60	5139.50	50.3	0.00	- 8.23	1.092	0.132	2.212
	0528	47	12	78-100-20049	31I06NE	18	652.40	5140.30	86.9	0.00	- 15.24	0.818	0.053	1.534
	0528	47	12	78-100-20050	31I06NE	18	652.40	5140.30	86.9	0.00	- 15.24	0.818	0.053	1.534

386-89-8101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0528	47	12	78-100-20052	31I06NE	18	649.51	5141.88	36.3	0.00	15.72	1.362	0.099	1.197
0528	47	12	78-100-20053	31I06NE	18	652.69	5140.47	51.5	0.00	18.29	2.184	0.119	2.046
0528	47	14	78-100-20051	31I06NE	18	652.62	5142.52	91.4	3.05	18.29	0.546	0.035	1.030
0528	47	14	78-100-20057	31I06NE	18	652.75	5142.50	48.8	1.52	28.96	1.362	0.049	0.772
0528	47	16	78-100-20062	31I06NE	18	651.15	5145.30	50.3	0.91	3.66	0.084	0.248	4.082
0528	47	18	78-100-20069	31I06B	18	651.10	5137.00	53.0	6.71	21.34	0.818	0.055	0.848
0528	47	22	78-100-20087	31I06NE	18	636.70	5140.00	85.5	9.75	27.43	0.818	0.040	0.634
0528	47	22	78-100-20088	31I06NE	18	644.78	5149.32	96.6	8.84	25.91	0.930	0.054	1.579
0528	47	22	78-100-20090	31I06NE	18	644.35	5150.40	88.8	11.89	85.95	1.908	0.025	0.662
0528	47	22	78-100-20091	31I06NE	18	636.42	5150.15	30.5	2.13	30.48	0.546	0.019	0.179
0528	47	22	78-100-20092	31I06NE	18	638.20	5150.45	58.3	5.18	58.29	0.084	0.001	0.015
0528	47	22	78-100-20093	31I06NE	18	639.15	5145.15	74.4	2.74	74.37	0.408	0.005	0.119

306-89-3101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	RUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0530	43	16	78-100-19929	31107NE	18	664.62	5140.50	60.3	- 32.31	- 45.72	1.362	0.101	1.810
0530	43	20	78-100-19947	31110SW	18	665.00	5152.80	61.3	- 15.24	- 25.91	0.960	0.084	1.284
0530	43	28	78-100-19952	31107NE	18	650.88	5145.58	70.2	- 12.19	- 24.38	0.810	0.080	1.407
0530	43	32	78-100-19954	31107NW	18	658.75	5140.80	59.4	- 6.10	- 30.48	0.084	0.020	0.447
0530	43	32	80-100-02910	31107NW	18	660.30	5150.77	47.2	- 10.67	- 30.58	0.084	0.020	0.310
0530	43	32	80-100-03369	31107NW	18	657.40	5149.50	9.8	- 5.04	- 5.13	27.270	303.000	478.944

386-89-5101

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE MOC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0530	49	11	78-100-26112	31H14NW	18	632.10	5083.55	22.9	- 6.46	- 18.90	5.454	0.430	2.590

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MIN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0538	20	12	78-100-05219	21L14S	19	330.50	5190.30	30.5	- 3.05	- 28.96	0.408	0.015	0.137
0538	29	34	78-100-10795	31I09SE	18	729.60	5167.00	68.6	- 4.57	- 69.58	0.384	0.005	0.106
0538	29	34	78-100-10798	31I09SE	18	725.95	5167.50	67.1	- 6.10	- 60.96	0.900	0.016	0.325
0538	29	34	78-100-10799	31I09N	18	723.70	5168.05	21.0	- 2.13	- 16.29	0.900	0.055	0.345
0538	29	34	78-100-10800	31I09N	18	723.50	5167.85	15.8	- 0.91	- 13.72	0.816	0.063	0.312
0538	29	34	78-100-10802	31I09N	18	723.25	5167.65	88.4	- 30.48	- 86.87	0.270	0.004	0.077
0538	29	34	78-100-10816	31I09SE	18	725.60	5165.85	30.5	- 1.22	- 4.57	0.546	0.162	1.581
0538	29	34	78-100-10818	31I09SE	18	725.72	5167.20	20.7	- 0.91	- 8.10	2.262	0.435	2.866
0538	29	34	78-100-10820	31I09SE	18	729.45	5167.20	50.3	- 24.38	- 42.67	1.800	0.098	0.846
0538	29	34	78-100-10824	31I09SE	18	722.25	5166.65	15.2	- 1.22	- 4.88	1.584	0.432	2.013
0538	29	51	78-100-10845	31I09NE	18	722.65	5173.05	32.0	- 3.35	- 9.14	2.184	0.377	3.600
0538	29	51	78-100-10850	31I09NE	18	721.60	5172.20	29.9	- 6.71	- 12.80	1.800	0.295	2.280

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0539	20	17	78-100-05237	21L14SW	19	317.60	5180.90	61.[illegible]	- 30,48	- 66,96	0,664	0,002	0,020
0539	20	17	78-100-05246	21L14SW	19	313.85	5182.15	20,4	- 0,91	- 4,57	5,454	1,490	9,670
0539	29	01	78-100-10582	21L14SW	19	317.35	5180.55	71.[illegible]	- 1,22	- 60,90	0,492	0,008	0,100
0539	29	01	78-100-10586	21L11NW	19	309.25	5176.77	68,6	- 2,74	- 68,58	2,730	0,041	0,899
0539	29	01	78-100-10594	21L14SW	19	310.22	5183.60	22,9	- 2,74	- 22,86	0,546	0,027	0,101
0539	29	01	78-100-10595	21L14SW	19	309.52	5183.35	91,4	- 1,83	- 9,14	0,438	0,059	1,701
0539	29	01	78-100-10614	21L14SW	19	313.01	5185.73	64,7	3,00	- 70,10	1,584	0,022	0,621
0539	29	01	78-100-10643	21L13SE	19	300.30	5182.75	32,9	- 3,66	- 21,95	1,116	0,061	0,594

DÉBIT SPÉCIFIQUE ET DÉBIT DISPONIBLE DES PUITS TERMINÉS DANS LE ROC SELON LE BASSIN

BASSIN SS-BAS	COMTÉ	MUN	IDENT. DU PUIT AN-PRO-DOSSIER	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	PROFONDEUR DU PUIT	NIVEAU STATIQUE	NIVEAU DYNAMIQUE	DÉBIT DU PUIT	DÉBIT SPÉCIFIQUE	DÉBIT DISPONIBLE
0553	29	01	78-100-10001	21L13SE	19	307.30	5101.20	91.4	- 80.77	- 90.53	2.040	0.209	0.759
0553	29	01	78-100-10015	21L13SE	19	305.70	5101.10	85.5	- 3.05	- 57.91	1.302	0.024	0.499
0553	29	01	78-100-10038	21L12NE	19	308.50	5170.50	190.0	- 4.57	- 66.90	0.030	0.011	0.704

ANNEXE X

PUITS COULANTS

Notes explicatives se rapportant aux en-têtes qui apparaissent sur la sortie imprimante

BASSIN :numéro du bassin dans lequel le puits a été creusé

0500	:bassin versant à l'intérieur de la région hydrographique 05 dont les eaux s'écoulent directement dans le fleuve Saint-Laurent; ce sont des cours d'eau individuels n'ayant aucun tributaire
0501	:bassin versant de la rivière Saint-Maurice
0502	:bassin versant de la rivière Champlain
0503	:bassin versant de la rivière Batiscan
0506	:bassin versant de la rivière Belle Isle
0507	:bassin versant de la rivière Portneuf
0508	:bassin versant de la rivière Jacques-Cartier
0520	:bassin versant de la rivière à Matte
0523	:bassin versant de la rivière La Chaloupe
0524	:bassin versant de la rivière Bayonne
0525	:bassin versant de la rivière Chicot
0526	:bassin versant de la rivière Maskinongé
0527	:bassin versant de la rivière Petite Rivière du Loup
0528	:bassin versant de la rivière du Loup
0530	:bassin versant de la rivière Yamachiche
0539	:bassin versant de la rivière du Cap Rouge

COMTÉ MUN :numéros de comté et de municipalité où se trouve le puits; la liste de ces numéros apparaît au début de l'annexe VIII

IDENT PUITS :numéro d'identification du puits tel qu'il apparaît dans notre banque de données hydrogéologiques

CARTE TOPO :feuillet topographique à l'échelle de 1: 50 000

ZONE UTM
UTM-X
UTM-Y :localisation du puits sur le feuillet topographique

ALTIT	:altitude du sommet du puits, en mètres
DIVERS	:propriétaire du puits
NIVEAU STAT	:niveau d'eau avant pompage, en mètres
NIVEAU DYN	:niveau d'eau au terme du pompage, en mètres
DURÉE POMPAGE	:durée du pompage, en heures
DÉBIT	:débit du puits lors du pompage, en mètres cubes à l'heure
SEL FER ODEUR	:appréciation sommaire de la qualité de l'eau provenant du puits

306-09-8103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SB-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODEUR
0500	49	14	78-300-49459	31I03NE	18	645,80	5117,00	12,19		0,00	--------		---------			

STRAT 0,0-TERR -- 25,9-ARGL -- 2,1-ROTR/SCHS

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SOUS-BASS	COD TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SEL PER UNE UN
0501	32	18	78-100-10924	31107NE	18	685.03	5144.05	57.00		0.00	0.00		0.000
STRAT	12.2=SABL			- -			78.3=ARGL		- -		93.0=NUCH		- -
	-			- -			-		- -		-		- -
	-			- -			-		- -		-		- -
	-			- -			-		- -		-		- -
0501	43	19	78-100-19942	31110SE	18	677.20	5101.30	70.20	THÉPANIER HOLLAND	0.00	54.82		1.110 NON NON NON
STRAT	1.2=DEPO			- -			7.9=SABL		- -		59.5=SABL/ARGL		- -
	3.4=GRAV			- -			-		- -		-		- -
	-			- -			-		- -		-		- -
	-			- -			-		- -		-		- -
0501	43	19	78-100-19944	31110SE	18	672.75	5155.70	70.20	HUISVENT HOLLAND	0.00	*******		6.282 NON NON NON
STRAT	3.0=DEPO			- -			81.1=NUCH		- -		-		- -
	-			- -			-		- -		-		- -
	-			- -			-		- -		-		- -
	-			- -			-		- -		-		- -
0501	43	31	78-100-19960	31110SW	18	683.45	5102.45	150.97	PARIS PIERRE	0.00	*******		9.084 NON NON NON
STRAT	00.1=ANGL			- -			-		- -		-		- -
	-			- -			-		- -		-		- -
	-			- -			-		- -		-		- -
	-			- -			-		- -		-		- -

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN.	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SOL	FER	UDE	UM
0502	32	15	80-100-03302	31I08NW	18	697.50	5151.75	30.48	PUITS D'ESSAI ST-LUC-DE	0.01 -	7.62	072	12.270			
	STRAT	14.3-ARGL		- -		--	3.0-GRAV/SABL	-AV-GRAV/ARGL		--	0.9-SILT			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
0502	32	16	80-100-03301	31I07NE	18	687.90	5150.60	59.44	SONDAGE #1 MUN. ST-MAUR	0.00	--------		0.816			
	STRAT	29.0-ARGL		- -		--	0.6-SABL/FIN	- -		--	1.2-SABL/MOYE			- -		
		0.9-SABL/MOYE		-AV-BLOC		--	3.4-SABL/GROS	-AV-BLOC		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		

300-89-8103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN	COMTE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	DEL FER	DUR	UR
0503	32	22	78-300-02537	31I09NW	18	695.70	5178.00	121.92	F. VEILLET -33-	0.00	-------		0.900	NON	OUI	OUI
	STRAT	3.0-TERR	- -		--	22.9-ROCH		- -		--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
0503	32	22	81-100-03020	31I10SW	18	695.55	5181.25	100.68	VEILLETTE FERNAND	-	0.00	- 58.10	OUI	0.100		
	STRAT	1.5-DÉPO	- -		--	30.0-ROCH		- -		--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -		--	-		- -			
		-	- -		--	-		- -		--	-		- -			

38G-89-8103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DTN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	DUR
0506	29	24	78-100-10777	21L12NW	19	276.35	5175.35	53.34	C. ARSENEAULT	0.00 -	7.62	001	2.730	NON	NON	OUI
STRAT	0.6=TERR							81.1=ROCH								
	-			- -		--	-		- -	--	-			-	-	
	-			- -		--	-		- -	--	-			-	-	
	-			- -		--	-		- -	--	-			-	-	

386-89-8103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	DUR	UR
0507	29	09	78-306-42436	21L13NE	19	293.30	5196.90	320.04	PARROT ADRIEN	0.00 -	0.91		10.908				
	STRAT	13.7-BLOC						6.7-GRAN									
0507	29	19	78-100-10753	21L12NW	19	287.65	5179.15	57.91	VINCENT HANDY	0.00 -	3.05	001	1.800	NON	NON	NON	
	STRAT	12.2-ARGL 4.0-ROCH						18.3-SABL/GRAV		-- 16.2-SABL							

38G-89-S183

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN	CON TE	MUN AN	IDENT PUIT PRO	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SEL FER UNE UN
0508	29	54	78-100-05397	21L14NW	19	311.50	5203.00	190.50	MÉTROPOLIT AQUEDUC	0.00 - 25.00		001	0.540 NON
STRAT	0.3-TERR		- -		--	1.5-SABL	- -			-- 1.5-BLOC			-PS-SABL/GRAV
	11.3-ARGL/SILT		-PS-SABL/SILT		--	10.1-SABL	-PS-ARGL/SILT			-- 0.4-GRAV			-PS-BLOC
	0.3-ROCH		- -		--	-	- -			-- -			- -
	-		- -		--	-	- -			-- -			- -
0508	29	07	78-100-10691	21L12NE	19	294.30	5174.00	70.10	GODIN NORMAND	- 0.00 - 15.24		001	1.110 NON NON 001
STRAT	0.6-REMB		- -		--	4.3-DÉPO	- -			-- 30.5-ROCH			- -
	-		- -		--	-	- -			-- -			- -
	-		- -		--	-	- -			-- -			- -
	-		- -		--	-	- -			-- -			- -
0508	29	09	78-100-10730	21L13SE	19	305.00	5192.40	152.40	BÉLANGER MICHEL	0.00 -------			27.276
STRAT	13.7-SABL/GRAV		- -		--	30.5-ROCH	- -			-- -			- -
	-		- -		--	-	- -			-- -			- -
	-		- -		--	-	- -			-- -			- -
	-		- -		--	-	- -			-- -			- -
0508	29	19	78-100-10764	21L12NW	19	289.05	5177.09	60.96	LÉO JACOBS	0.00 - 6.10		001	2.184 NON
STRAT	0.6-TERR		- -		--	2.4-SABL	-AV-BLOC			-- 3.0-ARGL			- -
	9.1-SABL		-AV-GRAV		--	1.5-BLOC	- -			-- 6.7-SABL/GRAV			- -
	-		- -		--	-	- -			-- -			- -
	-		- -		--	-	- -			-- -			- -
0508	29	19	78-100-10769	21L12NW	19	288.25	5178.38	56.39	VINCENT HARDY	- 0.30 - 3.05		001	1.800
STRAT	12.2-ARGL		- -		--	18.3-SABL/GRAV	- -			-- 13.1-SABL			- -
	4.0-ROCH		- -		--	-	- -			-- -			- -
	-		- -		--	-	- -			-- -			- -
	-		- -		--	-	- -			-- -			- -

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SOUS-BAS	COM TÉ	NUM AN-PRO-DOSS	IDENT PUIT	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE PUMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	DUR
8520	29	02 78-100-10073	21L12NE	19	301,10	5177,60	83,82	HERVÉ DESCHENE		0,00 -	4,57	001----------		NON	NON	NON
STRAT	0,6-TERR	- -		--	2,4-SABL	- -		--	0,1-ARGL			- -				
	3,4-SABL	- -		--	4,0-ROCH	- -		--	-			- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-			- -				
	-	- -		--	-	- -		--	-			- -				

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN BB-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DONNÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
0523	58	18	78-100-23858	31I03SW	18	621,30	5104,25	64,01	BOUCHARD GILBERTE	0,00	-------	OUI	4,092	NON	NON	OUI
STRAT			12,5-ARGL				--	6,1-BLOC		--	18,0-ROCM					
0523	58	18	78-100-23874	31I03SW	18	621,90	5103,55	57,91	GRAVEL ROLAND	0,00 -	0,00		0,810	NON	NON	NON
STRAT			19,8-ARGL				--	0,9-SABL		--	47,2-ROCM					
0523	58	18	78-100-23878	31I03SW	18	621,90	5104,45	62,48	GRAVEL CLAUDE	9,03 -	7,06	OUI	9,084	NON	NON	NON
STRAT			14,0-ARGL				--	0,8-SABL		--	40,3-ROCM					
0523	58	18	78-100-23887	31I03SW	18	621,95	5104,15	62,48		- 0,03 -	3,65	OUI	9,084	NON	NON	NON
STRAT			1,2-DÉPO				--	13,1-ARGL		--	40,2-ROCM					
0523	58	18	78-100-23890	31I03SW	18	621,90	5104,60	62,48	GRAVEL MARCEL	- 0,00 -	15,24	OUI	4,362	NON	NON	NON
STRAT			1,2-DÉPO				--	15,5-ARGL		--	54,9-ROCM					

30C-89-8103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UGE UR
052a	49	19	78-100-20212	31I03NW	18	628,80	5120,30	190,50	MAJEAU ROBERT	0.00	- 18.29	005	1.092	NON	NON	NON
STRAT	3.0=DÉPO						6.1=SABL/BLOC			-- 23.8=ROCH						
052a	49	19	78-300-49497	31I03NW	18	630,10	5115,80	117,35		0.00	-------		----------			
STRAT	0.0=SABL						20.7=ROCH									
052a	58	09	78-100-23783	31I03NW	18	628,30	5110,50	53,34	GEORGES TESSIER	0.00	- 15.24	012	0.900	NON		
STRAT	0.9=TERR						41.8=ROCH									
052a	58	19	78-200-30728	31I03NW	18	623,40	5121,20	137,16	ARGA-705-9	0.00	- 15.24	016	10.900			
STRAT	39.6=ARGL						2.7=SABL/BLOC									
052a	58	21	78-100-23908	31I03NW	18	624,80	5112,40	83,82	ROUSSEAU JEAN-PAUL	0.00	- 0.61	008	1.362			
STRAT	23.8=ARGL						8.9=SABL/GRAV			-- 23.8=ROCH						
052a	58	21	78-100-23912	31I03NW	18	623,45	5111,25	138,68	ROMILLARD ÉMILIEN	0.00	- 6.10	004	0.818	NON		
STRAT	1.8=GRAV						55.0=ROCH									
052a	58	21	78-100-23914	31I03NW	18	624,75	5111,92	77,72	POIRIER SERGE	0.00	0.00	005	3.630	NON		
STRAT	6.1=ARGL						0.6=GRAV			-- 57.6=ROCH						

386-09-8103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UVE UR
0525	49	16	78-100-20135	31103NE	18	642,52	5111,72	10,07	LAFERRIENE GILLES	0.00 -	7.02	001	1,302	OUI	OUI	
	STRAT	28,7=ARGL					39,9=ROCH									
0525	49	18	78-100-20136	31103N	18	634,35	5114,95	73,15	MOMEL PAUL E	0.00	-------		2,000	NON		
	STRAT	3,7=ARGL/GRAV					23,8=ROCH									
0525	49	18	78-100-20155	31103NW	18	634,70	5114,50	59,44	COUTO ALCIDE	0.00 -	3.05		1,302	NON		
	STRAT	3,0=ARGL/GRAV					57,0=GRAN									
0525	49	18	78-100-20159	31103NW	18	631,60	5118,70	107,68	REAULT ARMAND	0.00	-------	002	5,454	NON	NON	NON
	STRAT	99,1=ROCH														
0525	49	18	78-100-20160	31103NW	18	631,70	5114,05	103,07	REAULT ARMAND	0.00	-------		-------	NON	NON	NON
	STRAT	4,6=SABL/ARGL					87,1=ROCH									
0525	49	18	81-100-02220	31103NW	18	633,80	5117,10	99,06	DELMOTEUX PATRICK	- 0.00 -	44.20	002	1,000			
	STRAT	0,9=TERR					5,5=ARGL/ARGL				37,0=GRAN					
0525	49	22	78-100-20280	31103SW	18	628,90	5125,80	243,84	MÉREAULT J P	0.00	-100.02	001	1,302	NON	NON	NON
	STRAT	160,0=ROCH														

300-09-0103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN AN	IDENT PUIT PRO	DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL FER	DUE UR
0526	47	09	78-100-19992	31I06SE	18	645,69	5134,57	204,22	ENNONDUNIAFRANCOIS	-	0,00	-------	002	1,362	NON	
STRAT	1,2=GRAV		- -		--	27,1=ROCH		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
0526	47	09	80-100-02908	31I06SE	18	647,30	5129,44	88,39	CHUTES DE STE-ANSULES	-	0,00	- 15,24	006	0,738		
STRAT	1,2=TERR		- -		--	79,6=ROCH		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
0526	47	21	78-100-20081	31I06SW	18	633,50	5135,70	234,70	LEDUC ACHILLE		0,00	- 10,17	001	5,454	NON NON	NON
STRAT	11,3=ARGL/RLOC		- -		--	12,9=ROCH		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
0526	47	21	81-100-02297	31I06SW	18	632,69	5131,71	167,64	CORPORATION MUNICIPALE		0,60	- 24,08	001	4,092	NON NON	NON
STRAT	18,3=ARGL		- -		--	20,7=ARGL/RLOC		-AV=ROCH			--	35,7=ROCH		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
0526	49	22	78-100-20230	31I06SW	18	623,39	5124,70	166,12	MUNICIPALITÉ ST-GABRIEL	-	0,00	-------		----------	NON	
STRAT	0,9=REMB		- -		--	11,3=ARGL		-PS=SABL/GRAV			--	2,1=SABL/GRAV		- -		
	77,1=ARGL/RLOC		-PS=SABL/SILT		--	1,2=SCHS/FISS		- -			--	9,3=ROCH		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
0526	49	22	78-100-20232	31I06SW	18	623,00	5128,20	167,64	MUNICIP ST-GABRIEL		0,00	-------		84,192		
STRAT	0,3=TERR		- -		--	3,9=SABL/GRAV		- -			--	9,1=SABL/MUPG/FIS		-AV=ARGL/RLOC		
	2,1=SABL/METG		- -		--	2,4=ARGL/RLOC		- -			--	12,2=SABL/MUPG		- -		
	5,2=GRAV/RLOC		-AV=ARGL		--	4,5=SABL/GRAV		- -			--	9,1=SABL		-AV=ARGL/MUPG		
	3,4=GRAV/RLOC		-AV=ARGL		--	6,1=SABL/ARGL		- -			--	8,7=RLOC		- -		
0526	49	22	78-100-20233	31I06SW	18	621,96	5131,60	152,40	BRUNEAU JOS		0,00	-------		----------		
STRAT	28,4=ARGL		- -		--	3,3=ROCH		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
0526	49	22	78-100-20241	31I06SW	18	626,84	5130,20	152,40	MAURICE LAMAIE		0,00	- 3,66	120	1,116		
STRAT	3,0=SABL		- -		--	13,5=ARGL		- -			--	9,9=GRAV		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		
	-		- -		--	-		- -			--	-		- -		

300-89-8103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COM TÉ	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	UDE UR
0526	49	22	78-100-20258	31I06SW	18	621.55	5131.35	170.69	JEAN-AUL LACERTE	0.00	- 56.22	001	0.354	NON	NON	NON
	STRAT	34.1=ARGL		- -		--	15.2=SABL/BLOC	- -		--	8.8=ROCH			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
0526	49	22	80-100-03348	31I06SW	18	622.89	5128.19	160.02	PUITS #1 ST-GABRIE L CH	0.00	- 10.36	672	171.294			
	STRAT	3.4=SABL/GRAV		- -		--	2.7=ARGL	- -		--	2.7=SABL/GRAV			- -		
		4.0=SABL/GRAV		- -		--	2.4=ARGL/GRAV	- -		--	5.6=ARGL			- -		
		2.1=GRAV/SABL		- -		--	1.2=SABL/ARGL	- -		--	8.2=GRAV/SABL			- -		
		0.9=GRAV/SABL		-AV-ARGL		--	4.6=SABL/FIN	-AV-SABL/GRUS		--	4.9=ARGL			- -		
0526	49	22	81-100-02294	31I06SW	18	621.50	5128.70	213.36		-	0.00 - 45.72	002	0.330	NON	NON	NON
	STRAT	3.0=SABL		- -		--	53.3=ROCH	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
0526	49	24	78-100-20219	31I06SW	18	625.15	5128.30	182.88	ARMSTRONG GÉRARD	0.00	- 6.44	004	1.638	NON		
	STRAT	18.3=TERR		- -		--	3.4=GRAV	- -		--	21.0=GRAN			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
0526	49	28	78-100-20319	31I06SW	18	620.90	5134.95	198.12	CHARTIER YVES	0.00	- 4.57	060	1.362	NON	NON	OUI
	STRAT	21.3=ARGL		- -		--	17.4=ROCH	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
0526	49	28	81-100-02352	31I06SW	18	617.45	5131.25	182.88	JEAN-CLAUDE GINGRAS	-	0.00 - 45.34		----------			
	STRAT	9.4=GRAV/BLOC		- -		--	75.9=ROCH	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		
		-		- -		--	-	- -		--	-			- -		

386-89-8103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COM TÉ	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	DEL REN	VUE UN
0527	47	18	78-100-20068	31I003E	18	051.13	5136.85	137.10	PLANTE	LÉG	0.00 -	3.05	000	0.900	NON	
STRAT	7.3=ARGL		- -			--	6.4=SABL/GRAV		- -		--	46.0=ROCH		- -		
	-		- -			--	-		- -		--	-		- -		
	-		- -			--	-		- -		--	-		- -		
	-		- -			--	-		- -		--	-		- -		

306-89-8103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COM TE	NUM	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DEBIT	SEL	FER	ODEUR
0520	47	08	78-100-19987	31I06NE	18	653,30	5137,20	121,92	SYNDICAT	AQUEDUC	0,00 -	0,10		27,270	NON		
STRAT			1,8-ARGL/GRAV				--	59,1-ROCH									
0520	47	12	78-100-19981	31I07NW	18	654,20	5137,22	109,73	SYNDICAT	D'AQUEDUC	0,00 -	4,14	008	2,730	NON		
STRAT			4,3-ARGL				--	1,2-GRAV			--	44,8-ROCH					
0520	47	12	78-100-19982	31I07NW	18	654,20	5137,22	109,73	SYNDICAT	D'AQUEDUC	0,00 -	4,14	002	5,030	NON		
STRAT			1,2-ARGL				--	49,3-ROCH									
0520	47	12	78-100-20033	31I06NE	18	653,05	5144,52	164,59	BLAIS	OBRIEN	0,00 -	3,05		0,900	NON		
STRAT			6,1-ARGL				--	19,8-ROCH									
0520	47	12	78-100-20036	31I06NE	18	648,80	5140,98	153,92	DUMAINE	GILLES	0,00	0,00		5,454	NON		
STRAT			33,5-ARGL				--	2,1-SABL									
0520	47	12	78-100-20044	31I06NE	18	652,50	5140,73	167,64	JULIEN	DONAT	0,00 -	7,62	004	1,362			
STRAT			69,5-SABL				--	54,3-ROCH									
0520	47	12	78-100-20045	31I06NE	18	652,00	5140,15	164,59	JULIEN	JOSEPHAT	0,00 -	24,38	006	0,684	NON		
STRAT			3,0-SABL				--	15,2-ARGL			--	53,3-ROCH					
0520	47	12	78-100-20040	31I06NE	18	652,00	5139,50	163,07	LEBLANC	THOMAS	0,00 -	0,25	006	1,092	NON		
STRAT			4,9-SABL				--	45,4-ROCH									

366-89-8103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SOUS-BAS	COMTE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-00SS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS		NIVEAU STAT	NIVEAU UTM	DURÉE POMPAGE	DÉBIT DEL PER UNI UN
052A	47	12	78-100-20049	31I06NE	18	052.40	5140.10	104.59	BOUCHER	RAYNALD	0.00	- 15.24	010	0.010 UNI
	STRAT	18.3=ARGL		- -		-- 18.3=SABL/GRAV		- -			-- 50.3=HUILE			- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
052A	47	12	78-100-20050	31I06NE	18	052.40	5140.10	104.59	BOUCHER	RAYNALD	0.00	- 15.24	040	0.010
	STRAT	18.3=ARGL		- -		-- 18.3=SABL/GRAV		- -			-- 50.3=HUILE			- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
052A	47	12	78-100-20052	31I06NE	18	049.51	5141.90	107.04	BEURGES-E.	LESSARD	0.00	- 15.72	014	1.302 UNI
	STRAT	5.8=DÉPO		-AV-SABL		-- 30.5=GRAN		- -			--	-		- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
052A	47	12	78-100-20053	31I06NE	18	052.69	5140.47	107.04	BELLEMARE	ANDRÉ	0.00	- 18.29	003	2.184
	STRAT	7.0=SABL		- -		-- 44.5=GRAN		- -			--	-		- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
052A	47	16	78-100-20066	31I06NE	18	051.50	5145.91	152.40	LAPORTE	ANDRÉ	0.00	-------	001	1.302 UNI TRÈS UNI
	STRAT	1.5=SABL		- -		-- 0.0=GRAV		- -			-- 22.4=HUILE			- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -
		-		- -		--	-	- -			--	-		- -

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SOUS-BASSIN	COMMUNE TÉ	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT SEL PER UNE UN
0530	43	26 80-100-02912	31I10SW	18	665.05	5152.90	121.92	MME ALICE RIVARD	- 0.00	- 85.34	001	2.262
STRAT	42.4=ARGL					0.3=GRAV			42.7=HOLM			
0530	43	32 80-100-03351	31I07NW	18	658.87	5148.67	103.07	PUITS FLORENT GÉLINAS P	0.00	- 2.44	001	68.190
STRAT	9.1=SABL					8.8=ARGL			10.7=SABL/GRAV			

30G-09-0103

STATISTIQUES SUR LA BANQUE DE DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES
PUITS COULANTS PAR BASSIN

BASSIN SS-BAS	COM TE	MUN	IDENT PUIT AN-PRO-DOSS	CARTE TOPO	ZONE UTM	UTM-X	UTM-Y	ALTIT	DIVERS	NIVEAU STAT	NIVEAU DYN	DURÉE POMPAGE	DÉBIT	SEL	FER	ODE UR
0539	29	01	78-100-10589	21L14SW	19	310.80	5180.90	82.30	JACQUES BLONDEUR	0.00	-------		0.810	NON	NON	NON
STRAT	9.1-DÉPO						21.3-ROCH									
0539	29	01	78-100-10592	21L14SW	19	318.45	5180.75	70.10	JEAN-P. DURVAL	0.00	11.58	001	5.454	NON	NON	NON
STRAT	4.9-SABL/BLOC						5.8-ARGL/BLOC			0.9-GRAV						
0539	29	01	78-100-10614	21L14SW	19	310.61	5183.73	76.20	GÉRARD MARCIS	0.00	70.10	001	1.584			
STRAT	7.9-DÉPO						76.8-ROCH									

POOR

QUALITY

ORIGINAL